



Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE INGENIERIA

ESTUDIO DEL EFECTO CORONA EN
LINEAS DE EXTRA ALTA TENSION

TESIS PROFESIONAL

Que para obtener el Titulo de
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
P r e s e n t a

JOSE AGUSTIN GARCIA DE HARO



Director de Tesis:

Ing. Daniel Barrios Morales Frias

México, D. F.

1984



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (Méjico).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

" EFECTO CORONA EN LINEAS DE
EXTRA ALTA TENSION "

<u>CONCEPTO</u>	<u>INDICE</u>	<u>PAGINA</u>
1.0	<u>CONCEPTOS GENERALES</u>	3
1.1	Ionización	3
1.1.1	Ionización en el aire	4
1.1.2	Ionización en los gases	5
1.1.3	Ionización en el vacío	5
1.1.4	Campo Magnético	6
1.2	Campo Eléctrico en corriente directa	6
1.3	Campo Eléctrico en corriente alterna	7
1.4	Intensidad de Campo Eléctrico	8
1.5	Tensiones Normalizadas	10
2.0	<u>EFFECTO CORONA</u>	11
2.1	¿ Que es el Efecto Corona ?	11
2.2	Aparición del Efecto Corona	11
2.3	Mecanismo del Efecto Corona en C. D.	12
2.4	Mecanismo del Efecto Corona en C. A.	13
2.5	Importancia del estudio del Efecto - Corona	14
2.6	Aspecto del Efecto Corona en cables- energizados con C. D.	15
2.7	Aspecto del Efecto Corona en cables- energizados con C. A.	16
2.8	Factores que contribuyen en la apa - rición del Efecto Corona	16
2.8.1	Radio del conductor	17
2.8.2	Separación entre conductores	18
2.8.3	Forma y superficie del conductor	18
2.8.4	Temperatura y Presión Barométrica	20
2.8.5	Altura media de los conductores	25
2.9	Definición de las magnitudes necesarias para el estudio de las expresiones del Efecto Corona	25
2.9.1	Radio Medio Geométrico	25
2.9.2	Distancia Media Geométrica	30
2.9.3	Altura Media Geométrica	32
2.10	Definición y desarrollo de las expresiones para el estudio del Efecto Corona	34
2.10.1	Gradiente crítico disruptivo & intensidad de Campo Eléctrico	34
2.10.2	Desarrollo de la expresión del Gradiente crítico disruptivo	35

2.10.3	Desarrollo de la expresión de la tensión crítica disruptiva.	36
2.10.4	Coeficiente de seguridad	40
3.0	<u>PERDIDAS POR EFECTO CORONA</u>	42
3.1	Cuantificación de pérdidas por Efecto Corona	42
3.1.1	Método experimental	43
3.1.2	Método empírico	44
3.2	Ejemplo; cálculo de pérdidas por Efecto Corona en una línea de transmisión de 500 Kv.	46
4.0	<u>RADIO INTERFERENCIA</u>	49
4.1	Experimentos sobre Radio Interferencia	52
5.0	<u>INTERPRETACION DE LAS TABULACIONES</u>	56
5.1	Programa de computadora para el análisis de Efecto Corona	60
5.2	Diagrama de flujo	61
5.3	Información proporcionada a la computadora para obtener los valores deseados, a las diferentes tensiones	62
5.3.1	Para una tensión de 400 Kv.	62
5.3.2	Para una tensión de 500 Kv.	64
5.3.3	Para una tensión de 750 Kv.	65
5.3.4	Para una tensión de 1,000 Kv.	66
5.3.5	Para una tensión de 1,300 Kv.	67
5.3.6	Para una tensión de 1,500 Kv.	68
	<u>TABLAS</u>	69
	<u>INDICE DE FIGURAS</u>	249
	<u>INDICE DE TABLAS</u>	250
	<u>BIBLIOGRAFIA</u>	251

1.1 IONIZACION

De acuerdo con la teoría moderna que nos explica la estructura atómica de la materia, cada átomo está compuesto de un núcleo, alrededor del cual giran los electrones: Este átomo tiene ciertas características eléctricas que nos muestra que el núcleo está cargado positivamente y los electrones cargados negativamente.

Generalmente el átomo no manifiesta esta propiedad eléctrica y se dice que es eléctricamente neutro, sin embargo, esto no significa ausencia de energía eléctrica en él mismo, sino que la carga positiva es igual a la carga negativa, dando lugar a un equilibrio.




Fig. 1-A Esquema de la estructura de un átomo.
(a) Átomo de Hidrógeno, (b) Átomo de Helio,
(c) Átomo de Carbono.

Decimos que un átomo eléctricamente neutro manifiesta una carga negativa o positiva cuando pierde o gana uno ó varios electrones; el átomo entonces, se convierte en un ION. Y al proceso de transformación de un átomo en un ION se le llama ionización.

Ahora bien, si por algún medio un cuerpo comienza a ceder electrones, la carga positiva del mismo se manifiesta, por lo que decimos que el cuerpo se carga o ioniza positivamente, pero si el cuerpo recibe electrones dando lugar a un exceso de estos, el cuerpo se carga o ioniza negativamente. A manera de ejemplo indicamos éste fenómeno, en forma tabular, como sigue:

ATOMO	No. de electrones	No. de protones	carga átomo	propiedad eléctrica
	carga (-)	carga (+)		
H	1	1		neutro
He	2	2		"
Li	4	3	-1	negativo
Be	5	4	-1	"
C	5	6	1	positivo

Fig. 1-B Descripción de las Características Eléctricas de los Atomas de Hidrógeno, Helio, Litio, Berilio, Carbono.

1.1.1 IONIZACION EN EL AIRE.

En condiciones ideales el aire atmosférico tiene todos sus átomos neutros, pero en la realidad esto no sucede por el hecho de que un pequeño número de electrones y iones están siempre presentes en el -

aire debido a los rayos cósmicos, rayos ultravioletas del sol, radioactividad del suelo, calentamiento de algunos materiales a temperaturas muy elevadas (estos desprenden electrones de sus átomos y ionizan el aire), descargas eléctricas de la atmósfera, etc. los cuales contribuyen para que el aire se convierta en un medio semiconductor.

1.1.2 IONIZACION EN LOS GASES

El paso de la corriente eléctrica a través de los gases presenta una similitud con el fenómeno de la electrólisis, razón por la cual se atribuye a la presencia de iones que pueden ser de ambos signos, provenientes de la acción de diversos agentes externos ionizantes.

En si los gases constituyen un excelente aislador eléctrico como se ha demostrado experimentalmente. Sin embargo, como se ha mencionado, los gases bajo la acción de agentes externos tales como determinadas radiaciones (rayos luminosos, rayos α , rayos ultravioletas, rayos catódicos, rayos procedentes de los cuerpos radioactivos), presencia de cuerpos incandescentes, de altas temperaturas, reacciones químicas, burbujeo en el seno de ciertos líquidos, etc. se hacen conductores y adquieren la propiedad de descargar las partículas electrizadas.

1.1.3 IONIZACION EN EL VACIO.

En el vacío no existen portadores de carga, en estas condiciones es necesario proporcionar estos --

portadores para que pueda existir ionización, hay varios métodos para emitir portadores tales como: El método de emisión termoiónica el cual consiste en un calentamiento del cátodo que suministra energía a los átomos de dicho cátodo aumentandoles su energía convirtiéndolos en electrones libres que son atraídos por el ánodo que está polarizado positivamente (caso de las válvulas termoiónicas o tubos de vacío). Este fenómeno se sucede debido a la presencia de un Campo Eléctrico presente entre dos electrodos en el vacío que están polarizados uno negativamente (cátodo) y otro positivamente (ánodo).

I.1.4 CAMPO MAGNETICO.

Otro método es el de la emisión por efecto de campo (Campo Magnético) el cual aumenta también la energía de los electrones produciéndoles un movimiento circular, que se aprovecha entre otros dispositivos en el Espectrógrafo de Masas, en los Ciclotrones, Betatrón, etc.

I.2 CAMPO ELECTRICO CONSTANTE (Corriente Directa C. D.)

Puede producirse un Campo Eléctrico constante, por ejemplo, entre dos superficies planas paralelas y separadas una distancia (s) como se muestra en la siguiente figura, Fig. I-C

Si se aplica una tensión (V) entre las placas se establecerá un Campo Eléctrico uniforme y normal a las placas A y B.




Fig. 1-C Campo Eléctrico constante originado por un potencial (V) constante (Corriente Directa)

1.3 CAMPO ELECTRICO VARIABLE (Corriente Alterna C. A.)

Puede producirse un Campo Eléctrico variable entre dos superficies planas paralelas y separadas una distancia (s) como se muestra en la figura siguiente:




Fig. 1-D Potencial de C. A. que origina el Campo Eléctrico Variable.




Fig. 1-E Campo Eléctrico Variable originado por un potencial de C. A. (semiciclo positivo)




Fig. 1-F Campo Eléctrico Variable originado por un potencial de C. A. (semiciclo negativo)

Si se aplica una tensión $V(t) = A_m \operatorname{Sen} \omega t$ entre dos placas ver figs. 1-D, 1-E y 1-F se establecerá un campo eléctrico variable, alterno y normal a las placas A y B, este campo variable cambiará de orientación alternadamente de acuerdo a la polaridad de los electrodos o placas y con una frecuencia en función de la correspondiente a la de la fuente de C. A.

1.4 INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO

El Campo Eléctrico posee, en cada uno de sus puntos, una propiedad vectorial conocida como intensidad de campo eléctrico y que se representa con la letra (E) que le permite producir una fuerza sobre cualquier carga eléctrica.

La representación matemática del campo eléctrico en función de la fuerza y la carga está dada por la siguiente expresión.

$$E = \frac{F}{q} \dots \left[\frac{\text{Newton}}{\text{Coulomb}} \right] \dots (1.1)$$

La intensidad del campo eléctrico (E) se mide por-

el gradiente de potencial, que es la variación del potencial con respecto a la distancia y sus expresiones matemáticas son las siguientes:


$$E \equiv - \frac{dV}{ds} \quad \dots \dots \dots \quad (1.2)$$

$$\frac{dV}{ds} = \nabla V \quad \dots \dots \dots \quad (1.3)$$


$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} i + \frac{\partial V}{\partial y} j + \frac{\partial V}{\partial z} k \quad \dots \dots \dots \quad (1.4)$$

$$E = - \frac{\partial V}{\partial x} i - \frac{\partial V}{\partial y} j - \frac{\partial V}{\partial z} k \quad \dots \dots \dots \quad (1.5)$$

El campo eléctrico que nos interesa es aquél que está de acuerdo con el criterio de superficies equipotenciales, ya que nuestro estudio estará enfocado al campo eléctrico entre conductores, los cuales consideraremos perfectamente circulares. Una superficie equipotencial es aquella que pasa por todos los puntos que están a un mismo potencial, como en la siguiente figura.



(a)



(b)

Fig. 1-G Superficies equipotenciales

(a) Campo eléctrico con líneas de fuerza entrantes.

(b) Campo eléctrico con líneas de fuerza salientes.

1.5 TENSIONES NORMALIZADAS

Tomando como referencia la publicación (IEEE TRANSMISSION LINES "SPECTRUM" 44, 1969) los rangos de las extra altas tensiones utilizadas en la transmisión de energía eléctrica son los siguientes:

400 Kv.

500 Kv.

750 Kv.

1000 Kv.

1300 Kv.

1500 Kv.

Por lo que nuestro estudio se limitará a estos rangos de tensiones.

2.0

EFFECTO CORONA

2.1 ¿QUE ES EL EFECTO CORONA? ; El efecto corona es un fenómeno extremadamente complejo y el cual - se define como la ionización del aire que rodea al conductor o conductores cuando éstos se en - cuentran energizados.

Dicho efecto se manifiesta de una manera audi - ble como un zumbido y visualmente como un res - glandor fosforescente y violáceo.

2.2 APARICION DEL EFECTO CORONA

En general cuando se somete un conductor de una línea de transmisión a una alta tensión, el cam - po eléctrico en la superficie de ese conductor - aparece y se puede llegar a un punto en el cual se sobrepasa el gradiente crítico disruptivo -- del aire esto quiere decir, la intensidad de -- campo eléctrico en que las propiedades dieléctri - cas del aire se pierden y por lo tanto éste em - pieza a comportarse como un conductor de parti - culas ionizadas.

(Las normas ASA definen la rigidez dieléctrica - como el máximo gradiente de potencial que un - aislante es capaz de soportar sin que se produz - ca una descarga disruptiva, en el cual la des - carga disruptiva no es más que una corriente - eléctrica que se presenta en los dieléctricos - que están sometidos a la acción de un campo eléc -

trico, debido a que las fuerzas coercitivas de los átomos del dieléctrico, son menores que las fuerzas que tratan de mover los electrones en dirección -- opuesta a la intensidad del campo.)

A continuación enumeramos algunos valores de rigidez dieléctrica obtenidos experimentalmente para algunas substancias (ver tabla 2-A)

SUBSTANCIA	RIGIDEZ DIELECTRICA KV/cm
Aire	30
Aceite	300
Baquelite	250
Caucho	210
Ebonita	200
Mica	2000
Papel	400
Vidrio	300
Parafina	400
Porcelana	300

Fig. 2-A Rrigidez dieléctrica de algunas substancias.

2.3 MECANISMO DEL EFECTO CORONA EN CORRIENTE DIRECTA

El mecanismo del Efecto Corona en el conductor con polaridad positiva consiste en la atracción de electrones hacia la superficie del conductor y repulsión de cargas positivas.

Muchos electrones, antes de llegar a la superficie del conductor pueden ser capturados por las cargas o iones positivos formando átomos o bien pueden --

producir colisiones en átomos desprendiendo a su vez electrones.

En el conductor polarizado negativamente sucede - lo contrario es decir son atraídas las cargas o - iónes positivos hacia la superficie del conductor y repelidos los electrones.

Durante el movimiento de las partículas se producirán también colisiones similares a las del conductor polarizado positivamente como se indicó -- antes. Este flujo y reflujo de cargas positivas y negativas puede ser tan intenso entre los dos conductores que pueden hacer conductor el aire propiciando un arco eléctrico.

2.4 MECANISMO DEL EFECTO CORONA EN CORRIENTE ALTERNA

El mecanismo del Efecto Corona en corriente alterna es similar al mecanismo en corriente directa - haciendo notar que la polaridad en el conductor - en cada punto del mismo está variando instantáneamente de cero máximo positivo cero máximo negativo y cero de acuerdo con la onda senoidal de la - corriente alterna, como consecuencia, el flujo y reflujo de iones y electrones se sucederá en cada punto del conductor, dependiendo de que en un instante dado dicho punto esté polarizado positiva o negativamente aumentando o disminuyendo la ionización según el valor instantáneo del voltaje con - el cual está energizado en un momento considerado

El conocimiento que se tiene hasta el momento del Efecto Corona en las líneas de transmisión es aún incompleto siendo objeto de estudios y experimentos por parte de numerosos investigadores, probablemente los mayores adelantos en el conocimiento del Efecto Corona son debidos a los trabajos de F. W. PEEK Jr. el cual realizó un sin número de experimentos relacionados con las altas tensiones en la Cia. General Electric.

Ninguna de las expresiones que actualmente se utilizan para el cálculo de la tensión crítica disruptiva, gradiente crítico disruptivo, perdidas por efecto corona, intensidad de radio interferencia, etc. son exactas y por lo tanto solo pueden esperarse resultados aproximados, siendo aconsejable efectuar pruebas al tratar de adoptar nuevas tensiones (extra altas) en líneas de transmisión.

2.5 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL EFECTO CORONA.

La importancia del estudio de dicho efecto en altas tensiones radica en lo siguiente:

a).- El Efecto Corona en líneas de transmisión -- representa una pérdida continua de potencia, que en líneas largas y de extra alta tensión puede llegar a valores substanciales por lo que deberá mantenerse tan bajo como se justifique económicamente.

b).- Al producirse Efecto Corona en líneas de trans-

misión o subestaciones se forman substancias químicas tales como Oxídos de Nitrógeno, en presencia de humedad Ácido Nítrico y Ozono, - dichas substancias causan un deterioro en -- los materiales aislantes por efecto químico- y si llega a presentarse chisporroteo o eflúvios la destrucción de la superficie del conductor es todavía mayor.

c).- La ionización propicia los efluvios (aunque no sean visibles) los cuales producen ondas electromagnéticas amortiguadas de alta frecuencia que se disipan transversalmente al conductor provocando perturbaciones de Radio y Televisión al rededor (fenómeno de Radio-Interferencia).

2.6 ASPECTO DEL EFECTO CORONA EN CABLES ENERGIZADOS - CON CORRIENTE DIRECTA.

El conductor que se polariza positivamente, al llegar a cierto valor de tensión aplicada, presenta la apariencia de un revestimiento uniforme de luz violacea sobre toda la -- superficie de dicho conductor, tanto más intensa, cuanto más elevada es la tensión. En cambio el conductor que se polariza negativamente presenta efluvios en forma de penachos de color rojizo espaciados uniformemente, cuya separación entre penacho y penacho- se va reduciendo a medida que se aumenta la tensión.

2.7 ASPECTO DEL EFECTO CORONA EN CABLES ENERGIZADOS CON CORRIENTE ALTERNA.

El Efecto Corona en corriente alterna se manifiesta en forma similar al de corriente directa solo que dependerá de la polaridad del medio -- ciclo de la alternación para que se manifieste en una u otra forma.

Esto puede ser observado mediante un Estroboscópico. La intensidad del Efecto Corona se incrementará cuando la tensión aplicada a la linea-también se incremente.

2.8 FACTORES QUE CONTRIBUYEN EN LA APARICION DEL EFECTO CORONA.

Para analizar los factores que contribuyen a la aparición del Efecto Corona, estableceremos el significado de algunos términos o conceptos:

Tensión Crítica Disruptiva.- El valor eficaz de la tensión al neutro para el cual se inicia el Efecto Corona en la superficie de un conductor (o conjunto de conductores) se llama tensión crítica disruptiva.

Dichos factores son:

- a).- Radio del conductor (r)
- b).- Separación entre conductores de una misma o diferente fase. (R M G y D M G respectivamente)
- c).- Forma y superficie del conductor (m_1 y m_2)
- d).- Temperatura (t) y presión barométrica (b) (que

nos da la densidad del aire 5)

e).- Altura media de los conductores sobre el nivel del piso (H M G)

A partir de la ecuación obtenida por J. W. Peek que tomó en cuenta todos éstos factores, como lo mencionaremos posteriormente, se han seguido haciendo estudios mas profundos sobre el tema, que han logrado obtener expresiones matemáticas mas exactas cuyo refinamiento a permitido lograr resultados mas apagados a la realidad sobre todo al presentarse la necesidad de utilizar muy altas tensiones.

Por tal razón, nuestro breve estudio se circunscribirá a la ecuación 2-3⁴ que veremos mas adelante.

2.8.1 RADIO DEL CONDUCTOR (r)

El radio del conductor puede ser real o ficticio (- tambien equivalente) y sabemos que el Voltaje Crítico Disruptivo es función directa de dicho radio. Al efectuar el cálculo de regulación en una línea - se obtiene una área determinada a la que le corresponde naturalmente un radio que le llamaremos real y que económicamente es el más adecuado. Este radio , en líneas de extra altas tensiones resulta insuficiente para limitar a valores aceptables el Voltaje Crítico Disruptivo. Se requiere aumentar considerablemente el radio del mismo conductor lo cual daría conductores económicamente inadmisibles. Para resolver éste problema, se ha encontrado que pode -

mos instalar dos o más conductores por fase, dispuestos simétricamente, cuya área total será la misma del conductor que nos da la regulación óptima antes obtenida y logrando con ello un conductor ficticio cuya superficie ocuparía un cilindro que pasará por el centro de los dos o mas conductores seleccionados nuevamente y cuyo radio (R) sería el de dicho cilindro al que le llamaremos RADIO FICTICIO O EQUIVALENTE.

2.8.2 SEPARACION ENTRE CONDUCTORES (D M G)

Un aumento de la distancia entre fases tambien aumenta la tensión crítica disruptiva, pero únicamente en proporción al logaritmo decimal de la distancia media geométrica entre fases, por lo tanto la separación de las fases influye en una mínima proporción en la aparición del efecto corona.

2.8.3 FACTOR DE FORMA Y SUPERFICIE DEL CONDUCTOR (m) :

Este factor se refiere a la forma y superficie del conductor, los conductores de las líneas de transmisión están generalmente constituidos por cables-formados por varios hilos enrollados helicoidalmente y por lo tanto nos presentan rugosidades en su superficie, ademas los conductores no están perfectamente limpios y al ser manejados, especialmente durante la instalación de la linea de transmisión, estos se raspan en cierto grado, tales irregularidades de la superficie hacen que la intensi-

dad de campo no sea absolutamente uniforme y contribuyan al Efecto Corona.

Para cuantificar el efecto de rugosidad (m) en los conductores se han establecido dos coeficientes, el coeficiente de forma (m_1) y el coeficiente de superficie (m_2)

→ Se ha encontrado que el producto de ambos nos da el factor de rugosidad (m).

a).- Valores del coeficiente de forma m_1 :

$m_1=1.0$ Para una sección perfectamente circular.

$m_1=0.85$ Para un cable con 6 hilos en la capa exterior.

$m_1=0.9$ Para un cable con 12 a 30 hilos en la capa exterior.

b).- Valores del coeficiente de superficie m_2 :

$m_2=0.9$ Para cables limpios o envejecidos

$m_2=0.8$ Para cables nuevos

$m_2=0.7$ Para cables sucios o engrasados

$m_2=0.5$ Para cables recubiertos de gotas de agua.

0.3

En la Tabla 2-B mostramos el factor de rugosidad del cable, que nos muestra todas las combinaciones posibles de los coeficientes de forma (m_1) y coeficientes de superficie (m_2), además en la Tabla 2-C mostramos las características de los cables ACSR o ACSR/AW que actualmente se utilizan en líneas de transmisión de extra alta tensión, por resultar mas económico sin que por --

ello limite la utilización de conductores de otros materiales como el Cobre o el Cooper Well en todas sus variantes.

2.8.4 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y PRESION BAROMETRICA (FACTOR DE DENSIDAD DEL AIRE = δ).

Las condiciones atmosféricas influyen considerablemente en el valor del Gradiente Crítico Disruptivo. Este varía en proporción directa a la presión atmosférica y en proporción inversa a la temperatura. Estos dos factores se combinan para formar lo que denominamos el factor de densidad del aire (δ) y cuya forma de expresarse matemáticamente es la siguiente.

$$\delta = \frac{3.92 b}{273 t} \dots\dots\dots (2-1)$$

Donde:

b = Presión barométrica en cm. de columna de Mercurio.

t = Temperatura ambiente en grados centígrados.

δ = Factor de densidad del aire (adimensional).

En la Tabla 2-D se muestra la gráfica de presiones en cm. de columna de Mercurio a distintas altitudes, así mismo en la Tabla 2-E estamos indicando el factor de densidad del aire (δ) a diferentes presiones que están en función de la altura sobre el nivel del mar y a diferentes temperaturas, dichas tablas nos van a simplificar los cálculos cuando empleemos estos valores en las --

$$m = m_1 \cdot m_2$$

CARACTERISTICAS DEL CABLE.	COEFICIENTE DE FORMA (m_1)	COEFICIENTE DE SUPERFICIE (m_2)	FACTOR DE RUGOSIDAD (m)
Sección perfectamente circular, cables limpios.	1	0.9	0.9
Sección perfectamente circular, cables nuevos.	1	0.8	0.8
Sección perfectamente circular, cables sucios.	1	0.7	0.7
Sección perfectamente circular, cables recubiertos con gotas agua.	1	0.5	0.5
Cables con 6 hilos en capa exterior, cables limpios.	0.85	0.9	0.765
Cables con 6 hilos en capa exterior, cables nuevos.	0.85	0.8	0.68
Cables con 6 hilos en capa exterior, cables sucios.	0.85	0.7	0.595
Cables con 6 hilos en capa exterior, cables recubiertos con agua	0.85	0.5	0.425
Cables con 12 a 30 hilos capa exterior, cables limpios.	0.90	0.9	0.81
Cables con 12 a 30 hilos capa exterior, cables nuevos.	0.90	0.8	0.72
Cables con 12 a 30 hilos capa exterior, cables sucios.	0.90	0.7	0.63
Cables con 12 a 30 hilos capa exterior, cables recubiertos c/agua.	0.90	0.5	0.45

Tabla 2-B Indica el factor de rugosidad del cable para diferentes formas y superficies del cable.

CODIGO DE LOS CONDUCTORES ACSR	CODIGO DE LOS CONDUCTORES ACSR/AW	CALIBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE HILOS	DIAMETRO EXTERIOR	RADIO EXTERIOR
PALABRA CODICE	PALABRA CODICE	MCM	AL/ACERO	mm.	cm.
FINCH	FINCH/AW	1113.5	54/19	32.84	1.642
GRACKLE	GRACKLE/AW	1192.5	54/19	33.86	1.693
PHEASANT	PHEASANT/AW	1272.0	54/19	35.10	1.755
MARTIN	MARTIN/AW	1351.5	54/19	36.17	1.8085
PLOVER	PLOVER/AW	1431.0	54/19	37.21	1.8605
PARROT	PARROT/AW	1510.5	54/19	38.25	1.9125
FALCON	FALCON/AW	1590.0	54/19	39.24	1.962
CHUKAR	CHUKAR/AW	1780.0	84/19	40.69	2.0345
BLUEBIRD	BLUEBIRD/AW	2156.0	84/19	42.70	2.135
KIWI	KIWI/AW	2167.0	72/7	44.12	2.206
JOREE	JOREE/AW	2515.0	76/19	47.75	2.3875

Tabla 2-C Algunas características de los cables seleccionados en este estudio, de cables ACSR y ACSR/AW.




Fig. 2-D Presión Barométrica de los puntos A, B, C, D, E, F, G. a
 distintas altitudes.
 Altitud (m.s.n.m.), Presiones (cm. Hg)..

$$\delta = \frac{1.92 b}{273 + t}$$

ALTITUD m.s.n.m.	b	t	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
0	76.0		1.132	1.111	1.091	1.071	1.052	1.034	1.016	1.000	0.983	0.967	0.951	0.936	0.922	0.908	0.894
610	70.1		1.044	1.025	1.006	0.988	0.970	0.954	0.937	0.922	0.906	0.892	0.877	0.864	0.850	0.837	0.825
1220	65.0		0.970	0.950	0.930	0.920	0.900	0.880	0.870	0.860	0.840	0.830	0.810	0.800	0.790	0.780	0.770
1830	60.3		0.897	0.880	0.864	0.848	0.833	0.819	0.805	0.791	0.778	0.766	0.753	0.742	0.730	0.719	0.708
2440	55.9		0.833	0.817	0.802	0.788	0.774	0.760	0.747	0.735	0.723	0.711	0.700	0.689	0.678	0.668	0.658
3050	51.8		0.772	0.757	0.743	0.730	0.717	0.705	0.693	0.681	0.670	0.659	0.648	0.638	0.628	0.619	0.609
3660	48.0		0.715	0.702	0.689	0.676	0.664	0.653	0.642	0.631	0.620	0.610	0.601	0.591	0.582	0.573	0.565

Tabla 2-E Factor de densidad del aire (δ) a diferentes presiones y diferentes temperaturas.

b = PRESION BAROMETRICA EN CM. DE MERCURIO (Mg)

t = TEMPERATURA EN GRADOS CERCIIGRADOS (°C)

expresiones del Gradiente Crítico Disruptivo y la tensión correspondiente.

2.8.5 ALTURA MEDIA GEOMETRICA DE LOS CONDUCTORES SOBRE EL NIVEL DEL PISO (H M G).

En forma similar a la D M G, se obtiene la H M G de los conductores de la linea, pero las dimensiones de la altura se toman con relación al piso -- considerado horizontalmente.

La Tensión Crítica Disruptiva se afecta ligeramente ya que está en función del logaritmo decimal - de la altura media geométrica.

Tanto la D M G como la H M G influyen en el valor final de la Tensión Crítica Disruptiva en vista - de que la capacitancia de la linea se ve afectada cuando se varía la separación entre conductores - y entre éstos y tierra.

2.9 DEFINICION DE LAS MAGNITUDES NECESARIAS PARA EL ESTUDIO DE LAS EXPRESIONES DEL EFECTO CORONA.

Las magnitudes que intervienen en el estudio del- Efecto Corona son las siguientes:

- a).- Radio Medio Geométrico (R M G)
- b).- Distancia Media Geométrica (D M G)
- c).- Altura Media Geométrica (H M G) .


2.9.1 DEFINICION DE RADIO MEDIO GEOMETRICO (R M G)

Este concepto se aplica a cables de uno o varios cables por fase, si se trata de un cable por fa- se, el radio medio geométrico (R M G) de dicho cable es un radio ficticio de un alambre de --

sección circular cuya área es igual al área total conductora del cable considerado.

Por ejemplo:

En un cable de dos hilos el R M G vale:



$$d=2r$$

$$2 \left[\frac{\pi r^2}{4} \right] = A = \frac{\pi D^2}{4}$$


$$\frac{2\pi r^2}{4} = \frac{\pi r'^2}{4}$$

$$2r^2 = r'^2$$

$$D=2r'$$

$$r' = \sqrt{2} r = 1.41r \quad \dots \dots \dots (2-2)$$

En un cable de tres hilos el R M G vale:



$$\frac{3\pi r^2}{4} = \frac{\pi r'^2}{4}$$

$$3r^2 = r'^2$$

$$r' = 1.732r \quad \dots \dots \dots (2-2A)$$

Generalizando:

$$RMG = \sqrt{n} r \quad \dots \dots \dots (2-3)$$


Siendo n el número de hilos y r el radio de un alambre que forman el cable, siempre que todos los hilos sean de igual sección y todos conductores (cosa que no sucede en los cables con alma de aero).

Si se trata de varios cables por fase el (RMG) se va a referir a un valor que convina el número de cables (n), el radio (r) de dichos cables, y el radio de un cilindro longitudinal y simétrico a los mismos que pasa por el centro de ellos (R) y cuyo valor está dado por la siguiente expresión.

$$R M G = 4 \sqrt{n \pi R^{n-1}} \quad \dots \dots \dots (2 - 4)$$

En nuestra búsqueda de información que analiza el Efecto Corona en líneas de extra altas tensiones hemos encontrado que para disminuir tal efecto a un valor aceptable se requieren cuando menos dos cables por fase. Esto nos ha llevado a presentar las siguientes distribuciones.


Para dos cables por fase su radio " R " vale:



$$" R " = \frac{S}{2} \quad \dots \dots \dots (2 - 5)$$

En la cual S es la separación entre centros de conductores.

Para tres cables por fase su radio " R " vale:



De la ley de los senos


$$\frac{S}{\sin 120^\circ} = \frac{R}{\sin 30^\circ}$$

$$R = \frac{S}{\sin 120^\circ} \cdot \sin 30^\circ$$

$$R = \frac{S}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \cdot \frac{1}{2}$$

$$R = \frac{S}{3} \dots\dots\dots(2-6)$$

Para cuatro cables por fase su radio " R " vale:




$$\cos 45^\circ = \frac{R}{S}$$

$$R = S \cos 45^\circ$$

$$R = \frac{S}{\sqrt{2}} \dots\dots\dots(2-7)$$

Para seis cables por fase su radio " R " vale:




$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{\frac{S}{2}}{R}$$

$$\frac{R}{2} = \frac{S}{2}$$

$$R = S \quad \dots \dots \quad (2-8)$$

Para ocho cables por fase su radio " R " vale:



$$\cos 67.5^\circ = \frac{\frac{S}{2}}{R}$$

$$R = \frac{\frac{S}{2}}{\cos 67.5^\circ} = \frac{\frac{S}{2}}{0.383}$$

$$R = \frac{0.5 S}{0.383} = 1.31 S$$

$$R = 1.31 S \quad \dots \dots \quad (2-9)$$

2.9.2 DEFINICION DE DISTANCIA MEDIA GEOMETRICA (DMG).

La distancia media geométrica es un concepto matemático muy útil en el cálculo del gradiente crítico disruptivo y de la tensión crítica disruptiva.

Por definición la distancia media geométrica de un conductor a un grupo de otros conductores es la media geométrica de las distancias desde el conductor en cuestión a cada uno de los demás y esta expresada matemáticamente por la siguiente expresión.

$$D M G = \sqrt[n]{D_1, D_2, D_3, D_4, \dots, D_n} \quad \dots (2 - 10)$$

Calculo de la distancia media geométrica (DMG) entre fases.

Tenemos que:

$$D M G = \sqrt[3]{d_{AB} d_{BC} d_{AC}} \quad \dots \dots \dots (2 - 11)$$

Es la expresión para el cálculo de la distancia media geométrica de una linea trifásica con un conductor por fase.




Fig. 2-F Circuito trifásico con un conductor por fase.




Fig. 2-G Circuito trifásico con dos conductores por fase.

Para fines prácticos cuando se diseñan líneas de transmisión con arreglos de n conductores por fase colocados simétricamente, se consideraran las distancias a centros de fases respectivamente.

Donde:

$$D M G = \sqrt[3]{d_{AB}, d_{BC}, d_{AC}} \dots (2 - 12)$$

Podriéndose apreciar que es la misma expresión que nos calcula la distancia media geométrica, de líneas de transmisión con un conductor por fase.

2.9.3 DEFINICION DE ALTURA MEDIA GEOMETRICA (HMG)

La altura media geométrica al igual que la distancia media geométrica es un concepto matemático muy útil en la cuantificación del Efecto Corona.

Por definición la altura media geométrica de un conductor es la media geométrica de las alturas desde el piso ($h_1, h_2, h_3, \dots, h_n$) a cada cable.- Cuya expresión matemática es la siguiente:

$$H M G = \sqrt[n]{h_1, h_2, h_3, \dots, h_n} \quad \dots \quad (2-13)$$

Cálculo de la altura media geométrica de los conductores en líneas de transmisión.

En vista de que en una línea se presenta una gran cantidad de alturas diferentes debidas a que los cables no siempre se encuentran en un mismo plano, a que el terreno no es uniforme y a la inherente catenaria de dichos cables, se obtiene la media geométrica de todas las alturas mediante la siguiente expresión.

Que nos da la altura media geométrica deseada:

$$H M G = \sqrt[3]{h_1, h_2, h_3} \quad \dots, \dots \quad (2-14)$$

Donde h_1, h_2 y h_3 son las alturas de los tres conductores respectivamente tratándose de líneas con un conductor por fase.

En el caso de n conductores por fase colocados simétricamente, h_1, h_2 , y h_3 serán las alturas de los




FIG. 2-H ESTRUCTURA DE LINEA DE TRANSMISION 400 KV.




FIG. 2-J PERFIL ENTRE DOS ESTRUCTURAS MOSTRANDO h_S y F.

centros de los n conductores que estén formando el arreglo de cada fase.

Cada altura se calculará con la siguiente expresión:

$$h = h_s - 0.70 F \quad \dots \dots \quad (2-15)$$

Donde:

h_s = Altura del conductor en el punto de soporte -
(ver Fig. 2-J)

F = Flecha del conductor (ver Fig. 2-J)

2.10 DEFINICION Y DESARROLLO DE LAS EXPRESIONES PARA EL ESTUDIO DEL EFECTO CORONA.

2.10.1 GRADIENTE CRITICO DISRUPTIVO O INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO.

El gradiente crítico disruptivo es aquel valor del campo eléctrico, en el que se rompe la rigidez dielectrica del aislamiento. En nuestro caso el aislamiento que rodea a los cables es el aire.

J. W. Peek encontró que la rigidez del aire se rompe cuando el campo alcanza un valor de $E_c = 30 \frac{KV}{cm}$ con una onda de voltaje senoidal, considerando un conductor energizado al nivel del mar y a 25 °C de temperatura.

La expresión matemática del gradiente de potencial es:

$$E_c = 30 \frac{KV}{cm} \quad \dots \dots \quad (2-16)$$

2.10.2 DESARROLLO DE LA EXPRESION DEL GRADIENTE CRITICO DISRUPTIVO.

Posteriormente hizo una corrección a la expresión 2-16 en la forma siguiente:

$$g_0 = 30 \left[1 + \frac{0.3}{V_F} \right] \dots \dots \dots \quad (2-17)$$

De esta expresión vemos que la rigidez dieléctrica del aire se reduce a medida que se energiza un conductor de mayor radio (r) que otro de menor radio (r).

En la estación experimental de energía eléctrica de Chevilly, Francia, se efectuaron experimentos sobre cables de radio desde 0.7 cm. hasta 2.5 cm. y en condiciones atmosféricas de temperatura $= 25^{\circ}\text{C}$ y presión atmosférica = 760 mm Hg. Habiéndose obtenido la expresión siguiente:

$$g_0 = 30 (1 - 0.07 r) \dots \dots \quad (2-18)$$

Tambien se encontró que la densidad del aire (δ) afecta al gradiente, en la cual influye la presión barométrica (b en cm. Hg.) y la temperatura del aire ($t^{\circ}\text{C}$) que rodea al conductor.

$$\delta = \frac{3.92b}{273+t} \dots \dots \quad (2-1)$$

La expresión así corregida es la siguiente:

$$g'_0 = 30 \delta \left(1 + \frac{0.3}{V_F} \right) \dots \dots \quad (2-19)$$

Por otra parte Peterson propone que la expresión del gradiente obtenida en Francia, debe ser corregida por el valor de $\delta^{2/3}$, quedando la siguiente expresión.

$$g'_o = g_o \delta^{2/3} \dots\dots\dots (2-20)$$

Finalmente en estudios sobre el Efecto Corona -- se ha encontrado que la rugosidad del conductor- (m), que involucra el factor de superficie (m_1) y el factor de forma (m_2) afectan el gradiente-critico mencionado anteriormente, cuya expresión final, que toma en cuenta los estudios previos es la siguiente:

$$g'_o = 30 m \delta^{2/3} (1 - 0.07 r) \dots(2-21)$$

Esta expresión es válida para un conductor por fase, para un haz de n conductores por fase el gradiente critico está dado por la siguiente expresión:

$$\rightarrow g'_o = 30 m \delta^{2/3} (1 - 0.07r) \left[1 - \frac{(n-1)r}{R} \right] \dots(2-22)$$

2.10.3 DESARROLLO DE LA EXPRESION DE LA TENSION CRITICA DISRUPTIVA.

Partiremos del caso de una linea de transmisión aérea monofásica de dos hilos.




Fig. 2-K Línea de transmisión con dos hilos.

Se vio que el gradiente de potencial o intensidad de campo eléctrico en un punto P entre los dos conductores es:

$$-\frac{dV}{dx} = E = \frac{D}{K\epsilon_0} = 36\pi \cdot 10^9 \frac{q}{2\pi x} + \frac{q}{2\pi(d-x)} =$$

$$= 18 \cdot 10^9 \left(\frac{q}{x} + \frac{q}{d-x} \right) \dots \dots \dots \quad (2-23)$$

En la cual:

$$q = \text{Coulombs} \quad ; \quad D = (\text{Coulombs/m}^2)$$

$$d \neq x = \text{cm.}$$

$D = (q/(2\pi X \cdot 1))$ Densidad de flujo Eléctrico

$K = \text{constante dieléctrica del aire.} = (1)$

$\epsilon_0 = (1/(36\pi 10^9))$ Capacidad específica de inducción.

E es máximo para $x = r$ ó sea cuando P es un punto de la superficie del conductor y está dado por la

siguiente expresión.

$$g = 18 \cdot 10^9 q \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{d-r} \right) \dots (2-24) \left[\frac{\text{Kv}}{\text{cm}} \right]$$

El término $\frac{1}{d-r}$ es mucho menor que $\frac{1}{r}$ y puede despreciarse por lo tanto tenemos.

$$g = 18 \cdot 10^9 q \frac{1}{r} \dots \dots \dots (2-25) \left[\frac{\text{volt}}{\text{cm}} \right]$$

La expresión anterior la aplicamos para calcular el gradiente de potencial en la superficie del conductor de una línea trifásica.

Se vio que la diferencia de potencial entre los conductores debida a las cargas $+q$ y $-q$ estaba dada por la expresión (2-26)

$$V = 36 \cdot 10^9 q L_n \frac{d}{r} \dots \dots (2-26) [\text{Volts.}]$$

y el voltaje al neutro.

$$V_n = 18 \cdot 10^9 q L_n \frac{d}{r} \dots \dots (2-27) [\text{Volts.}]$$

La expresión anterior la aplicamos también a una línea trifásica sustituyendo d por la distancia media geométrica entre los tres conductores.

Por lo tanto:

$$V_n = 18 \cdot 10^9 q L_n \frac{DMG}{r} \dots \dots (2-28) [\text{Volts.}]$$

Despejando el valor de q en la expresión (2-25) obtenemos el gradiente de potencial en la superficie del conductor:

$$q = \frac{g \cdot r}{18 \cdot 10^9} \dots\dots (2-29)$$

Sustituyendo esta expresión del voltaje al neutro
(2-28) tenemos que:

$$V_n = g r L_n \frac{DMG}{r} \dots\dots (2-30) [\text{Volts.}]$$

Si el gradiente de potencial en la superficie del conductor alcanza el valor del gradiente crítico.

$$g' = 30 \text{ m} \delta^{2/3} (1 - 0.07 r) \dots (2.21) \left[\frac{\text{Kv}}{\text{cm}} \right]$$

El voltaje al neutro correspondiente se llama -- voltaje crítico disruptivo y se expresa como:

$$V_c = 30 \cdot \delta^{2/3} (1 - 0.07 r) r L_n \frac{DMG}{r} \dots (2-31) [\text{Kv.}]$$

Recordando que $L_n = 2.3025 \log_{10} A$ (2-32)

→ $V_c = 69.078 \delta^{2/3} (1 - 0.07 r) r \log_{10} \frac{DMG}{r} \dots (2-33)$

Que es la expresión final para el cálculo de la tensión crítica disruptiva, cuando se tiene un sistema trifásico de un conductor por fase.

Si se trata de un conjunto de (n) conductores de radio (r) colocados simétricamente sobre un círculo de radio (R) la tensión crítica disruptiva viene dada por la siguiente expresión:

$$V_o = 69.078 \cdot \sigma^{2/3} (1 - 0.07 r) \left[1 - \frac{(n-1)r}{R} \right] n r.$$

$$\cdot \log_{10} \frac{DMG}{RMG} \cdot \frac{2 \cdot HMG}{\sqrt{4 \cdot (HMG)^2 + (DMG)^2}} \dots (2-34), [KV.]$$

Donde:

σ = factor de rugosidad.

ρ = densidad del aire.

r = radio del conductor.

n = número de conductores por fase.

R = radio equivalente o ficticio del haz de conductores por fase.

DMG = distancia media geométrica.

RMG = radio medio geométrico.

HMG = altura media geométrica.

V_o = tensión crítica disruptiva.

g'_c = gradiente crítico disruptivo (ec. 2-22).

Como puede verse al analizar la expresión de la tensión crítica disruptiva, la manera más eficaz de aumentar el valor de ésta es aumentando el radio de los conductores o el número de conductores por fase.

Un aumento de la distancia entre fases (DMG) y de la altura (HMG) también aumenta la tensión crítica disruptiva pero únicamente en proporción al logaritmo de dichos valores como se ve en la ec. (2-34).

2.10.4 COEFICIENTE DE SEGURIDAD.

El coeficiente resultante de dividir la tensión crítica disruptiva (V_o) entre la tensión nominal

de la línea al neutro (V), es lo que denominamos Coeficiente de Seguridad (C. S.)

$$C. S. = \frac{V_0}{V} \dots\dots (2 - 35)$$

Para el buen diseño de una linea de transmisión -
(no exista Efecto Corona) la condición ideal --
sería que dicho coeficiente fuera mayor o igual a
uno. Sin embargo en la práctica se ha visto que -
puede permitirse que la inevitable presencia del-
Efecto Corona en líneas de extra alta tensión que
se traduce en pérdidas de energía y produce Radio
Interferencia como veremos mas adelante, puede --
ser cuantificada y aceptada siempre que las pérdi-
das no rebasen $0.621 \frac{Kw}{Km}$ equivalente a $1 \frac{Kw}{milla}$
cosa que analizó Peterson.

3.0

PERDIDAS POR EFECTO CORONA

En el diseño de las líneas de transmisión es de vital importancia considerar las pérdidas ocasionadas por el Efecto Corona, ya que el promedio anual de estas es considerable.

Se han realizado muchos experimentos para poder determinar las pérdidas por Efecto Corona, entre ellos podemos mencionar los experimentos realizados por F. W. Peek de la General Electric, así como, las investigaciones de M. J. Ryan (AIEE TRANS. 43, 1118, 1924), Peterson, y el centro experimental en Chevilly en Francia entre otros.

Recientemente S. Cristina y M. D'amore, ambos investigadores de la Universidad de Roma, han desarrollado un método (Algoritmo) por computadora, para la cuantificación de las pérdidas por Efecto Corona y el nivel de Radio Interferencia causado por las líneas de alta tensión en las comunicaciones (IEEE POWER ENGINEERING-SOCIETY A 77560-6,17 y 22 DE JUNIO DE 1977)

3.1


CUANTIFICACION DE LAS PERDIDAS POR EFECTO CORONA.

En la cuantificación de las pérdidas por Efecto Corona se pueden emplear en general dos métodos.

a).- El Método Experimental.

b).- El Método Empírico.

3.1.1 En el método experimental se pueden determinar las pérdidas por Efecto Corona, aplicando tensiones y tomando lectura de pérdidas, para cada tensión. Estos experimentos fueron realizados por F. W. Peek, el cual obtuvo una gráfica similar a la siguiente:



V_c : Tensión crítica de Corona.

Fig. 3-A Curva de Peek
pérdidas (Kw/Km) por fase contra
tensiones (Kv) entre fases.

En esta gráfica Peek fue aumentando lentamente la tensión hasta llegar a un determinado valor de pérdidas, después redujo la tensión lentamente y observó que no se regresa por el mismo camino, determinando que el punto donde la curva corta al eje de tensiones de-

termina el valor de la tensión crítica de - Corona (V_0).

3.1.2 En el segundo método, o sea el método empírico se han desarrollado expresiones para el cálculo de las pérdidas por Efecto Corona tales como la de F. W. Peek, H. J. Ryan, Holm, Peterson, así como el algoritmo de S. Crigina y M. D' amore (IEEE A 77560-6, 17 y - 22 JUNIO 1977).

La fórmula de Peterson es la que emplearemos en este trabajo, la cual se utiliza para el cálculo de las pérdidas mencionadas y es la siguiente.

Un conductor por fase:

$$P = \frac{20.96 \cdot 10^{-6} \cdot f \cdot (K_{vn})^2 F}{\left(\log_{10} \frac{DMG}{BMG}\right)^2} \dots \dots (3-1)$$

[Kw/Km/1 fase]

n conductores por fase

$$P = \frac{20.96 \cdot 10^{-6} \cdot f \cdot (K_{vn})^2 F}{\left(\log_{10} \frac{DMG}{BMG}\right)^2} \dots \dots (3-2)$$

[Kw/Km/1 fase]

Donde:

P = Pérdidas por Efecto Corona.

f = Frecuencia (Hz)

$V_{n\Delta}$ = Voltaje al neutro (Kv)

DMG = Distancia media geométrica entre conductores. (cm).

r = Radio del conductor (cm)

$$F = \varphi \left(\frac{V_n}{V_o} \right)$$

V_n = Voltaje al neutro (Kv)

V_o = Voltaje crítico disruptivo (Kv)

RMG = Radio medio geométrico (cm)

$\varphi \left(\frac{V_n}{V_o} \right)$	F
0.6	0.011
0.7	0.014
0.8	0.018
0.9	0.025
1.0	0.036
1.1	0.053
1.2	0.085
1.3	0.0150
1.5	0.950
2.0	7.000
10.0	28.000

Fig. 3-B Valores de F en función de V_n y V_o .

Las condiciones atmosféricas del medio ambiente influyen considerablemente en la cuantificación de las pérdidas por Efecto Corona, por ejemplo (la lluvia aumenta las pérdidas por Efecto Corona hasta diez veces que las pérdidas en condiciones normales).

En un medio contaminado las pérdidas ocasionadas por este fenómeno también aumentan considerablemente.

3.2

Ejemplo:

Cálculo del coeficiente de seguridad y pérdidas por Efecto Corona de una línea de transmisión de 500 Kv. constituida por un circuito trifásico con tres conductores por fase (Ver Fig. 3-C)




Fig. 3-C Línea de transmisión trifásica
500 Kv. entre fases.

Donde:

Radio de los conductores 1.62 cm (calibre 1113.5-ACSR/AW) la flecha media de los conductores es de 13.5 m., factor de superficie ($m=0.81$, tabla 2-B) temperatura ambiente de la linea 50°C y presión - barométrica 701 mm Hg. que corresponde a una altura de 610 m.s.n.m. (gráfica 2-D y tabla 2-E).

Solución:

$$\delta = 0.85 \quad \text{de tabla (2-E)}$$

$$S_0 = 16.54 \quad (\text{Kv/cm}) \quad \text{para } 500 \text{ Kv de tabla página 96}$$

$$V_0 = 325.94 \quad (\text{Kv.}) \quad \text{para } 500 \text{ Kv de tabla página 96}$$

$$C.S = 1.12 \quad \text{para } 500 \text{ Kv de tabla página 96}$$

De tabla (3-B) obtengamos F para sustituir en - ecuación de pérdidas por Efecto Corona.

$$F = \varphi \left(\frac{500/13}{325.94} \right) = \varphi \left(\frac{288.68}{325.94} \right) = \varphi(0.886)$$

$$F = \varphi(0.886)$$

De donde el valor de F podrá obtenerse interpolando entre los valores para $\frac{V_n}{V_0}$ de 0.8 y 0.9, lo que nos da un valor de $F=0.022$ que hemos incluido en la expresión (3-2) siguiente:

$$P = \frac{20.96 \cdot 10^{-6} \cdot 60 \cdot \left(\frac{500}{13} \right)^2 \cdot 0.022}{\left(\log_{10} \frac{1160}{13.80} \right)^2} = 0.620 \quad \left[\frac{\text{Kw}}{\text{Km}} \right]$$

Que está dentro del valor aceptable de un buen
diseño. Según vimos con anterioridad.

RADIO INTERFERENCIA

Como se ha mencionado anteriormente, el Efecto Corona en las líneas de transmisión causa radio-interferencia (perturbaciones en las comunicaciones), debido a los efluvios propios de dicho efecto, que generan ondas amortiguadas de alta frecuencia.

Dichas frecuencias oscilan entre 5,000 KHz y 10,000 KHz en amplitud modulada, que corresponden a parte de la banda de frecuencia de radio comunicación.

Este tipo de ondas no interfiere con las señales de televisión ni de radio por ser éstas de Frecuencia Modulada.

Las ondas amortiguadas del Efecto Corona se propagan a lo largo de los conductores y transversalmente a los mismos. Se han obtenido curvas de atenuación de la propagación de dichas ondas, como se muestra en la Fig. 4-A.

Una expresión matemática que nos da la intensidad de campo en función de la distancia transversal de una línea es la No. 4-1

$$E_x = E_0 \cdot \frac{H^2}{H^2 + X^2} \quad \dots \dots (4-1) \quad \left[\frac{\text{kV}}{\text{m}} \right]$$




Fig. 4-A Curva de atenuación lateral del ruido por efecto corona. En líneas de alta tensión

En donde:

Eo Intensidad de campo producido en los extremos
de una línea (Kv/m)

H Altura media de la línea (m)

X Distancia del conductor extremo al punto de -
medición (m)

Ex Intensidad de campo a la distancia X del con-
ductor extremo (Kv/m)

A continuación mostramos el espectro de frecuen-
cia producido por la radio interferencia que tie-
ne la forma mostrada en la Fig. 4-B.




Fig. 4-B Forma del espectro de frecuencias,
generado en líneas de alta tensión.

4.1 EXPERIMENTOS SOBRE RÁDIO INTERFERENCIA.

En pruebas efectuadas recientemente en Suiza referentes a los niveles de radio interferencia -- originados por una linea de transmisión (hasta 300 Kv.), donde se utilizó un conductor de ---- 27.7 mm de diámetro y bajo diferentes condiciones atmosféricas se lograron obtener los siguientes resultados.

a).- Cuando el conductor se energizó con corriente directa se observó lo siguiente:

Con polaridad positiva, el nivel de radio - interferencia era mucho mayor que cuando dicho conductor se energizaba con polaridad - negativa.

b).- Cuando el conductor se energizó con corriente alterna y para condiciones atmosféricas normales el nivel de radio interferencia -- era mucho mayor para los semicírculos positivos que para los semicírculos negativos.

c).- Para condiciones atmosféricas anormales --- (lluvia, nieve, polvo, medio contaminado) el nivel de radio interferencia se incre - mentó considerablemente para los semicírculos positivos y se redujo ligeramente para los semicírculos negativos.

d).- Se observó también que para cables perfectamente pulidos que están energizados positi-

vamente, el nivel de radio interferencia era despreciable, mientras que, energizado negativamente, el nivel de radio interferencia era más severo.

Posteriormente se realizaron pruebas de niveles de radio interferencia y sus correspondientes pérdidas de energía en líneas de transmisión - energizadas con tensiones hasta de 550 Kv., obteniéndose el siguiente resultado:

Se comprobó que para líneas de extra alta tensión operando en condiciones normales, los niveles de radio interferencia y sus correspondientes pérdidas se incrementaban en función de la tensión aplicada. Ver Fig. 4-C (AIEE -- TRANS. 70 1951 P. 90 FIG. 21).

Por lo tanto, la estandarización de los niveles permisibles en el fenómeno de la radio interferencia y sus correspondientes pérdidas -- ocasionados por el Efecto Corona, se siguen -- investigando.

Cabe mencionar en este trabajo las brillantes- investigaciones realizadas en el terreno de la radio interferencia y pérdidas por Efecto Corona ocasionados en líneas de extra alta tensión, de los investigadores Italianos S. Cristina y M. D' amore los cuales han desarrollado un método computacional (Algoritmo) para la cuan-

tificación de estos fenómenos extremadamente aleatorios en condiciones anormales.

Dichos investigadores efectuaron en Roma experimentos en líneas de transmisión de 550 Kv, 1050 Kv, y 1200 Kv.

Los resultados obtenidos experimental y matemáticamente se muestran en la Fig. 4-D.

(IEEE TRANS. A 77560-6 JULIO 17 Y 22, 1977).





Fig. 4-C Variación de los niveles de Radio-Interferencia en una línea de transmisión trifásica de 35 mts. de longitud y a una separación de 10 mts. entre fases (Arreglos de conductores por fase de acuerdo con lo descrito en la tabla 5-A).



(a)

(b)

Fig. 4-D e).- Nivel de Radio Interferencia (Nivel de ruido-audible)

b).- Pérdidas por Efecto Corona en R. I.

En las tablas correspondientes a este capítulo - aparecen enlistados los valores del gradiente -- crítico disruptivo (g_0), tensión crítica dis - ruptiva (V_0), y coeficiente de seguridad (CS) para las diferentes disposiciones utilizadas en- lineas de transmisión y subestaciones desde ---- 400 Kv hasta 1,500 Kv.

Los valores tabulados, son el resultado de cálcu- los teniendo en cuenta diferentes condiciones -- atmosféricas, (distintas temperaturas y distin- tas presiones barométricas, y altitudes sobre el nivel del mar), características básicas de los- cables utilizados en lineas de transmisión, asi- como los criterios de diseño para el cálculo de- dichas lineas, publicados por la (IEEE THE FU- TURE OF UHV TRANSMISSION LINES " SPECTRUM 44 19- 69 ") IEEE y que han sido reproducidos en la -- tabla 5-A.

Las expresiones empleadas para éste cálculo fue- ron las desarrolladas en el capítulo dos y que - son:

Gradiente Crítico Disruptivo (g_0).

$$g_0 = 30.0 \pm \delta^{2/3} (1 - 0.07 r) \left[1 - \frac{(n-1)}{R} r \right] ..(2-22)$$

[Kv/cm]

Tensión Crítica Disruptiva (V_o).

$$V_o = 69.078 \text{ m.s}^{2/3} (1 - 0.07 r) \left[1 - \frac{(n-1)}{R} r \right] n.r.$$

$$\cdot \log_{10} \frac{\text{DMG}}{\text{RMG}} \cdot \frac{2 \text{ HMG}}{\sqrt{4(\text{HMG})^2 + (\text{DMG})^2}} \dots (2-34) [\text{Kv.}]$$

Coefficiente de Seguridad (C. S.)

$$\text{C. S.} = \frac{V_o}{\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots} (2-35)$$

El cálculo de estos valores tuvo dos etapas; el analítico manual y el cálculo desarrollado por la computadora.

El analítico manual está comprendido desde la página 62 hasta la página 68. En este cálculo planteamos el problema, efectuamos todas las consideraciones pertinentes para evitar el Efecto Corona en los diferentes niveles de tensión y preparamos un programa para obtener los resultados tabulados por la computadora.

Los valores obtenidos se dan en las páginas desde la No. 69 hasta la No. 248.

Ejemplo: De una línea de transmisión deseamos conocer la tensión crítica disruptiva, gradiente crítico disruptivo y el coeficiente de seguridad. Dicha línea opera a una tensión nominal entre fases de 500 Kv y está constituida por un circuito trifásico con tres

conductores por fase.

De la Tabla 5-A obtenemos para los conductores, los siguientes valores:

Radio 1.62 cm. (calibre 1113.5 ACSR/AW), flecha media 13.5 mts.

De las Tablas 2-B y 2-E obtenemos:

El factor de superficie $m=0.81$ y el factor de densidad del aire $\delta=0.85$ para ($t=50^{\circ}\text{C}$ y $p=701 \text{ mm de Hg.}$).

Solución:

buscando en la página 96 para una $m=0.81$ y una $\delta=0.85$ obtenemos los datos buscados para una tensión nominal de 500 Kv.

$$S_0 = 16.54 \text{ Kv/cm.}$$

$$V_0 = 325.94 \text{ Kv.}$$

C. S. = 1.12 que es mayor que uno, y por lo dicho antes (parrafo 2.10.4), podemos observar que no se presenta el Efecto Corona apreciable o en otras palabras la pérdida está dentro de los límites tolerables.


(Nótese el ahorro de tiempo al tener los datos ya tabulados).

SISTEMAS DE EXTRA ALTA TENSION (Vn) KV	U.	420	525	765	1000	1300	1500
SECCION DE ALUMINIO TOTAL POR FASE (S)	mm ² .	1240	1660	2680	3780	5250	6300
NUMERO DE CONDUCTORES POR FASE (n)	—	2	3	4	6	8	8
DIAMETRO DEL CONDUCTOR (d)	mm.	34.5	32.4	35.8	34.7	35.5	38.8
RADIO DEL CONDUCTOR (r)	cm.	1.725	1.620	1.790	1.735	1.775	1.940
CLARO DEL CONDUCTOR A LA TORRE (a)	m.	3.0	3.90	5.60	7.20	8.50	9.40
CLARO DEL CONDUCTOR DE TIERRA A LA FLECHA(c)	m.	7.2	8.45	10.8	13.1	15.0	16.2
DISTANCIA ENTRE ESTRUCTURAS (L)	m.	400	420	445	475	500	515
FLECHA DEL CONDUCTOR (s)	m.	12	13.5	15	17	19	20
ALTURA DEL CONDUCTOR A LA TORRE (H)	m.	19.2	21.7	25.8	30.1	34.0	36.2
DISTANCIA ENTRE FASES (D)	m.	7.30	9.20	12.8	16.1	19.0	20.8
ANCHO DE LA TORRE (A)	m.	20.00	25.4	35.6	45.2	53.3	58.4
ALTURA DE LA TORRE (B)	m.	24.6	28.2	35.5	42.25	47.9	51.5

Tabla 5-A Consideraciones que deben tomarse en cuenta al diseñar
 Líneas de Transmisión a varios niveles de tensión.
 (THE FUTURE OF UHV TRANSMISSION. LINES IEEE " SPECTRUM " -
 44 1969 PARIS L.)

5.1 PROGRAMA DE COMPUTADORA UTILIZADO PARA EL CALCULO DEL GRADIENTE CRITICO DISRUPTIVO, TENSION CRITICA DISRUPTIVA Y COEFICIENTE DE SEGURIDAD (LENGUAJE UTILIZADO: FORTRAN IV)

5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE (\mathbf{z}_0 , \mathbf{V}_0 , Y C.S.)




**5.3 INFORMACION PROPORCIONADA A LA COMPUTADORA
PARA OBTENER LOS VALORES DESEADOS, A LAS -
DIFERENTES TENSIONES.**

5.3.1 PARA UNA TENSION DE 400 KV.

Datos:

**Arreglo dos conductores por fase dispuestos
simetrica y horizontalmente las tres fases.**



$$\begin{aligned}n &= 2 \text{ conductores} \\s &= 40 \text{ cm.} \\R &= s/2 = 20 \text{ cm.} \\d_{AB} = d_{BC} &= 7.30 \text{ m.} \\d_{AC} &= 14.60 \text{ m.} \\h &= 19.2 \text{ m.} \\P &= 12.0 \text{ m.} \\r &= 1.725 \text{ m.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 RMG &= 8.37 \text{ cm.} \\
 HMG &= 10.8 \text{ m.} = 1,080 \text{ cm.} \\
 DMG &= 9.20 \text{ m.} = 920 \text{ cm.} \\
 \text{CALIBRE} &= 1272.0 \text{ ACSR/AW ; } 1.755 \text{ cm.}
 \end{aligned}$$

Los resultados fueron:

$$s_0 = 24.0 = \delta^{2/3} \dots\dots\dots (5-1)$$

$$V_0 = 364.13 = \delta^{2/3} \dots\dots\dots (5-2)$$


$$C.S. = \frac{V_0 \sqrt{3}}{400} \dots\dots\dots (5-3)$$

Con las tres ecuaciones anteriores (5-1), (5-2) y (5-3) y para diversos valores de m y δ se obtuvieron todos los valores que se ven en las tablas - desde las páginas 69 a 248 para una línea de 400 Kv. En forma igual, con los correspondientes valores de s_0 , V_0 , C. S. dimensiones y cantidad de conductores- por fase según el voltaje, se calcularon los valores para las otras tensiones los cuales se encuentran en las tablas de las páginas mencionadas.

5.3.2 PARA UNA TENSION DE 500 KV.

Datos:

Arreglo tres conductores por fase dispuestos simétrica y horizontalmente las tres fases.



$$\begin{aligned}
 n &= 3 \text{ conductores} \\
 S &= 40 \text{ cm.} \\
 R &= S/\sqrt{3} = 23.10 \text{ cm.} \\
 d_{AB} &= d_{BC} = 9.20 \text{ m.} \\
 d_{AC} &= 18.40 \text{ m.} \\
 h &= 21.7 \text{ m.} \\
 r &= 13.5 \text{ m.} \\
 r &= 1.62 \text{ cm.} \\
 RMG &= 13.80 \text{ cm.} \\
 HMG &= 12.25 \text{ m.} = 1,225 \text{ cm.} \\
 DMG &= 11.60 \text{ m.} = 1,160 \text{ cm.} \\
 \text{CALIBRE} &= 1113.5 \text{ ACSR/AW ; } 1.642 \text{ cm.}
 \end{aligned}$$

Los resultados fueron:

$$S_0 = 22.77 \text{ m.} \sigma^{2/3} \dots \dots \dots (5-4)$$


$$V_0 = 448.44 \text{ m.} \sigma^{2/3} \dots \dots \dots (5-5)$$

$$C.S. = \frac{V_0 \sqrt{3}}{500} \dots \dots \dots (5-6)$$

5.3.3 PARA UNA TENSIÓN DE 750 KV.

Datos:

Arreglo de cuatro conductores por fase dispuestos simétrica y horizontalmente las tres fases.



$$\begin{aligned}
 n &= 4 \text{ conductores} \\
 S &= 40 \text{ cm.} \\
 R &= S/\sqrt{2} = 28.36 \\
 d_{AB} &= d_{BC} = 12.80 \text{ m.} \\
 d_{AC} &= 25.6 \text{ m.} \\
 h &= 25.8 \text{ m.} \\
 F &= 15 \text{ m.} \\
 r &= 1.79 \text{ cm.} \\
 RMG &= 20.15 \text{ cm.} \\
 HMG &= 15.30 \text{ m.} = 1530 \text{ cm.} \\
 DMG &= 16.12 \text{ m.} = 1612 \text{ cm.} \\
 \text{CALIBRE} &= 1351.5 \text{ ACSR/AW; } 1.808 \text{ cm.}
 \end{aligned}$$

Los resultados fueron:

$$s_0 = 21.2 \times \sigma^{2/3} \quad \dots \dots \dots (5-7)$$


$$V_0 = 593.32 \times \sigma^{2/3} \quad \dots \dots \dots (5-8)$$

$$C.S. = \frac{V_0 \sqrt{3}}{750} \quad \dots \dots \dots (5-9)$$

5.3.4 PARA UNA TENSION DE 1,000 KV.

Datos:

Arreglo de seis conductores por fase dispuestos simétrica y horizontalmente las tres fases.



$$n = 6 \text{ conductores}$$

$$s = 40 \text{ cm.}$$

$$R = S = 40 \text{ cm.}$$

$$d_{AB} = d_{BC} = 16.1 \text{ m.}$$

$$d_{AC} = 32.2 \text{ m.}$$

$$h = 30.1 \text{ m.}$$

$$F = 17 \text{ m.}$$

$$r = 1.735 \text{ cm.}$$

$$RMG = 32 \text{ cm.}$$

$$RMG = 18.2 \text{ m} = 1820 \text{ cm.}$$

$$DMG = 20.28 \text{ m} = 2028 \text{ cm.}$$

$$\text{CALIBRE} = 1272 \text{ ACSR/AW; } 1.755 \text{ cm.}$$

Los resultados fueron:

$$S_0 = 20.54 \text{ m} \sigma^{2/3} \dots\dots\dots (5-10)$$


$$V_0 = 783.38 \text{ m} \sigma^{2/3} \dots\dots\dots (5-11)$$

$$C.S. = \frac{V_0 \sqrt{3}}{1,000} \dots\dots\dots (5-12)$$

5.3.5 PARA UNA TENSION DE 1,300 KV.

Datos:

Arreglo de ocho conductores por fase dispuestos simétricamente y horizontalmente las tres fases.



$$n = 8 \text{ conductores}$$

$$s = 50 \text{ cm.}$$

$$R = 1.31 s = 52.4 \text{ mm.}$$

$$d_{AB} = d_{BC} = 19 \text{ m.}$$

$$d_{AC} = 38 \text{ m.}$$

$$h = 34 \text{ m.}$$

$$r = 19 \text{ m.}$$

$$r = 1.775 \text{ cm.}$$

$$RMG = 44.61 \text{ cm.}$$

$$HMG = 20.7 \text{ m.} = 2070 \text{ cm.}$$

$$DMG = 23.93 \text{ m.} = 2393 \text{ cm.}$$

$$\text{CALIBRE} = 1351.5 \text{ ACSR/AW; } 1.8085 \text{ cm.}$$

Los resultados fueron:

$$s_0 = 19.86 \text{ m.} \delta^{2/3} \dots\dots\dots\dots (5-13)$$


$$V = 986.11 \text{ m.} \delta^{2/3} \dots\dots\dots\dots (5-14)$$

$$C.S. = \frac{V \sqrt{3}}{1,300} \dots\dots\dots\dots (5-15)$$

5.3.6 PARA UNA TENSION DE 1,500 KV.

Datos:

Arreglo de ocho conductores por fase dispuestos simétrica y horizontalmente las tres fases.



$$\begin{aligned}
 n &= 8 \text{ conductores} \\
 S &= 40 \text{ cm.} \\
 R &= 1.31 \text{ S} = 52.4 \text{ cm.} \\
 d_{AB} &= d_{BC} = 20.8 \text{ m.} \\
 d_{AC} &= 41.6 \text{ m.} \\
 h &= 36.2 \text{ m.} \\
 F &= 20 \text{ m.} \\
 r &= 1.940 \text{ cm.} \\
 RMG &= 45.07 \text{ cm.} \\
 HMG &= 22.2 \text{ m.} = 2,220 \text{ cm.} \\
 DMG &= 26.20 \text{ m.} = 2,620 \text{ cm.} \\
 \text{CALIBRE} &= 1590.0 \text{ ACSR/AW} ; \quad 1.962 \text{ cm.}
 \end{aligned}$$

Los resultados fueron:

$$s_0 = 19.09 \text{ m} \sigma^{2/3} \dots\dots\dots (5-16)$$

$$v_0 = 1,046.37 \text{ m} \sigma^{2/3} \dots\dots\dots (5-17)$$

$$C.S. = \frac{v_0 \sqrt{3}}{1,500} \dots\dots\dots (5-18)$$

$m = m_1 \times m_2$ (Fig. 12) \rightarrow $G_0 = \text{Grado de Seguridad}$
 b : Factor de Seguridad (Fig. 13). V_0 : Tensión crítica sin restringida (Fig. 14).
 S : Cantidad de aluminio (Fig. 15). $C.S.$: Coeficiente de Seguridad (Figas 40-41).

CONCENTRACION FINAL DE VALORES TABULADOS

m.s.m	b	δ	m = 0.9					
			T = -10°C			T = +10°C		
			400 KV	ACSR/AW 1272.0	G ₀	500 KV	ACSR/AW 113.5	V ₀
0	76.00	1.132	23.46	355.96	1.54	22.25	438.37	1.51
610	70.10	1.044	22.22	337.26	1.46	21.08	415.35	1.43
1220	65.00	0.970	21.16	321.13	1.39	20.08	395.48	1.37
1830	60.20	0.897	20.09	304.81	1.31	19.06	375.38	1.30
2440	55.90	0.833	19.12	290.13	1.25	18.14	357.31	1.23
3050	51.80	0.772	18.17	275.79	1.19	17.24	339.65	1.17
3660	48.00	0.715	17.27	262.04	1.13	16.38	322.71	1.11

m.s.m	b	δ	m = 0.9					
			T = -10°C			T = +10°C		
			750 KV	ACSR/AW 1351.5	G ₀	1000 KV	ACSR/AW 1272.0	V ₀
0	76.00	1.132	20.72	580.00	1.33	20.07	765.79	1.32
610	70.10	1.044	19.63	549.54	1.26	19.02	725.57	1.25
1220	65.00	0.970	18.69	523.25	1.20	18.11	690.87	1.19
1830	60.20	0.897	17.74	496.66	1.14	17.19	655.76	1.13
2440	55.90	0.833	16.89	472.75	1.09	16.36	624.18	1.08
3050	51.80	0.772	16.05	449.38	1.03	15.55	593.33	1.02
3660	48.00	0.715	15.25	426.98	0.98	14.78	563.75	0.97

m.s.m	b	δ	m = 0.9					
			T = -10°C			T = +10°C		
			1300 KV	ACSR/AW 1351.5	G ₀	1500 KV	ACSR/AW 1590.0	V ₀
0	76.00	1.132	19.42	963.97	1.28	18.66	1022.90	1.18
610	70.10	1.044	18.40	913.34	1.21	17.68	969.16	1.11
1220	65.00	0.970	17.52	869.66	1.15	16.83	922.80	1.06
1830	60.20	0.897	16.63	825.46	1.09	15.98	875.90	1.01
2440	55.90	0.833	15.83	785.72	1.04	15.21	833.73	0.96
3050	51.80	0.772	15.04	746.87	0.99	14.45	792.51	0.91
3660	48.00	0.715	14.29	709.64	0.94	13.73	753.01	0.86

NOTA: En todas las tablas de las páginas de la 69 a la 248, se han dividido con línea gruesa, los valores del coeficiente de seguridad (C.S.) mayores y menores que 1 para facilitar su consulta.

m = 0.9

m.s.n.m	d	f	T = -5°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	7600	1.111	23.17	351.54	1.52	21.98	432.93	1.49
610	7010	1.025	21.95	333.16	1.44	20.83	410.29	1.42
1220	6500	0.950	20.87	316.70	1.37	19.80	390.03	1.35
1830	6020	0.880	19.83	300.95	1.30	18.81	370.63	1.28
2440	5590	0.817	18.87	286.41	1.24	17.90	352.72	1.22
3050	5180	0.757	17.94	272.21	1.17	17.02	335.23	1.16
3660	4800	0.702	17.06	258.86	1.12	16.18	318.79	1.10

m = 0.9

m.s.n.m	d	f	T = -5°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	7600	1.111	20.46	572.81	1.32	19.82	756.29	1.30
610	7010	1.025	19.39	542.85	1.25	18.79	716.74	1.24
1220	6500	0.950	18.43	516.04	1.19	17.86	681.34	1.18
1830	6020	0.880	17.52	490.37	1.13	16.97	647.45	1.12
2440	5590	0.817	16.67	466.67	1.07	16.15	616.16	1.06
3050	5180	0.757	15.84	443.54	1.02	15.35	585.62	1.01
3660	4800	0.702	15.07	421.78	0.97	14.60	556.90	0.96

m = 0.9

m.s.n.m	d	f	T = -5°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	7600	1.111	19.18	952.01	1.26	18.42	1010.20	1.16
610	7010	1.025	18.17	902.23	1.20	17.46	957.36	1.10
1220	6500	0.950	17.28	857.66	1.14	16.60	910.07	1.05
1830	6020	0.880	16.42	815.00	1.08	15.77	864.80	0.98
2440	5590	0.817	15.62	775.62	1.03	15.01	823.02	0.95
3050	5180	0.757	14.85	737.17	0.98	14.27	782.21	0.90
3660	4800	0.702	14.12	701.01	0.93	13.57	743.85	0.85

m = 0.9						
m.s.n.m	b	d	T = 0°C			
			400 KV ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW III3.5	
			G.	V.	C.S.	G.
0	76.00	1.091	22.89	347.31	1.50	21.71
610	70.10	1.006	21.68	329.03	1.42	20.57
1220	65.00	0.930	20.57	312.24	1.35	19.52
1830	60.20	0.864	19.59	292.29	1.28	18.59
2440	55.90	0.802	18.64	282.89	1.22	17.68
3050	51.80	0.743	17.71	268.84	1.16	16.81
3660	48.00	0.689	16.85	255.65	1.10	15.98
						314.84
						1.09

m = 0.9						
m.s.n.m	b	d	T = 0°C			
			750 KV. ACSR/AW I35I.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0	
			G.	V.	C.S.	G.
0	76.00	1.091	20.22	565.91	1.30	19.59
610	70.10	1.006	19.15	536.12	1.23	18.55
1220	65.00	0.930	18.17	508.77	1.17	17.61
1830	60.20	0.864	17.30	484.40	1.11	16.76
2440	55.90	0.802	16.47	460.94	1.06	15.95
3050	51.80	0.743	15.65	438.05	1.01	15.16
3660	48.00	0.689	14.88	416.56	0.96	14.42
						550.00
						0.95

m = 0.9						
m.s.n.m	b	d	T = 0°C			
			1300 KV. ACSR/AW I35I.5		1500 KV. ACSR/AW I530.0	
			G.	V.	C.S.	G.
0	76.00	1.091	18.95	940.55	1.25	18.20
610	70.10	1.006	17.95	891.05	1.18	17.24
1220	65.00	0.930	17.03	845.58	1.12	16.36
1830	60.20	0.864	16.22	805.09	1.07	15.58
2440	55.90	0.802	15.43	766.10	1.02	14.83
3050	51.80	0.743	14.67	728.05	0.97	14.09
3660	48.00	0.689	13.95	692.33	0.92	13.40
						734.64
						0.84

m = 0.9								
m.s.n.m	b	ε	T = 5°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0		500 KV, ACSR/AW III3.5		Ga.	
			Go.	Vo.	C.S.	Vo.		
0	76.00	1.071	22.61	343.05	1.48	21.45	422.48	1.46
610	70.10	0.988	21.42	325.09	1.40	20.32	400.36	1.38
1220	65.00	0.920	20.43	310.00	1.34	19.38	381.77	1.32
1830	60.20	0.848	19.35	293.60	1.27	18.35	361.59	1.25
2440	55.90	0.788	18.42	279.59	1.21	17.48	344.32	1.19
3050	51.80	0.730	17.51	265.69	1.15	16.61	327.21	1.13
3660	48.00	0.676	16.63	252.42	1.09	15.78	310.87	1.07

m = 0.9								
m.s.n.m	b	ε	T = 5°C					
			750 KV, ACSR/AW I351.5		1000 KV, ACSR/AW I272.0		Go.	
			Go.	Vo.	C.S.	Vo.		
0	76.00	1.071	19.97	558.97	1.29	19.35	738.03	1.27
610	70.10	0.988	18.92	529.71	1.22	18.33	699.39	1.21
1220	65.00	0.920	18.04	505.12	1.16	17.48	666.92	1.15
1830	60.20	0.848	17.09	478.41	1.10	16.56	631.65	1.09
2440	55.90	0.788	16.27	455.56	1.05	15.77	601.50	1.04
3050	51.80	0.730	15.46	432.93	0.99	14.98	571.61	0.99
3660	48.00	0.676	14.69	411.30	0.94	14.23	543.06	0.94

m = 0.9								
m.s.n.m	b	ε	T = 5°C					
			1300 KV, ACSR/AW I351.5		1500 KV, ACSR/AW I590.0		Go.	
			Go.	Vo.	C.S.	Vo.		
0	76.00	1.071	18.71	929.02	1.23	17.98	985.80	1.13
610	70.10	0.988	17.73	880.38	1.17	17.04	934.18	1.07
1220	65.00	0.920	16.91	839.51	1.11	16.25	890.81	1.02
1830	60.20	0.848	16.02	795.12	1.05	15.39	843.71	0.97
2440	55.90	0.788	15.25	757.16	1.00	14.65	803.43	0.92
3050	51.80	0.730	14.49	719.53	0.95	13.92	763.50	0.88
3660	48.00	0.676	13.77	682.60	0.91	13.23	725.37	0.83

m = 0.9								
M.E.R.M.	b	f	T = 10°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 113.5		C.S.	
			G _o	V _o	C _S	C _a		
0	76.00	1.052	22.34	338.98	1.46	21.19	417.47	1.44
610	70.10	0.970	21.16	321.13	1.39	20.08	395.48	1.37
1220	65.00	0.900	20.13	305.49	1.32	19.10	376.22	1.30
1830	60.20	0.833	19.12	290.13	1.25	18.14	357.31	1.23
2440	55.90	0.774	17.73	269.08	1.16	16.82	331.38	1.14
3050	51.80	0.717	17.30	262.53	1.13	16.41	323.32	1.12
3660	48.00	0.664	16.43	249.43	1.08	15.59	307.18	1.06

m = 0.9								
M.E.R.M.	b	f	T = 10°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		C.S.	
			G _o	V _o	C _S	G _a		
0	76.00	1.052	19.73	552.34	1.27	19.12	729.28	1.26
610	70.10	0.970	18.69	523.25	1.20	18.11	690.87	1.19
1220	65.00	0.900	17.78	497.77	1.14	17.23	657.22	1.13
1830	60.20	0.833	16.89	472.75	1.09	16.36	624.18	1.08
2440	55.90	0.774	15.66	438.44	1.01	15.17	578.89	1.00
3050	51.80	0.717	15.28	427.77	0.98	14.80	564.80	0.97
3660	48.00	0.664	14.52	406.42	0.93	14.06	536.61	0.92

m = 0.9								
M.E.R.M.	b	f	T = 10°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1593.0		C.S.	
			G _o	V _o	C _S	G _a		
0	76.00	1.052	18.49	918.00	1.22	17.71	974.10	1.12
610	70.10	0.970	17.52	869.66	1.15	16.83	922.80	1.06
1220	65.00	0.900	16.67	827.30	1.10	16.01	877.86	1.01
1830	60.20	0.833	15.83	785.72	1.04	15.21	833.73	0.96
2440	55.90	0.774	14.68	728.70	0.97	14.10	773.23	0.89
3050	51.80	0.717	14.32	710.97	0.94	13.76	754.41	0.87
3660	48.00	0.664	13.61	675.48	0.89	13.07	716.76	0.82

m= 0.9								
m.m.m	b	δ	T=15°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV, ACSR/AW 1113.5		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.034	22.08	339.10	1.45	20.95	412.69	1.42
610	70.10	0.954	20.93	317.59	1.37	19.85	391.12	1.35
1220	65.00	0.880	19.83	300.95	1.30	18.81	370.63	1.28
1830	60.20	0.819	18.90	286.87	1.24	17.93	353.29	1.22
2440	55.90	0.760	17.98	272.92	1.18	17.06	336.12	1.16
3050	51.80	0.705	17.10	259.59	1.12	16.23	319.70	1.10
3660	48.00	0.653	16.25	246.67	1.06	15.42	303.78	1.05

m= 0.9								
m.m.m	b	δ	T=15°C					
			750 KV, ACSR/AW 1351.5			1000 KV, ACSR/AW 1272.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.034	19.51	546.02	1.26	18.90	720.93	1.24
610	70.10	0.954	18.49	517.48	1.19	17.91	683.25	1.18
1220	65.00	0.880	17.52	490.37	1.13	16.97	647.45	1.12
1830	60.20	0.819	16.70	467.44	1.07	16.18	617.17	1.06
2440	55.90	0.760	15.88	444.71	1.02	15.39	587.16	1.01
3050	51.80	0.705	15.11	422.99	0.97	14.64	558.48	0.96
3660	48.00	0.653	14.36	401.92	0.92	13.91	530.67	0.91

m= 0.9								
m.m.m	b	δ	T=15°C					
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5			1500 KV, ACSR/AW 1590.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.034	18.28	907.50	1.20	17.56	962.96	1.11
610	70.10	0.954	17.33	860.07	1.14	16.64	912.63	1.05
1220	65.00	0.880	16.42	815.00	1.08	15.77	864.80	0.99
1830	60.20	0.819	15.65	776.89	1.03	15.03	824.33	0.95
2440	55.90	0.760	14.89	739.11	0.98	14.30	784.28	0.90
3050	51.80	0.705	14.16	703.01	0.93	13.60	745.97	0.86
3660	48.00	0.653	13.46	668.00	0.89	12.93	708.82	0.81

m = 0.9								
m.s.m	b	δ	T = 20°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1333.5		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.016	21.92	331.20	1.43	20.71	407.89	1.41
610	70.10	0.937	20.68	313.80	1.35	19.62	386.46	1.33
1220	65.00	0.870	19.68	298.66	1.29	18.67	367.81	1.27
1830	60.20	0.805	18.69	283.59	1.22	17.73	349.26	1.20
2440	55.90	0.747	17.78	269.80	1.16	16.87	332.27	1.15
3050	51.80	0.693	16.91	256.64	1.11	16.04	316.06	1.09
3660	48.00	0.642	16.07	243.89	1.05	15.25	300.36	1.04

m = 0.9								
m.s.m	b	δ	T = 20°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.016	19.28	539.67	1.24	18.68	712.54	1.23
610	70.10	0.937	18.26	511.32	1.18	17.70	675.11	1.16
1220	65.00	0.870	17.38	486.64	1.12	16.84	642.53	1.11
1830	60.20	0.805	16.51	462.09	1.06	15.99	610.12	1.05
2440	55.90	0.747	15.70	439.62	1.01	15.21	580.45	1.00
3050	51.80	0.693	14.94	418.17	0.96	14.47	552.13	0.95
3660	48.00	0.642	14.19	397.40	0.91	13.75	524.69	0.90

m = 0.9								
m.s.m	b	δ	T = 20°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.016	18.07	896.94	1.19	17.36	951.75	1.09
610	70.10	0.937	17.12	849.82	1.13	16.45	901.75	1.04
1220	65.00	0.870	16.29	808.81	1.07	15.65	858.24	0.99
1830	60.20	0.805	15.47	768.01	1.02	14.86	814.94	0.94
2440	55.90	0.747	14.72	730.66	0.97	14.14	775.31	0.89
3050	51.80	0.693	14.00	695.01	0.92	13.45	737.48	0.85
3660	48.00	0.642	13.30	660.48	0.87	12.78	700.84	0.80

m = 0.9								
m.s.n.m	b	f	T = 25°C					
			400 KV. ACSR/AW I272.0			500 KV. ACSR/AW I115.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.000	21.60	327.72	1.41	20.49	403.60	1.39
610	70.10	0.922	20.46	310.45	1.34	19.41	382.33	1.32
1220	65.00	0.860	19.53	296.37	1.28	18.53	364.99	1.26
1830	60.20	0.791	18.47	280.30	1.21	17.52	345.20	1.19
2440	55.90	0.735	17.59	266.91	1.15	16.69	328.70	1.13
3050	51.80	0.681	16.71	253.67	1.09	15.86	312.40	1.08
3660	48.00	0.631	-15.89	241.09	1.04	15.07	296.92	1.02

m = 0.9								
m.s.n.m	b	f	T = 25°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.000	19.08	533.99	1.23	18.48	705.04	1.22
610	70.10	0.922	18.07	505.85	1.16	17.51	667.89	1.15
1220	65.00	0.860	17.25	482.91	1.11	16.71	637.60	1.10
1830	60.20	0.791	16.31	456.72	1.05	15.81	603.02	1.04
2440	55.90	0.735	15.53	434.90	1.00	15.05	574.21	0.99
3050	51.80	0.681	14.76	413.33	0.95	14.30	545.73	0.94
3660	48.00	0.631	14.03	392.84	0.90	13.59	518.68	0.89

m = 0.9								
m.s.n.m	b	f	T = 25°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.000	17.88	887.50	1.18	17.18	941.73	1.08
610	70.10	0.922	16.94	840.73	1.12	16.27	892.10	1.03
1220	65.00	0.860	16.17	802.60	1.06	15.53	851.65	0.98
1830	60.20	0.791	15.29	759.08	1.01	14.69	805.46	0.93
2440	55.90	0.735	14.56	722.81	0.96	13.99	766.99	0.88
3050	51.80	0.681	13.84	686.96	0.91	13.29	728.94	0.84
3660	48.00	0.631	13.15	652.91	0.86	12.63	692.81	0.79

m.s.m	b	δ	m = 0.9					
			T = 30°C					
			400 KV	ACSR/AW 1272.0	500 KV.	ACSR/AW 113.5	Ga	V _d
			Ga	V _d	C.S.	Ga	V _d	C.S.
0	76.00	0.983	21.35	323.99	1.40	20.26	399.01	1.38
610	70.10	0.906	20.22	306.84	1.32	19.18	377.89	1.30
1220	65.00	0.840	19.22	291.76	1.26	18.24	359.31	1.24
1830	60.20	0.778	18.27	277.22	1.20	17.33	341.40	1.18
2440	55.90	0.723	17.39	263.99	1.14	16.50	325.12	1.12
3050	51.80	0.670	16.53	250.93	1.08	15.69	309.03	1.07
3660	48.00	0.620	15.70	238.28	1.03	14.90	293.46	1.01

m.s.m	b	δ	m = 0.9					
			T = 30°C					
			750 KV.	ACSR/AW 1351.5	Ga.	V _d	C.S.	1000 KV.
			Ga	V _d	C.S.	Ga	V _d	C.S.
0	76.00	0.983	18.86	527.92	1.21	18.27	697.03	1.20
610	70.10	0.906	17.86	499.98	1.15	17.30	660.14	1.14
1220	65.00	0.840	16.98	475.39	1.09	16.45	627.68	1.08
1830	60.20	0.778	16.13	451.70	1.04	15.63	596.40	1.03
2440	55.90	0.723	15.36	430.15	0.99	14.89	567.95	0.98
3050	51.80	0.670	14.60	408.87	0.94	14.15	539.84	0.93
3660	48.00	0.620	13.87	388.26	0.89	13.44	512.64	0.88

m.s.m	b	δ	m = 0.9					
			T = 30°C					
			I300 KV.	ACSR/AW 1351.5	Ga	V _d	C.S.	I500 KV.
			Ga	V _d	C.S.	Ga	V _d	C.S.
0	76.00	0.983	17.67	877.41	1.16	16.98	931.03	1.07
610	70.10	0.906	16.74	830.97	1.10	16.08	881.75	1.01
1220	65.00	0.840	15.92	790.11	1.05	15.29	838.39	0.96
1830	60.20	0.778	15.12	750.74	1.00	14.53	796.61	0.91
2440	55.90	0.723	14.40	714.93	0.95	13.64	758.61	0.87
3050	51.80	0.670	13.69	679.55	0.90	13.15	721.07	0.83
3660	48.00	0.620	13.00	645.30	0.85	12.49	684.74	0.79

m = 0.9						
m.s.m	b	δ	T = 35 °C			
			400 KV	ACSR/AW I272.0	500 KV.	ACSR/AW I113.5
			G.	V.	C.S.	G.
0	76.00	0.967	21.12	320.47	1.38	20.03
610	70.10	0.892	20.01	303.68	1.31	18.98
1220	65.00	0.830	19.07	289.44	1.25	18.09
1830	60.20	0.766	18.08	274.36	1.18	17.15
2440	55.90	0.711	17.20	261.06	1.13	16.32
3050	51.80	0.659	16.35	248.17	1.07	15.51
3660	48.00	0.610	15.53	235.71	1.02	14.73
						290.29
						1.00

m = 0.9						
m.s.m	b	δ	T = 35 °C			
			750 KV.	ACSR/AW I351.5	1000 KV.	ACSR/AW I272.0
			G.	V.	C.S.	G.
0	76.00	0.967	18.65	522.17	1.20	18.07
610	70.10	0.892	17.68	494.81	1.14	17.12
1220	65.00	0.830	16.85	471.61	1.08	16.32
1830	60.20	0.766	15.97	447.05	1.03	15.47
2440	55.90	0.711	15.19	425.38	0.98	14.72
3050	51.80	0.659	14.44	404.38	0.93	13.99
3660	48.00	0.610	13.72	384.08	0.88	13.29
						507.11
						0.87

m = 0.9						
m.s.m	b	δ	T = 35 °C			
			1300 KV.	ACSR/AW I351.5	1500 KV.	ACSR/AW I590.0
			G.	V.	C.S.	G.
0	76.00	0.967	17.48	867.87	1.15	16.80
610	70.10	0.892	16.57	822.39	1.09	15.92
1220	65.00	0.830	15.79	783.83	1.04	15.17
1830	60.20	0.766	14.97	743.00	0.98	14.38
2440	55.90	0.711	14.24	706.99	0.94	13.68
3050	51.80	0.659	13.54	672.09	0.89	13.01
3660	48.00	0.610	12.86	638.35	0.85	12.35
						677.35
						0.76

m = 0.9								
m.s.n.m	b	c	T = 40°C					
			400 KV. ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW I113.5		G _o	
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	0.951	20.88	316.92	1.37	19.81	390.30	1.35
610	70.10	0.877	19.79	300.26	1.30	18.77	369.78	1.28
1220	65.00	0.810	18.76	284.77	1.23	17.80	350.70	1.21
1830	60.20	0.753	17.87	271.25	1.17	16.96	334.05	1.15
2440	55.90	0.700	17.02	258.36	1.11	16.15	318.19	1.10
3050	51.80	0.648	16.17	245.41	1.06	15.34	302.23	1.04
3660	48.00	0.601	15.38	233.39	1.01	14.59	287.43	0.99

m = 0.9								
m.s.n.m	b	c	T = 40°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0		G _o	
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	0.951	18.45	516.40	1.19	17.87	681.82	1.18
610	70.10	0.877	17.48	489.25	1.12	16.93	645.97	1.11
1220	65.00	0.810	16.57	464.00	1.07	16.06	612.64	1.06
1830	60.20	0.753	15.79	441.97	1.02	15.30	583.55	1.01
2440	55.90	0.700	15.04	420.98	0.97	14.57	555.84	0.96
3050	51.80	0.648	14.28	399.87	0.92	13.84	527.96	0.91
3660	48.00	0.601	13.58	380.29	0.87	13.16	502.11	0.86

m = 0.9								
m.s.n.m	b	c	T = 40°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I590.0		G _o	
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	0.951	17.29	858.27	1.14	16.61	910.71	1.05
610	70.10	0.877	16.38	813.14	1.08	15.74	862.84	0.99
1220	65.00	0.810	15.53	771.18	1.02	14.92	818.31	0.94
1830	60.20	0.753	14.80	734.57	0.97	14.22	779.46	0.90
2440	55.90	0.700	14.09	699.68	0.93	13.54	742.44	0.85
3050	51.80	0.648	13.39	664.59	0.88	12.86	705.20	0.81
3660	48.00	0.601	12.73	632.05	0.84	12.23	670.68	0.77

m = 0.9

m.e.m	b	δ	T = 45°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.936	20.66	313.58	1.35	19.60	386.19	1.33
610	70.10	0.864	19.59	297.29	1.28	18.59	366.12	1.26
1220	65.00	0.800	18.61	282.42	1.22	17.66	347.81	1.20
1830	60.20	0.742	17.70	268.60	1.16	16.79	330.79	1.14
2440	55.90	0.689	16.85	255.65	1.10	15.98	314.84	1.09
3050	51.80	0.638	16.00	242.87	1.05	15.18	299.11	1.03
3660	48.00	0.591	15.21	230.79	0.99	14.43	284.23	0.98

m = 0.9

m.e.m	b	δ	T = 45°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.936	18.25	510.95	1.18	17.68	674.63	1.16
610	70.10	0.864	17.30	484.40	1.11	16.76	639.57	1.10
1220	65.00	0.800	16.44	460.18	1.06	15.93	607.59	1.05
1830	60.20	0.742	15.63	437.66	1.01	15.15	577.85	1.00
2440	55.90	0.689	14.88	416.56	0.96	14.42	550.00	0.95
3050	51.80	0.638	14.14	395.74	0.91	13.70	522.51	0.90
3660	48.00	0.591	13.43	376.06	0.86	13.01	496.53	0.86

m = 0.9

m.e.m	b	δ	T = 45°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.C		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.936	17.11	849.22	1.13	16.43	901.11	1.04
610	70.10	0.864	16.22	805.09	1.07	15.58	854.29	0.98
1220	65.00	0.800	15.41	764.82	1.01	14.80	811.56	0.93
1830	60.20	0.742	14.65	727.40	0.96	14.08	771.85	0.89
2440	55.90	0.689	13.95	692.33	0.92	13.40	734.64	0.84
3050	51.80	0.638	13.25	657.73	0.87	12.73	697.93	0.80
3660	48.00	0.591	12.59	625.02	0.83	12.09	663.21	0.76

m.s.n.m	b	δ	m = 0.9					
			T = 50°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW I113.5			
			G _o	V _o	C.S.	G _a	V _a	C.S.
0	7600	0.922	20.46	310.45	1.34	19.41	382.33	1.32
610	7010	0.850	19.38	294.07	1.27	18.38	362.15	1.25
1220	6500	0.790	18.45	280.06	1.21	17.51	344.90	1.19
1830	6020	0.730	17.51	265.69	1.15	16.61	327.21	1.13
2440	5590	0.678	16.67	252.92	1.09	15.81	311.48	1.07
3050	5180	0.628	15.84	240.33	1.04	15.02	295.97	1.02
3660	4800	0.582	15.05	228.45	0.98	14.28	281.34	0.97

m.s.n.m	b	δ	m = 0.9					
			T = 50°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0			
			G _o	V _o	C.S.	G _a	V _a	C.S.
0	7600	0.922	18.07	505.85	1.16	17.51	667.89	1.15
610	7010	0.850	17.12	479.16	1.10	16.58	632.65	1.09
1220	6500	0.790	16.30	456.33	1.05	15.79	602.51	1.04
1830	6020	0.730	15.46	432.93	0.99	14.98	571.61	0.99
2440	5590	0.678	14.72	412.12	0.95	14.26	544.13	0.94
3050	5180	0.628	13.99	391.60	0.90	13.55	517.04	0.89
3660	4800	0.582	13.30	372.23	0.85	12.88	491.47	0.85

m.s.n.m	b	δ	m = 0.9					
			T = 50					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I590.0			
			G _o	V _o	C.S.	G _a	V _a	C.S.
0	7600	0.922	16.94	840.73	1.12	16.27	892.10	1.03
610	7010	0.850	16.04	796.37	1.06	15.41	845.03	0.97
1220	6500	0.790	15.28	758.44	1.01	14.68	804.78	0.92
1830	6020	0.730	14.49	719.53	0.95	13.92	763.50	0.88
2440	5590	0.678	13.80	684.94	0.91	13.25	726.80	0.83
3050	5180	0.628	13.11	650.84	0.86	12.59	690.61	0.79
3660	4800	0.582	12.46	618.66	0.82	11.97	656.46	0.75

m = 0.9								
m.s.n.m	b	δ	T = 55°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0			500 KV, ACSR/AW III3.5		
			Ga.	V _a	C.S.	Ga	V _a	C.S.
0	76.00	0.908	20.25	307.30	1.33	19.21	378.45	1.31
610	70.10	0.837	19.18	291.06	1.26	18.20	358.45	1.24
1220	65.00	0.780	18.30	277.69	1.20	17.36	341.99	1.18
1830	60.20	0.719	17.33	263.02	1.13	16.44	323.92	1.12
2440	55.90	0.668	16.50	250.43	1.08	15.65	308.41	1.06
3050	51.80	0.619	15.68	238.03	1.03	14.88	293.14	1.01
3660	48.00	0.573	14.90	226.08	0.97	14.13	278.43	0.96

m = 0.9								
m.s.n.m	b	δ	T = 55°C					
			750 KV, ACSR/AW I351.5			1000 KV, ACSR/AW I272.0		
			Ga.	V _a	C.S.	Ga.	V _a	C.S.
0	76.00	0.908	17.89	500.71	1.15	17.33	661.11	1.14
610	70.10	0.837	16.94	474.26	1.09	16.41	626.18	1.08
1220	65.00	0.780	16.16	452.48	1.04	15.66	597.42	1.03
1830	60.20	0.719	15.31	428.57	0.98	14.83	565.85	0.98
2440	55.90	0.668	14.58	408.05	0.94	14.12	538.77	0.93
3050	51.80	0.619	13.85	387.85	0.89	13.42	512.09	0.88
3660	48.00	0.573	13.16	368.39	0.85	12.75	486.39	0.84

m = 0.9								
m.s.n.m	b	δ	T = 55°C					
			1300 KV, ACSR/AW I351.5			1500 KV, ACSR/AW I590.0		
			Ga.	V _a	C.S.	Ga	V _a	C.S.
0	76.00	0.908	16.76	832.20	1.10	16.11	883.05	1.01
610	70.10	0.837	15.88	788.23	1.05	15.25	836.40	0.96
1220	65.00	0.780	15.15	752.02	1.00	14.55	797.98	0.92
1830	60.20	0.719	14.35	712.29	0.94	13.78	755.81	0.87
2440	55.90	0.668	13.66	678.19	0.90	13.12	719.64	0.83
3050	51.80	0.619	12.98	644.61	0.85	12.47	684.00	0.78
3660	48.00	0.573	12.33	612.26	0.81	11.85	649.68	0.75

m = 0.9								
M.S.R.M.	d	f	T = 60°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1351.5			
			Ga.	V _o	C.S.	Ga	V _o	
0	76.00	0.894	20.04	304.13	1.31	19.01	374.55	1.29
610	70.10	0.825	19.00	288.27	1.24	18.02	355.02	1.22
1220	65.00	0.770	18.14	275.31	1.19	17.21	339.06	1.17
1830	60.20	0.708	17.15	260.33	1.12	16.27	320.60	1.11
2440	55.90	0.658	16.34	247.92	1.07	15.50	305.33	1.05
3050	51.80	0.609	15.51	235.46	1.01	14.72	289.97	1.00
3660	48.00	0.565	14.76	223.98	0.96	14.00	275.83	0.95

m = 0.9								
M.S.R.M.	d	f	T = 60°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0			
			Ga.	V _o	C.S.	Ga.	V _o	
0	76.00	0.894	17.70	495.55	1.14	17.15	654.30	1.13
610	70.10	0.825	16.78	469.72	1.08	16.26	620.18	1.07
1220	65.00	0.770	16.02	448.60	1.03	15.52	592.30	1.02
1830	60.20	0.708	15.15	424.18	0.97	14.68	560.06	0.97
2440	55.90	0.658	14.43	403.97	0.93	13.98	533.38	0.92
3050	51.80	0.609	13.70	383.66	0.88	13.28	506.56	0.87
3660	48.00	0.565	13.04	364.95	0.84	12.63	481.85	0.83

m = 0.9								
M.S.R.M.	d	f	T = 60°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0			
			Ga.	V _o	C.S.	Ga.	V _o	
0	76.00	0.894	16.59	823.62	1.09	15.94	873.95	1.00
610	70.10	0.825	15.73	780.68	1.04	15.11	828.38	0.95
1220	65.00	0.770	15.02	745.58	0.99	14.43	791.14	0.91
1830	60.20	0.708	14.20	705.00	0.93	13.64	748.09	0.86
2440	55.90	0.658	13.52	671.41	0.89	12.99	712.44	0.82
3050	51.80	0.609	12.84	637.65	0.84	12.34	676.61	0.78
3660	48.00	0.565	12.22	606.55	0.80	11.74	643.62	0.74

m = 0.81							
mm/m	b	δ	T = -10°C				
			400 KV ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW III3.5		G.
			G.	V.	C.S.		
0 7600	1.132	21.15	320.36	1.38	20.03	394.54	1.36
610 7010	1.044	20.00	303.53	1.31	18.98	373.81	1.29
1220 6500	0.970	19.04	289.02	1.25	18.07	355.93	1.23
1830 6020	0.897	18.08	274.33	1.18	17.15	337.85	1.17
2440 5590	0.833	17.21	261.12	1.13	16.32	321.58	1.11
3050 5180	0.772	16.35	248.21	1.07	15.52	305.68	1.05
3660 4800	0.715	15.54	235.84	1.02	14.74	290.44	1.00

m = 0.81							
mm/m	b	δ	T = -10°C				
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0		G.
			G.	V.	C.S.		
0 7600	1.132	18.65	522.00	1.20	18.07	689.22	1.19
610 7010	1.044	17.67	494.58	1.14	17.12	653.02	1.13
1220 6500	0.970	16.82	470.93	1.08	16.30	621.78	1.07
1830 6020	0.897	15.97	446.99	1.03	15.47	590.18	1.02
2440 5590	0.833	15.20	425.47	0.98	14.72	561.77	0.97
3050 5180	0.772	14.45	404.44	0.93	14.00	533.99	0.92
3660 4800	0.715	13.73	384.28	0.88	13.30	507.38	0.87

m = 0.81							
mm/m	b	δ	T = -10°C				
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I590.0		G.
			G.	V.	C.S.		
0 7600	1.132	17.48	867.58	1.15	16.79	920.59	1.06
610 7010	1.044	16.56	822.01	1.09	15.91	872.24	1.00
1220 6500	0.970	15.77	782.69	1.04	15.15	830.52	0.95
1830 6020	0.897	14.96	742.91	0.98	14.38	788.31	0.91
2440 5590	0.833	14.24	707.14	0.94	13.68	750.36	0.86
3050 5180	0.772	13.54	672.19	0.89	13.01	713.26	0.82
3660 4800	0.715	12.86	638.68	0.85	12.36	677.71	0.78

m = 0.81								
m.s.n.m	b	c	T = -5°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			Ga.	Vb.	C.S.	Ga.	Vb.	C.S.
0	76.00	1.111	20.85	316.39	1.37	19.78	389.64	1.34
610	70.10	1.025	19.76	299.84	1.29	18.74	369.27	1.27
1220	65.00	0.950	18.78	285.03	1.23	17.82	351.03	1.21
1830	60.20	0.880	17.85	270.85	1.17	16.93	333.56	1.15
2440	55.90	0.817	16.98	257.76	1.11	16.11	317.45	1.09
3050	51.80	0.757	16.14	244.99	1.06	15.31	301.71	1.04
3660	48.00	0.702	15.35	232.97	1.00	14.56	286.91	0.99

m = 0.81								
m.s.n.m	b	c	T = -5°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			Ga.	Vb.	C.S.	Ga.	Vb.	C.S.
0	76.00	1.111	18.42	515.58	1.19	17.84	680.66	1.17
610	70.10	1.025	17.45	488.57	1.12	16.91	645.07	1.11
1220	65.00	0.950	16.59	464.43	1.07	16.07	613.21	1.06
1830	60.20	0.880	15.76	441.33	1.01	15.27	582.70	1.00
2440	55.90	0.817	15.00	420.01	0.96	14.54	554.55	0.96
3050	51.80	0.757	14.26	399.18	0.92	13.81	527.05	0.91
3660	48.00	0.702	13.56	379.61	0.87	13.14	501.21	0.86

m = 0.81								
m.s.n.m	b	c	T = -5°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			Ga.	Vb.	C.S.	Ga.	Vb.	C.S.
0	76.00	1.111	17.26	856.81	1.14	16.58	909.17	1.04
610	70.10	1.025	16.36	812.01	1.08	15.71	861.63	0.99
1220	65.00	0.950	15.55	771.90	1.02	14.94	819.07	0.94
1830	60.20	0.880	14.77	733.50	0.97	14.19	778.32	0.89
2440	55.90	0.817	14.06	698.06	0.93	13.51	740.72	0.85
3050	51.80	0.757	13.36	663.45	0.88	12.84	703.99	0.81
3660	48.00	0.702	12.71	630.91	0.84	12.21	669.47	0.77

m = 0.81						
m.s.n.m	b	f	T = 0°C			
			400 KV. ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW III3.5	
			Ga.	V ₀	C.S.	Ga.
0	76.00	1.091	20.60	312.58	1.35	19.54
610	70.10	1.006	19.51	296.12	1.28	18.51
1220	65.00	0.930	18.52	281.02	1.21	17.57
1830	60.20	0.864	17.63	267.56	1.15	16.73
2440	55.90	0.802	16.78	254.60	1.10	15.92
3050	51.80	0.743	15.94	241.96	1.04	15.13
3660	48.00	0.689	15.16	230.09	0.99	14.38
						283.36
						0.98

m = 0.81						
m.s.n.m	b	f	T = 0°C			
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0	
			Ga.	V ₀	C.S.	Ga.
0	76.00	1.091	18.19	509.32	1.17	17.63
610	70.10	1.006	17.24	482.51	1.11	16.70
1220	65.00	0.930	16.36	457.89	1.05	15.85
1830	60.20	0.864	15.57	435.96	1.00	15.09
2440	55.90	0.802	14.82	414.85	0.95	14.36
3050	51.80	0.743	14.08	394.25	0.91	13.64
3660	48.00	0.689	13.39	374.91	0.86	12.97
						495.00
						0.85

m = 0.81						
m.s.n.m	b	f	T = 0°C			
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I590.0	
			Ga.	V ₀	C.S.	Ga.
0	76.00	1.091	17.05	846.50	1.12	16.38
610	70.10	1.006	16.15	801.94	1.06	15.52
1220	65.00	0.930	15.33	761.03	1.01	14.73
1830	60.20	0.864	14.60	724.58	0.96	14.02
2440	55.90	0.802	13.89	689.49	0.91	13.34
3050	51.80	0.743	13.20	655.25	0.87	12.68
3660	48.00	0.689	12.55	623.10	0.83	12.06
						661.18
						0.76

m = 0.81								
M.S.R.M	b	c	T = 5°C					
			400 KV. ACSR/AW I272.0		C.S.	500 KV. ACSR/AW I113.5		C.S.
			Ga.	Vb.		Ga.	Vb.	
0	76.00	1.071	20.34	308.75	1.33	19.30	380.23	1.31
610	70.10	0.988	19.28	292.58	1.26	18.29	360.32	1.24
1220	65.00	0.920	18.38	279.00	1.20	17.44	343.60	1.19
1830	60.20	0.848	17.41	264.24	1.14	16.52	325.43	1.12
2440	55.90	0.788	16.58	251.63	1.08	15.73	309.89	1.07
3050	51.80	0.730	15.76	239.12	1.03	14.95	294.49	1.02
3660	49.00	0.676	14.97	227.18	0.98	14.20	279.78	0.96

m = 0.81								
M.S.R.M	b	c	T = 5°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5		C.S.	1000 KV. ACSR/AW I272.0		C.S.
			Ga.	Vb.		Ga.	Vb.	
0	76.00	1.071	17.97	503.08	1.16	17.41	664.23	1.15
610	70.10	0.988	17.03	476.74	1.10	16.50	629.45	1.09
1220	65.00	0.920	16.24	454.60	1.04	15.73	600.23	1.03
1830	60.20	0.848	15.38	430.56	0.99	14.90	568.49	0.98
2440	55.90	0.788	14.65	410.01	0.94	14.19	541.35	0.93
3050	51.80	0.730	13.92	389.63	0.89	13.48	514.45	0.89
3660	48.00	0.676	13.22	370.17	0.85	12.81	488.75	0.84

m = 0.81								
M.S.R.M	b	c	T = 5°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		C.S.	1500 KV. ACSR/AW I590.0		C.S.
			Ga.	Vb.		Ga.	Vb.	
0	76.00	1.071	16.84	836.12	1.11	16.18	887.22	1.02
610	70.10	0.988	15.96	792.35	1.05	15.33	840.77	0.97
1220	65.00	0.920	15.22	755.56	1.00	14.62	801.73	0.92
1830	60.20	0.848	14.41	715.61	0.95	13.85	759.34	0.87
2440	55.90	0.788	13.73	681.44	0.90	13.19	723.08	0.83
3050	51.80	0.730	13.04	647.58	0.86	12.53	687.15	0.79
3660	48.00	0.676	12.39	615.24	0.81	11.91	652.83	0.75

			m = 0.81					
m.s.m	b	f	T = 10°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0			500 KV. ACSR/AW I113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.052	20.10	305.08	1.32	19.07	375.72	1.30
610	70.10	0.970	19.04	289.02	1.25	18.07	355.93	1.23
1220	65.00	0.900	18.12	274.94	1.19	17.19	338.60	1.17
1830	60.20	0.833	17.21	261.12	1.13	16.32	321.58	1.11
2440	55.90	0.774	15.96	242.17	1.04	15.14	298.24	1.03
3050	51.80	0.717	15.57	236.28	1.02	14.77	290.98	1.00
3660	48.00	0.664	14.79	224.49	0.97	14.03	279.46	0.95

			m = 0.81					
m.s.m	b	f	T = 10°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.052	17.76	497.11	1.14	17.20	656.35	1.13
610	70.10	0.970	16.82	470.93	1.08	16.30	621.78	1.07
1220	65.00	0.900	16.00	447.99	1.03	15.50	591.50	1.02
1830	60.20	0.833	15.20	425.47	0.98	14.72	561.77	0.97
2440	55.90	0.774	14.09	394.60	0.91	13.66	521.00	0.90
3050	51.80	0.717	13.75	384.99	0.88	13.32	508.32	0.88
3660	48.00	0.664	13.06	365.78	0.84	12.66	482.95	0.83

			m = 0.81					
m.s.m	b	f	T = 10°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.052	16.64	826.20	1.10	15.99	876.69	1.01
610	70.10	0.970	15.77	782.69	1.04	15.15	830.52	0.95
1220	65.00	0.900	15.00	744.57	0.99	14.41	790.07	0.91
1830	60.20	0.833	14.24	707.14	0.94	13.68	750.36	0.86
2440	55.90	0.774	13.21	655.83	0.87	12.69	695.91	0.80
3050	51.80	0.717	12.89	639.87	0.85	12.38	678.97	0.78
3660	48.00	0.664	12.24	607.93	0.80	11.76	645.08	0.74

m = 0.81								
m.s.n.m	b	δ'	T = 15°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0		500 KV ACSR/AW I13.5		G _o	V _o
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	1.034	19.87	301.59	1.30	18.85	371.42	1.28
610	70.10	0.954	18.83	285.83	1.23	17.87	352.01	1.21
1220	65.00	0.880	17.85	270.85	1.17	16.93	335.56	1.15
1830	60.20	0.819	17.01	258.19	1.11	16.14	317.96	1.10
2440	55.90	0.760	16.18	245.63	1.06	15.36	302.50	1.04
3050	51.80	0.705	15.39	233.63	1.01	14.60	287.73	0.99
3660	48.00	0.653	14.63	222.00	0.96	13.88	273.40	0.94

m = 0.81								
m.s.n.m	b	δ'	T = 15°C					
			750 KV ACSR/AW I351.5		1000 KV ACSR/AW I272.0		G _o	V _o
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	1.034	17.55	491.42	1.13	17.01	648.84	1.12
610	70.10	0.954	16.64	465.74	1.07	16.12	614.93	1.06
1220	65.00	0.880	15.76	441.33	1.01	15.27	582.70	1.00
1830	60.20	0.819	15.03	420.69	0.97	14.56	555.45	0.96
2440	55.90	0.760	14.30	400.24	0.92	13.85	528.45	0.91
3050	51.80	0.705	13.60	380.69	0.87	13.17	502.63	0.87
3660	48.00	0.653	12.92	361.73	0.83	12.52	477.60	0.82

m = 0.81								
m.s.n.m	b	δ'	T = 15°C					
			1300 KV ACSR/AW I351.5		1500 KV ACSR/AW I590.0		G _o	V _o
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	1.034	16.45	816.75	1.08	15.81	866.66	1.00
610	70.10	0.954	15.59	774.06	1.03	14.98	821.36	0.94
1220	65.00	0.880	14.77	733.50	0.97	14.19	778.32	0.89
1830	60.20	0.819	14.08	699.20	0.93	13.53	741.93	0.85
2440	55.90	0.760	13.40	665.20	0.88	12.87	705.85	0.81
3050	51.80	0.705	12.74	632.71	0.84	12.24	671.37	0.77
3660	48.00	0.653	12.11	601.20	0.80	11.63	637.94	0.73

M.m.m	b	f	m = 0.81					
			T = 20°C					
			400 KV	ACSR/AW 1272.0		500 KV.	ACSR/AW 1113.5	
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	1.016	19.64	298.08	1.29	18.63	367.10	1.27
610	70.10	0.937	18.61	282.42	1.22	17.66	347.82	1.20
1220	65.00	0.870	17.71	268.80	1.16	16.80	331.06	1.14
1830	60.20	0.805	16.82	255.23	1.10	15.96	314.33	1.08
2440	55.90	0.747	16.00	242.82	1.05	15.18	299.05	1.03
3050	51.80	0.693	15.22	230.97	1.00	14.44	284.45	0.98
3660	48.00	0.642	14.46	219.50	0.95	13.72	270.32	0.93

M.m.m	b	f	m = 0.81					
			T = 20°C					
			750 KV.	ACSR/AW 1351.5		1000 KV.	ACSR/AW 1272.0	
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	1.016	17.35	485.70	1.12	16.81	641.29	1.11
610	70.10	0.937	16.44	460.19	1.06	15.93	607.60	1.05
1220	65.00	0.870	15.64	437.98	1.01	15.16	578.28	1.00
1830	60.20	0.805	14.85	415.88	0.96	14.39	549.10	0.95
2440	55.90	0.747	14.13	395.66	0.91	13.69	522.40	0.90
3050	51.80	0.693	13.44	376.35	0.86	13.02	496.91	0.86
3660	48.00	0.642	12.77	357.66	0.82	12.38	472.22	0.81

M.m.m	b	f	m = 0.81					
			T = 20°C					
			1300 KV.	ACSR/AW 1351.5		1500 KV.	ACSR/AW 1590.0	
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	1.016	16.26	807.25	1.07	15.62	856.58	0.98
610	70.10	0.937	15.41	764.84	1.01	14.80	811.58	0.93
1220	65.00	0.870	14.66	727.93	0.96	14.09	772.41	0.89
1830	60.20	0.805	13.92	691.21	0.92	13.38	733.45	0.84
2440	55.90	0.747	13.25	657.59	0.87	12.73	697.78	0.80
3050	51.80	0.693	12.60	625.51	0.83	12.10	663.73	0.76
3660	48.00	0.642	11.97	594.43	0.79	11.50	630.76	0.72

m = 0.81												
m.s.r.m	b	c	T = 25°C									
			400 KV. ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW III3.5		G.O.	V.O.	C.S.	G.O.	V.O.	C.S.
			G.O.	V.O.	G.O.	V.O.						
0	76.00	1.000	19.44	294.95	1.27	18.44	363.24		1.25			
610	70.10	0.922	18.41	279.40	1.20	17.47	344.09		1.19			
1220	65.00	0.860	17.58	266.73	1.15	16.67	328.49		1.13			
1830	60.20	0.791	16.62	252.27	1.09	15.77	310.68		1.07			
2440	55.90	0.735	15.83	240.22	1.04	15.02	295.83		1.02			
3050	51.90	0.681	15.04	228.30	0.98	14.27	281.16		0.97			
3660	48.00	0.631	14.30	216.98	0.93	13.56	267.22		0.92			

m = 0.81								
m.s.r.m	b	c	T = 25°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
			G.O.	V.O.	C.S.	G.O.	V.O.	
0	76.00	1.000	17.17	480.59	1.10	16.63	634.51	1.09
610	70.10	0.922	16.26	455.26	1.05	15.76	601.10	1.04
1220	65.00	0.860	15.52	434.62	1.00	15.04	573.84	0.99
1830	60.20	0.791	14.68	411.05	0.94	14.22	542.72	0.94
2440	55.90	0.735	13.98	391.41	0.90	13.55	516.79	0.89
3050	51.90	0.681	13.29	372.00	0.85	12.87	491.16	0.85
3660	48.00	0.631	12.63	353.56	0.81	12.23	466.82	0.80

m = 0.81								
m.s.r.m	b	c	T = 25°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I593.0		
			G.O.	V.O.	C.S.	G.O.	V.O.	
0	76.00	1.000	16.09	799.75	1.06	15.46	847.56	0.97
610	70.10	0.922	15.24	756.65	1.00	14.64	802.89	0.92
1220	65.00	0.860	14.55	722.34	0.96	13.98	766.48	0.88
1830	60.20	0.791	13.76	683.17	0.91	13.22	724.92	0.83
2440	55.90	0.735	13.10	650.53	0.86	12.59	690.29	0.79
3050	51.90	0.681	12.45	618.27	0.82	11.96	656.05	0.75
3660	48.00	0.631	11.84	587.62	0.78	11.37	623.53	0.71

m = 0.81							
m.s.m	b	δ	T = 30°C				
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1135.5		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.983	19.21	291.59	1.26	18.23	359.11
610	70.10	0.906	18.20	276.16	1.19	17.26	340.10
1220	65.00	0.840	17.30	262.58	1.13	16.41	323.38
1830	60.20	0.778	16.44	249.50	1.08	15.60	307.26
2440	55.90	0.723	15.65	237.59	1.02	14.85	292.61
3050	51.80	0.670	14.88	225.84	0.97	14.12	278.13
3660	48.00	0.620	14.13	214.46	0.92	13.41	264.11
							0.91

m = 0.81							
m.s.m	b	δ	T = 30°C				
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.983	16.97	475.13	1.09	16.44	627.33
610	70.10	0.906	16.07	449.98	1.03	15.57	594.12
1220	65.00	0.840	15.28	427.85	0.98	14.81	564.91
1830	60.20	0.778	14.52	406.53	0.93	14.07	536.76
2440	55.90	0.723	13.83	387.14	0.89	13.40	511.15
3050	51.80	0.670	13.14	367.98	0.84	12.73	485.86
3660	48.00	0.620	12.48	349.44	0.80	12.09	461.37
							0.79

m = 0.81							
m.s.m	b	δ	T = 30°C				
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.983	15.91	789.67	1.05	15.28	837.93
610	70.10	0.906	15.06	747.88	0.99	14.47	793.58
1220	65.00	0.840	14.32	711.10	0.94	13.76	754.55
1830	60.20	0.778	13.61	675.66	0.90	13.08	716.95
2440	55.90	0.723	12.96	643.43	0.85	12.45	682.75
3050	51.80	0.670	12.32	611.59	0.81	11.83	648.97
3660	48.00	0.620	11.70	580.77	0.77	11.24	616.26
							0.71

W.L.S.N.D.M	t	f	m = 0.81					
			T = 35 °C					
			400 KV.		ACSR/AW 1272.C	500 KV.		ACSR/AW 1113.5
			G0.	V0.	C.S.	G0.	V0.	C.S.
0	76.00	0.967	19.00	288.42	1.24	18.03	355.20	1.23
610	70.10	0.892	18.01	273.31	1.18	17.09	336.59	1.16
1220	65.00	0.830	17.16	260.49	1.12	16.28	320.81	1.11
1830	60.20	0.766	16.27	246.92	1.06	15.44	304.10	1.05
2440	55.90	0.711	15.48	234.96	1.01	14.69	289.36	1.00
3050	51.80	0.659	14.72	223.36	0.96	13.96	275.07	0.95
3660	48.00	0.610	13.98	212.14	0.91	13.26	261.26	0.90

W.L.S.N.D.M	t	f	m = 0.81					
			T = 35 °C					
			750 KV.		ACSR/AW 1351.5	1000 KV.		ACSR/AW 1272.C
			G0.	V0.	C.S.	G0.	V0.	C.S.
0	76.00	0.967	16.79	469.96	1.08	16.26	620.50	1.07
610	70.10	0.892	15.91	445.33	1.02	15.41	587.99	1.01
1220	65.00	0.830	15.16	424.45	0.98	14.69	560.42	0.97
1830	60.20	0.766	14.37	402.34	0.92	13.92	531.22	0.92
2440	55.90	0.711	13.67	382.84	0.88	13.25	505.48	0.87
3050	51.80	0.659	13.00	363.94	0.84	12.59	480.52	0.83
3660	48.00	0.610	12.35	345.67	0.79	11.96	456.40	0.79

W.L.S.N.D.M	t	f	m = 0.81					
			T = 35 °C					
			1300 KV.		ACSR/AW 1351.5	1500 KV.		ACSR/AW 1590.0
			G0.	V0.	C.S.	G0.	V0.	C.S.
0	76.00	0.967	15.73	781.08	1.04	15.12	828.81	0.95
610	70.10	0.892	14.91	740.15	0.98	14.32	785.38	0.90
1220	65.00	0.830	14.21	705.44	0.93	13.65	748.55	0.86
1830	60.20	0.766	13.47	668.70	0.89	12.94	709.56	0.81
2440	55.90	0.711	12.82	636.29	0.84	12.31	675.18	0.77
3050	51.80	0.659	12.18	604.88	0.80	11.70	641.84	0.74
3660	48.00	0.610	11.57	574.51	0.76	11.12	609.62	0.70

m = 0.81								
m.s.n.m	b	c	T = 40°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5			
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	0.951	18.79	285.23	1.23	17.83	351.27	1.21
610	70.10	0.877	17.81	270.23	1.17	16.89	332.80	1.15
1220	65.00	0.810	16.89	256.29	1.10	16.02	315.63	1.09
1830	60.20	0.753	16.09	244.12	1.05	15.26	300.64	1.04
2440	55.90	0.700	15.32	232.53	1.00	14.54	286.37	0.99
3050	51.80	0.648	14.55	220.86	0.95	13.81	272.00	0.94
3660	48.00	0.601	13.84	210.05	0.90	13.13	258.69	0.89

m = 0.81								
m.s.n.m	b	c	T = 40°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0			
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	0.951	16.60	464.76	1.07	16.08	613.64	1.06
610	70.10	0.877	15.73	440.33	1.01	15.24	581.38	1.00
1220	65.00	0.810	14.92	417.60	0.96	14.45	551.38	0.95
1830	60.20	0.753	14.21	397.78	0.91	13.77	525.20	0.90
2440	55.90	0.700	13.53	378.88	0.87	13.11	500.25	0.86
3050	51.80	0.648	12.85	359.88	0.83	12.45	475.16	0.82
3660	48.00	0.601	12.22	342.26	0.79	11.84	451.90	0.78

m = 0.81								
m.s.n.m	b	c	T = 40°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0			
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	0.951	15.56	772.44	1.02	14.95	819.64	0.94
610	70.10	0.877	14.74	731.83	0.97	14.16	776.55	0.89
1220	65.00	0.810	13.98	694.07	0.92	13.43	736.48	0.85
1830	60.20	0.753	13.32	661.11	0.88	12.79	701.51	0.81
2440	55.90	0.700	12.68	629.71	0.83	12.19	668.20	0.77
3050	51.80	0.648	12.05	598.13	0.79	11.57	634.68	0.73
3660	48.00	0.601	11.46	568.85	0.75	11.01	603.61	0.69

m = 0.81								
m.s.n.m	b	δ'	T = 45°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV, ACSR/AW 1351.5		C.S.	
			Go.	Vo.	CS	Go		
0	76.00	0.936	18.60	282.22	1.22	17.64	347.57	1.20
610	70.10	0.864	17.63	267.56	1.15	16.73	329.51	1.14
1220	65.00	0.800	16.75	254.18	1.10	15.89	313.03	1.08
1830	60.20	0.742	15.93	241.74	1.04	15.11	297.71	1.03
2440	55.90	0.689	15.16	230.09	0.99	14.38	283.30	0.98
3050	51.80	0.638	14.40	218.59	0.94	13.66	269.20	0.93
3660	48.00	0.591	-13.69	207.72	0.89	12.98	255.81	0.88

m = 0.81								
m.s.n.m	b	δ'	T = 45°C					
			750 KV, ACSR/AW 1351.5		1000 KV, ACSR/AW 1272.0		C.S.	
			Go.	Vo.	CS	Go		
0	76.00	0.936	16.43	459.86	1.06	15.91	607.17	1.05
610	70.10	0.864	15.57	435.96	1.00	15.09	575.62	0.99
1220	65.00	0.800	14.79	414.16	0.95	14.33	546.83	0.94
1830	60.20	0.742	14.07	393.89	0.90	13.63	520.07	0.90
2440	55.90	0.689	13.39	374.91	0.86	12.97	495.00	0.85
3050	51.80	0.638	12.72	356.17	0.82	12.33	470.26	0.81
3660	48.00	0.591	12.09	338.45	0.78	11.71	446.87	0.77

m = 0.81								
m.s.n.m	b	δ'	T = 45°C					
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5		1500 KV, ACSR/AW 1530.2		C.S.	
			Go.	Vo.	CS	Go		
0	76.00	0.936	15.40	764.30	1.01	14.79	811.00	0.93
610	70.10	0.864	14.60	724.58	0.96	14.02	768.86	0.88
1220	65.00	0.800	13.87	688.34	0.91	13.32	730.41	0.84
1830	60.20	0.742	13.19	654.66	0.87	12.67	694.66	0.80
2440	55.90	0.689	12.55	623.10	0.83	12.06	661.18	0.76
3050	51.80	0.638	11.92	591.96	0.78	11.45	628.13	0.72
3660	48.00	0.591	11.13	562.52	0.74	10.88	596.89	0.68

m = 0.81								
m.s.n.m	b	δ	T = 50°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW III3.5		C.S.	
			Ga.	V _o .	Ga	V _o		
0	76.00	0.922	18.41	279.40	1.20	17.47	344.09	1.19
610	70.10	0.850	17.44	264.66	1.14	16.54	325.94	1.12
1220	65.00	0.790	16.61	252.05	1.09	15.76	310.41	1.07
1830	60.20	0.730	15.76	239.12	1.03	14.95	294.49	1.02
2440	55.90	0.678	15.00	227.63	0.98	14.23	280.33	0.97
3050	51.80	0.628	14.25	216.30	0.93	13.52	266.38	0.92
3660	48.00	0.582	13.65	205.60	0.89	12.85	253.21	0.87

m = 0.81								
m.s.n.m	b	δ	T = 50°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0		C.S.	
			Ga.	V _o .	Ga	V _o		
0	76.00	0.922	16.26	455.26	1.04	15.76	601.10	1.04
610	70.10	0.850	15.40	431.24	0.99	14.92	569.38	0.98
1220	65.00	0.790	14.67	410.70	0.94	14.21	542.26	0.93
1830	60.20	0.730	13.92	389.63	0.89	13.48	514.45	0.89
2440	55.90	0.678	13.25	370.90	0.85	12.84	489.72	0.84
3050	51.80	0.628	12.59	352.44	0.81	12.20	465.33	0.80
3660	48.00	0.582	11.97	335.01	0.77	11.59	442.32	0.76

m = 0.81								
m.s.n.m	b	δ	T = 50					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I590.0		C.S.	
			Ga.	V _o .	Ga	V _o		
0	76.00	0.922	15.24	756.65	1.00	14.64	802.89	0.92
610	70.10	0.850	14.44	716.73	0.95	13.87	760.53	0.87
1220	65.00	0.790	13.75	682.59	0.90	13.21	724.31	0.83
1830	60.20	0.730	13.04	647.58	0.86	12.53	687.15	0.79
2440	55.90	0.678	12.42	616.45	0.82	11.93	654.12	0.75
3050	51.80	0.628	11.80	585.76	0.78	11.33	621.55	0.71
3660	48.00	0.582	11.21	556.79	0.74	10.77	590.82	0.68

			m = 0.81					
M.S.R.M.	d	f	T = 55°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV ACSR/AW 1351.5		600 KV ACSR/AW 1530.0	
			Ga.	V _o	C.S.	Ga.	V _o	C.S.
0	76.00	0.908	18.22	276.57	1.19	17.29	340.60	1.17
610	70.10	0.837	17.26	261.95	1.13	16.38	322.61	1.11
1220	65.00	0.780	16.47	249.92	1.08	15.62	307.79	1.06
1830	60.20	0.719	15.60	236.72	1.02	14.80	291.53	1.00
2440	55.90	0.668	14.85	225.39	0.97	14.09	277.57	0.96
3050	51.80	0.619	14.11	214.22	0.92	13.39	263.83	0.91
3660	48.00	0.573	13.41	203.48	0.88	12.72	250.59	0.86

			m = 0.81					
M.S.R.M.	d	f	T = 55°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5		1000 KV ACSR/AW 1272.0		1300 KV ACSR/AW 1351.5	
			Ga.	V _o	C.S.	Ga.	V _o	C.S.
0	76.00	0.908	16.10	450.64	1.04	15.60	595.00	1.03
610	70.10	0.837	15.25	426.83	0.98	14.77	563.56	0.97
1220	65.00	0.780	14.55	407.23	0.94	14.09	537.68	0.93
1830	60.20	0.719	13.78	385.71	0.89	13.35	509.27	0.88
2440	55.90	0.668	13.12	367.25	0.84	12.71	484.89	0.83
3050	51.80	0.619	12.47	349.06	0.80	12.08	460.88	0.79
3660	48.00	0.573	11.84	331.55	0.76	11.47	437.75	0.75

			m = 0.81					
M.S.R.M.	d	f	T = 55°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		1500 KV ACSR/AW 1530.0		1700 KV ACSR/AW 1720.0	
			Ga.	V _o	C.S.	Ga.	V _o	C.S.
0	76.00	0.908	15.09	748.98	0.99	14.49	794.75	0.91
610	70.10	0.837	14.29	709.41	0.94	13.73	752.76	0.86
1220	65.00	0.780	13.63	676.82	0.90	13.10	718.18	0.82
1830	60.20	0.719	12.91	641.06	0.85	12.41	680.23	0.78
2440	55.90	0.668	12.29	610.37	0.81	11.81	647.67	0.74
3050	51.80	0.619	11.68	580.15	0.77	11.23	615.60	0.71
3660	48.00	0.573	11.10	551.04	0.73	10.66	584.71	0.67

m = 0.81

T = 60°C

m.s.n.m	b	S	T = 60°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1113.5		
			Go.	V _b	C.S.	Go.	V _b	C.S.
0	76.00	0.894	18.04	273.72	1.18	17.11	337.09	1.16
610	70.10	0.825	17.10	259.44	1.12	16.22	319.52	1.10
1220	65.00	0.770	16.33	247.78	1.07	15.49	305.15	1.05
1830	60.20	0.708	15.44	234.30	1.01	14.65	288.54	0.99
2440	55.90	0.658	14.70	223.13	0.96	13.95	274.79	0.95
3050	51.80	0.609	13.96	211.91	0.91	13.25	260.98	0.90
3660	48.00	0.565	13.28	201.58	0.87	12.60	248.25	0.85

m = 0.81

T = 60°C

m.s.n.m	b	S	750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			750 KV ACSR/AW 1351.5		C.S.	1000 KV ACSR/AW 1272.0		C.S.
			Go.	V _b	Go.	Go.	V _b	C.S.
0	76.00	0.894	15.93	446.00	1.03	15.43	588.87	1.01
610	70.10	0.825	15.10	422.74	0.97	14.63	558.16	0.96
1220	65.00	0.770	14.42	403.74	0.93	13.97	533.07	0.92
1830	60.20	0.708	13.64	381.77	0.88	13.21	504.06	0.87
2440	55.90	0.658	12.99	363.57	0.83	12.58	480.04	0.83
3050	51.80	0.609	12.33	345.29	0.79	11.95	455.90	0.78
3660	48.00	0.565	11.73	328.45	0.75	11.37	433.67	0.75

m = 0.81

T = 60°C

m.s.n.m	b	S	1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		C.S.	1500 KV ACSR/AW 1590.0		C.S.
			Go.	V _b	Go.	Go.	V _b	C.S.
0	76.00	0.894	14.93	741.26	0.98	14.34	786.55	0.90
610	70.10	0.825	14.15	702.61	0.93	13.60	745.54	0.86
1220	65.00	0.770	13.52	671.02	0.89	12.99	712.03	0.82
1830	60.20	0.708	12.78	634.50	0.84	12.28	673.28	0.77
2440	55.90	0.658	12.17	604.27	0.80	11.69	641.19	0.74
3050	51.80	0.609	11.56	573.88	0.76	11.10	608.95	0.70
3660	48.00	0.565	10.99	545.90	0.72	10.56	579.26	0.66

m = 0.8								
m.s.n.m	b	δ	T = -10°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 133.5		G _o	V _o
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	1.132	20.85	316.41	1.37	19.78	389.67	1.34
610	70.10	1.044	19.75	299.79	1.29	18.74	369.20	1.27
1220	65.00	0.970	18.81	285.45	1.23	17.84	351.54	1.21
1830	60.20	0.897	17.85	270.94	1.17	16.94	333.67	1.15
2440	55.90	0.833	16.99	257.90	1.11	16.12	317.61	1.10
3050	51.80	0.772	16.15	245.15	1.06	15.32	301.91	1.04
3660	48.00	0.715	15.35	232.91	1.00	14.56	286.86	0.99

m = 0.8								
m.s.n.m	b	δ	T = -10°C					
			750 KV. ACSR/AW 1331.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G _o	V _o
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	1.132	18.42	515.56	1.19	17.84	680.71	1.17
610	70.10	1.044	17.45	488.48	1.12	16.91	644.95	1.11
1220	65.00	0.970	16.61	465.11	1.07	16.10	614.11	1.06
1830	60.20	0.897	15.77	441.48	1.01	15.28	582.90	1.00
2440	55.90	0.833	15.01	420.22	0.97	14.54	554.83	0.96
3050	51.80	0.772	14.27	399.45	0.92	13.82	527.40	0.91
3660	48.00	0.715	13.56	379.53	0.87	13.13	501.11	0.86

m = 0.8								
m.s.n.m	b	δ	T = -10°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1293.0		G _o	V _o
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	1.132	17.26	856.87	1.14	16.58	909.23	1.04
610	70.10	1.044	16.35	811.86	1.08	15.71	861.47	0.99
1220	65.00	0.970	15.57	773.03	1.02	14.96	820.27	0.94
1830	60.20	0.897	14.78	733.74	0.97	14.20	778.58	0.89
2440	55.90	0.833	14.07	698.41	0.93	13.52	741.09	0.85
3050	51.80	0.772	13.37	663.89	0.88	12.85	704.46	0.81
3660	48.00	0.715	12.71	630.79	0.84	12.21	669.34	0.77

m = 0.8

T = -5°C

mSNM	δ	σ	400 KV. ACSR/AW 1272.0						500 KV. ACSR/AW 1351.5						
			400 KV.			500 KV.			400 KV.			500 KV.			
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.	
0	76.00	1.111	20.59	312.48	1.35	19.54	384.83	1.33							
610	70.10	1.025	19.51	296.14	1.28	18.51	364.71	1.26							
1220	65.00	0.950	18.55	281.51	1.21	17.60	346.69	1.20							
1830	60.20	0.880	17.63	267.51	1.15	16.72	329.45	1.14							
2440	55.90	0.817	16.77	254.58	1.10	15.91	313.53	1.08							
3050	51.80	0.757	15.94	241.96	1.04	15.13	297.98	1.03							
3660	49.00	0.702	15.16	230.09	0.99	14.38	283.37	0.98							

m = 0.8

T = -5°C

mSNM	δ	σ	750 KV. ACSR/AW 1351.5						1000 KV. ACSR/AW 1272.0						
			750 KV.			1000 KV.			750 KV.			1000 KV.			
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.	
0	76.00	1.111	18.19	509.16	1.17	17.62	672.26	1.16							
610	70.10	1.025	17.24	482.53	1.11	16.70	637.11	1.10							
1220	65.00	0.950	16.38	458.70	1.05	15.87	605.64	1.04							
1830	60.20	0.880	15.57	435.88	1.00	15.08	575.51	0.99							
2440	55.90	0.817	14.82	414.82	0.95	14.36	547.70	0.94							
3050	51.80	0.757	14.08	394.25	0.91	13.64	520.55	0.90							
3660	49.00	0.702	13.39	374.92	0.86	12.97	495.02	0.85							

m = 0.8

T = -5°C

mSNM	δ	σ	1300 KV. ACSR/AW 1351.5						1500 KV. ACSR/AW 1590.0						
			1300 KV.			1500 KV.			1300 KV.			1500 KV.			
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.	
0	76.00	1.111	17.05	846.24	1.12	16.38	897.95	1.03							
610	70.10	1.025	16.15	801.98	1.06	15.52	850.99	0.98							
1220	65.00	0.950	15.36	762.37	1.01	14.75	808.96	0.93							
1830	60.20	0.880	14.59	724.44	0.96	14.02	768.71	0.88							
2440	55.90	0.817	13.89	689.44	0.91	13.34	731.57	0.84							
3050	51.80	0.757	13.20	655.26	0.87	12.68	695.30	0.80							
3660	49.00	0.702	12.55	623.12	0.83	12.06	661.20	0.76							

m = 0.8						
m.s.n.m	b	δ	T = 0°C			
			400 KV, ACSR/AW 1272.0		500 KV, ACSR/AW 113.5	
			G _o	V _o	C _S	G _o
0	76.00	1.091	20.34	308.72	1.33	19.30
610	70.10	1.006	19.27	292.47	1.26	18.28
1220	65.00	0.930	18.29	277.55	1.20	17.35
1830	60.20	0.864	17.41	264.25	1.14	16.52
2440	55.90	0.802	16.57	251.46	1.08	15.72
3050	51.80	0.743	15.75	238.97	1.03	14.94
3660	43.00	0.689	14.97	227.24	0.98	14.21
						279.86
						0.96

m = 0.8						
m.s.n.m	b	δ	T = 0°C			
			750 KV, ACSR/AW 1351.5		1000 KV, ACSR/AW 1272.0	
			G _o	V _o	C _S	G _o
0	76.00	1.091	17.97	503.03	1.16	17.41
610	70.10	1.006	17.02	476.55	1.10	16.49
1220	65.00	0.930	16.15	452.24	1.04	15.65
1830	60.20	0.864	15.38	430.58	0.99	14.90
2440	55.90	0.802	14.64	409.73	0.94	14.18
3050	51.80	0.743	13.91	389.38	0.89	13.47
3660	43.00	0.689	13.23	370.28	0.85	12.81
						488.89
						0.84

m = 0.8						
m.s.n.m	b	δ	T = 0°C			
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5		1500 KV, ACSR/AW 1530.0	
			G _o	V _o	C _S	G _o
0	76.00	1.091	16.84	836.05	1.11	16.18
610	70.10	1.006	15.95	792.04	1.05	15.33
1220	65.00	0.930	15.14	751.63	1.00	14.55
1830	60.20	0.864	14.41	715.64	0.95	13.85
2440	55.90	0.802	13.72	680.98	0.90	13.18
3050	51.80	0.743	13.04	647.16	0.86	12.52
3660	43.00	0.689	12.40	615.41	0.81	11.91
						653.01
						0.75

m = 0.8

T = 5°C

m.s.m	b	c	400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.071	20.09	304.93	1.32	19.06	375.54	1.30
610	70.10	0.988	19.04	288.97	1.25	18.06	355.88	1.23
1220	65.00	0.920	18.16	275.55	1.19	17.23	339.35	1.17
1830	60.20	0.848	17.20	260.98	1.13	16.31	321.41	1.11
2440	55.90	0.788	16.38	248.52	1.07	15.54	306.06	1.06
3050	51.80	0.730	15.56	236.17	1.02	14.76	290.86	1.00
3660	48.00	0.676	14.78	224.38	0.97	14.03	276.33	0.95

m = 0.8

T = 5°C

m.s.m	b	c	750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.071	17.75	496.87	1.14	17.20	656.03	1.13
610	70.10	0.988	16.82	470.85	1.08	16.30	631.68	1.07
1220	65.00	0.920	16.04	448.99	1.03	15.54	592.82	1.02
1830	60.20	0.848	15.19	425.25	0.98	14.72	561.47	0.97
2440	55.90	0.788	14.46	404.95	0.93	14.01	534.66	0.92
3050	51.80	0.730	13.75	384.82	0.88	13.32	508.10	0.88
3660	48.00	0.676	13.06	365.60	0.84	12.05	482.72	0.83

m = 0.8

T = 5°C

m.s.m	b	c	1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.071	16.63	825.80	1.10	15.98	876.26	1.01
610	70.10	0.988	15.76	782.56	1.04	15.14	830.39	0.95
1220	65.00	0.920	15.03	746.23	0.99	14.44	791.83	0.91
1830	60.20	0.848	14.24	706.77	0.94	13.68	749.96	0.86
2440	55.90	0.788	13.56	673.03	0.89	13.02	714.16	0.82
3050	51.80	0.730	12.88	639.58	0.85	12.38	678.67	0.78
3660	48.00	0.676	12.24	607.64	0.80	11.76	644.77	0.74

m = 0.8								
m.s.n.m	b	δ	T = 10°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV ACSR/AW 1472.0		C.S.	
			G _o	V _a	C _o	V _a		
0	76.00	1.052	19.85	301.32	1.30	18.84	371.08	1.28
610	70.10	0.970	18.81	285.45	1.23	17.84	351.54	1.21
1220	65.00	0.900	17.89	271.54	1.17	16.98	334.42	1.15
1830	60.20	0.833	16.99	257.90	1.11	16.12	317.61	1.10
2440	55.90	0.774	15.76	239.18	1.03	14.95	294.56	1.02
3050	51.80	0.717	15.38	233.36	1.01	14.59	287.39	0.99
3660	48.00	0.664	14.61	221.71	0.96	13.86	273.05	0.94

m = 0.8								
m.s.n.m	b	δ	T = 10°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5		1000 KV ACSR/AW 1472.0		C.S.	
			G _o	V _a	C _o	V _a		
0	76.00	1.052	17.54	490.97	1.13	16.99	648.25	1.12
610	70.10	0.970	16.61	465.11	1.07	16.10	614.11	1.06
1220	65.00	0.900	15.80	442.46	1.02	15.31	584.19	1.01
1830	60.20	0.833	15.01	420.22	0.97	14.54	554.83	0.96
2440	55.90	0.774	13.92	389.73	0.90	13.49	514.57	0.89
3050	51.80	0.717	13.58	380.24	0.87	13.16	502.05	0.86
3660	48.00	0.664	12.90	361.26	0.83	12.50	476.99	0.82

m = 0.8								
m.s.n.m	b	δ	T = 10°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		1500 KV ACSR/AW 1590.0		C.S.	
			G _o	V _a	C _o	V _a		
0	76.00	1.052	16.44	816.00	1.08	15.79	865.87	0.99
610	70.10	0.970	15.57	773.03	1.02	14.96	820.27	0.94
1220	65.00	0.900	14.81	735.38	0.97	14.23	780.32	0.90
1830	60.20	0.833	14.07	698.41	0.93	13.52	741.09	0.85
2440	55.90	0.774	13.05	647.74	0.86	12.53	687.32	0.79
3050	51.80	0.717	12.73	631.97	0.84	12.23	670.59	0.77
3660	48.00	0.664	12.09	600.43	0.79	11.62	637.12	0.73

m = 0.8						
m.s.n.m	b	δ	T = 15 °C			
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5	
			GΩ	VΩ	C.S.	GΩ
0	76.00	1.034	19.63	297.87	1.28	18.62
610	70.10	0.954	18.60	282.30	1.22	17.65
1220	65.00	0.880	17.63	267.51	1.15	16.72
1830	60.20	0.819	16.80	255.00	1.10	15.94
2440	55.90	0.760	15.98	242.60	1.05	15.17
3050	51.90	0.705	15.20	230.75	0.99	14.42
3660	48.00	0.653	14.45	219.26	0.94	13.71
						270.03
						0.93

m = 0.8						
m.s.n.m	b	δ	T = 15 °C			
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0	
			GΩ	VΩ	C.S.	GΩ
0	76.00	1.034	17.34	485.35	1.12	16.80
610	70.10	0.954	16.43	459.99	1.06	15.92
1220	65.00	0.880	15.57	435.88	1.00	15.08
1830	60.20	0.819	14.84	415.50	0.95	14.38
2440	55.90	0.760	14.12	395.30	0.91	13.68
3050	51.90	0.705	13.43	375.99	0.86	13.01
3660	48.00	0.653	12.76	357.26	0.82	12.36
						471.71
						0.81

m = 0.8						
m.s.n.m	b	δ	T = 15 °C			
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0	
			GΩ	VΩ	C.S.	GΩ
0	76.00	1.034	16.25	806.67	1.07	15.61
610	70.10	0.954	15.40	764.51	1.01	14.79
1220	65.00	0.880	14.59	724.44	0.96	14.02
1830	60.20	0.819	13.91	690.57	0.92	13.36
2440	55.90	0.760	13.23	656.99	0.87	12.71
3050	51.90	0.705	12.59	624.90	0.83	12.09
3660	48.00	0.653	11.96	593.78	0.79	11.49
						630.06
						0.72

m = 0.8								
m.s.n.m	b	d	T = 20°C					
			400 KV. ACSR/AW I272.0			500 KV. ACSR/AW I117.5		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	7600	1.016	19.40	294.40	1.27	18.40	362.57	1.25
610	7010	0.937	18.38	278.94	1.20	17.44	343.52	1.19
1220	6500	0.870	17.49	265.48	1.14	16.60	326.94	1.13
1830	6020	0.805	16.61	252.08	1.09	15.76	310.45	1.07
2440	5590	0.747	15.80	239.82	1.03	14.99	295.35	1.02
3050	5180	0.693	15.03	228.12	0.98	14.26	280.94	0.97
3660	4800	0.642	14.28	216.79	0.93	13.55	266.98	0.92

m = 0.8								
m.s.n.m	b	d	T = 20°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	7600	1.016	17.14	479.71	1.10	16.60	633.37	1.09
610	7010	0.937	16.23	454.51	1.04	15.73	600.10	1.03
1220	6500	0.870	15.45	432.57	0.99	14.97	571.14	0.98
1830	6020	0.805	14.67	410.75	0.94	14.21	542.33	0.93
2440	5590	0.747	13.96	390.78	0.90	13.52	515.95	0.89
3050	5180	0.693	13.28	371.71	0.85	12.86	490.78	0.85
3660	4800	0.642	12.62	353.24	0.81	12.22	466.39	0.80

m = 0.8								
m.s.n.m	b	d	T = 20°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I330.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	7600	1.016	16.06	797.28	1.06	15.43	846.00	0.97
610	7010	0.937	15.22	755.40	1.00	14.62	801.56	0.92
1220	6500	0.870	14.48	718.94	0.95	13.91	762.88	0.88
1830	6020	0.805	13.75	682.67	0.90	13.21	724.39	0.83
2440	5590	0.747	13.08	649.48	0.86	12.57	689.16	0.79
3050	5180	0.693	12.44	617.79	0.82	11.95	655.54	0.75
3660	4800	0.642	11.82	587.09	0.78	11.36	622.97	0.71

m = 0.8								
mm/mm	b	δ	T = 25°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5			
			G _o	V _o	C _S	G _o		
0	76.00	1.000	19.20	291.30	1.26	18.21	358.75	1.24
610	70.10	0.922	18.18	275.95	1.19	17.25	339.85	1.17
1220	65.00	0.860	17.36	263.44	1.14	16.47	324.43	1.12
1830	60.20	0.791	16.42	249.15	1.07	15.50	306.04	1.06
2440	55.00	0.735	15.63	237.25	1.02	14.83	292.18	1.01
3050	51.80	0.681	14.86	225.48	0.97	14.09	277.69	0.96
3660	48.00	0.631	14.12	214.31	0.92	13.40	263.93	0.91

m = 0.8								
mm/mm	b	δ	T = 25°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0			
			G _o	V _o	C _S	G _o		
0	76.00	1.000	16.96	474.66	1.09	16.43	626.70	1.08
610	70.10	0.922	16.06	449.64	1.03	15.56	593.68	1.02
1220	65.00	0.860	15.33	429.25	0.99	14.86	566.75	0.98
1830	60.20	0.791	14.50	405.97	0.93	14.05	536.02	0.92
2440	55.00	0.735	13.81	386.58	0.89	13.38	510.41	0.88
3050	51.80	0.681	13.12	367.40	0.84	12.71	485.10	0.84
3660	48.00	0.631	12.47	349.19	0.80	12.08	461.05	0.79

m = 0.8								
mm/mm	b	δ	T = 25°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0			
			G _o	V _o	C _S	G _o		
0	76.00	1.000	15.89	788.89	1.05	15.27	837.10	0.96
610	70.10	0.922	15.05	747.31	0.99	14.46	792.98	0.91
1220	65.00	0.860	14.37	713.42	0.95	13.81	757.02	0.87
1830	60.20	0.791	13.59	674.74	0.89	13.06	715.97	0.82
2440	55.00	0.735	12.94	642.50	0.85	12.43	681.76	0.78
3050	51.80	0.681	12.30	610.63	0.81	11.82	647.95	0.74
3660	48.00	0.631	11.69	580.37	0.77	11.23	615.83	0.71

m = 0.8								
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW I113.5		G _a	
			V _a	C.S.	G _a	V _a		
0	76.00	0.983	18.98	297.99	1.24	18.00	354.67	1.22
610	70.10	0.906	17.97	272.75	1.18	17.05	335.90	1.16
1220	55.00	0.840	17.09	259.34	1.12	16.21	319.38	1.10
1830	50.20	0.778	16.24	246.41	1.06	15.40	303.47	1.05
2440	55.90	0.723	15.46	234.66	1.01	14.67	288.99	1.00
3050	51.50	0.670	14.70	223.05	0.96	13.94	274.69	0.95
3660	48.00	0.620	13.96	211.81	0.91	13.24	260.85	0.90

m = 0.8								
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0		G _a	
			G _a	V _a	C.S.	G _a		
0	76.00	0.983	16.76	469.26	1.08	16.24	619.58	1.07
610	70.10	0.906	15.87	444.42	1.02	15.38	586.79	1.01
1220	55.00	0.840	15.09	422.57	0.97	14.62	557.93	0.96
1830	50.20	0.778	14.34	401.51	0.92	13.89	530.13	0.91
2440	55.90	0.723	13.66	382.36	0.88	13.23	504.84	0.87
3050	51.50	0.670	12.98	363.44	0.83	12.58	479.86	0.83
3660	48.00	0.620	12.33	345.12	0.79	11.94	455.68	0.78

m = 0.8								
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I590.0		G _a	
			G _a	V _a	C.S.	G _a		
0	76.00	0.983	15.71	779.92	1.03	15.09	827.58	0.95
610	70.10	0.906	14.88	738.64	0.98	14.29	783.79	0.90
1220	55.00	0.840	14.15	702.32	0.93	13.59	745.24	0.86
1830	50.20	0.778	13.44	667.32	0.88	12.91	708.10	0.81
2440	55.90	0.723	12.80	635.49	0.84	12.30	674.32	0.77
3050	51.50	0.670	12.17	604.04	0.80	11.69	640.95	0.74
3660	48.00	0.620	11.55	573.60	0.76	11.10	608.65	0.70

m.s.n.m	b	δ	m = 0,8					
			T = 35 °C					
			400 KV ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW III3.5			
			Ga.	V ₀	C.S.	Ga.	V ₀	C.S.
0	76.00	0.967	18.77	284.86	1.23	17.81	350.82	1.21
610	70.10	0.892	17.79	269.93	1.16	16.87	332.43	1.15
1220	65.00	0.830	16.95	257.20	1.11	14.08	214.05	1.07
1830	60.20	0.766	16.07	243.87	1.05	15.25	300.34	1.04
2440	55.90	0.711	15.29	232.06	1.00	14.51	285.74	0.98
3050	51.80	0.659	14.53	220.60	0.95	13.79	271.68	0.94
3660	48.00	0.610	13.80	209.52	0.90	13.10	258.04	0.89

m.s.n.m	b	δ	m = 0,8					
			T = 35 °C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0			
			Ga.	V ₀	C.S.	Ga.	V ₀	C.S.
0	76.00	0.967	16.58	464.16	1.07	16.06	612.84	1.06
610	70.10	0.892	15.71	439.83	1.01	15.22	580.73	1.00
1220	65.00	0.830	14.97	419.21	0.96	14.51	553.50	0.95
1830	60.20	0.766	14.19	397.37	0.91	13.75	524.67	0.90
2440	55.90	0.711	13.51	378.12	0.87	13.08	499.24	0.86
3050	51.80	0.659	12.84	359.45	0.83	12.44	474.59	0.82
3660	48.00	0.610	12.19	341.40	0.78	11.81	450.77	0.78

m.s.n.m	b	δ	m = 0,8					
			T = 35 °C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I590.0			
			Ga.	V ₀	C.S.	Ga.	V ₀	C.S.
0	76.00	0.967	15.54	771.44	1.02	14.93	818.58	0.94
610	70.10	0.892	14.72	731.01	0.97	14.15	775.69	0.89
1220	65.00	0.830	14.03	696.74	0.92	13.48	739.31	0.85
1830	60.20	0.766	13.30	660.44	0.87	12.78	700.80	0.80
2440	55.90	0.711	12.66	628.44	0.83	12.16	666.84	0.77
3050	51.80	0.659	12.03	597.41	0.79	11.56	633.92	0.73
3660	48.00	0.610	11.43	567.42	0.75	10.98	602.09	0.69

MATERIAL	δ	σ	m = 0.8					
			T = 40°C			T = 40°C		
			400 KV.	ACSR/AW 1272.0	C.S.	500 KV.	ACSR/AW 1351.5	C.S.
			Gσ	Vσ	C.S.	Gσ	Vσ	C.S.
0	76.00	0.951	18.56	281.71	1.21	17.61	346.94	1.20
610	70.10	0.877	17.59	266.90	1.15	16.68	328.70	1.13
1220	65.00	0.810	16.68	253.13	1.09	15.82	311.73	1.07
1830	60.20	0.753	15.89	241.11	1.04	15.07	296.93	1.02
2440	55.90	0.700	15.13	229.66	0.99	14.36	282.83	0.97
3050	51.80	0.648	14.37	218.14	0.94	13.64	268.65	0.93
3660	49.00	0.601	13.67	207.46	0.89	12.97	255.49	0.88

MATERIAL	δ	σ	m = 0.8					
			T = 40°C			T = 40°C		
			750 KV.	ACSR/AW 1351.5	C.S.	1000 KV.	ACSR/AW 1272.0	C.S.
			Gσ	Vσ	C.S.	Gσ	Vσ	C.S.
0	76.00	0.951	16.40	459.02	1.06	15.89	604.06	1.04
610	70.10	0.877	15.53	434.89	1.00	15.05	574.20	0.99
1220	65.00	0.810	14.73	412.45	0.95	14.27	544.57	0.94
1830	60.20	0.753	14.03	392.86	0.90	13.60	518.71	0.89
2440	55.90	0.700	13.37	374.21	0.86	12.95	494.08	0.85
3050	51.80	0.648	12.70	355.44	0.82	12.30	469.30	0.81
3660	49.00	0.601	12.07	338.04	0.78	11.70	446.32	0.77

MATERIAL	δ	σ	m = 0.8					
			T = 40°C			T = 40°C		
			1300 KV.	ACSR/AW 1351.5	C.S.	1500 KV.	ACSR/AW 1590.0	C.S.
			Gσ	Vσ	C.S.	Gσ	Vσ	C.S.
0	76.00	0.951	15.37	762.90	1.01	14.76	809.52	0.93
610	70.10	0.877	14.56	722.80	0.96	13.99	766.96	0.88
1220	65.00	0.810	13.81	685.50	0.91	13.27	727.39	0.83
1830	60.20	0.753	13.15	652.95	0.86	12.64	692.85	0.80
2440	55.90	0.700	12.53	621.94	0.82	12.04	659.95	0.76
3050	51.80	0.648	11.90	590.74	0.78	11.43	626.84	0.72
3660	49.00	0.601	11.32	561.82	0.74	10.87	596.16	0.68

m = 0.8								
m.s.n.m	b	c	T = 45°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5		600 KV. ACSR/AW 1351.5	
			Go.	Vo.	CS	Go.	Vo.	C.S.
0	76.00	0.936	18.37	278.74	1.20	17.43	343.28	1.18
610	70.10	0.864	17.41	264.25	1.14	16.52	325.44	1.12
1220	65.00	0.800	16.54	251.04	1.08	15.69	309.16	1.07
1830	60.20	0.742	15.73	238.75	1.03	14.92	294.03	1.01
2440	55.90	0.689	14.97	227.24	0.98	14.21	279.86	0.96
3050	51.80	0.638	14.22	215.89	0.93	13.50	265.87	0.92
3660	48.00	0.591	13.52	205.15	0.88	12.82	252.65	0.87

m = 0.8								
m.s.n.m	b	c	T = 45°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		1300 KV. ACSR/AW 1351.5	
			Go.	Vo.	CS	Go.	Vo.	C.S.
0	76.00	0.936	16.22	454.18	1.04	15.72	599.67	1.03
610	70.10	0.864	15.30	430.58	0.99	14.90	568.51	0.98
1220	65.00	0.800	14.61	409.05	0.94	14.16	540.08	0.93
1830	60.20	0.742	13.90	389.03	0.89	13.46	513.65	0.88
2440	55.90	0.689	13.23	370.28	0.85	12.81	488.89	0.84
3050	51.80	0.638	12.56	351.77	0.81	12.17	464.46	0.80
3660	48.00	0.591	11.94	334.28	0.77	11.57	441.36	0.76

m = 0.8								
m.s.n.m	b	c	T = 45°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		1700 KV. ACSR/AW 1770.0	
			Go.	Vo.	CS	Go.	Vo.	C.S.
0	76.00	0.936	15.21	754.86	1.00	14.61	800.99	0.92
610	70.10	0.864	14.41	715.64	0.95	13.85	759.37	0.87
1220	65.00	0.800	13.69	679.84	0.90	13.16	721.39	0.83
1830	60.20	0.742	13.02	646.57	0.86	12.51	686.09	0.79
2440	55.90	0.689	12.40	615.41	0.81	11.91	653.01	0.75
3050	51.80	0.638	11.78	584.65	0.77	11.31	620.38	0.71
3660	48.00	0.591	11.19	555.57	0.74	10.75	589.52	0.68

m= 0.8								
mm.m	b	f	T = 50°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1131.5		C.S.	
			G	V ₀	C.S.	G		
0 7600	0.922		18.18	275.95	1.19	17.25	339.85	1.17
610	70.10	0.850	17.22	261.39	1.13	16.34	321.91	1.11
1220	65.00	0.790	16.40	246.94	1.07	15.56	306.58	1.07
1830	60.20	0.730	15.56	236.17	1.02	14.76	290.86	1.00
2440	55.90	0.678	14.81	224.82	0.97	14.05	276.87	0.95
3050	51.80	0.628	14.08	213.63	0.92	13.35	263.09	0.91
3660	48.00	0.582	13.38	203.06	0.87	12.69	250.08	0.86

m= 0.8								
mm.m	b	f	T = 50°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		C.S.	
			G	V ₀	C.S.	G		
0 7600	0.922		16.06	449.64	1.03	15.56	593.54	1.02
610	70.10	0.850	15.21	425.92	0.98	14.74	562.35	0.97
1220	65.00	0.790	14.49	405.63	0.93	14.04	535.57	0.92
1830	60.20	0.730	13.75	384.82	0.88	13.12	508.10	0.88
2440	55.90	0.678	13.08	366.33	0.84	12.68	483.67	0.83
3050	51.80	0.628	12.43	348.09	0.80	12.05	459.59	0.79
3660	48.00	0.582	11.82	330.87	0.76	11.45	436.86	0.75

m= 0.8								
mm.m	b	f	T = 50					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.3		C.S.	
			G	V ₀	C.S.	G		
0 7600	0.922		15.05	747.31	0.99	14.46	792.98	0.91
610	70.10	0.850	14.26	707.88	0.94	13.70	751.14	0.86
1220	65.00	0.790	13.58	674.17	0.89	13.05	715.36	0.82
1830	60.20	0.730	12.88	639.58	0.85	12.38	678.07	0.78
2440	55.90	0.678	12.26	608.84	0.81	11.78	646.05	0.74
3050	51.80	0.628	11.65	578.53	0.77	11.19	613.88	0.70
3660	48.00	0.582	11.08	549.92	0.73	10.64	581.52	0.67

m = 0.8								
m.s.n.m	b	c	T = 55°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1133.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.908	18.00	273.15	1.18	17.08	336.40	1.16
610	70.10	0.837	17.05	258.72	1.12	16.17	318.62	1.10
1220	65.00	0.780	16.20	246.84	1.06	15.43	303.90	1.05
1830	60.20	0.719	15.40	233.79	1.01	14.61	287.93	0.99
2440	55.90	0.668	14.67	222.60	0.96	13.91	274.14	0.94
3050	51.80	0.619	13.94	211.58	0.91	13.23	268.57	0.90
3660	48.00	0.573	13.24	200.96	0.87	12.56	247.49	0.85

m = 0.8								
m.s.n.m	b	c	T = 55°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.908	15.90	445.08	1.02	15.40	587.65	1.10
610	70.10	0.837	15.06	421.50	0.97	14.59	556.60	0.96
1220	65.00	0.780	14.37	402.20	0.92	13.92	531.04	0.91
1830	60.20	0.719	13.61	380.95	0.87	13.18	502.98	0.87
2440	55.90	0.668	12.96	362.71	0.83	12.55	478.90	0.82
3050	51.80	0.619	12.31	344.75	0.79	11.93	455.19	0.78
3660	48.00	0.573	11.70	327.45	0.75	11.33	432.35	0.74

m = 0.8								
m.s.n.m	b	c	T = 55°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.908	14.90	739.73	0.98	14.32	784.93	0.90
610	70.10	0.837	14.11	700.65	0.93	13.56	743.46	0.85
1220	65.00	0.780	13.46	668.47	0.89	12.94	709.31	0.81
1830	60.20	0.719	12.75	633.14	0.84	12.25	671.83	0.77
2440	55.90	0.668	12.14	602.84	0.80	11.67	639.68	0.73
3050	51.80	0.619	11.54	572.99	0.76	11.09	608.00	0.70
3660	48.00	0.573	10.96	544.24	0.72	10.53	577.49	0.66

M.S.N.M	D	G	m = 0.8					
			T = 60°C			T = 60°C		
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1351.5		G _o	V _o
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.894	17.81	270.34	1.17	16.90	332.93	1.15
610	70.10	0.825	16.88	256.24	1.10	16.02	315.57	1.09
1220	65.00	0.770	16.12	244.72	1.05	15.30	301.39	1.04
1830	60.00	0.708	15.25	231.40	1.00	14.47	284.98	0.98
2440	55.90	0.658	14.52	220.38	0.95	13.78	271.40	0.94
3050	51.80	0.609	13.79	209.30	0.90	13.08	257.76	0.89
3660	48.00	0.565	13.12	199.09	0.86	12.44	245.11	0.84

M.S.N.M	D	G	m = 0.8					
			T = 60°C			T = 60°C		
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G _o	V _o
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.894	15.73	440.49	1.01	15.24	581.60	1.00
610	70.10	0.825	14.91	417.52	0.96	14.45	551.27	0.95
1220	65.00	0.770	14.24	398.76	0.92	13.86	526.49	0.91
1830	60.00	0.708	13.47	377.05	0.87	13.03	497.84	0.86
2440	55.90	0.658	12.83	359.09	0.82	12.43	474.11	0.82
3050	51.80	0.609	12.18	341.03	0.78	11.80	450.27	0.77
3660	48.00	0.565	11.59	324.40	0.74	11.23	428.31	0.74

M.S.N.M	D	G	m = 0.8					
			T = 60°C			T = 60°C		
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		G _o	V _o
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.894	14.75	732.11	0.97	14.17	776.84	0.89
610	70.10	0.825	13.98	693.93	0.92	13.43	736.34	0.85
1220	65.00	0.770	13.35	662.74	0.88	12.82	703.24	0.81
1830	60.00	0.708	12.62	626.67	0.83	12.13	664.96	0.76
2440	55.90	0.658	12.02	596.81	0.79	11.55	633.28	0.73
3050	51.80	0.609	11.42	566.80	0.75	10.97	601.43	0.69
3660	48.00	0.565	10.86	539.16	0.71	10.43	572.11	0.66

m = 0.765

msnm	b	δ	T = -10°C					
			400 KV.		ACSR/AW 1272.0		500 KV.	
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.132	19.94	302.56	1.31	18.92	372.62	1.29
610	70.10	1.044	18.89	286.67	1.24	17.92	357.05	1.22
1220	65.00	0.970	17.99	272.96	1.18	17.06	336.16	1.16
1830	60.00	0.897	17.07	259.09	1.12	16.20	319.08	1.10
2440	55.90	0.833	16.25	246.61	1.06	15.42	303.71	1.05
3050	51.80	0.772	15.45	234.42	1.01	14.65	288.70	1.00
3660	48.00	0.715	14.68	222.74	0.96	13.92	274.31	0.95

m = 0.765

msnm	b	δ	T = -10°C					
			750 KV.		ACSR/AW 1351.5		1000 KV.	
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.132	17.61	493.00	1.13	17.06	650.93	1.12
610	70.10	1.044	16.69	467.11	1.07	16.17	616.74	1.06
1220	65.00	0.970	15.89	444.77	1.02	15.39	587.24	1.01
1830	60.00	0.897	15.08	422.16	0.97	14.61	557.39	0.96
2440	55.90	0.833	14.35	401.83	0.92	13.91	530.56	0.91
3050	51.80	0.772	13.64	381.97	0.88	13.22	504.33	0.87
3660	48.00	0.715	12.96	362.93	0.83	12.56	479.19	0.82

m = 0.765

msnm	b	δ	T = -10°C					
			1300 KV.		ACSR/AW 1351.5		1500 KV.	
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.132	16.51	819.38	1.09	15.86	869.45	1.00
610	70.10	1.044	15.64	776.34	1.03	15.02	623.78	0.95
1220	65.00	0.970	14.89	739.21	0.98	14.31	784.38	0.90
1830	60.00	0.897	14.13	701.64	0.93	13.58	744.52	0.85
2440	55.90	0.833	13.45	667.86	0.88	12.92	708.67	0.81
3050	51.80	0.772	12.79	634.84	0.84	12.28	673.64	0.77
3660	48.00	0.715	12.15	603.20	0.80	11.67	640.06	0.73

m = 0.765						
m.s.n.m	d	δ	T = -5°C			
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV ACSR/AW 1351.5	
			Gd.	Vg.	C.S.	Gd.
0	76.00	1.111	19.69	298.81	1.29	18.68
610	70.10	1.025	18.66	283.18	1.22	17.70
1220	65.00	0.950	17.74	269.20	1.16	16.83
1830	60.20	0.880	16.86	255.80	1.10	15.99
2440	55.90	0.817	16.04	243.44	1.05	15.22
3050	51.80	0.757	15.25	231.37	1.00	14.46
3660	48.00	0.702	14.50	220.03	0.95	13.75
						270.97
						0.93

m = 0.765						
m.s.n.m	d	δ	T = -5°C			
			750 KV ACSR/AW 1351.5		1000 KV ACSR/AW 1272.0	
			Gd.	Vg.	C.S.	Gd.
0	76.00	1.111	17.39	486.88	1.12	16.85
610	70.10	1.025	16.48	461.42	1.06	15.97
1220	65.00	0.950	15.67	438.63	1.01	15.18
1830	60.20	0.880	14.89	416.81	0.96	14.42
2440	55.90	0.817	14.17	396.67	0.91	13.73
3050	51.80	0.757	13.47	377.01	0.87	13.05
3660	48.00	0.702	12.81	358.52	0.82	12.41
						473.36
						0.81

m = 0.765						
m.s.n.m	d	δ	T = -5°C			
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		1500 KV ACSR/AW 1272.0	
			Gd.	Vg.	C.S.	Gd.
0	76.00	1.111	16.30	809.21	1.07	15.66
610	70.10	1.025	15.45	766.90	1.02	14.84
1220	65.00	0.950	14.68	729.01	0.97	14.11
1830	60.20	0.880	13.95	692.75	0.92	13.41
2440	55.90	0.817	13.28	659.28	0.87	12.76
3050	51.80	0.757	12.62	621.59	0.83	12.13
3660	48.00	0.702	12.00	595.86	0.79	11.53
						632.27
						0.73

m = 0.765

T = 0°C

m.m.m	b	δ	400 KV. ACSR/AW 1272.0						500 KV. ACSR/AW 1113.5											
			Go.			Vo.			C.S.			Go.			Vo.			C.S.		
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.			
0	7600	1.091	19.45	295.21	1.27	18.46	363.56	1.25												
610	7010	1.006	18.43	279.67	1.21	17.48	344.43	1.19												
1220	5500	0.930	17.49	265.40	1.11	16.50	326.85	1.13												
1830	5020	0.864	16.65	252.69	1.09	15.80	311.20	1.07												
2440	5590	0.802	15.84	240.46	1.04	15.03	296.13	1.02												
3050	5180	0.743	15.06	228.51	0.98	14.28	281.42	0.97												
3660	4800	0.689	14.32	217.30	0.94	13.58	267.62	0.92												

m = 0.765

T = 0°C

m.m.m	b	δ	750 KV. ACSR/AW 1351.5						1000 KV. ACSR/AW 1272.0											
			Go.			Vo.			C.S.			Go.			Vo.			C.S.		
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.			
0	7600	1.091	17.18	481.02	1.11	16.65	635.11	1.10												
610	7010	1.006	16.28	455.70	1.05	15.77	601.68	1.04												
1220	5500	0.930	15.45	432.45	0.99	14.97	570.98	0.95												
1830	5020	0.864	14.71	411.74	0.95	14.25	543.64	0.94												
2440	5590	0.802	13.99	391.80	0.90	13.56	517.31	0.89												
3050	5180	0.743	13.30	372.34	0.85	12.89	491.62	0.85												
3660	4800	0.689	12.65	354.08	0.81	12.25	467.50	0.80												

m = 0.765

T = 0°C

m.m.m	b	δ	1300 KV. ACSR/AW 1351.5						1500 KV. ACSR/AW 1530.0											
			Go.			Vo.			C.S.			Go.			Vo.			C.S.		
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.			
0	7600	1.091	16.10	799.47	1.06	15.47	848.33	0.97												
610	7010	1.006	15.26	757.39	1.00	14.66	803.67	0.92												
1220	5500	0.930	14.48	718.75	0.95	13.91	762.67	0.88												
1830	5020	0.864	13.78	684.33	0.91	13.24	726.14	0.83												
2440	5590	0.802	13.12	651.18	0.86	12.60	690.98	0.79												
3050	5180	0.743	12.46	618.84	0.82	11.98	656.66	0.75												
3660	4800	0.689	11.85	588.48	0.78	11.39	624.44	0.72												

			m= 0.765					
m.s.n.m	b	δ	T = 5°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1133.5		G _a	V _a
			G _a	V _a	C.S.	G _a		
0	76.00	1.071	19.21	291.59	1.26	18.23	359.11	1.24
610	70.10	0.988	18.21	276.33	1.19	17.27	340.31	1.17
1220	65.00	0.920	17.36	263.50	1.14	16.47	324.51	1.12
1830	60.20	0.848	16.44	249.56	1.08	15.60	307.35	1.06
2440	55.90	0.788	15.66	237.65	1.02	14.86	292.67	1.01
3050	51.80	0.730	14.88	225.84	0.97	14.12	278.13	0.96
3660	48.00	0.676	14.14	214.56	0.92	13.41	264.24	0.91

			m= 0.765					
m.s.n.m	b	δ	T = 5°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G _a	V _a
			G _a	V _a	C.S.	G _a		
0	76.00	1.071	16.97	475.13	1.09	16.44	627.33	1.08
610	70.10	0.988	16.08	450.25	1.03	15.58	594.48	1.02
1220	65.00	0.920	15.34	429.35	0.99	14.86	566.88	0.98
1830	60.20	0.848	14.52	406.64	0.93	14.07	536.91	0.92
2440	55.90	0.788	13.83	387.23	0.89	13.40	511.27	0.88
3050	51.80	0.730	13.14	367.99	0.84	12.73	485.87	0.84
3660	48.00	0.676	12.49	349.61	0.80	12.10	461.60	0.79

			m= 0.765					
m.s.n.m	b	δ	T = 5°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		G _a	V _a
			G _a	V _a	C.S.	G _a		
0	76.00	1.071	15.91	789.67	1.05	15.28	837.93	0.96
610	70.10	0.988	15.07	748.33	0.99	14.48	794.06	0.91
1220	65.00	0.920	14.37	713.58	0.95	13.81	757.19	0.87
1830	60.20	0.848	13.61	675.85	0.90	13.08	717.15	0.82
2440	55.90	0.788	12.96	643.58	0.85	12.45	682.91	0.78
3050	51.80	0.730	12.32	611.60	0.81	11.83	648.98	0.74
3660	48.00	0.676	11.70	581.06	0.77	11.24	616.57	0.71

m.s/n.m	b	δ	T = 10°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			G.	V _o	C.S.	G.	V _o	C.S.
0	76.00	1.052	18.99	288.13	1.24	18.01	354.85	1.22
610	70.10	0.970	17.99	272.96	1.18	17.06	336.16	1.16
1220	65.00	0.900	17.11	259.66	1.12	16.23	319.79	1.10
1830	60.20	0.833	16.25	246.61	1.06	15.42	303.71	1.05
2440	55.90	0.774	15.07	232.72	1.01	14.30	281.68	0.97
3050	51.80	0.717	14.70	223.15	0.96	13.95	274.82	0.95
3660	48.00	0.664	13.97	212.01	0.91	13.25	261.10	0.90

m.s/n.m	b	δ	T = 10°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G.	V _o	C.S.	G.	V _o	C.S.
0	76.00	1.052	16.77	469.49	1.08	16.25	619.88	1.07
610	70.10	0.970	15.89	444.77	1.02	15.39	587.24	1.01
1220	65.00	0.900	15.11	423.10	0.97	14.64	558.64	0.96
1830	60.20	0.833	14.35	401.83	0.92	13.91	530.56	0.91
2440	55.90	0.774	13.31	372.68	0.86	12.90	492.06	0.85
3050	51.80	0.717	12.99	363.61	0.83	12.58	480.08	0.83
3660	48.00	0.664	12.34	345.46	0.79	11.95	456.12	0.79

m.s/n.m	b	δ	T = 10°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G.	V _o	C.S.	G.	V _o	C.S.
0	76.00	1.052	15.72	780.30	1.03	15.10	827.99	0.95
610	70.10	0.970	14.89	739.21	0.98	14.31	784.38	0.90
1220	65.00	0.900	14.16	703.21	0.93	13.61	746.18	0.86
1830	60.20	0.833	13.45	667.86	0.88	12.92	708.67	0.81
2440	55.90	0.774	12.48	619.40	0.82	11.99	657.25	0.75
3050	51.80	0.717	12.17	604.32	0.80	11.69	641.25	0.74
3660	48.00	0.664	11.56	574.16	0.76	11.11	609.25	0.70

m = 0.765							
m.s.n.m	b	d	T = 15°C				
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1113.5	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	1.034	18.77	284.84	1.23	17.81	350.79
610	70.10	0.954	17.79	269.95	1.16	16.88	332.45
1220	65.00	0.880	16.86	255.80	1.10	15.99	315.03
1830	60.20	0.819	16.07	243.84	1.05	15.24	300.30
2440	55.90	0.760	15.29	231.99	1.00	14.50	285.70
3050	51.90	0.705	14.54	220.65	0.95	13.79	271.74
3660	48.00	0.653	13.81	209.67	0.90	13.11	258.21
							0.89

m = 0.765							
m.s.n.m	b	d	T = 15°C				
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	1.034	16.58	464.12	1.07	16.06	612.79
610	70.10	0.954	15.71	439.86	1.01	15.22	580.76
1220	65.00	0.880	14.89	416.81	0.96	14.42	550.33
1830	60.20	0.819	14.19	397.32	0.91	13.75	524.59
2440	55.90	0.760	13.50	378.00	0.87	13.08	499.09
3050	51.90	0.705	12.84	359.54	0.83	12.44	474.71
3660	48.00	0.653	12.20	341.63	0.78	11.82	451.07
							0.78

m = 0.765							
m.s.n.m	b	d	T = 15°C				
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	1.034	15.54	771.38	1.02	14.93	818.52
610	70.10	0.954	14.73	731.06	0.97	14.15	725.73
1220	65.00	0.880	13.95	692.75	0.92	13.41	735.08
1830	60.20	0.819	13.30	660.25	0.87	12.78	700.71
2440	55.90	0.760	12.65	628.25	0.83	12.16	666.64
3050	51.90	0.705	12.04	597.56	0.79	11.56	634.07
3660	48.00	0.653	11.44	567.80	0.75	10.99	602.50
							0.69

m.m.m	b	c	m= 0.765					
			T=20°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5			
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	7600	1.016	18.55	281.52	1.21	17.60	346.71	1.20
610	7010	0.937	17.58	266.73	1.15	16.67	328.49	1.13
1220	6500	0.870	16.73	253.86	1.00	15.87	312.64	1.00
1830	6020	0.805	15.88	241.05	1.04	15.07	296.87	1.02
2440	5590	0.747	15.11	229.33	0.99	14.34	282.43	0.97
3050	5180	0.693	14.37	218.14	0.94	13.64	268.65	0.93
3660	4800	0.642	13.66	207.30	0.89	12.96	255.30	0.88

m.m.m	b	c	m= 0.765					
			T=20°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0			
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	7600	1.016	16.39	458.72	1.05	15.88	605.66	1.04
610	7010	0.937	15.52	434.62	1.00	15.04	573.84	0.99
1220	6500	0.870	14.78	413.65	0.95	14.31	546.15	0.94
1830	6020	0.805	14.03	392.78	0.90	13.59	518.60	0.89
2440	5590	0.747	13.35	373.68	0.86	12.93	493.38	0.85
3050	5180	0.693	12.70	355.45	0.82	12.30	469.31	0.81
3660	4800	0.642	12.06	337.79	0.78	11.69	445.99	0.77

m.m.m	b	c	m= 0.765					
			T=20°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0			
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	7600	1.016	15.36	762.40	1.01	14.75	808.99	0.93
610	7010	0.937	14.55	722.35	0.96	13.98	766.49	0.88
1220	6500	0.870	13.85	687.49	0.91	13.30	729.50	0.84
1830	6020	0.805	13.15	652.81	0.86	12.63	692.70	0.79
2440	5590	0.747	12.51	621.06	0.82	12.02	659.01	0.76
3050	5180	0.693	11.90	590.76	0.78	11.43	626.86	0.72
3660	4800	0.642	11.31	561.41	0.74	10.86	595.71	0.68

m = 0.765								
m.s.n.m	b	c	T = 25°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0		500 KV, ACSR/AW III3.5		C.S.	
			G.C.	V _b	C.S.	G.C.		
0	76.00	1.000	18.36	278.56	1.20	17.41	343.06	1.18
610	70.10	0.922	17.39	263.88	1.14	16.50	324.98	1.12
1220	65.00	0.860	16.60	251.91	1.09	15.75	310.24	1.07
1830	60.20	0.791	15.70	238.25	1.03	14.89	293.42	1.01
2440	55.90	0.735	14.95	226.87	0.98	14.18	279.40	0.96
3050	51.80	0.681	14.21	215.62	0.93	13.48	265.54	0.91
3660	48.00	0.631	13.50	204.93	0.88	12.81	252.38	0.87

m = 0.765								
m.s.n.m	b	c	T = 25°C					
			750 KV, ACSR/AW I351.5		1000 KV, ACSR/AW I272.0		C.S.	
			G.C.	V _b	C.S.	G.C.		
0	76.00	1.000	16.21	453.89	1.04	15.71	599.29	1.03
610	70.10	0.922	15.36	429.97	0.99	14.88	567.70	0.98
1220	65.00	0.860	14.66	410.47	0.94	14.21	541.96	0.93
1830	60.20	0.791	13.87	388.21	0.89	13.43	512.57	0.88
2440	55.90	0.735	13.20	369.67	0.85	12.79	488.08	0.84
3050	51.80	0.681	12.55	351.33	0.81	12.16	463.87	0.80
3660	48.00	0.631	11.93	333.92	0.77	11.55	440.88	0.76

m = 0.765								
m.s.n.m	b	c	T = 25°C					
			1300 KV, ACSR/AW I351.5		1500 KV, ACSR/AW I590.0		C.S.	
			G.C.	V _b	C.S.	G.C.		
0	76.00	1.000	15.20	754.37	1.00	14.60	800.47	0.92
610	70.10	0.922	14.39	714.62	0.95	13.83	758.29	0.87
1220	65.00	0.860	13.74	682.21	0.90	13.20	723.90	0.83
1830	60.20	0.791	13.00	645.22	0.85	12.49	684.64	0.79
2440	55.90	0.735	12.37	614.39	0.81	11.89	651.94	0.75
3050	51.80	0.681	11.76	583.92	0.77	11.30	619.60	0.71
3660	48.00	0.631	11.18	554.98	0.73	10.74	588.89	0.67

			m = 0.765					
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1115.5		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.983	18.15	275.39	1.19	17.22	339.16	1.17
610	70.10	0.906	17.19	260.82	1.12	16.30	321.21	1.11
1220	65.00	0.840	16.34	247.99	1.07	15.50	305.41	1.05
1830	60.20	0.778	15.53	235.63	1.02	14.73	290.19	1.00
2440	55.90	0.723	14.78	224.39	0.97	14.03	276.35	0.95
3050	51.80	0.670	14.05	213.29	0.92	13.33	262.67	0.90
3660	49.00	0.620	13.34	202.54	0.87	12.66	249.44	0.86

			m = 0.765					
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.983	16.03	448.73	1.03	15.53	592.47	1.02
610	70.10	0.906	15.18	424.98	0.98	14.71	561.12	0.97
1220	65.00	0.840	14.43	404.08	0.93	13.98	533.52	0.92
1830	60.20	0.778	13.71	383.95	0.88	13.29	506.94	0.87
2440	55.90	0.723	13.06	365.63	0.84	12.65	482.76	0.83
3050	51.80	0.670	12.41	347.54	0.80	12.03	458.87	0.79
3660	49.00	0.620	11.79	330.02	0.76	11.42	435.74	0.75

			m = 0.765					
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.983	15.02	745.80	0.99	14.43	791.38	0.91
610	70.10	0.906	14.23	706.33	0.94	13.67	749.49	0.86
1220	65.00	0.840	13.53	671.59	0.89	13.00	712.63	0.82
1830	60.20	0.778	12.85	638.13	0.85	12.35	677.12	0.78
2440	55.90	0.723	12.24	607.69	0.80	11.76	644.82	0.74
3050	51.80	0.670	11.63	577.61	0.76	11.18	612.91	0.70
3660	49.00	0.620	11.05	548.51	0.73	10.61	582.03	0.67

m = 0.765								
m.s.n.m	b	δ	T = 35 °C				C.S.	
			100 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5			
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	
0	76.00	0.967	17.95	272.40	1.17	17.03	335.47	1.16
610	70.10	0.892	17.01	258.12	1.11	16.14	317.89	1.10
1220	65.00	0.830	16.21	246.02	1.06	15.38	302.98	1.04
1830	60.20	0.766	15.37	233.20	1.00	14.58	287.20	0.99
2440	55.90	0.711	14.62	221.90	0.96	13.87	273.25	0.94
3050	51.80	0.659	13.90	210.95	0.91	13.19	259.79	0.89
3660	48.00	0.610	13.20	200.36	0.86	12.52	246.75	0.85

m = 0.765								
m.s.n.m	b	δ	T = 35 °C				C.S.	
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0			
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	
0	76.00	0.967	15.85	443.85	1.02	15.36	586.03	1.01
610	70.10	0.892	15.02	420.59	0.97	14.56	555.32	0.96
1220	65.00	0.830	14.32	400.87	0.92	13.87	529.28	0.91
1830	60.20	0.766	13.57	379.99	0.87	13.15	501.71	0.86
2440	55.90	0.711	12.91	361.57	0.83	12.51	477.40	0.82
3050	51.80	0.659	12.28	343.72	0.79	11.89	453.83	0.78
3660	48.00	0.610	11.66	326.47	0.75	11.30	431.04	0.74

m = 0.765								
m.s.n.m	b	δ	T = 35 °C				C.S.	
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0			
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	
0	76.00	0.967	14.86	737.69	0.98	14.28	782.76	0.90
610	70.10	0.892	14.08	699.03	0.93	13.53	741.75	0.85
1220	65.00	0.830	13.42	666.25	0.88	12.89	706.97	0.81
1830	60.20	0.766	12.72	631.55	0.84	12.22	670.14	0.77
2440	55.90	0.711	12.10	600.94	0.80	11.63	632.67	0.73
3050	51.80	0.659	11.51	571.27	0.76	11.05	606.18	0.69
3660	48.00	0.610	10.93	542.59	0.72	10.50	575.75	0.66

m = 0.765

T = 40°C

m.s.n.m	b	s	ACSR/AW I272.0					
			400 KV			500 KV.		
			Ga	V _b	C.S.	Ga	V _b	C.S.
0	7.0.0	0.951	17.75	269.38	1.16	16.84	331.76	1.14
610	70.10	0.877	16.82	255.22	1.10	15.95	314.32	1.08
1220	55.00	0.810	15.95	242.05	1.04	15.13	298.10	1.03
1830	50.00	0.753	15.19	230.56	0.99	14.41	283.94	0.98
2440	55.00	0.700	14.47	219.61	0.95	13.73	270.46	0.93
3050	51.80	0.648	13.74	208.59	0.90	13.04	256.89	0.88
3660	47.00	0.601	13.07	198.38	0.85	12.40	244.32	0.84

m = 0.765

T = 40°C

m.s.n.m	b	s	750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
			Ga	V _b	C.S.	Ga	V _b	C.S.
0	70.00	0.951	15.68	438.94	1.01	15.19	579.55	1.00
610	70.10	0.877	14.85	415.86	0.96	14.39	549.08	0.95
1220	55.00	0.810	14.09	394.40	0.91	13.65	520.74	0.90
1830	50.00	0.753	13.42	375.68	0.86	13.00	496.02	0.85
2440	55.00	0.700	12.78	357.84	0.82	12.38	472.46	0.81
3050	51.80	0.648	12.14	339.89	0.78	11.76	448.76	0.77
3660	47.00	0.601	11.54	323.25	0.74	11.19	426.79	0.73

m = 0.765

T = 40°C

m.s.n.m	b	s	1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.0		
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.0		
			Ga	V _b	C.S.	Ga	V _b	C.S.
0	70.00	0.951	14.69	729.53	0.97	14.12	774.11	0.89
610	70.10	0.877	13.92	691.17	0.92	13.38	733.41	0.84
1220	55.00	0.810	13.20	655.51	0.87	12.68	695.56	0.80
1830	50.00	0.753	12.58	624.38	0.83	12.08	662.54	0.76
2440	55.00	0.700	11.98	594.73	0.79	11.51	631.07	0.72
3050	51.80	0.648	11.38	564.90	0.75	10.93	599.42	0.69
3660	47.00	0.601	10.82	537.24	0.71	10.40	570.07	0.65

m = 0.765								
m.s.m	b	f	T = 45°C				C.S.	
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5			
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀		
0	76.00	0.936	17.56	266.54	1.15	16.66	328.26	1.13
610	70.10	0.864	16.65	252.69	1.09	15.80	311.20	1.07
1220	65.00	0.800	15.82	240.06	1.03	15.01	295.64	1.02
1830	60.20	0.742	15.04	228.31	0.98	14.27	281.17	0.97
2440	55.90	0.689	14.32	217.30	0.94	13.58	267.62	0.92
3050	51.80	0.638	13.60	206.44	0.89	12.90	254.24	0.88
3660	48.00	0.591	12.93	196.18	0.84	12.26	241.60	0.83

m = 0.765								
m.s.m	b	f	T = 45°C				C.S.	
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0			
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀		
0	76.00	0.936	15.51	434.31	1.00	15.03	573.44	0.99
610	70.10	0.864	14.71	411.74	0.95	14.25	543.64	0.94
1220	65.00	0.800	13.97	391.15	0.90	13.54	516.45	0.89
1830	60.20	0.742	13.29	372.01	0.85	12.87	491.18	0.85
2440	55.90	0.689	12.65	354.08	0.81	12.25	467.50	0.80
3050	51.80	0.638	12.01	336.38	0.77	11.64	444.14	0.76
3660	48.00	0.591	11.42	319.65	0.73	11.06	422.05	0.73

m = 0.765								
m.s.m	b	f	T = 45°C				C.S.	
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0			
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀		
0	76.00	0.936	14.54	721.83	0.96	13.97	765.94	0.88
610	70.10	0.864	13.78	684.33	0.91	13.24	726.14	0.83
1220	65.00	0.800	13.09	650.10	0.86	12.58	689.83	0.79
1830	60.20	0.742	12.45	618.29	0.82	11.96	656.07	0.75
2440	55.90	0.689	11.85	588.48	0.78	11.39	624.44	0.72
3050	51.80	0.638	11.26	559.07	0.74	10.82	593.24	0.68
3660	48.00	0.591	10.70	531.27	0.70	10.28	563.73	0.65

			m= 0.765					
m.s.n.m	b	δ	T= 50°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0			500 KV, ACSR/AW III3.5		
			G.O.	V.O.	C.S.	G.O.	V.O.	C.S.
0	76.00	0.922	17.39	263.88	1.14	16.50	324.98	1.12
610	70.10	0.850	16.47	249.96	1.08	15.63	307.83	1.06
1220	65.00	0.790	15.69	238.05	1.03	14.88	293.17	1.01
1830	60.20	0.730	14.88	222.04	0.97	14.12	278.13	0.96
2440	55.90	0.678	14.16	214.98	0.93	13.44	264.76	0.91
3050	51.80	0.628	13.46	204.28	0.88	12.77	251.58	0.87
3660	48.00	0.582	12.79	194.18	0.84	12.14	239.14	0.82

			m= 0.765					
m.s.n.m	b	δ	T= 50°C					
			750 KV, ACSR/AW I351.5			1000 KV, ACSR/AW I272.0		
			G.O.	V.O.	C.S.	G.O.	V.O.	C.S.
0	76.00	0.922	15.36	429.97	0.99	14.88	567.70	0.93
610	70.10	0.850	14.55	407.28	0.94	14.09	537.75	0.93
1220	65.00	0.790	13.85	387.88	0.89	13.42	512.14	0.88
1830	60.20	0.730	13.14	367.99	0.84	12.73	485.87	0.84
2440	55.90	0.678	12.51	350.30	0.80	12.12	462.51	0.80
3050	51.80	0.628	11.89	332.86	0.76	11.52	439.48	0.76
3660	48.00	0.582	11.30	316.40	0.73	10.95	417.75	0.72

			m= 0.765					
m.s.n.m	b	δ	T= 50					
			1300 KV, ACSR/AW I351.5			1500 KV, ACSR/AW I590.0		
			G.O.	V.O.	C.S.	G.O.	V.O.	C.S.
0	76.00	0.922	14.39	714.62	0.95	13.83	758.29	0.87
610	70.10	0.850	13.63	676.91	0.90	13.10	718.28	0.82
1220	65.00	0.790	12.99	644.67	0.85	12.48	684.07	0.78
1830	60.20	0.730	12.32	611.60	0.81	11.83	648.98	0.74
2440	55.90	0.678	11.73	582.20	0.77	11.27	617.78	0.71
3050	51.80	0.628	11.14	553.22	0.73	10.70	587.02	0.67
3660	48.00	0.582	10.59	525.86	0.70	10.18	557.99	0.64

			m= 0.765					
m.s.n.m	b	f	T = 55°C					
			400 KV ACSR/AW 1072.0			500 KV, ACSR/AW 1113.5		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	0.908	17.21	261.20	1.13	16.33	321.68	1.11
610	70.10	0.837	16.30	247.40	1.07	15.47	304.68	1.05
1220	65.00	0.780	15.37	231.34	1.02	14.54	274.07	1.00
1830	60.20	0.719	14.73	223.57	0.96	13.98	275.33	0.95
2440	55.90	0.668	14.03	212.86	0.92	13.31	262.15	0.90
3050	51.80	0.619	13.33	202.32	0.87	12.65	249.17	0.86
3660	48.00	0.573	12.66	192.17	0.83	12.01	236.67	0.81

			m= 0.765					
m.s.n.m	b	f	T = 55°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	0.908	15.20	425.61	0.98	14.73	561.94	0.97
610	70.10	0.837	14.40	403.12	0.93	13.95	532.25	0.92
1220	65.00	0.780	13.74	384.60	0.88	13.31	507.81	0.87
1830	60.20	0.719	13.01	364.28	0.84	12.61	480.97	0.83
2440	55.90	0.668	12.39	346.85	0.80	12.00	457.95	0.79
3050	51.80	0.619	11.77	329.67	0.76	11.41	435.27	0.75
3660	48.00	0.573	11.18	313.13	0.72	10.84	413.41	0.71

			m= 0.765					
m.s.n.m	b	f	T = 55°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1550.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	0.908	14.25	707.37	0.94	13.69	750.59	0.86
610	70.10	0.837	13.50	669.99	0.89	12.97	710.94	0.82
1220	65.00	0.780	12.88	639.22	0.85	12.37	678.28	0.78
1830	60.20	0.719	12.19	605.44	0.80	11.72	642.51	0.74
2440	55.90	0.668	11.61	576.46	0.76	11.15	611.69	0.70
3050	51.80	0.619	11.04	547.92	0.73	10.60	581.40	0.67
3660	48.00	0.573	10.48	520.43	0.69	10.07	552.23	0.63

m = 0.765								
m.s.n.m	b	s	T = 60°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV, ACSR/AW 1113.5		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.894	17.03	258.51	1.11	16.16	318.36	1.10
610	70.10	0.825	16.15	245.03	1.06	15.32	301.77	1.04
1220	65.00	0.770	15.42	234.02	1.01	14.63	288.20	0.99
1830	60.20	0.708	14.58	221.28	0.95	13.83	272.51	0.94
2440	55.90	0.658	13.88	210.73	0.91	13.17	259.53	0.89
3050	51.80	0.609	13.19	200.14	0.86	12.51	246.48	0.85
3660	48.00	0.565	12.54	190.38	0.82	11.90	234.46	0.81

m = 0.765								
m.s.n.m	b	s	T = 60°C					
			750 KV, ACSR/AW 1351.5			1000 KV, ACSR/AW 1272.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.894	15.45	421.22	0.97	14.58	556.15	0.96
610	70.10	0.825	14.25	399.26	0.92	13.82	527.15	0.91
1220	65.00	0.770	13.62	381.31	0.88	13.20	503.46	0.87
1830	60.20	0.708	12.88	360.56	0.83	12.48	476.05	0.82
2440	55.90	0.658	12.26	343.38	0.79	11.88	453.37	0.78
3050	51.80	0.609	11.75	326.11	0.75	11.28	430.57	0.74
3660	48.00	0.565	11.05	310.21	0.71	10.73	409.58	0.70

m = 0.765								
m.s.n.m	b	s	T = 60°C					
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5			1500 KV, ACSR/AW 1590.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.894	14.10	700.08	0.93	13.55	742.86	0.85
610	70.10	0.825	13.37	663.57	0.88	12.84	704.13	0.81
1220	65.00	0.770	12.76	633.75	0.84	12.26	672.47	0.77
1830	60.20	0.708	12.07	599.25	0.79	11.60	635.87	0.73
2440	55.90	0.658	11.49	570.70	0.76	11.04	605.57	0.69
3050	51.80	0.609	10.92	542.00	0.72	10.49	575.12	0.66
3660	48.00	0.565	10.35	515.57	0.68	9.98	547.08	0.63

m = 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = -10°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0			500 KV ACSR/AW I131.5		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.132	18.76	284.76	1.23	17.80	350.70	1.21
610	70.10	1.044	17.78	269.81	1.16	16.87	332.28	1.15
1220	65.00	0.970	16.93	256.90	1.11	16.06	316.39	1.09
1830	60.20	0.897	16.07	243.85	1.05	15.24	300.31	1.04
2440	55.90	0.833	15.29	232.11	1.00	14.51	285.65	0.98
3050	51.80	0.772	14.54	220.63	0.95	13.79	271.72	0.94
3660	48.00	0.715	13.81	209.63	0.90	13.10	258.17	0.89

m = 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = -10°C					
			750 KV ACSR/AW I351.5			1000 KV ACSR/AW I272.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.132	16.57	464.00	1.07	16.06	612.64	1.06
610	70.10	1.044	15.70	439.63	1.01	15.21	580.46	1.00
1220	65.00	0.970	14.95	418.60	0.96	14.49	552.70	0.95
1830	60.20	0.897	14.19	397.33	0.91	13.75	524.61	0.90
2440	55.90	0.833	13.51	378.20	0.87	13.09	499.35	0.86
3050	51.80	0.772	12.84	359.50	0.83	12.44	474.66	0.82
3660	48.00	0.715	12.20	341.58	0.78	11.82	451.00	0.78

m = 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = -10°C					
			1300 KV ACSR/AW I351.5			1500 KV ACSR/AW I590.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.132	15.53	771.18	1.02	14.92	818.30	0.94
610	70.10	1.044	14.72	730.68	0.97	14.14	775.33	0.89
1220	65.00	0.970	14.01	695.73	0.92	13.46	738.24	0.85
1830	60.20	0.897	13.30	660.37	0.87	12.76	700.72	0.80
2440	55.90	0.833	12.66	628.57	0.83	12.16	666.98	0.77
3050	51.80	0.772	12.03	597.50	0.79	11.56	634.01	0.73
3660	48.00	0.715	11.43	567.71	0.75	10.99	602.41	0.69

m = 0.72						
m.m.m	b	δ	T = -5°C			
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1351.5	
			G _o	V _o	C.S.	G _o
0	76.00	1.111	18.53	281.23	1.21	17.58
610	70.10	1.025	17.56	266.53	1.15	16.66
1220	65.00	0.950	16.69	253.36	1.09	15.84
1830	60.20	0.880	15.86	240.76	1.04	15.05
2440	55.90	0.817	15.10	229.12	0.99	14.32
3050	51.60	0.757	14.35	217.76	0.92	13.61
3660	48.00	0.702	13.64	207.08	0.89	12.94
						255.03
						0.88

m = 0.72						
m.m.m	b	δ	T = -5°C			
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0	
			G _o	V _o	C.S.	G _o
0	76.00	1.111	16.37	458.24	1.05	15.86
610	70.10	1.025	15.51	434.28	1.00	15.03
1220	65.00	0.950	14.75	412.83	0.95	14.29
1830	60.20	0.880	14.01	392.29	0.90	13.58
2440	55.90	0.817	13.33	373.34	0.86	12.92
3050	51.60	0.757	12.67	354.83	0.81	12.28
3660	48.00	0.702	12.05	337.43	0.77	11.68
						445.52
						0.77

m = 0.72						
m.m.m	b	δ	T = -5°C			
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0	
			G _o	V _o	C.S.	G _o
0	76.00	1.111	15.34	761.61	1.01	14.74
610	70.10	1.025	14.54	721.78	0.96	13.97
1220	65.00	0.950	13.82	686.13	0.91	13.28
1830	60.20	0.880	13.13	652.00	0.86	12.62
2440	55.90	0.817	12.50	620.50	0.82	12.01
3050	51.60	0.757	11.88	589.73	0.78	11.41
3660	48.00	0.702	11.30	560.81	0.74	10.85
						595.08
						0.68

m= 0.72						
m.s.n.m	b	δ	T = 0°C			
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV ACSR/AW 1113.5	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀
0	76.00	1.091	18.31	277.85	1.20	17.37
610	70.10	1.006	17.34	263.22	1.13	16.45
1220	65.00	0.930	16.46	249.64	1.06	15.64
1830	60.20	0.864	15.67	237.83	1.02	14.87
2440	55.90	0.802	14.91	226.31	0.97	14.15
3050	51.80	0.743	14.17	215.07	0.93	13.44
3660	48.00	0.689	13.48	204.52	0.88	12.78
						251.87
						0.87

m= 0.72						
m.s.n.m	b	δ	T = 0°C			
			750 KV ACSR/AW 1351.5		1000 KV ACSR/AW 1272.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀
0	76.00	1.091	16.17	452.73	1.04	15.67
610	70.10	1.006	15.32	428.90	0.99	14.84
1220	65.00	0.930	14.54	407.01	0.93	14.09
1830	60.20	0.864	13.84	387.52	0.89	13.41
2440	55.90	0.802	13.17	368.76	0.85	12.76
3050	51.80	0.743	12.52	350.44	0.80	12.13
3660	48.00	0.689	11.90	333.25	0.76	11.53
						440.00
						0.76

m= 0.72						
m.s.n.m	b	δ	T = 0°C			
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		1500 KV ACSR/AW 1530.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀
0	76.00	1.091	15.16	752.44	1.00	14.56
610	70.10	1.006	14.36	712.84	0.94	13.79
1220	65.00	0.930	13.63	676.47	0.90	13.09
1830	60.20	0.864	12.97	644.07	0.85	12.46
2440	55.90	0.802	12.34	612.88	0.81	11.86
3050	51.80	0.743	11.73	582.44	0.77	11.27
3660	48.00	0.689	11.16	553.87	0.73	10.72
						587.71
						0.67

m = 0.72

m.s.n.m	b	δ	T = 5°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0			500 KV, ACSR/AW III3.5		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	1.071	18.08	274.44	1.18	17.16	337.98	1.17
610	70.10	0.988	17.14	260.07	1.12	16.26	320.29	1.10
1220	65.00	0.920	16.34	248.00	1.07	15.50	305.42	1.05
1830	60.20	0.848	15.48	234.88	1.01	14.68	289.27	1.00
2440	55.90	0.788	14.74	223.67	0.96	13.98	275.46	0.95
3050	51.80	0.730	14.00	212.56	0.92	13.29	261.77	0.90
3660	48.00	0.676	13.30	201.94	0.87	12.62	248.70	0.86

m = 0.72

m.s.n.m	b	δ	T = 5°C					
			750 KV, ACSR/AW I351.5			1000 KV, ACSR/AW I272.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	1.071	15.97	447.18	1.03	15.48	590.42	1.02
610	70.10	0.988	15.14	423.77	0.97	14.67	559.51	0.96
1220	65.00	0.920	14.43	404.09	0.93	13.98	533.54	0.92
1830	60.20	0.848	13.67	382.72	0.88	13.24	505.32	0.87
2440	55.90	0.788	13.02	364.45	0.84	12.61	481.20	0.83
3050	51.80	0.730	12.37	346.34	0.79	11.98	457.29	0.79
3660	48.00	0.676	11.75	329.04	0.75	11.39	434.45	0.75

m = 0.72

m.s.n.m	b	δ	T = 5°C					
			1300 KV, ACSR/AW I351.5			1500 KV, ACSR/AW I590.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	1.071	14.97	743.22	0.99	14.38	788.64	0.91
610	70.10	0.988	14.19	704.31	0.93	13.63	747.35	0.86
1220	65.00	0.920	13.53	671.61	0.89	13.00	712.65	0.82
1830	60.20	0.848	12.81	636.10	0.84	12.31	674.97	0.77
2440	55.90	0.788	12.20	605.73	0.80	11.72	642.74	0.74
3050	51.80	0.730	11.59	575.63	0.76	11.14	610.80	0.70
3660	48.00	0.676	11.01	546.88	0.72	10.58	580.30	0.67

m = 0.72

msnm	b	δ	T = 10°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1351.5		
			Gn.	V _d	C.S.	Gn.	V _d	C.S.
0	76.00	1.052	17.87	271.19	1.17	16.95	333.97	1.15
610	70.10	0.970	16.93	276.00	1.11	16.06	316.39	1.09
1220	55.00	0.900	16.10	244.39	1.05	15.28	300.98	1.04
1830	50.20	0.833	15.29	232.11	1.00	14.51	285.03	0.97
2440	55.90	0.774	14.18	215.26	0.93	13.46	265.11	0.91
3050	51.80	0.717	13.84	210.02	0.90	13.13	258.65	0.89
3660	48.00	0.664	13.15	199.54	0.86	12.47	245.74	0.85

m = 0.72

msnm	b	δ	T = 10°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			Gn.	V _d	C.S.	Gn.	V _d	C.S.
0	76.00	1.052	15.78	441.87	1.02	15.29	583.42	1.01
610	70.10	0.970	14.95	418.60	0.96	14.49	552.70	0.95
1220	55.00	0.900	14.22	398.21	0.91	13.73	525.78	0.91
1830	50.20	0.833	13.51	378.20	0.87	13.09	499.35	0.86
2440	55.90	0.774	12.53	350.76	0.81	12.14	463.11	0.80
3050	51.80	0.717	12.22	342.22	0.79	11.81	451.84	0.78
3660	48.00	0.664	11.61	325.14	0.75	11.25	429.29	0.74

m = 0.72

msnm	b	δ	T = 10°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			Gn.	V _d	C.S.	Gn.	V _d	C.S.
0	76.00	1.052	14.79	734.40	0.97	14.21	779.28	0.89
610	70.10	0.970	14.01	695.73	0.92	13.46	738.24	0.85
1220	55.00	0.900	13.33	661.84	0.88	12.81	702.28	0.81
1830	50.20	0.833	12.66	628.57	0.83	12.16	666.98	0.77
2440	55.90	0.774	11.74	582.46	0.77	11.28	618.59	0.71
3050	51.80	0.717	11.46	568.77	0.75	11.01	603.53	0.69
3660	48.00	0.664	10.88	540.39	0.71	10.46	573.41	0.66

m= 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = 15°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	
0	76.00	1.034	17.66	268.08	1.16	16.76	330.15	1.14
610	70.10	0.954	16.74	254.07	1.10	15.88	312.90	1.08
1220	65.00	0.880	15.86	240.76	1.04	15.05	296.50	1.02
1830	60.20	0.819	15.12	229.50	0.99	14.36	282.64	0.97
2440	55.90	0.760	14.39	218.34	0.94	13.65	268.89	0.93
3050	51.80	0.705	13.68	207.67	0.89	12.98	255.76	0.88
3660	48.60	0.653	13.00	197.33	0.85	12.33	243.02	0.84

m= 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = 15°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	
0	76.00	1.034	15.60	436.82	1.00	15.12	576.75	0.99
610	70.10	0.954	14.79	413.99	0.95	14.33	546.60	0.94
1220	65.00	0.880	14.01	392.29	0.90	13.58	517.96	0.89
1830	60.20	0.819	13.36	373.95	0.86	12.94	493.74	0.85
2440	55.90	0.760	12.71	355.77	0.82	12.31	469.73	0.81
3050	51.80	0.705	12.09	338.39	0.78	11.71	446.79	0.77
3660	48.60	0.653	11.48	321.54	0.74	11.13	424.54	0.73

m= 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = 15°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	
0	76.00	1.034	14.62	726.00	0.96	14.05	770.37	0.88
610	70.10	0.954	13.86	688.06	0.91	13.31	730.10	0.84
1220	65.00	0.880	13.13	652.00	0.86	12.62	691.84	0.79
1830	60.20	0.819	12.52	621.51	0.82	12.03	659.49	0.76
2440	55.90	0.760	11.91	591.29	0.78	11.44	627.42	0.72
3050	51.80	0.705	11.33	562.41	0.74	10.88	596.78	0.68
3660	48.60	0.653	10.76	534.40	0.71	10.34	567.06	0.65

m = 0.72							
m.s.n.m	b	d	T = 20°C				
			400 KV, ACSR/AW 1272.0			500 KV, ACSR/AW 1351.5	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	1.016	17.40	264.96	1.14	16.56	326.31
610	70.10	0.937	16.54	251.04	1.08	15.69	309.17
1220	65.00	0.870	15.74	238.93	1.03	14.94	294.25
1830	60.20	0.805	14.95	226.88	0.98	14.18	279.41
2440	55.90	0.747	14.22	215.84	0.93	13.49	265.82
3050	51.80	0.693	13.53	205.31	0.88	12.83	252.85
3660	48.00	0.642	12.85	195.11	0.84	12.20	240.29
							0.83

m = 0.72							
m.s.n.m	b	d	T = 20°C				
			750 KV, ACSR/AW 1351.5			1000 KV, ACSR/AW 1272.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	1.016	15.42	431.73	0.99	14.94	570.03
610	70.10	0.937	14.61	409.05	0.94	14.16	540.09
1220	65.00	0.870	13.91	389.32	0.89	13.47	514.03
1830	60.20	0.805	13.20	369.67	0.85	12.79	488.09
2440	55.90	0.747	12.56	351.70	0.81	12.17	464.36
3050	51.80	0.693	11.95	334.54	0.77	11.58	441.70
3660	48.00	0.642	11.35	317.92	0.73	11.00	419.76
							0.72

m = 0.72							
m.s.n.m	b	d	T = 20°C				
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5			1500 KV, ACSR/AW 1500.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	1.016	14.45	717.55	0.95	13.89	761.40
610	70.10	0.937	13.69	679.86	0.90	13.16	721.40
1220	65.00	0.870	13.03	647.05	0.86	12.52	686.59
1830	60.20	0.805	12.38	614.41	0.81	11.89	651.95
2440	55.90	0.747	11.77	584.53	0.77	11.31	620.25
3050	51.80	0.693	11.20	556.01	0.74	10.76	589.99
3660	48.00	0.642	10.64	528.38	0.70	10.22	560.67
							0.64

m = 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = 25°C					
			400 KV. ACSR/AW I272.0			500 KV. ACSR/AW I113.5		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.000	17.28	262.17	1.13	16.39	322.88	1.11
610	70.10	0.922	16.36	248.36	1.07	15.53	305.86	1.05
1220	65.00	0.860	15.62	237.09	1.02	14.88	291.97	1.01
1830	60.20	0.791	14.77	224.24	0.97	14.02	276.16	0.95
2440	55.90	0.735	14.07	213.52	0.92	13.35	262.96	0.91
3050	51.80	0.681	13.37	202.93	0.87	12.68	249.72	0.86
3660	48.00	0.631	12.71	192.88	0.83	12.06	237.53	0.82

m = 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = 25°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.000	15.26	427.19	0.98	14.78	564.03	0.97
610	70.10	0.922	14.45	404.68	0.93	14.00	534.31	0.92
1220	65.00	0.860	13.80	386.33	0.89	13.37	510.08	0.88
1830	60.20	0.791	13.05	365.38	0.84	12.64	482.42	0.83
2440	55.90	0.735	12.43	347.92	0.80	12.04	459.37	0.79
3050	51.80	0.681	11.81	330.64	0.76	11.44	436.59	0.75
3660	48.00	0.631	11.22	314.27	0.72	10.87	414.95	0.71

m = 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = 25°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.000	14.30	710.00	0.94	13.74	753.39	0.89
610	70.10	0.922	13.55	672.58	0.89	13.02	713.68	0.82
1220	65.00	0.860	12.93	642.08	0.85	12.43	681.32	0.78
1830	60.20	0.791	12.23	607.26	0.80	11.75	644.37	0.74
2440	55.90	0.735	11.65	578.25	0.77	11.19	613.59	0.70
3050	51.80	0.681	11.07	549.57	0.73	10.63	583.15	0.67
3660	48.00	0.631	10.52	522.33	0.69	10.11	554.25	0.63

m = 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1351.5		G _o	
			G _o	V _o	C.S.			
0	76.00	0.983	17.08	259.19	1.12	16.20	319.21	1.10
610	70.10	0.906	16.17	245.48	1.06	15.35	302.31	1.04
1220	65.00	0.840	15.38	233.40	1.01	14.59	287.45	0.99
1830	60.20	0.776	14.61	221.77	0.96	13.86	273.12	0.94
2440	55.90	0.723	13.91	211.19	0.91	13.20	260.09	0.90
3050	51.80	0.670	13.23	200.74	0.86	12.55	247.22	0.85
3660	48.00	0.620	12.56	190.63	0.82	11.92	234.76	0.81

m = 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G _o	
			G _o	V _o	C.S.			
0	76.00	0.983	15.09	422.34	0.97	14.62	557.62	0.96
610	70.10	0.906	14.29	399.98	0.92	13.84	528.11	0.91
1220	65.00	0.840	13.58	380.31	0.87	13.16	502.14	0.86
1830	60.20	0.778	12.91	361.36	0.83	12.50	477.12	0.82
2440	55.90	0.723	12.29	344.12	0.79	11.91	454.36	0.78
3050	51.80	0.670	11.68	327.09	0.75	11.32	431.87	0.74
3660	48.00	0.620	11.09	310.61	0.71	10.75	410.11	0.71

m = 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1533.0		G _o	
			G _o	V _o	C.S.			
0	76.00	0.983	14.14	701.93	0.93	13.58	744.82	0.86
610	70.10	0.906	13.39	664.78	0.88	12.86	705.40	0.81
1220	65.00	0.840	12.73	632.09	0.84	12.23	670.71	0.77
1830	60.20	0.778	12.10	600.59	0.80	11.62	637.29	0.73
2440	55.90	0.723	11.52	571.94	0.76	11.07	606.89	0.70
3050	51.80	0.670	10.95	543.64	0.72	10.52	576.86	0.66
3660	48.00	0.620	10.40	516.24	0.68	9.99	547.79	0.63

m = 0.72						
m.s.n.m	b	δ	T = 35°C			
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV ACSR/AW 1133.5	
			G ₀	V ₀	C _S	G ₀
0	76.00	0.967	16.89	256.37	1.11	16.03
610	70.10	0.892	16.01	242.94	1.05	15.19
1220	65.00	0.830	15.26	231.55	1.00	14.47
1830	60.20	0.766	14.46	219.44	0.95	13.72
2440	55.90	0.711	13.76	208.55	0.90	13.05
3050	51.60	0.659	13.08	198.54	0.85	12.41
3660	48.00	0.610	12.42	188.57	0.81	11.79
						232.23
						0.80

m = 0.72						
m.s.n.m	b	δ	T = 35°C			
			750 KV ACSR/AW 1351.5		1000 KV ACSR/AW 1272.0	
			G ₀	V ₀	C _S	G ₀
0	76.00	0.967	14.92	417.74	0.96	14.46
610	70.10	0.892	14.14	395.85	0.91	13.70
1220	65.00	0.830	13.48	377.29	0.87	13.06
1830	60.20	0.766	12.77	357.64	0.82	12.38
2440	55.90	0.711	12.15	340.31	0.78	11.78
3050	51.60	0.659	11.55	323.50	0.74	11.19
3660	48.00	0.610	10.97	307.26	0.70	10.63
						405.69
						0.70

m = 0.72						
m.s.n.m	b	δ	T = 35°C			
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		1500 KV ACSR/AW 1590.0	
			G ₀	V ₀	C _S	G ₀
0	76.00	0.967	13.98	604.29	0.92	13.44
610	70.10	0.892	13.25	557.91	0.87	12.73
1220	65.00	0.830	12.63	527.06	0.83	12.13
1830	60.20	0.766	11.97	504.40	0.79	11.50
2440	55.90	0.711	11.39	565.59	0.75	10.94
3050	51.60	0.659	10.83	537.67	0.71	10.40
3660	48.00	0.610	10.29	510.68	0.68	9.88
						541.88
						0.62

m = 0.72							
m.s.m	b	c	T = 40°C				
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 135.5	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.951	16.71	253.54	1.09	15.85	312.24
610	70.10	0.877	15.53	240.21	1.04	15.02	295.83
1220	65.00	0.810	15.01	227.81	0.98	14.24	280.56
1830	60.20	0.753	14.30	217.00	0.93	13.56	267.24
2440	55.90	0.700	13.62	206.69	0.89	12.92	254.55
3050	51.80	0.648	12.93	196.32	0.85	12.27	241.78
3660	48.00	0.601	12.30	186.71	0.80	11.67	229.94
							0.79

m = 0.72							
m.s.m	b	c	T = 40°C				
			750 KV. ACSR/AW 135.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.951	14.76	413.12	0.95	14.30	545.45
610	70.10	0.877	13.98	391.40	0.90	13.54	516.78
1220	65.00	0.810	13.26	371.20	0.85	12.85	490.11
1830	60.20	0.753	12.63	353.58	0.81	12.24	466.84
2440	55.90	0.700	12.03	336.79	0.77	11.65	444.67
3050	51.80	0.648	11.43	319.89	0.73	11.09	422.37
3660	48.00	0.601	10.87	304.23	0.70	10.53	401.69
							0.69

m = 0.72							
m.s.m	b	c	T = 40°C				
			1300 KV. ACSR/AW 135.5			1500 KV. ACSR/AW 1500.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.951	13.83	686.61	0.91	13.29	728.57
610	70.10	0.877	13.10	650.52	0.86	12.59	690.27
1220	65.00	0.810	12.43	616.95	0.82	11.94	654.65
1830	60.20	0.753	11.84	587.65	0.78	11.37	623.57
2440	55.90	0.700	11.27	559.75	0.74	10.83	593.95
3050	51.80	0.648	10.71	531.67	0.70	10.29	564.16
3660	48.00	0.601	10.18	505.64	0.67	9.78	536.54
							0.61

m.m.m	b	f	m= 0.72					
			T = 45°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5			
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.936	16.53	250.86	1.08	15.68	308.95	1.07
610	70.10	0.864	15.67	237.83	1.02	14.87	292.90	1.01
1220	65.00	0.800	14.69	225.93	0.97	14.12	278.25	0.96
1830	60.20	0.742	14.16	214.88	0.93	13.43	264.63	0.91
2440	55.90	0.689	13.48	204.52	0.88	12.78	251.87	0.87
3050	51.80	0.638	12.80	194.30	0.84	12.15	239.29	0.82
3660	48.00	0.591	12.16	184.64	0.79	11.54	227.39	0.78

m.m.m	b	f	m= 0.72					
			T = 45°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0			
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.936	14.60	408.76	0.94	14.15	539.70	0.93
610	70.10	0.864	13.84	387.52	0.89	13.41	511.66	0.88
1220	65.00	0.800	13.15	368.14	0.85	12.74	486.07	0.84
1830	60.20	0.742	12.61	350.13	0.80	12.12	462.28	0.80
2440	55.90	0.689	11.90	333.25	0.76	11.53	440.00	0.76
3050	51.80	0.638	11.31	316.59	0.73	10.96	418.01	0.72
3660	48.00	0.591	10.74	300.85	0.69	10.41	397.22	0.68

m.m.m	b	f	m= 0.72					
			T = 45°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0			
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.936	13.68	679.37	0.90	13.15	720.89	0.83
610	70.10	0.864	12.97	644.07	0.85	12.46	683.43	0.78
1220	65.00	0.800	12.32	611.86	0.81	11.84	649.25	0.74
1830	60.20	0.742	11.72	581.92	0.77	11.21	617.48	0.71
2440	55.90	0.689	11.16	553.87	0.73	10.72	587.71	0.67
3050	51.80	0.638	10.60	526.19	0.70	10.18	558.34	0.64
3660	48.00	0.591	10.07	509.02	0.66	9.67	530.57	0.61

m= 0.72								
m.s.m	t	f	T = 50°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV ACSR/AW 1351.5		G ₀	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀		
0	76.00	0.922	16.36	248.36	1.07	15.53	305.86	1.05
610	70.10	0.850	15.50	235.25	1.01	14.71	289.72	1.00
1220	65.00	0.790	14.76	224.05	0.97	14.01	275.92	0.95
1830	60.20	0.730	14.00	212.56	0.92	13.29	261.77	0.90
2440	55.90	0.678	13.33	202.34	0.87	12.65	249.19	0.86
3050	51.80	0.628	12.67	192.26	0.83	12.02	236.78	0.82
3660	48.00	0.582	12.04	182.76	0.79	11.40	225.07	0.77

m= 0.72								
m.s.m	t	f	T = 50°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5		1000 KV ACSR/AW 1272.0		G ₀	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀		
0	76.00	0.922	14.45	404.68	0.93	14.00	534.31	0.92
610	70.10	0.850	13.69	383.33	0.88	13.27	506.12	0.87
1220	65.00	0.790	13.04	365.07	0.84	12.63	482.01	0.83
1830	60.20	0.730	12.37	346.34	0.79	11.90	457.29	0.79
2440	55.90	0.678	11.78	329.69	0.76	11.41	435.30	0.75
3050	51.80	0.628	11.19	313.28	0.72	10.84	413.63	0.71
3660	48.00	0.582	10.64	297.79	0.68	10.30	393.18	0.68

m= 0.72								
m.s.m	t	f	T = 50					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		1500 KV ACSR/AW 1590.0		G ₀	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀		
0	76.00	0.922	13.55	672.58	0.89	13.02	713.68	0.82
610	70.10	0.850	12.83	637.10	0.84	12.33	676.03	0.78
1220	65.00	0.790	12.22	606.75	0.80	11.74	643.83	0.74
1830	60.20	0.730	11.59	575.63	0.76	11.14	610.80	0.70
2440	55.90	0.678	11.04	547.96	0.73	10.60	581.44	0.67
3050	51.80	0.628	10.49	520.67	0.69	10.07	552.49	0.63
3660	48.00	0.582	9.97	494.93	0.65	9.58	525.17	0.60

m = 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = 55°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0			500 KV ACSR/AW III3.5		
			G.	V _o	C.S.	G.	V _o	C.S.
0	76.00	0.908	16.20	245.84	1.06	15.37	302.76	1.04
610	70.10	0.837	15.34	232.85	1.00	14.56	286.76	0.99
1220	65.00	0.780	14.64	222.15	0.96	13.89	273.59	0.94
1830	60.20	0.719	13.86	210.41	0.91	13.15	259.13	0.89
2440	55.90	0.668	13.20	200.34	0.86	12.52	246.73	0.85
3050	51.80	0.619	12.55	190.42	0.82	11.90	234.51	0.81
3660	48.00	0.573	11.92	180.87	0.78	11.31	222.75	0.77

m = 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = 55°C					
			750 KV ACSR/AW I451.5			1000 KV ACSR/AW I272.0		
			G.	V _o	C.S.	G.	V _o	C.S.
0	76.00	0.908	14.31	400.57	0.92	13.86	528.89	0.91
610	70.10	0.837	13.55	379.41	0.87	13.13	500.94	0.86
1220	65.00	0.780	12.93	361.98	0.83	12.53	477.93	0.82
1830	60.20	0.719	12.25	342.85	0.79	11.86	452.68	0.78
2440	55.90	0.668	11.66	326.44	0.75	11.30	431.01	0.74
3050	51.80	0.619	11.08	310.28	0.71	10.74	409.67	0.70
3660	48.00	0.573	10.53	294.71	0.68	10.20	389.11	0.67

m = 0.72								
m.s.n.m	b	δ	T = 55°C					
			1300 KV ACSR/AW I351.5			1500 KV ACSR/AW I590.0		
			G.	V _o	C.S.	G.	V _o	C.S.
0	76.00	0.908	13.41	665.76	0.88	12.88	706.44	0.81
610	70.10	0.837	12.70	630.58	0.84	12.20	669.12	0.77
1220	65.00	0.780	12.12	601.62	0.80	11.64	638.38	0.73
1830	60.20	0.719	11.48	569.83	0.75	11.03	604.65	0.69
2440	55.90	0.668	10.93	542.55	0.72	10.50	575.71	0.66
3050	51.80	0.619	10.39	515.69	0.68	9.98	547.20	0.63
3660	48.00	0.573	9.86	489.81	0.65	9.48	519.74	0.60

m = 0.72							
m.s.n.m	b	f	T = 60°C				
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1114.5	
			G.	V _b	C.S.	G.	V _b
0	76.00	0.894	16.03	243.30	1.05	15.21	299.64
610	70.10	0.825	15.20	230.62	0.99	14.42	284.01
1220	65.00	0.770	14.51	220.25	0.95	13.77	271.25
1830	60.20	0.708	13.72	208.26	0.90	13.02	256.48
2440	55.90	0.656	13.07	198.34	0.85	12.40	244.26
3050	51.80	0.609	12.41	188.37	0.81	11.77	231.98
3660	48.00	0.565	11.80	179.18	0.77	11.20	220.67
							0.76

m = 0.72							
m.s.n.m	b	f	T = 60°C				
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0	
			G.	V _b	C.S.	G.	V _b
0	76.00	0.894	14.16	396.44	0.91	13.72	523.44
610	70.10	0.825	13.42	375.77	0.86	13.00	496.14
1220	65.00	0.770	12.82	358.88	0.82	12.42	473.84
1830	60.20	0.708	12.12	339.35	0.78	11.74	448.05
2440	55.90	0.656	11.54	323.18	0.74	11.18	426.70
3050	51.80	0.609	10.96	306.93	0.70	10.62	405.25
3660	48.00	0.565	10.43	291.96	0.67	10.10	385.48
							0.66

m = 0.72							
m.s.n.m	b	f	T = 60°C				
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.C	
			G.	V _b	C.S.	G.	V _b
0	76.00	0.894	13.27	658.90	0.87	12.75	699.16
610	70.10	0.825	12.58	624.54	0.83	12.09	662.71
1220	65.00	0.770	12.01	596.47	0.79	11.54	632.92
1830	60.20	0.708	11.36	564.00	0.75	10.91	598.47
2440	55.90	0.656	10.82	537.13	0.71	10.39	569.95
3050	51.80	0.609	10.27	510.12	0.67	9.87	541.29
3660	48.00	0.565	9.77	485.24	0.64	9.39	514.89
							0.59

m = 0.7								
m.s.n.m	b	δ	T = -10°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.132	16.24	276.85	1.19	17.31	340.96	1.18
610	70.10	1.044	17.28	262.31	1.13	16.40	323.05	1.11
1220	65.00	0.970	16.46	249.77	1.08	15.61	307.60	1.06
1830	60.20	0.897	15.62	237.07	1.02	14.82	291.97	1.01
2440	55.90	0.833	14.87	225.66	0.97	14.11	277.91	0.96
3050	51.80	0.772	14.13	214.50	0.92	13.41	264.17	0.91
3660	48.00	0.715	13.43	203.81	0.88	12.74	251.00	0.86

m = 0.7								
m.s.n.m	b	δ	T = -10°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.132	16.11	451.11	1.04	15.61	595.62	1.03
610	70.10	1.044	15.27	427.42	0.98	14.79	564.34	0.97
1220	65.00	0.970	14.54	406.98	0.93	14.08	537.34	0.93
1830	60.20	0.897	13.80	386.29	0.89	13.37	510.03	0.88
2440	55.90	0.833	13.13	367.69	0.84	12.72	485.48	0.84
3050	51.80	0.772	12.48	349.52	0.80	12.09	461.48	0.79
3660	48.00	0.715	11.86	332.09	0.76	11.49	438.47	0.75

m = 0.7								
m.s.n.m	b	δ	T = -10°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.132	16.10	749.76	0.99	14.51	795.57	0.91
610	70.10	1.044	14.31	710.38	0.94	13.75	753.79	0.87
1220	65.00	0.970	13.62	676.40	0.90	13.09	717.74	0.82
1830	60.20	0.897	12.93	642.03	0.85	12.42	681.26	0.78
2440	55.90	0.833	12.31	611.11	0.81	11.83	648.46	0.74
3050	51.80	0.772	11.70	580.90	0.77	11.24	616.40	0.71
3660	48.00	0.715	11.12	551.94	0.73	10.68	585.67	0.67

m= 0.7								
m.s.n.m	δ	σ	T = -5°C				C.S.	
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1351.5			
			G ₀	V ₀	C _S	G ₀		
0	76.00	1.111	18.02	273.42	1.18	17.09	336.73	1.16
610	70.10	1.025	17.07	259.12	1.12	16.20	319.12	1.10
1220	65.00	0.950	16.23	246.32	1.06	15.40	303.36	1.05
1830	60.20	0.880	15.42	234.07	1.01	14.63	288.26	0.99
2440	55.90	0.817	14.68	222.76	0.96	13.92	274.34	0.95
3050	51.80	0.757	13.95	211.72	0.91	15.23	260.74	0.90
3660	48.00	0.702	13.26	201.33	0.87	12.58	247.95	0.85

m= 0.7								
m.s.n.m	δ	σ	T = -5°C				C.S.	
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0			
			G ₀	V ₀	C _S	G ₀		
0	76.00	1.111	15.91	445.52	1.02	15.42	588.23	1.01
610	70.10	1.025	15.08	422.22	0.97	14.61	557.47	0.96
1220	65.00	0.950	14.34	401.36	0.92	13.89	529.93	0.91
1830	60.20	0.880	13.62	381.40	0.88	13.20	503.57	0.87
2440	55.90	0.817	12.96	362.97	0.83	12.56	479.24	0.83
3050	51.80	0.757	12.32	344.97	0.79	11.94	455.48	0.78
3660	48.00	0.702	11.72	328.05	0.75	11.35	433.14	0.75

m= 0.7								
m.s.n.m	δ	σ	T = -5°C				C.S.	
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1272.0			
			G ₀	V ₀	C _S	G ₀		
0	76.00	1.111	14.92	740.46	0.98	14.33	785.70	0.90
610	70.10	1.025	14.13	701.73	0.93	13.58	744.62	0.85
1220	65.00	0.950	13.44	667.07	0.88	12.91	707.84	0.81
1830	60.20	0.880	12.77	633.89	0.84	12.27	672.62	0.77
2440	55.90	0.817	12.15	603.26	0.80	11.67	640.13	0.73
3050	51.80	0.757	11.55	573.35	0.76	11.09	608.39	0.70
3660	48.00	0.702	10.98	545.23	0.72	10.55	578.55	0.66

m = 0.7

m.s.n.m	b	δ	T = 0°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5		G _o	V _o
			G _o	V _o	G _o	V _o		
0	76.00	1.091	17.80	270.13	1.16	16.89	332.67	1.15
610	70.10	1.006	16.80	255.91	1.10	16.00	315.16	1.09
1220	65.00	0.930	16.00	242.85	1.05	15.18	299.08	1.03
1830	60.20	0.864	15.24	231.22	1.00	14.45	284.76	0.98
2440	55.90	0.802	14.50	220.02	0.95	13.75	270.97	0.93
3050	51.80	0.743	13.78	209.10	0.90	13.07	257.51	0.89
3660	48.00	0.689	13.10	198.84	0.86	12.43	244.88	0.84

m = 0.7

m.s.n.m	b	δ	T = 0°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G _o	V _o
			G _o	V _o	G _o	V _o		
0	76.00	1.091	15.72	440.15	1.01	15.23	581.15	1.00
610	70.10	1.006	14.89	416.98	0.96	14.43	50.56	0.95
1220	65.00	0.930	14.13	395.71	0.91	13.69	522.47	0.90
1830	60.20	0.864	13.46	376.76	0.87	13.04	497.45	0.86
2440	55.90	0.802	12.81	358.51	0.82	12.41	473.36	0.81
3050	51.80	0.743	12.17	340.71	0.78	11.79	449.85	0.77
3660	48.00	0.689	11.57	323.99	0.74	11.21	427.78	0.74

m = 0.7

m.s.n.m	b	δ	T = 0°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		G _o	V _o
			G _o	V _o	G _o	V _o		
0	76.00	1.091	14.74	731.54	0.97	14.16	776.25	0.89
610	70.10	1.006	13.96	693.04	0.92	13.41	735.39	0.84
1220	65.00	0.930	13.25	657.68	0.87	12.73	697.87	0.80
1830	60.20	0.864	12.61	626.18	0.83	12.12	664.45	0.76
2440	55.90	0.802	12.00	595.85	0.79	11.53	632.27	0.73
3050	51.80	0.743	11.41	566.26	0.75	10.96	600.86	0.69
3660	48.00	0.689	10.85	538.48	0.71	10.42	571.39	0.65

m = 0.7								
M.S.N.M	b	σ	T = 5°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW I113.5			
			G.O.	V.O.	C.S.	G.O.	V.O.	
0	76.00	1.071	17.58	266.82	1.15	16.68	328.60	1.13
610	70.10	0.988	16.66	252.85	1.09	15.81	311.39	1.07
1220	65.00	0.920	15.89	241.11	1.04	15.07	296.96	1.02
1830	60.20	0.848	15.05	228.36	0.98	14.27	281.23	0.97
2440	55.90	0.788	14.33	217.46	0.94	13.59	267.81	0.92
3050	51.80	0.730	13.62	206.65	0.89	12.92	254.50	0.88
3660	48.00	0.676	12.94	196.33	0.85	12.27	241.79	0.83

m = 0.7								
M.S.N.M	b	σ	T = 5°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0			
			G.O.	V.O.	C.S.	G.O.	V.O.	
0	76.00	1.071	15.53	434.76	1.00	15.05	574.03	0.99
610	70.10	0.988	14.72	411.99	0.95	14.26	543.97	0.94
1220	65.00	0.920	14.03	392.87	0.90	13.60	518.72	0.89
1830	60.20	0.848	13.29	372.09	0.85	12.88	491.29	0.85
2440	55.90	0.788	12.64	354.33	0.81	12.26	467.83	0.81
3050	51.80	0.730	12.03	336.72	0.77	11.65	444.58	0.77
3660	48.00	0.676	11.43	319.90	0.73	11.07	422.38	0.73

m = 0.7								
M.S.N.M	b	σ	T = 5°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I590.0			
			G.O.	V.O.	C.S.	G.O.	V.O.	
0	76.00	1.071	14.55	722.57	0.96	13.98	766.73	0.88
610	70.10	0.988	13.79	684.74	0.91	13.25	726.59	0.83
1220	65.00	0.920	13.15	652.95	0.86	12.64	692.85	0.80
1830	60.20	0.848	12.46	618.43	0.82	11.97	656.22	0.75
2440	55.90	0.788	11.86	588.90	0.78	11.40	624.89	0.72
3050	51.80	0.730	11.27	559.64	0.74	10.83	593.84	0.68
3660	48.00	0.676	10.71	531.69	0.70	10.29	564.18	0.65

m = 0.7								
m.s.n.m	b	δ	T = 10°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1351.5		G _o	
			V _o	C.S.	G _o	V _o		
0 76.00	1.052	1.052	17.37	263.65	1.14	16.48	324.70	1.12
610 70.10	0.970	0.970	16.46	249.77	1.08	15.61	307.60	1.06
1220 65.00	0.900	0.900	15.66	237.60	1.02	14.85	292.62	1.01
1830 60.20	0.833	0.833	14.87	225.66	0.97	14.11	277.91	0.96
2440 55.90	0.774	0.774	13.79	209.28	0.90	13.08	257.74	0.89
3050 51.80	0.717	0.717	13.45	204.19	0.88	12.76	251.47	0.87
3660 48.00	0.664	0.664	12.78	194.00	0.84	12.13	238.92	0.82

m = 0.7								
m.s.n.m	b	δ	T = 10°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G _o	
			V _o	C.S.	G _o	V _o		
0 76.00	1.052	1.052	15.35	429.60	0.99	14.87	567.21	0.98
610 70.10	0.970	0.970	14.54	406.98	0.93	14.08	537.34	0.93
1220 65.00	0.900	0.900	13.83	387.15	0.89	13.40	511.17	0.88
1830 60.20	0.833	0.833	13.13	367.69	0.84	12.72	485.48	0.84
2440 55.90	0.774	0.774	12.18	341.01	0.78	11.80	450.25	0.77
3050 51.80	0.717	0.717	11.88	332.71	0.76	11.51	439.29	0.76
3660 48.00	0.664	0.664	11.29	316.11	0.73	10.94	417.37	0.72

m = 0.7								
m.s.n.m	b	δ	T = 10°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1593.0		G _o	
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0 76.00	1.052	1.052	14.38	714.00	0.95	13.82	757.64	0.87
610 70.10	0.970	0.970	13.62	676.40	0.90	13.09	717.74	0.82
1220 65.00	0.900	0.900	12.96	643.46	0.85	12.45	682.78	0.78
1830 60.20	0.833	0.833	12.31	611.11	0.81	11.83	648.46	0.74
2440 55.90	0.774	0.774	11.42	566.77	0.75	10.97	601.40	0.69
3050 51.80	0.717	0.717	11.14	552.97	0.73	10.70	586.76	0.67
3660 48.00	0.664	0.664	10.58	525.38	0.69	10.17	557.48	0.64

m = 0.7								
m.s.n.m	b	δ	T = 15°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW III3.5		G.S.	
			G.S.	V.G.	C.S.	G.S.		
0	76.00	1.034	17.17	260.64	1.12	16.29	320.98	1.11
610	70.10	0.954	16.28	247.01	1.06	15.44	304.21	1.05
1220	65.00	0.880	15.42	234.07	1.01	14.63	288.26	0.99
1830	60.20	0.819	14.70	223.12	0.96	13.95	274.78	0.95
2440	55.90	0.760	13.99	212.27	0.91	13.27	261.42	0.90
3050	51.80	0.705	13.30	201.91	0.87	12.62	248.65	0.86
3660	48.00	0.653	12.64	191.85	0.83	11.99	236.27	0.81

m = 0.7								
m.s.n.m	b	δ	T = 15°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0		G.S.	
			G.S.	V.G.	C.S.	G.S.		
0	76.00	1.034	15.17	424.69	0.98	14.70	560.73	0.97
610	70.10	0.954	14.38	402.49	0.92	13.93	531.42	0.92
1220	65.00	0.880	13.62	381.40	0.88	13.20	503.57	0.87
1830	60.20	0.819	12.99	363.56	0.83	12.58	480.02	0.83
2440	55.90	0.760	12.35	345.88	0.79	11.97	456.68	0.79
3050	51.80	0.705	11.75	328.99	0.75	11.38	434.37	0.75
3660	48.00	0.653	11.16	312.61	0.72	10.82	412.74	0.71

m = 0.7								
m.s.n.m	b	δ	T = 15°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I590.0		G.S.	
			G.S.	V.G.	C.S.	G.S.		
0	76.00	1.034	14.22	705.84	0.94	13.66	748.97	0.86
610	70.10	0.954	13.47	668.94	0.89	12.94	709.82	0.81
1220	65.00	0.880	12.77	633.89	0.84	12.27	672.62	0.77
1830	60.20	0.819	12.17	604.25	0.80	11.69	641.17	0.74
2440	55.90	0.760	11.58	574.87	0.76	11.12	610.00	0.70
3050	51.80	0.705	11.01	546.79	0.72	10.58	580.20	0.66
3660	48.00	0.653	10.46	519.56	0.69	10.05	551.31	0.63

m = 0.7							
m.s.n.m	b	d	T = 20°C				
			400 KV ACSR/AW I272.0			500 KV. ACSR/AW III3.5	
			G.C.	V _b	C.S.	G.C.	V _b
0	76.00	1.016	16.97	257.60	1.11	16.10	317.25
610	70.10	0.937	16.08	244.07	1.05	15.26	300.58
1220	65.00	0.870	15.31	232.29	1.00	14.52	286.08
1830	60.20	0.805	14.53	220.57	0.95	13.79	271.64
2440	55.90	0.747	13.83	209.85	0.90	13.12	258.43
3050	51.80	0.693	13.15	199.61	0.86	12.48	245.82
3660	48.00	0.642	12.50	189.69	0.82	11.86	233.61
							0.80

m = 0.7							
m.s.n.m	b	d	T = 20°C				
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0	
			G.C.	V _b	C.S.	G.C.	V _b
0	76.00	1.016	14.99	419.74	0.96	14.53	554.20
610	70.10	0.937	14.20	397.69	0.91	13.76	525.09
1220	65.00	0.870	13.52	378.50	0.87	13.10	499.75
1830	60.20	0.805	12.84	359.41	0.83	12.44	474.54
2440	55.90	0.747	12.21	341.93	0.78	11.83	451.46
3050	51.80	0.693	11.62	325.24	0.75	11.25	429.43
3660	48.00	0.642	11.04	309.09	0.71	10.70	408.10
							0.70

m = 0.7							
m.s.n.m	b	d	T = 20°C				
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.0	
			G.C.	V _b	C.S.	G.C.	V _b
0	76.00	1.016	14.05	697.62	0.92	13.50	740.25
610	70.10	0.937	13.31	660.97	0.88	12.79	701.36
1220	65.00	0.870	12.67	629.08	0.83	12.17	667.52
1830	60.20	0.805	12.03	597.34	0.79	11.56	633.84
2440	55.90	0.747	11.45	568.29	0.75	11.00	603.02
3050	51.80	0.693	10.89	540.56	0.72	10.46	573.60
3660	48.00	0.642	10.35	513.71	0.68	9.94	545.10
							0.62

m = 0.7								
m.s.n.m	b	c	T = 25°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV ACSR/AW 1113.5			
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	
0	76.00	1.000	16.80	254.89	1.10	15.93	313.91	1.08
610	70.10	0.922	15.91	241.46	1.04	15.09	297.37	1.03
1220	65.00	0.860	15.19	230.51	0.99	14.41	283.88	0.98
1830	60.20	0.791	14.36	218.01	0.94	13.63	268.49	0.93
2440	55.90	0.735	13.68	207.59	0.89	12.98	255.66	0.88
3050	51.80	0.681	13.00	197.30	0.85	12.33	242.98	0.84
3660	48.00	0.631	12.35	187.52	0.81	11.72	230.94	0.79

m = 0.7								
m.s.n.m	b	c	T = 25°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5		1000 KV ACSR/AW 1272.0			
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	
0	76.00	1.000	14.84	415.32	0.95	14.37	548.37	0.94
610	70.10	0.922	14.05	393.44	0.90	13.62	519.47	0.89
1220	65.00	0.860	13.42	375.59	0.86	13.00	495.91	0.85
1830	60.20	0.791	12.69	355.23	0.82	12.29	469.02	0.81
2440	55.90	0.735	12.08	338.26	0.78	11.71	446.61	0.77
3050	51.80	0.681	11.48	321.48	0.74	11.12	424.46	0.73
3660	48.00	0.631	10.91	305.54	0.70	10.57	403.42	0.69

m = 0.7								
m.s.n.m	b	c	T = 25°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		1500 KV ACSR/AW 1590.0			
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	
0	76.00	1.000	13.90	690.28	0.91	13.36	732.46	0.84
610	70.10	0.922	13.17	653.90	0.87	12.65	693.86	0.80
1220	65.00	0.860	12.57	624.25	0.83	12.08	662.39	0.76
1830	60.20	0.791	11.89	590.39	0.78	11.42	626.47	0.72
2440	55.90	0.735	11.32	562.19	0.74	10.88	596.54	0.68
3050	51.80	0.681	10.76	534.31	0.71	10.34	566.96	0.65
3660	48.00	0.631	10.23	507.82	0.67	9.83	538.85	0.62

m = 0.7

T = 30°C

m.s.m	b	δ	T = 30°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S."
0	76.00	0.894	16.60	251.99	1.09	15.75	310.34	1.07
610	70.10	0.825	15.72	238.66	1.03	14.92	293.91	1.01
1220	65.00	0.770	14.95	226.92	0.98	14.18	279.46	0.96
1830	60.20	0.708	14.21	215.61	0.93	13.48	265.54	0.91
2440	55.90	0.658	13.53	205.33	0.88	12.83	252.87	0.87
3050	51.80	0.609	12.86	195.17	0.84	12.20	240.36	0.83
3660	48.00	0.565	12.21	185.33	0.80	11.58	228.24	0.79

m = 0.7

T = 30°C

m.s.m	b	δ	T = 30°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.894	14.67	410.60	0.94	14.21	542.13	0.93
610	70.10	0.825	13.89	388.87	0.89	13.46	513.44	0.88
1220	65.00	0.770	13.21	369.75	0.85	12.80	488.19	0.84
1830	60.20	0.708	12.55	351.32	0.81	12.16	463.83	0.80
2440	55.90	0.658	11.95	334.56	0.77	11.58	441.74	0.76
3050	51.80	0.609	11.36	318.01	0.73	11.00	419.88	0.72
3660	48.00	0.565	10.79	301.98	0.69	10.45	398.72	0.69

m = 0.7

T = 30°C

m.s.m	b	δ	T = 30°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1593.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.894	13.75	682.43	0.90	13.21	724.13	0.83
610	70.10	0.825	13.02	646.31	0.86	12.51	685.81	0.79
1220	65.00	0.770	12.38	614.53	0.81	11.89	652.08	0.75
1830	60.20	0.708	11.76	583.91	0.77	11.30	619.59	0.71
2440	55.90	0.658	11.20	556.05	0.74	10.76	590.03	0.68
3050	51.80	0.609	10.64	528.54	0.70	10.23	560.81	0.64
3660	48.00	0.565	10.11	501.90	0.66	9.71	532.57	0.61

m = 0.7								
m.s.n.m	b	c	T = 35°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5		G.C.	
			G _o	V _d				
0	76.00	0.967	16.42	249.25	1.07	15.58	306.96	1.06
610	70.10	0.892	15.56	236.19	1.02	14.76	290.88	1.00
1220	65.00	0.830	14.83	225.12	0.97	14.07	277.24	0.96
1830	60.20	0.766	14.06	213.39	0.92	13.34	262.80	0.91
2440	55.90	0.711	13.38	203.05	0.87	12.69	250.06	0.86
3050	51.80	0.659	12.72	193.02	0.83	12.07	232.72	0.82
3660	48.00	0.610	12.08	183.33	0.79	11.46	225.78	0.78

m = 0.7								
m.s.n.m	b	c	T = 35°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G _o	V _d	C.S.	G _o	V _d	
0	76.00	0.967	14.51	406.14	0.93	14.05	536.23	0.92
610	70.10	0.892	13.75	384.86	0.88	13.32	508.14	0.88
1220	65.00	0.830	13.10	366.81	0.84	12.69	484.31	0.81
1830	60.20	0.766	12.42	347.70	0.80	12.03	459.08	0.79
2440	55.90	0.711	11.82	330.85	0.76	11.45	436.84	0.75
3050	51.80	0.659	11.23	314.52	0.72	10.88	415.27	0.71
3660	48.00	0.610	10.67	298.73	0.68	10.34	394.42	0.68

m = 0.7								
m.s.n.m	b	c	T = 35°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G _o	V _d	C.S.	G _o	V _d	
0	76.00	0.967	13.60	675.01	0.89	13.06	716.26	0.82
610	70.10	0.892	12.88	639.64	0.85	12.38	678.72	0.78
1220	65.00	0.830	12.28	609.64	0.81	11.80	646.90	0.74
1830	60.20	0.766	11.64	577.89	0.76	11.18	613.27	0.70
2440	55.90	0.711	11.08	549.88	0.73	10.64	583.49	0.67
3050	51.80	0.659	10.53	522.73	0.69	10.11	554.68	0.64
3660	48.00	0.610	10.00	496.49	0.66	9.61	526.83	0.60

m = 0.7								
m.s.n.m	b	c	T = 40°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5		G _o	
			V _o	C _S	G _o	V _o		
0	76.00	0.951	16.24	246.50	1.06	15.41	303.54	1.05
610	70.10	0.877	15.39	233.54	1.01	14.60	287.61	0.99
1220	65.00	0.810	14.59	221.43	0.95	13.85	272.77	0.94
1830	60.20	0.753	13.90	210.97	0.91	13.19	259.82	0.90
2440	55.90	0.700	13.24	200.95	0.87	12.56	247.43	0.85
3050	51.80	0.648	12.58	190.87	0.82	11.93	235.06	0.81
3660	48.00	0.601	11.96	181.53	0.78	11.35	223.54	0.77

m = 0.7								
m.s.n.m	b	c	T = 40°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G _o	
			V _o	C _S	G _o	V _o		
0	76.00	0.951	14.35	401.64	0.92	13.90	530.30	0.91
610	70.10	0.877	13.59	380.53	0.87	13.17	502.42	0.87
1220	65.00	0.810	12.89	360.89	0.83	12.49	476.50	0.82
1830	60.20	0.753	12.28	343.76	0.79	11.90	453.87	0.78
2440	55.90	0.700	11.69	327.43	0.75	11.33	432.32	0.74
3050	51.80	0.648	11.11	311.01	0.71	10.76	410.63	0.71
3660	48.00	0.601	10.56	295.78	0.68	10.23	390.53	0.67

m = 0.7								
m.s.n.m	b	c	T = 40°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1530.0		G _o	
			G _o	V _o	C _S	G _o		
0	76.00	0.951	13.45	667.54	0.88	12.92	708.92	0.81
610	70.10	0.877	12.74	632.45	0.84	12.24	671.09	0.77
1220	65.00	0.810	12.08	599.81	0.79	11.61	636.46	0.73
1830	60.20	0.753	11.51	571.33	0.76	11.06	606.24	0.70
2440	55.90	0.700	10.96	544.20	0.72	10.53	577.45	0.66
3050	51.80	0.648	10.41	516.90	0.68	10.00	548.49	0.63
3660	48.00	0.601	9.90	491.60	0.65	9.51	521.64	0.60

m = 0.7								
m.s.n.m	b	δ	T = 45°C				C.S.	
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5			
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	
0	76.00	0.936	16.07	243.90	1.05	15.25	300.37	1.04
610	70.10	0.864	15.24	231.22	1.00	14.45	284.75	0.98
1220	65.00	0.800	14.47	219.66	0.95	13.73	270.52	0.93
1830	60.20	0.742	13.76	208.91	0.90	13.06	257.28	0.89
2440	55.90	0.689	13.10	198.84	0.86	12.43	244.83	0.84
3050	51.80	0.638	12.45	188.90	0.81	11.81	233.64	0.80
3660	48.00	0.591	11.83	179.51	0.77	11.22	221.07	0.76

m = 0.7								
m.s.n.m	b	δ	T = 45°C				C.S.	
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0			
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	
0	76.00	0.936	14.19	397.41	0.91	13.75	524.71	0.90
610	70.10	0.864	13.46	376.76	0.81	13.04	497.45	0.86
1220	65.00	0.800	12.78	357.92	0.82	12.39	472.57	0.81
1830	60.20	0.742	12.16	340.40	0.78	11.78	449.44	0.77
2440	55.90	0.689	11.57	323.99	0.74	11.21	427.78	0.74
3050	51.80	0.638	10.99	307.80	0.71	10.65	406.40	0.70
3660	48.00	0.591	10.45	292.49	0.67	10.12	386.19	0.66

m = 0.7								
m.s.n.m	b	δ	T = 45°C				C.S.	
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0			
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	
0	76.00	0.936	13.30	660.50	0.88	12.78	700.86	0.80
610	70.10	0.864	12.61	626.18	0.83	12.12	664.45	0.76
1220	65.00	0.800	11.98	594.86	0.79	11.51	631.21	0.72
1830	60.20	0.742	11.39	565.75	0.75	10.95	600.33	0.69
2440	55.90	0.689	10.85	538.48	0.71	10.42	571.39	0.65
3050	51.80	0.638	10.30	511.57	0.68	9.90	542.83	0.62
3660	48.00	0.591	9.79	486.13	0.64	9.41	515.83	0.59

m = 0.7								
m.s.n.m	b	f	T = 50°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV, ACSR/AW 1131.5		
			G _a	V _b	C.S.	G _a	V _b	C.S.
0	76.00	0.922	15.91	241.46	1.04	15.09	297.37	1.03
610	70.10	0.850	15.07	228.72	0.99	14.30	281.65	0.97
1220	65.00	0.790	14.35	217.82	0.94	13.62	268.26	0.92
1830	60.20	0.730	13.62	206.65	0.89	12.92	254.50	0.88
2440	55.90	0.678	12.96	196.72	0.85	12.30	242.26	0.83
3050	51.80	0.628	12.32	186.92	0.80	11.68	230.20	0.79
3660	48.00	0.582	11.71	177.68	0.76	11.11	218.82	0.75

m = 0.7								
m.s.n.m	b	f	T = 50°C					
			750 KV, ACSR/AW 1351.5			1000 KV, ACSR/AW 1272.0		
			G _a	V _b	C.S.	G _a	V _b	C.S.
0	76.00	0.922	14.05	393.44	0.90	13.62	519.47	0.89
610	70.10	0.850	13.31	372.68	0.86	12.90	492.06	0.85
1220	65.00	0.790	12.68	354.93	0.81	12.28	468.62	0.81
1830	60.20	0.730	12.03	336.72	0.77	11.65	444.58	0.77
2440	55.90	0.678	11.45	320.53	0.74	11.09	423.21	0.73
3050	51.80	0.628	10.88	304.58	0.70	10.54	402.14	0.69
3660	48.00	0.582	10.34	289.51	0.66	10.02	382.26	0.66

m = 0.7								
m.s.n.m	b	f	T = 50					
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5			1500 KV, ACSR/AW 1590.C		
			G _a	V _b	C.S.	G _a	V _b	C.S.
0	76.00	0.922	13.17	653.90	0.87	12.65	693.86	0.80
610	70.10	0.850	12.48	619.40	0.82	11.99	657.25	0.75
1220	65.00	0.790	11.88	589.90	0.78	11.41	625.94	0.72
1830	60.20	0.730	11.27	559.64	0.74	10.83	593.84	0.68
2440	55.90	0.678	10.73	532.73	0.70	10.31	565.29	0.65
3050	51.80	0.628	10.20	506.21	0.67	9.79	537.14	0.62
3660	48.00	0.582	9.69	481.18	0.64	9.31	510.58	0.58

m.s.m	b	δ	m= 0.7					
			T = 55°C			T = 55°C		
			400 KV.	ACSR/AW 1272.0	500 KV.	ACSR/AW 1153.5	G.	V.
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.908	15.75	239.01	1.03	14.94	294.35	1.01
610	70.10	0.837	14.92	226.38	0.98	14.15	278.80	0.96
1220	65.00	0.780	14.23	215.98	0.93	13.50	265.00	0.92
1830	60.20	0.719	13.48	204.57	0.88	12.79	251.94	0.87
2440	55.90	0.668	12.83	194.78	0.84	12.17	239.80	0.83
3050	51.80	0.619	12.20	185.13	0.80	11.57	228.00	0.78
3660	48.00	0.573	11.58	175.84	0.76	10.99	216.56	0.75

m.s.m	b	δ	m= 0.7					
			T = 55°C			T = 55°C		
			750 KV.	ACSR/AW 1351.5	1000 KV.	ACSR/AW 1272.0	G.	V.
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.908	13.91	389.44	0.89	13.40	514.20	0.89
610	70.10	0.837	13.18	368.87	0.85	12.76	487.03	0.84
1220	65.00	0.780	12.57	351.93	0.81	12.18	464.66	0.80
1830	60.20	0.719	11.91	333.33	0.76	11.53	440.11	0.76
2440	55.90	0.668	11.34	317.37	0.73	10.98	419.04	0.72
3050	51.80	0.619	10.77	301.66	0.69	10.44	398.29	0.68
3660	48.00	0.573	10.23	286.52	0.66	9.91	378.30	0.65

m.s.m	b	δ	m= 0.7					
			T = 55°C			T = 55°C		
			1300 KV.	ACSR/AW 1351.5	1500 KV.	ACSR/AW 1550.0	G.	V.
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.908	13.04	647.26	0.86	12.53	686.82	0.79
610	70.10	0.837	12.35	613.07	0.81	11.86	650.53	0.75
1220	65.00	0.780	11.78	584.91	0.77	11.32	620.65	0.71
1830	60.20	0.719	11.16	554.00	0.73	10.72	587.85	0.67
2440	55.90	0.668	10.62	527.48	0.70	10.21	559.72	0.64
3050	51.80	0.619	10.10	501.36	0.66	9.70	532.00	0.61
3660	48.00	0.573	9.59	476.21	0.63	9.21	505.31	0.58

m.s.m	d	δ	m = 0.7					
			T = 60°C					
			400 KV	ACSR/AW 1272.0		500 KV	ACSR/AW 1113.5	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	0.894	15.59	236.54	1.02	14.79	291.31	1.00
610	70.10	0.825	14.77	224.11	0.97	14.02	276.12	0.95
1220	65.00	0.770	14.11	214.13	0.92	13.39	263.71	0.91
1830	60.20	0.708	13.34	202.48	0.87	12.66	249.36	0.86
2440	55.90	0.658	12.70	192.83	0.83	12.05	237.48	0.82
3050	51.80	0.609	12.07	183.13	0.79	11.45	225.54	0.78
3660	48.00	0.565	11.48	174.20	0.75	10.89	214.54	0.74

m.s.m	d	δ	m = 0.7					
			T = 60°C					
			750 KV	ACSR/AW 1351.5		1000 KV	ACSR/AW 1272.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	0.894	13.77	385.43	0.89	13.34	508.90	0.88
610	70.10	0.825	13.05	365.33	0.84	12.64	482.36	0.83
1220	65.00	0.770	12.46	348.91	0.80	12.07	460.68	0.79
1830	60.20	0.708	11.78	329.92	0.76	11.42	435.61	0.75
2440	55.90	0.658	11.22	314.20	0.72	10.87	414.85	0.71
3050	51.80	0.609	10.66	298.40	0.68	10.33	393.99	0.68
3660	48.00	0.565	10.14	283.85	0.65	9.82	374.78	0.64

m.s.m	d	δ	m = 0.7					
			T = 60°C					
			1300 KV	ACSR/AW 1351.5		1500 KV	ACSR/AW 1590.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	0.894	12.90	640.59	0.85	12.40	679.74	0.78
610	70.10	0.825	12.23	607.19	0.80	11.75	644.30	0.74
1220	65.00	0.770	11.68	579.90	0.77	11.22	615.23	0.71
1830	60.20	0.708	11.04	548.34	0.73	10.61	581.84	0.67
2440	55.90	0.658	10.52	522.21	0.69	10.10	554.12	0.63
3050	51.80	0.609	9.99	495.95	0.66	9.60	526.26	0.60
3660	48.00	0.565	9.50	471.76	0.62	9.13	500.59	0.57

			m = 0.68					
m.s.n.m	b	6	T = -10°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5			
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	1.132	17.72	268.94	1.16	16.81	331.22	1.14
610	70.10	1.044	16.79	254.82	1.10	15.93	313.82	1.08
1220	65.00	0.970	15.99	242.63	1.05	15.17	298.81	1.03
1830	60.20	0.897	15.17	230.30	0.99	14.40	283.62	0.98
2440	55.90	0.833	14.44	219.21	0.94	13.70	269.97	0.93
3050	51.80	0.772	13.73	208.37	0.90	13.03	256.62	0.88
3660	48.00	0.715	13.04	197.99	0.85	12.38	243.83	0.84

			m = 0.68					
m.s.n.m	b	6	T = -10°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	1.132	15.65	438.22	1.01	15.17	578.60	1.00
610	70.10	1.044	14.83	415.21	0.95	14.37	548.21	0.94
1220	65.00	0.970	14.12	395.35	0.91	13.68	521.99	0.90
1830	60.20	0.897	13.40	375.26	0.86	12.99	495.46	0.85
2440	55.90	0.833	12.76	357.19	0.82	12.36	471.61	0.81
3050	51.80	0.772	12.13	339.53	0.78	11.75	448.29	0.77
3660	48.00	0.715	11.52	322.60	0.74	11.16	425.94	0.73

			m = 0.68					
m.s.n.m	b	6	T = -10°C					
			1500 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	1.132	14.67	728.34	0.97	14.09	772.84	0.89
610	70.10	1.044	13.90	690.08	0.91	13.35	732.25	0.84
1220	65.00	0.970	13.24	657.08	0.87	12.72	697.23	0.80
1830	60.20	0.897	12.56	623.68	0.83	12.07	661.79	0.76
2440	55.90	0.833	11.96	593.65	0.79	11.49	629.93	0.72
3050	51.80	0.772	11.37	564.30	0.75	10.92	598.79	0.69
3660	48.00	0.715	10.80	536.17	0.71	10.37	568.94	0.65

			m = 0.68					
mm	δ	σ	T = -5°C			T = -5°C		
			400 KV. ACSR/AW I272.0		C.S.	500 KV. ACSR/AW I135.5		C.S.
			G ₀	V ₀		G ₀	V ₀	
0	76.00	1.111	17.50	265.61	1.15	16.60	327.11	1.13
610	70.10	1.025	16.59	251.72	1.09	15.74	310.00	1.07
1220	65.00	0.950	15.77	239.28	1.03	14.96	294.69	1.02
1830	60.20	0.880	14.98	227.38	0.98	14.21	280.43	0.97
2440	55.90	0.817	14.26	216.40	0.93	13.53	266.50	0.92
3050	51.80	0.757	13.55	205.67	0.89	12.86	253.29	0.87
3660	48.00	0.702	12.89	195.58	0.84	12.23	240.66	0.83

			m = 0.68					
mm	δ	σ	T = -5°C			T = -5°C		
			750 KV. ACSR/AW I351.5		C.S.	1000 KV. ACSR/AW I272.0		C.S.
			G ₀	V ₀		G ₀	V ₀	
0	76.00	1.111	15.46	432.79	0.99	14.98	571.42	0.98
610	70.10	1.025	14.65	410.15	0.94	14.19	541.54	0.93
1220	65.00	0.950	13.93	389.89	0.90	13.49	514.79	0.89
1830	60.20	0.880	13.23	370.50	0.85	12.82	489.18	0.84
2440	55.90	0.817	12.59	352.60	0.81	12.20	465.55	0.80
3050	51.80	0.757	11.97	335.12	0.77	11.60	442.47	0.76
3660	48.00	0.702	11.38	318.68	0.73	11.03	420.77	0.72

			m = 0.68					
mm	δ	σ	T = -5°C			T = -5°C		
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		C.S.	1500 KV. ACSR/AW I590.0		C.S.
			G ₀	V ₀		G ₀	V ₀	
0	76.00	1.111	14.49	719.30	0.95	13.92	763.26	0.88
610	70.10	1.025	13.73	681.68	0.90	13.19	723.34	0.83
1220	65.00	0.950	13.05	648.01	0.86	12.54	687.61	0.79
1830	60.20	0.880	12.40	615.78	0.82	11.92	653.41	0.75
2440	55.90	0.817	11.80	586.03	0.78	11.34	623.84	0.71
3050	51.80	0.757	11.22	556.97	0.74	10.78	591.01	0.68
3660	48.00	0.702	10.67	529.66	0.70	10.25	562.02	0.64

m = 0.68								
m.s.n.m	b	δ	T = 0°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.
0	76.00	1.091	17.29	262.41	1.13	16.40	323.17	1.11
610	70.10	1.006	16.38	248.60	1.07	15.54	306.56	1.06
1220	65.00	0.930	15.54	235.91	1.02	14.75	290.34	1.00
1830	60.20	0.864	14.80	224.02	0.97	14.04	276.62	0.95
2440	55.90	0.802	14.08	213.74	0.92	13.36	263.23	0.91
3050	51.80	0.743	13.38	203.12	0.87	12.70	250.55	0.86
3660	48.00	0.689	12.73	193.16	0.83	12.07	237.88	0.82

m = 0.68								
m.s.n.m	b	δ	T = 0°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.
0	76.00	1.091	15.27	427.58	0.98	14.80	564.54	0.97
610	70.10	1.006	14.47	405.07	0.93	14.02	534.83	0.92
1220	65.00	0.930	13.73	384.40	0.88	13.30	507.54	0.87
1830	60.20	0.864	13.07	365.99	0.84	12.67	483.23	0.83
2440	55.90	0.802	12.44	348.27	0.80	12.05	459.83	0.79
3050	51.80	0.743	11.82	330.97	0.76	11.45	436.99	0.75
3660	48.00	0.689	11.24	314.74	0.72	10.89	415.56	0.71

m = 0.68								
m.s.n.m	b	δ	T = 0°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1530.0		
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.
0	76.00	1.091	14.31	710.64	0.94	13.75	754.07	0.87
610	70.10	1.006	13.56	673.23	0.89	13.03	714.37	0.82
1220	65.00	0.930	12.87	638.89	0.85	12.36	677.93	0.78
1830	60.20	0.864	12.25	608.29	0.81	11.77	645.46	0.74
2440	55.90	0.802	11.66	578.83	0.77	11.20	614.20	0.70
3050	51.80	0.743	11.08	550.08	0.73	10.64	583.70	0.67
3660	48.00	0.689	10.54	523.10	0.69	10.12	555.06	0.64

			m= 0.68								
M.M.M	B	C	T = 5°C			T = 5°C			Go.	Vg.	C.S.
			400 KV	ACSR/AW 1272.0	500 KV.	ACSR/AW 1351.5	Go.	Vg.	C.S.	Go.	Vg.
0	76.00	1.071	17.08	259.19	1.12	16.20	319.21	1.10			
610	70.10	0.988	16.18	245.62	1.06	15.35	302.49	1.04			
1220	65.00	0.920	15.43	234.22	1.01	14.64	288.45	0.99			
1830	60.20	0.848	14.62	221.83	0.96	13.87	273.30	0.94			
2440	55.90	0.788	13.92	211.24	0.91	13.20	260.45	0.90			
3050	51.80	0.730	13.23	200.75	0.86	12.55	247.23	0.85			
3660	48.00	0.676	12.57	190.72	0.82	11.92	234.88	0.81			

			m= 0.68								
M.M.M	B	C	T = 5°C			T = 5°C			Go.	Vg.	C.S.
			750 KV.	ACSR/AW 1351.5	1000 KV.	ACSR/AW 1272.0	Go.	Vg.	C.S.	Go.	Vg.
0	76.00	1.071	15.09	422.34	0.97	14.62	557.62	0.96			
610	70.10	0.988	14.30	400.22	0.92	13.85	528.43	0.91			
1220	65.00	0.920	13.63	381.64	0.88	13.21	503.90	0.87			
1830	60.20	0.848	12.91	361.46	0.83	12.51	477.25	0.82			
2440	55.90	0.788	12.29	344.20	0.79	11.91	454.46	0.78			
3050	51.80	0.730	11.68	327.10	0.75	11.32	431.88	0.74			
3660	48.00	0.676	11.10	310.76	0.71	10.75	410.31	0.71			

			m= 0.68								
M.M.M	B	C	T = 5°C			T = 5°C			Go.	Vg.	C.S.
			1300 KV.	ACSR/AW 1351.5	1500 KV.	ACSR/AW 1530.0	Go.	Vg.	C.S.	Go.	Vg.
0	76.00	1.071	14.14	701.93	0.93	13.58	744.82	0.96			
610	70.10	0.988	13.40	665.18	0.88	12.87	705.81	0.91			
1220	65.00	0.920	12.78	634.30	0.84	12.27	673.04	0.77			
1830	60.20	0.848	12.10	600.76	0.80	11.62	637.47	0.73			
2440	55.90	0.788	11.52	572.07	0.76	11.07	607.01	0.70			
3050	51.80	0.730	10.95	543.65	0.72	10.52	576.87	0.66			
3660	48.00	0.676	10.40	516.50	0.68	9.99	548.06	0.63			

m= 0.68							
M.S.R.M	d	f	T=10°C				
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1351.5		
			G ₀	V ₀	C _S	G ₀	V ₀
0	76.00	1.052	16.88	256.12	1.10	16.01	315.42
610	70.10	0.970	15.99	242.63	1.05	15.17	298.81
1220	65.00	0.900	15.21	230.81	0.99	14.43	284.26
1830	60.20	0.833	14.44	219.21	0.94	13.70	269.97
2440	55.90	0.774	13.39	203.31	0.88	12.71	250.38
3050	51.80	0.717	13.07	198.36	0.85	12.40	244.28
3660	48.00	0.664	12.42	188.46	0.81	11.78	232.05
							0.80

m= 0.68							
M.S.R.M	d	f	T=10°C				
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G ₀	V ₀	C _S	G ₀	V ₀
0	76.00	1.052	14.91	417.33	0.96	14.44	551.01
610	70.10	0.970	14.12	395.35	0.91	13.68	521.99
1220	65.00	0.900	13.43	376.07	0.86	13.01	496.57
1830	60.20	0.833	12.76	357.19	0.82	12.36	471.61
2440	55.90	0.774	11.83	331.27	0.76	11.46	437.39
3050	51.80	0.717	11.54	323.21	0.74	11.18	426.74
3660	48.00	0.664	10.97	307.00	0.70	10.63	405.44
							0.70

m= 0.68							
M.S.R.M	d	f	T=10°C				
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G ₀	V ₀	C _S	G ₀	V ₀
0	76.00	1.052	13.97	693.60	0.92	13.42	735.99
610	70.10	0.970	13.24	657.08	0.87	12.72	692.23
1220	65.00	0.900	12.59	625.07	0.83	12.10	663.27
1830	60.20	0.833	11.96	593.65	0.79	11.49	629.93
2440	55.90	0.774	11.09	550.58	0.73	10.65	584.22
3050	51.80	0.717	10.82	537.17	0.71	10.39	570.00
3660	48.00	0.664	10.28	510.36	0.67	9.88	541.55
							0.62

m = 0.68								
m.s.n.m	b	c	T = 15°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1113.5		
			Ga.	V _a	CS	Ga	V _a	CS
0	76.00	1.034	16.68	253.19	1.09	15.83	311.81	1.08
610	70.10	0.954	15.81	239.96	1.03	15.00	295.51	1.02
1220	65.00	0.880	14.98	227.38	0.98	14.21	280.03	0.97
1830	60.20	0.819	14.28	216.75	0.93	13.55	266.93	0.92
2440	55.90	0.760	13.59	206.21	0.89	12.89	253.95	0.87
3050	51.80	0.705	12.92	196.14	0.84	12.26	241.55	0.83
3660	48.00	0.653	12.28	186.37	0.80	11.65	229.52	0.79

m = 0.68								
m.s.n.m	b	c	T = 15°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			Ga.	V _a	CS	Ga	V _a	CS
0	76.00	1.034	14.74	412.55	0.95	14.28	544.71	0.94
610	70.10	0.954	13.97	390.99	0.90	13.53	516.23	0.89
1220	65.00	0.880	13.23	370.50	0.85	12.82	489.18	0.84
1830	60.20	0.819	12.61	353.17	0.81	12.22	466.31	0.80
2440	55.90	0.760	12.00	336.00	0.77	11.63	443.63	0.76
3050	51.80	0.705	11.41	319.59	0.73	11.06	421.96	0.73
3660	48.00	0.653	10.85	303.67	0.70	10.51	400.95	0.69

m = 0.68								
m.s.n.m	b	c	T = 15°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			Ga.	V _a	CS	Ga	V _a	CS
0	76.00	1.034	13.81	685.67	0.91	13.27	727.57	0.84
610	70.10	0.954	13.09	649.83	0.86	12.57	689.54	0.79
1220	65.00	0.880	12.40	615.78	0.82	11.92	653.41	0.75
1830	60.20	0.819	11.82	586.98	0.78	11.36	622.75	0.71
2440	55.90	0.760	11.25	558.44	0.74	10.81	592.52	0.68
3050	51.80	0.705	10.70	531.16	0.70	10.28	563.62	0.65
3660	48.00	0.653	10.16	504.71	0.67	9.77	535.56	0.61

m = 0.68								
m.s.m.m	b	δ	T = 20°C					
			400 KV. ACSR/AW I272.0			500 KV. ACSR/AW III3.5		
			Go.	Vo.	CS	Go.	Vo.	CS
0	76.00	1.016	16.49	250.24	1.08	15.64	308.18	1.06
610	70.10	0.937	15.62	237.10	1.02	14.82	291.99	1.01
1220	65.00	0.870	14.87	225.66	0.97	14.11	277.99	0.96
1830	60.20	0.805	14.12	214.27	0.92	13.39	263.68	0.91
2440	55.90	0.747	13.43	203.85	0.88	12.74	251.05	0.86
3050	51.80	0.693	12.78	193.90	0.83	12.12	238.80	0.82
3660	48.00	0.642	12.14	184.27	0.79	11.52	226.94	0.78

m = 0.68								
m.s.m.m	b	δ	T = 20°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
			Go.	Vo.	CS	Go.	Vo.	CS
0	76.00	1.016	14.56	407.75	0.94	14.11	538.37	0.93
610	70.10	0.937	13.80	386.33	0.89	13.37	510.08	0.88
1220	65.00	0.870	13.13	367.69	0.84	12.72	485.47	0.84
1830	60.20	0.805	12.47	349.14	0.80	12.08	460.98	0.79
2440	55.90	0.747	11.86	332.16	0.76	11.49	438.56	0.75
3050	51.80	0.693	11.28	315.95	0.72	10.93	417.16	0.72
3660	48.00	0.642	10.72	300.25	0.69	10.39	396.44	0.68

m = 0.68								
m.s.m.m	b	δ	T = 20°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I530.0		
			Go.	Vo.	CS	Go.	Vo.	CS
0	76.00	1.016	13.65	677.69	0.90	13.11	719.10	0.83
610	70.10	0.937	12.93	642.09	0.85	12.43	681.32	0.78
1220	65.00	0.870	12.31	611.10	0.81	11.83	648.45	0.74
1830	60.20	0.805	11.69	580.27	0.77	11.23	615.73	0.71
2440	55.90	0.747	11.12	552.05	0.73	10.68	585.79	0.67
3050	51.80	0.693	10.58	525.12	0.69	10.16	557.21	0.64
3660	48.00	0.642	10.05	499.03	0.66	9.66	529.52	0.61

m = 0.68							
M.S.R.M	D	G	T = 25°C				
			400 KV. ACSR/AW I272.0			500 KV. ACSR/AW III3.5	
			G.	V.	CS	G.	V.
0	76.00	1.000	16.32	247.61	1.07	15.48	304.94
610	70.10	0.922	15.45	234.56	1.01	14.66	288.37
1220	65.00	0.860	14.75	223.92	0.96	14.00	275.77
1830	60.20	0.791	13.95	211.78	0.91	13.24	260.81
2440	55.90	0.735	13.29	201.66	0.87	12.61	248.35
3050	51.80	0.681	12.63	191.66	0.82	11.98	236.04
3660	48.00	0.631	12.00	182.16	0.78	11.39	224.34
							0.77

m = 0.68							
M.S.R.M	D	G	T = 25°C				
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0	
			G.	V.	CS	G.	V.
0	76.00	1.000	14.41	403.46	0.93	13.96	532.70
610	70.10	0.922	13.65	382.20	0.88	13.23	504.63
1220	65.00	0.860	13.03	364.86	0.84	12.63	481.74
1830	60.20	0.791	12.33	345.08	0.79	11.94	455.62
2440	55.90	0.735	11.74	328.59	0.75	11.37	433.85
3050	51.80	0.681	11.15	312.29	0.72	10.81	412.33
3660	48.00	0.631	10.60	296.81	0.68	10.27	391.89
							0.67

m = 0.68							
M.S.R.M	D	G	T = 25°C				
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.0	
			G.	V.	CS	G.	V.
0	76.00	1.000	13.51	670.55	0.89	12.98	711.53
610	70.10	0.922	12.79	635.23	0.84	12.29	674.03
1220	65.00	0.860	12.21	606.41	0.80	11.73	643.47
1830	60.20	0.791	11.55	573.53	0.76	11.10	608.57
2440	55.90	0.735	11.00	546.13	0.72	10.57	579.50
3050	51.80	0.681	10.45	519.04	0.69	10.04	550.74
3660	48.00	0.631	9.94	493.31	0.65	9.54	523.64
							0.60

m = 0.68									
M.S.A.M	d	f	T = 30°C						
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV ACSR/AW 113.5		G _a	V _o	C.S.
			G _a	V _o	G _a	V _o			
0	76.00	0.983	16.13	244.79	1.06	15.30	301.47	1.04	
610	70.10	0.906	15.28	231.84	1.00	14.49	285.52	0.98	
1220	65.00	0.840	14.52	220.44	0.95	13.78	271.48	0.94	
1830	60.20	0.778	13.80	209.45	0.90	13.09	257.95	0.89	
2440	55.90	0.723	13.14	199.46	0.86	12.47	245.64	0.85	
3050	51.80	0.670	12.49	189.59	0.82	11.85	233.49	0.80	
3660	48.00	0.620	11.86	180.04	0.77	11.25	221.72	0.76	

m = 0.68											
M.S.A.M	d	f	T = 30°C								
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0			G _a	V _o	C.S.
			G _a	V _o	C.S.	G _a	V _o	C.S.			
0	76.00	0.983	14.25	398.67	0.92	13.80	526.64	0.91			
610	70.10	0.906	13.49	377.76	0.87	13.07	498.77	0.86			
1220	65.00	0.840	12.83	359.18	0.82	12.43	474.24	0.82			
1830	60.20	0.778	12.19	341.29	0.78	11.81	450.61	0.78			
2440	55.90	0.723	11.61	325.01	0.75	11.23	429.18	0.74			
3050	51.80	0.670	11.03	308.92	0.71	10.67	407.88	0.70			
3660	48.00	0.620	10.48	293.36	0.67	10.15	387.33	0.67			

m = 0.68											
M.S.A.M	d	f	T = 30°C								
			1300 KV ACSR/LV 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1530.0			G _a	V _o	C.S.
			G _a	V _o	C.S.	G _a	V _o	C.S.			
0	76.00	0.983	13.35	662.93	0.88	12.81	703.44	0.81			
610	70.10	0.906	12.65	627.85	0.83	12.15	666.21	0.76			
1220	65.00	0.840	12.02	596.97	0.79	11.55	633.46	0.73			
1830	60.20	0.778	11.42	567.22	0.75	10.98	601.89	0.69			
2440	55.90	0.723	10.88	540.17	0.71	10.43	573.18	0.66			
3050	51.80	0.670	10.34	513.43	0.68	9.93	544.81	0.62			
3660	48.00	0.620	9.82	487.56	0.64	9.43	517.36	0.59			

m= 0.68								
m.s.m	b	c	T=35°C				CS	
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV, ACSR/AW 1313.5		
			Go.	Vo.	CS	Go.	Vo.	CS
0	76.00	0.967	15.95	242.13	1.04	15.14	298.19	1.03
610	70.10	0.892	15.12	229.44	0.99	14.34	282.57	0.97
1220	65.00	0.830	14.41	218.68	0.94	13.67	269.32	0.93
1830	60.20	0.766	13.66	207.29	0.89	12.96	255.29	0.88
2440	55.90	0.711	13.00	197.25	0.85	12.33	242.92	0.84
3050	51.80	0.659	12.35	187.51	0.81	11.72	230.93	0.79
3660	48.00	0.610	11.73	178.10	0.77	11.13	219.33	0.75

m= 0.68								
m.s.m	b	c	T=35°C					
			750 KV, ACSR/AW 1351.5			1000 KV, ACSR/AW 1272.0		
			Go.	Vo.	CS	Go.	Vo.	CS
0	76.00	0.967	14.09	394.53	0.91	13.65	520.91	0.90
610	70.10	0.892	13.35	373.86	0.86	12.94	493.62	0.85
1220	65.00	0.830	12.73	356.33	0.82	12.33	470.47	0.81
1830	60.20	0.766	12.06	337.77	0.78	11.69	445.97	0.77
2440	55.90	0.711	11.48	321.40	0.74	11.12	424.35	0.73
3050	51.80	0.659	10.91	305.53	0.70	10.57	403.40	0.69
3660	48.00	0.610	10.36	290.19	0.67	10.04	383.15	0.66

m= 0.68								
m.s.m	b	c	T=35°C					
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5			1500 KV, ACSR/AW 1390.0		
			Go.	Vo.	CS	Go.	Vo.	CS
0	76.00	0.967	13.21	655.72	0.87	12.69	695.79	0.80
610	70.10	0.892	12.52	621.36	0.82	12.02	659.33	0.76
1220	65.00	0.830	11.93	592.23	0.78	11.46	628.42	0.72
1830	60.20	0.766	11.31	561.38	0.74	10.86	595.68	0.68
2440	55.90	0.711	10.76	534.17	0.71	10.34	566.82	0.65
3050	51.80	0.659	10.23	507.80	0.67	9.83	538.83	0.62
3660	48.00	0.610	9.71	482.31	0.64	9.33	511.78	0.59

m = 0.68							
M.S.R.M	d	f	T = 40°C				
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5	
			G ₀	V ₀	C _S	G ₀	V ₀
0	76.00	0.951	15.78	239.45	1.03	14.97	294.89
610	70.10	0.877	14.95	226.86	0.98	14.18	279.39
1220	65.00	0.810	14.18	215.16	0.93	13.45	264.97
1830	60.20	0.753	13.50	204.94	0.88	12.81	252.39
2440	55.90	0.700	12.86	195.21	0.84	12.20	240.31
3050	51.80	0.648	12.22	185.42	0.80	11.59	228.35
3660	48.00	0.601	11.62	176.34	0.76	11.02	217.17
							0.75

m = 0.68							
M.S.R.M	d	f	T = 40°C				
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0	
			G ₀	V ₀	C _S	G ₀	V ₀
0	76.00	0.951	13.94	390.17	0.90	13.50	515.15
610	70.10	0.877	13.20	369.66	0.85	12.79	488.07
1220	65.00	0.810	12.52	350.58	0.80	12.13	462.88
1830	60.20	0.753	11.93	333.94	0.77	11.56	440.91
2440	55.90	0.700	11.36	318.08	0.73	11.01	419.97
3050	51.80	0.648	10.79	302.12	0.69	10.45	398.90
3660	48.00	0.601	10.26	287.33	0.66	9.94	379.37
							0.65

m = 0.68							
M.S.R.M	d	f	T = 40°C				
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0	
			G ₀	V ₀	C _S	G ₀	V ₀
0	76.00	0.951	13.06	648.47	0.86	12.55	688.09
610	70.10	0.877	12.37	614.38	0.81	11.89	651.92
1220	65.00	0.810	11.74	582.67	0.77	11.22	618.28
1830	60.20	0.753	11.18	555.01	0.73	10.74	588.92
2440	55.90	0.700	10.65	528.65	0.70	10.23	560.95
3050	51.80	0.648	10.11	502.13	0.66	9.72	532.82
3660	48.00	0.601	9.62	477.55	0.63	9.24	506.73
							0.58

m.s.n.m	b	f	m = 0.68					
			T = 45°C			T = 45°C		
			400 KV	ACSR/AW 1272.0	C.S.	500 KV.	ACSR/AW 1113.5	C.S.
0	76.00	0.936	15.61	236.93	1.02	14.81	291.79	1.01
610	70.10	0.864	14.80	224.62	0.97	14.04	276.62	0.95
1220	65.00	0.800	14.06	213.38	0.92	13.34	262.79	0.91
1830	60.20	0.742	13.37	202.94	0.87	12.69	249.93	0.86
2440	55.90	0.689	12.73	193.16	0.83	12.07	237.88	0.82
3050	51.80	0.638	12.09	183.50	0.79	11.47	225.99	0.78
3660	49.00	0.591	11.49	174.38	0.75	10.90	214.75	0.74

m.s.n.m	b	f	m = 0.68					
			T = 45°C			T = 45°C		
			750 KV.	ACSR/AW 1351.5	C.S.	1000 KV.	ACSR/AW 1272.0	C.S.
0	76.00	0.936	13.79	386.05	0.89	13.36	509.72	0.88
610	70.10	0.864	13.07	365.99	0.84	12.67	483.23	0.83
1220	65.00	0.800	12.42	347.69	0.80	12.03	459.07	0.79
1830	60.20	0.742	11.81	330.68	0.76	11.44	436.60	0.75
2440	55.90	0.689	11.24	314.74	0.72	10.89	415.56	0.71
3050	51.80	0.638	10.68	299.01	0.69	10.35	394.79	0.68
3660	48.00	0.591	10.15	284.13	0.65	9.83	375.15	0.64

m.s.n.m	b	f	m = 0.68					
			T = 45°C			T = 45°C		
			1300 KV.	ACSR/AW 1351.5	C.S.	1500 KV.	ACSR/AW 1590.0	C.S.
0	76.00	0.936	12.92	641.63	0.85	12.42	680.84	0.78
610	70.10	0.864	12.25	608.29	0.81	11.77	645.46	0.74
1220	65.00	0.800	11.64	577.87	0.76	11.18	613.18	0.70
1830	60.20	0.742	11.07	549.59	0.73	10.63	583.17	0.67
2440	55.90	0.689	10.54	523.10	0.69	10.12	555.06	0.64
3050	51.80	0.638	10.01	496.95	0.66	9.62	527.32	0.60
3660	48.00	0.591	9.51	472.24	0.62	9.14	501.10	0.57

m= 0.68							
M.M.M	B	d	T=50°C				
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 113.5	
			Ga.	V _o	C.S.	Ga	V _o
0	76.00	0.922	15.45	234.56	1.01	14.66	238.87
610	70.10	0.850	14.64	222.18	0.96	13.89	223.63
1220	65.00	0.790	13.94	211.60	0.91	13.23	210.59
1830	60.20	0.730	13.23	200.75	0.86	12.55	207.23
2440	55.90	0.678	12.59	191.10	0.82	11.94	195.34
3050	51.80	0.628	11.96	181.58	0.78	11.35	183.63
3660	48.00	0.582	11.37	172.60	0.74	10.79	172.57
							0.73

m= 0.68							
M.M.M	B	d	T=50°C				
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0	
			Ga.	V _o	C.S.	Ga	V _o
0	76.00	0.922	13.65	382.20	0.88	13.23	504.63
610	70.10	0.850	12.93	362.03	0.83	12.53	478.00
1220	65.00	0.790	12.31	344.79	0.79	11.93	455.23
1830	60.20	0.730	11.68	327.10	0.75	11.32	431.88
2440	55.90	0.678	11.12	311.38	0.71	10.77	411.12
3050	51.80	0.628	10.57	295.87	0.68	10.24	390.65
3660	48.00	0.582	10.04	281.24	0.64	9.73	371.33
							0.64

m= 0.68							
M.M.M	B	d	T=50				
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0	
			Ga.	V _o	C.S.	Ga	V _o
0	76.00	0.922	12.79	635.22	0.81	12.29	674.03
610	70.10	0.850	12.12	601.70	0.80	11.64	638.47
1220	65.00	0.790	11.54	573.04	0.76	11.09	608.06
1830	60.20	0.730	10.95	543.65	0.72	10.52	576.87
2440	55.90	0.678	10.42	517.51	0.68	10.01	549.14
3050	51.80	0.628	9.90	491.75	0.65	9.51	521.80
3660	48.00	0.582	9.41	467.43	0.62	9.04	496.00
							0.57

			m= 0.68					
M.S.R.M	b	s	T= 55°C					
			400 KV. ACSR/AW I272.0			500 KV. ACSR/AW I113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.908	15.30	232.18	1.00	14.51	285.94	0.99
610	70.10	0.837	14.49	219.91	0.95	13.75	270.83	0.93
1220	65.00	0.780	13.82	209.81	0.90	13.12	258.39	0.89
1830	60.20	0.719	13.09	198.72	0.86	12.42	244.74	0.84
2440	55.90	0.668	12.47	189.21	0.81	11.83	233.02	0.80
3050	51.80	0.619	11.85	179.84	0.77	11.24	221.48	0.76
3660	48.00	0.573	11.25	170.82	0.73	10.68	210.37	0.72

			m= 0.68					
M.S.R.M	b	s	T= 55°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.908	13.51	378.32	0.87	13.09	499.50	0.86
610	70.10	0.837	12.80	358.33	0.82	12.40	473.11	0.81
1220	65.00	0.780	12.21	341.87	0.77	11.83	451.38	0.78
1830	60.20	0.719	11.56	323.81	0.74	11.20	427.53	0.74
2440	55.90	0.668	11.01	308.31	0.71	10.67	407.07	0.70
3050	51.80	0.619	10.47	293.04	0.67	10.14	386.91	0.67
3660	48.00	0.573	9.94	278.34	0.64	9.63	367.50	0.63

			m= 0.68					
M.S.R.M	b	s	T= 55°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.908	12.66	628.77	0.83	12.17	667.19	0.77
610	70.10	0.837	12.00	595.55	0.79	11.52	631.94	0.72
1220	65.00	0.780	11.44	568.20	0.75	10.99	602.92	0.68
1830	60.20	0.719	10.84	538.17	0.71	10.41	571.06	0.65
2440	55.90	0.668	10.32	512.41	0.68	9.91	543.73	0.62
3050	51.80	0.619	9.81	487.04	0.64	9.42	516.80	0.59
3660	48.00	0.573	9.32	462.69	0.61	8.95	490.87	0.56

m = 0.68						
M.E.R.M	b	c	T = 60°C			
			400 KV	ACSR/AW 1272.0	500 KV	ACSR/AW 1113.5
			G.	V.	C.S.	G.
0	76.00	0.894	15.14	229.79	0.99	14.36
610	70.10	0.825	14.35	217.81	0.94	13.61
1220	65.00	0.770	13.71	208.01	0.90	13.00
1830	60.20	0.708	12.96	196.69	0.85	12.29
2440	55.90	0.658	12.34	187.32	0.81	11.71
3050	51.80	0.609	11.72	177.90	0.77	11.12
3660	48.00	0.565	11.15	169.23	0.73	10.58

m = 0.68						
M.E.R.M	b	c	T = 60°C			
			750 KV	ACSR/AW 1351.5	1000 KV	ACSR/AW 1272.0
			G.	V.	C.S.	G.
0	76.00	0.894	13.37	374.42	0.86	12.96
610	70.10	0.825	12.68	354.90	0.81	12.28
1220	65.00	0.770	12.11	338.94	0.78	11.73
1830	60.20	0.708	11.45	320.49	0.74	11.09
2440	55.90	0.658	10.90	305.22	0.70	10.56
3050	51.80	0.609	10.35	289.88	0.66	10.03
3660	48.00	0.565	9.85	275.74	0.63	9.54

m = 0.68						
M.E.R.M	b	c	T = 60°C			
			1300 KV	ACSR/AW 1351.5	1500 KV	ACSR/AW 1590.0
			G.	V.	C.S.	G.
0	76.00	0.894	12.53	622.29	0.82	12.04
610	70.10	0.825	11.88	589.84	0.78	11.41
1220	65.00	0.770	11.35	563.33	0.75	10.90
1830	60.20	0.708	10.73	532.67	0.70	10.31
2440	55.90	0.658	10.22	507.29	0.67	9.82
3050	51.80	0.609	9.70	481.78	0.64	9.32
3660	48.00	0.565	9.23	458.28	0.61	8.87

			m = 0.63					
mm/mm	d	f	T = -10°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1115.5		
			Ga.	V ₀	CS	Ga.	V ₀	CS
0	76.00	1.132	16.42	249.17	1.07	15.58	306.86	1.06
610	70.10	1.044	15.56	236.08	1.02	14.76	290.74	1.00
1220	65.00	0.970	14.81	224.79	0.97	14.05	276.84	0.95
1830	60.20	0.897	14.06	213.37	0.92	13.34	262.77	0.91
2440	55.90	0.833	13.38	203.09	0.87	12.69	250.12	0.86
3050	51.80	0.772	12.72	193.05	0.83	12.07	237.75	0.82
3660	48.00	0.715	12.08	183.43	0.79	11.47	225.90	0.78

			m = 0.63					
mm/mm	d	f	T = -10°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			Ga.	V ₀	CS	Ga.	V ₀	CS
0	76.00	1.132	14.50	406.00	0.93	14.05	536.06	0.92
610	70.10	1.044	13.74	384.68	0.88	13.31	507.90	0.87
1220	65.00	0.970	13.08	366.28	0.84	12.68	483.61	0.83
1830	60.20	0.897	12.42	347.66	0.80	12.03	459.03	0.79
2440	55.90	0.833	11.82	330.92	0.76	11.45	436.93	0.75
3050	51.80	0.772	11.21	314.56	0.72	10.88	415.33	0.71
3660	48.00	0.715	10.67	298.88	0.69	10.34	394.63	0.68

			m = 0.63					
mm/mm	d	f	T = -10°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1530.0		
			Ga.	V ₀	CS	Ga.	V ₀	CS
0	76.00	1.132	13.59	674.78	0.89	13.06	716.02	0.82
610	70.10	1.044	12.88	639.34	0.85	12.37	678.41	0.78
1220	65.00	0.970	12.26	608.76	0.81	11.78	645.96	0.74
1830	60.20	0.897	11.64	577.82	0.76	11.18	613.13	0.70
2440	55.90	0.833	11.08	550.00	0.73	10.64	583.61	0.67
3050	51.80	0.772	10.53	522.81	0.69	10.12	554.76	0.64
3660	48.00	0.715	10.00	496.75	0.66	9.61	527.11	0.60

m = 0.63								
m.s.n.m	d	f	T = -5°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1113.5		
			G.S.	V _b	C.S.	G.S.	V _b	C.S.
0	76.00	1.111	16.21	246.08	1.06	15.38	303.05	1.04
610	70.10	1.025	15.37	233.21	1.00	14.58	287.21	0.99
1220	65.00	0.950	14.61	221.69	0.95	13.86	273.02	0.94
1830	60.20	0.880	13.88	210.66	0.91	13.17	259.34	0.89
2440	55.90	0.817	13.21	200.48	0.86	12.53	246.90	0.85
3050	51.80	0.757	12.55	190.54	0.82	11.91	234.66	0.81
3660	48.00	0.702	11.94	181.20	0.78	11.33	223.15	0.77

m = 0.63								
m.s.n.m	d	f	T = -5°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			G.S.	V _b	C.S.	G.S.	V _b	C.S.
0	76.00	1.111	14.32	400.96	0.92	13.88	529.41	0.91
610	70.10	1.025	13.57	380.00	0.87	13.15	501.72	0.86
1220	65.00	0.950	12.90	361.23	0.83	12.50	476.94	0.82
1830	60.20	0.880	12.26	343.26	0.79	11.88	453.21	0.78
2440	55.90	0.817	11.67	326.67	0.75	11.30	431.32	0.74
3050	51.80	0.757	11.09	310.48	0.71	10.74	409.93	0.71
3660	48.00	0.702	10.54	295.25	0.68	10.22	389.83	0.67

m = 0.63								
m.s.n.m	d	f	T = -5°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1593.0		
			G.S.	V _b	C.S.	G.S.	V _b	C.S.
0	76.00	1.111	13.42	666.41	0.88	12.90	707.13	0.81
610	70.10	1.025	12.72	631.56	0.84	12.22	670.15	0.77
1220	65.00	0.950	12.09	600.36	0.79	11.62	637.05	0.73
1830	60.20	0.880	11.49	570.50	0.76	11.04	605.36	0.69
2440	55.90	0.817	10.94	542.94	0.72	10.51	576.11	0.66
3050	51.80	0.757	10.39	516.02	0.68	9.98	547.55	0.63
3660	48.00	0.702	9.88	490.71	0.65	9.49	520.70	0.60

m= 0.63

m.s.n.m	b	δ	T = 0°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			G.	V _o	C.S.	G.	V _o	C.S.
0	76.00	1.091	16.02	243.12	1.05	15.20	299.41	1.03
610	70.10	1.006	15.18	230.32	0.99	14.40	283.65	0.98
1220	55.00	0.930	14.40	218.57	0.94	13.66	269.17	0.93
1830	50.20	0.864	13.71	208.10	0.90	13.01	256.28	0.88
2440	55.90	0.802	13.06	198.17	0.86	12.38	247.87	0.81
3050	51.80	0.743	12.40	188.19	0.81	11.76	231.76	0.80
3660	48.00	0.689	11.79	178.96	0.77	11.19	220.39	0.76

m= 0.63

m.s.n.m	b	δ	T = 0°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G.	V _o	C.S.	G.	V _o	C.S.
0	76.00	1.091	14.15	396.14	0.91	13.71	523.03	0.90
610	70.10	1.006	13.40	375.29	0.86	12.99	495.50	0.85
1220	55.00	0.930	12.72	356.14	0.82	12.32	470.22	0.81
1830	50.20	0.864	12.11	339.08	0.78	11.73	447.70	0.77
2440	55.90	0.802	11.52	322.66	0.74	11.17	426.02	0.73
3050	51.80	0.743	10.95	306.64	0.70	10.61	404.86	0.70
3660	48.00	0.689	10.41	291.59	0.67	10.09	385.00	0.66

m= 0.63

m.s.n.m	b	δ	T = 0°C					
			1500 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1530.0		
			G.	V _o	C.S.	G.	V _o	C.S.
0	76.00	1.091	13.26	658.39	0.87	12.74	698.62	0.80
610	70.10	1.006	12.56	623.73	0.83	12.07	661.85	0.76
1220	55.00	0.930	11.92	591.91	0.78	11.45	628.08	0.72
1830	50.20	0.864	11.35	563.56	0.75	10.90	598.00	0.69
2440	55.90	0.802	10.80	536.27	0.71	10.38	569.04	0.65
3050	51.80	0.743	10.26	509.64	0.67	9.86	540.78	0.62
3660	48.00	0.689	9.76	484.63	0.64	9.38	514.25	0.59

$m = 0.63$

m.s.n.m	b	δ	$T = 5^{\circ}\text{C}$					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5		G.O.	V.O.
			G.O.	V.O.	G.O.	V.O.		
0	76.00	1.071	15.82	240.14	1.03	15.01	295.74	1.02
610	70.10	0.988	14.99	227.56	0.98	14.23	280.25	0.97
1220	65.00	0.920	14.30	217.00	0.93	13.56	267.24	0.92
1830	60.20	0.848	13.54	205.52	0.88	12.85	253.11	0.87
2440	55.90	0.788	12.89	195.71	0.84	12.23	241.03	0.83
3050	51.80	0.730	12.25	185.99	0.80	11.63	229.05	0.79
3660	48.00	0.676	11.64	176.70	0.76	11.04	217.61	0.75

$m = 0.63$

m.s.n.m	b	δ	$T = 5^{\circ}\text{C}$					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G.O.	V.O.
			G.O.	V.O.	G.O.	V.O.		
0	76.00	1.071	13.98	391.28	0.90	13.54	516.62	0.89
610	70.10	0.988	13.24	370.80	0.85	12.83	489.57	0.84
1220	65.00	0.920	12.63	353.58	0.81	12.24	466.84	0.80
1830	60.20	0.848	11.96	334.88	0.77	11.59	442.16	0.76
2440	55.90	0.788	11.39	318.89	0.73	11.03	421.05	0.72
3050	51.80	0.730	10.82	303.05	0.69	10.49	400.13	0.69
3660	48.00	0.676	10.28	287.91	0.66	9.96	380.14	0.65

$m = 0.63$

m.s.n.m	b	δ	$T = 5^{\circ}\text{C}$					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		G.O.	V.O.
			G.O.	V.O.	G.O.	V.O.		
0	76.00	1.071	13.10	650.32	0.86	12.58	690.06	0.79
610	70.10	0.988	12.41	616.27	0.82	11.93	652.93	0.75
1220	65.00	0.920	11.84	587.66	0.78	11.37	623.57	0.72
1830	60.20	0.848	11.21	556.58	0.74	10.77	590.60	0.68
2440	55.90	0.788	10.67	530.01	0.70	10.26	562.40	0.64
3050	51.80	0.730	10.14	503.67	0.67	9.75	534.45	0.61
3660	48.00	0.676	9.64	478.52	0.63	9.26	507.76	0.58

m = 0.63						
m.s.n.m	b	δ	T = 10°C			
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV, ACSR/AW 1113.5	
			G _o	V _o	C.S.	G _o
0	76.00	1.052	15.63	237.29	1.02	14.83
610	70.10	0.970	14.81	224.79	0.97	14.05
1220	65.00	0.900	14.09	213.84	0.92	13.37
1830	60.20	0.833	13.38	203.04	0.87	12.69
2440	55.90	0.774	12.41	188.36	0.81	11.77
3050	51.80	0.717	12.11	183.77	0.79	11.49
3660	49.00	0.664	11.50	174.60	0.75	10.91
						215.03
						0.74

m = 0.63						
m.s.n.m	b	δ	T = 10°C			
			750 KV, ACSR/AW 1351.5		1000 KV, ACSR/AW 1272.0	
			G _o	V _o	C.S.	G _o
0	76.00	1.052	13.81	386.64	0.89	13.38
610	70.10	0.970	13.08	366.28	0.84	12.68
1220	65.00	0.900	12.45	348.44	0.80	12.06
1830	60.20	0.833	11.82	330.92	0.76	11.45
2440	55.90	0.774	10.96	306.91	0.70	10.62
3050	51.80	0.717	10.69	299.44	0.69	10.36
3660	49.00	0.664	10.16	284.50	0.65	9.84
						375.63
						0.65

m = 0.63						
m.s.n.m	b	δ	T = 10°C			
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5		1500 KV, ACSR/AW 1590.0	
			G _o	V _o	C.S.	G _o
0	76.00	1.052	12.94	642.60	0.85	12.44
610	70.10	0.970	12.26	608.76	0.81	11.78
1220	65.00	0.900	11.66	579.11	0.77	11.21
1830	60.20	0.833	11.08	550.00	0.73	10.64
2440	55.90	0.774	10.27	510.09	0.67	9.87
3050	51.80	0.717	10.02	497.68	0.66	9.63
3660	49.00	0.664	9.52	472.84	0.62	9.15
						501.73
						0.57

m= 0.63					
M.M.M	b	c	T=15°C		
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5
			Ga.	V _o	C.S.
0	76.00	1.034	15.46	234.57	1.01
610	70.10	0.954	14.65	222.31	0.96
1220	65.00	0.880	13.88	210.66	0.91
1830	60.20	0.819	13.23	200.81	0.86
2440	55.90	0.760	12.59	191.05	0.82
3050	51.80	0.705	11.97	181.71	0.78
3660	48.00	0.653	11.38	172.67	0.74
					10.79
					212.64
					0.73

m= 0.63					
M.M.M	b	c	T=15°C		
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0
			Ga.	V _o	C.S.
0	76.00	1.034	13.65	382.22	0.88
610	70.10	0.954	12.94	362.24	0.83
1220	65.00	0.880	12.26	343.26	0.79
1830	60.20	0.819	11.69	327.20	0.75
2440	55.90	0.760	11.12	311.30	0.71
3050	51.80	0.705	10.57	296.09	0.68
3660	48.00	0.653	10.05	281.35	0.64
					9.73
					371.47
					0.64

m= 0.63					
M.M.M	b	c	T=15°C		
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0
			Ga.	V _o	C.S.
0	76.00	1.034	12.80	635.25	0.84
610	70.10	0.954	12.13	602.05	0.80
1220	65.00	0.880	11.49	570.50	0.76
1830	60.20	0.819	10.95	543.82	0.72
2440	55.90	0.760	10.42	517.38	0.68
3050	51.80	0.705	9.91	492.11	0.65
3660	48.00	0.653	9.42	467.60	0.62
					9.05
					496.18
					0.57

m= 0.63								
m.s.n.m	b	δ	T = 20°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV, ACSR/AW 1113.5			
			G.	V _b	C.S.	G.	V _b	C.S.
0	76.00	1.016	15.28	231.84	1.00	14.49	285.52	0.98
610	70.10	0.937	14.47	219.66	0.95	13.73	270.52	0.93
1220	65.00	0.870	13.77	209.06	0.90	13.07	257.47	0.89
1830	60.20	0.805	13.08	198.52	0.85	12.41	244.48	0.84
2440	55.90	0.747	12.44	188.86	0.81	11.81	232.59	0.80
3050	51.80	0.693	11.84	179.65	0.77	11.23	221.24	0.76
3660	48.00	0.642	11.25	170.72	0.73	10.67	210.25	0.72

m= 0.63								
m.s.n.m	b	δ	T = 20°C					
			750 KV, ACSR/AW 1351.5		1000 KV, ACSR/AW 1272.0			
			G.	V _b	C.S.	G.	V _b	C.S.
0	76.00	1.016	13.49	377.77	0.87	13.07	498.78	0.86
610	70.10	0.937	12.78	357.92	0.82	12.39	472.58	0.81
1220	65.00	0.870	12.17	340.65	0.78	11.79	449.77	0.77
1830	60.20	0.805	11.55	323.47	0.74	11.19	427.08	0.73
2440	55.90	0.747	10.99	307.74	0.71	10.65	406.31	0.70
3050	51.80	0.693	10.45	292.72	0.67	10.13	386.49	0.66
3660	48.00	0.642	9.93	278.18	0.64	9.63	367.29	0.63

m= 0.63								
m.s.n.m	b	δ	T = 20°C					
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5		1500 KV, ACSR/AW 1590.0			
			G.	V _b	C.S.	G.	V _b	C.S.
0	76.00	1.016	12.65	627.86	0.83	12.15	666.23	0.76
610	70.10	0.937	11.98	594.88	0.79	11.51	631.23	0.72
1220	65.00	0.870	11.40	566.17	0.75	10.96	600.77	0.69
1830	60.20	0.805	10.83	537.61	0.71	10.40	570.46	0.65
2440	55.90	0.747	10.30	511.46	0.68	9.90	542.72	0.62
3050	51.80	0.693	9.80	486.51	0.64	9.41	516.24	0.59
3660	48.00	0.642	9.31	462.34	0.61	8.95	490.59	0.56

			nº 0,63					
mm/mm	d	c	T=25 °C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			G.	Vb.	C.S.	G.	Vb.	C.S.
0	76.00	1.000	15.12	229.40	0.99	14.34	282.52	0.97
1	61.0	0.922	14.32	217.31	0.94	13.58	267.63	0.92
2	22.0	65.00	13.67	207.46	0.89	12.97	255.49	0.88
3	83.0	60.20	12.93	196.21	0.84	12.26	241.64	0.83
4	44.0	55.90	12.32	186.83	0.80	11.68	230.09	0.79
5	30.50	51.80	11.70	177.57	0.76	11.10	218.68	0.75
6	36.60	48.00	11.12	168.77	0.73	10.55	207.84	0.71

			nº 0,63					
mm/mm	d	c	T=25 °C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G.	Vb.	C.S.	G.	Vb.	C.S.
0	76.00	1.000	13.35	373.79	0.86	12.94	493.53	0.85
1	61.0	0.922	12.65	354.09	0.81	12.25	467.52	0.80
2	22.0	65.00	12.07	338.04	0.78	11.70	446.32	0.77
3	83.0	60.20	11.42	319.70	0.73	11.06	422.12	0.73
4	44.0	55.90	10.87	304.43	0.70	10.53	401.95	0.69
5	30.50	51.80	10.33	289.33	0.66	10.01	382.01	0.66
6	36.60	48.00	9.82	274.99	0.63	9.51	363.08	0.62

			nº 0,63					
mm/mm	d	c	T=25 °C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G.	Vb.	C.S.	G.	Vb.	C.S.
0	76.00	1.000	12.51	621.25	0.82	12.02	659.21	0.76
1	61.0	0.922	11.85	588.51	0.78	11.39	624.47	0.72
2	22.0	65.00	11.32	561.82	0.74	10.87	596.15	0.68
3	83.0	60.20	10.70	531.35	0.70	10.28	563.82	0.65
4	44.0	55.90	10.19	505.97	0.67	9.79	536.89	0.61
5	30.50	51.80	9.68	480.87	0.64	9.30	510.26	0.58
6	36.60	48.00	9.20	457.04	0.60	8.84	484.97	0.55

m = 0.63							
m.s.m.m	b	c	T = 30°C				
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1135.5	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.983	14.94	226.79	0.98	14.18	279.31
610	70.10	0.906	14.15	214.79	0.93	13.43	264.52
1220	65.00	0.840	13.46	204.23	0.88	12.77	251.52
1830	60.20	0.778	12.79	194.05	0.84	12.13	238.98
2440	55.90	0.723	12.17	184.79	0.80	11.55	227.58
3050	51.80	0.670	11.57	175.65	0.76	10.98	216.32
3660	48.00	0.620	10.99	166.80	0.72	10.43	205.42
							0.71

m = 0.63							
m.s.m.m	b	c	T = 30°C				
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.983	13.20	369.54	0.85	12.79	487.92
610	70.10	0.906	12.50	349.98	0.80	12.11	462.10
1220	65.00	0.840	11.89	332.77	0.76	11.52	439.37
1830	60.20	0.778	11.29	316.19	0.73	10.94	417.48
2440	55.90	0.723	10.75	301.11	0.69	10.42	397.56
3050	51.80	0.670	10.22	286.21	0.66	9.90	377.89
3660	48.00	0.620	9.71	271.78	0.62	9.40	358.85
							0.62

m = 0.63							
m.s.m.m	b	c	T = 30°C				
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.983	12.37	614.19	0.81	11.89	651.72
610	70.10	0.906	11.72	581.68	0.77	11.26	617.23
1220	65.00	0.840	11.14	553.08	0.73	10.70	586.88
1830	60.20	0.778	10.58	525.52	0.70	10.17	557.63
2440	55.90	0.723	10.08	500.45	0.66	9.68	531.03
3050	51.80	0.670	9.58	475.68	0.63	9.20	504.76
3660	48.00	0.620	9.10	451.71	0.60	8.74	479.32
							0.55

m = 0.63						
WIRE NO.	d	c	T = 35°C			
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV ACSR/AW 1113.5	
			Ga.	Vn.	C.S.	Ga.
0 76.00	0.967		14.78	224.33	0.97	14.02
610 70.10	0.892		14.01	212.57	0.92	13.29
1220 65.00	0.830		13.35	202.60	0.87	12.66
1830 60.20	0.766		12.65	192.05	0.83	12.00
2440 55.90	0.711		12.04	182.74	0.79	11.42
3050 51.80	0.659		11.45	173.72	0.75	10.86
3660 48.00	0.610		10.87	165.00	0.71	10.31
						203.20
						0.70

m = 0.63						
WIRE NO.	d	c	T = 35°C			
			750 KV ACSR/AW 1351.5		1000 KV ACSR/AW 1272.0	
			Ge.	Vn.	C.S.	Ge.
0 76.00	0.967		13.06	365.52	0.84	12.65
610 70.10	0.892		12.37	346.37	0.79	11.99
1220 65.00	0.830		11.79	330.13	0.76	11.42
1830 60.20	0.766		11.18	312.93	0.72	10.83
2440 55.90	0.711		10.63	297.77	0.68	10.30
3050 51.80	0.659		10.11	283.07	0.65	9.79
3660 48.00	0.610		9.60	268.85	0.62	9.30
						354.98
						0.61

m = 0.63						
WIRE NO.	d	c	T = 35°C			
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		1500 KV ACSR/AW 1590.0	
			Ge.	Vn.	C.S.	Ge.
0 76.00	0.967		12.24	607.51	0.80	11.76
610 70.10	0.892		11.59	575.67	0.76	11.14
1220 65.00	0.830		11.05	548.68	0.73	10.62
1830 60.20	0.766		10.47	520.10	0.69	10.06
2440 55.90	0.711		9.97	494.90	0.65	9.58
3050 51.80	0.659		9.47	470.46	0.62	9.10
3660 48.00	0.610		9.00	446.84	0.59	8.65
						474.15
						0.54

			m = 0.63					
M.M.M	d	c	T = 40°C			T = 40°C		
			400 KV ACSR/AW 1272.0		C.S.	500 KV ACSR/AW 1351.5		C.S.
			Ga.	Va.		Ga.	Va	C.S.
0	76.00	0.951	14.62	221.85	0.96	13.87	273.21	0.94
610	70.10	0.877	13.85	210.18	0.91	13.14	258.85	0.89
1220	65.00	0.810	13.13	199.34	0.86	12.46	245.49	0.85
1830	60.20	0.753	12.51	189.87	0.82	11.87	233.83	0.81
2440	55.90	0.700	11.92	180.85	0.78	11.30	222.73	0.77
3050	51.80	0.648	11.33	171.78	0.74	10.74	211.56	0.73
3660	48.00	0.601	10.76	163.37	0.70	10.21	201.20	0.69

			m = 0.63					
M.M.M	d	c	T = 40°C			T = 40°C		
			750 KV ACSR/AW 1351.5		C.S.	1000 KV ACSR/AW 1272.0		C.S.
			Ga.	Va.		Ga.	Va	C.S.
0	76.00	0.951	12.91	361.48	0.83	12.51	477.21	0.82
610	70.10	0.877	12.23	342.48	0.79	11.85	452.18	0.78
1220	65.00	0.810	11.60	324.80	0.75	11.24	428.85	0.74
1830	60.20	0.753	11.05	309.38	0.71	10.71	408.49	0.70
2440	55.90	0.700	10.52	294.69	0.68	10.20	389.09	0.67
3050	51.80	0.648	10.00	279.91	0.64	9.69	369.57	0.64
3660	48.00	0.601	9.51	266.20	0.61	9.21	351.48	0.60

			m = 0.63					
M.M.M	d	c	T = 40°C			T = 40°C		
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		C.S.	1500 KV ACSR/AW 1590.0		C.S.
			Ga.	Va.		Ga.	Va	C.S.
0	76.00	0.951	12.10	600.79	0.80	11.63	637.50	0.73
610	70.10	0.877	11.46	569.20	0.75	11.01	603.98	0.69
1220	65.00	0.810	10.87	539.83	0.71	10.45	572.82	0.66
1830	60.20	0.753	10.36	514.20	0.68	9.95	545.62	0.63
2440	55.90	0.700	9.86	489.78	0.65	9.48	519.71	0.60
3050	51.80	0.648	9.37	465.21	0.61	9.00	493.64	0.57
3660	48.00	0.601	8.91	442.44	0.58	8.56	469.47	0.54

m = 0.63								
M.E.R.M	b	δ	T = 45°C			C.S.		
			400 KV ACSR/AW 1272.0		C.S.			
			Ga	V ₀				
0	76.00	0.936	14.46	219.51	0.95	13.72	270.33	0.93
610	70.10	0.864	13.71	208.10	0.90	13.01	256.28	0.88
1220	65.00	0.800	13.03	197.69	0.85	12.36	243.47	0.84
1830	60.20	0.742	12.39	188.02	0.81	11.75	231.55	0.80
2440	55.90	0.689	11.79	178.96	0.77	11.19	220.39	0.76
3050	51.80	0.638	11.20	170.01	0.73	10.63	209.38	0.72
3660	48.00	0.591	10.64	161.56	0.69	10.10	198.96	0.68

m = 0.63								
M.E.R.M	b	δ	T = 45°C			C.S.		
			750 KV ACSR/AW 1351.5		C.S.			
			Ga	V ₀				
0	76.00	0.936	12.77	357.67	0.82	12.38	472.24	0.81
610	70.10	0.864	12.11	339.08	0.78	11.73	447.70	0.77
1220	65.00	0.800	11.50	322.12	0.74	11.15	425.31	0.73
1830	60.20	0.742	10.94	306.36	0.70	10.60	404.50	0.70
2440	55.90	0.689	10.41	291.59	0.67	10.09	385.00	0.66
3050	51.80	0.638	9.89	277.02	0.63	9.59	365.76	0.63
3660	48.00	0.591	9.40	263.24	0.60	9.11	347.57	0.60

m = 0.63								
M.E.R.M	b	δ	T = 45°C			C.S.		
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		C.S.			
			Ga	V ₀				
0	76.00	0.936	11.97	594.45	0.79	11.50	630.78	0.72
610	70.10	0.864	11.35	563.56	0.75	10.90	598.00	0.69
1220	65.00	0.800	10.78	535.38	0.71	10.36	568.09	0.65
1830	60.20	0.742	10.25	509.18	0.67	9.85	540.29	0.62
2440	55.90	0.689	9.76	484.63	0.64	9.38	514.25	0.59
3050	51.80	0.638	9.27	460.41	0.61	8.91	488.55	0.56
3660	48.00	0.591	8.81	437.51	0.58	8.46	464.75	0.53

m.s.m	d	f	m= 0.63					
			T=50°C					
			400 KV	ACSR/AW 1272.0	Ga.	Va.	C.S.	500 KV.
0	76.00	0.922	14.32	217.31	0.94	13.58	267.63	0.92
610	70.10	0.850	13.56	205.85	0.89	12.87	253.51	0.87
1220	65.00	0.790	12.92	196.04	0.84	12.25	241.43	0.83
1830	60.20	0.730	12.25	185.99	0.80	11.63	229.05	0.79
2440	55.90	0.678	11.66	177.05	0.76	11.07	218.04	0.75
3050	51.80	0.628	11.08	168.23	0.72	10.51	207.18	0.71
3660	48.00	0.582	10.53	159.91	0.69	9.99	196.94	0.68

m.s.m	d	f	m= 0.63					
			T=50°C					
			750 KV.	ACSR/AW 1351.5	Ga.	Va.	C.S.	1000 KV.
0	76.00	0.922	12.65	354.09	0.81	12.25	467.52	0.80
610	70.10	0.850	11.98	335.41	0.77	11.61	442.85	0.76
1220	65.00	0.790	11.41	319.43	0.73	11.05	421.76	0.73
1830	60.20	0.730	10.82	303.05	0.69	10.49	400.13	0.69
2440	55.90	0.678	10.30	288.48	0.66	9.98	380.89	0.65
3050	51.80	0.628	9.79	274.12	0.63	9.48	361.93	0.62
3660	48.00	0.582	9.31	260.56	0.60	9.02	344.03	0.59

m.s.m	d	f	m= 0.63					
			T=50°C					
			1300 KV.	ACSR/AW 1351.5	Ga.	Va.	C.S.	1300 KV.
0	76.00	0.922	11.85	588.51	0.78	11.39	624.47	0.72
610	70.10	0.850	11.23	557.46	0.74	10.79	591.52	0.68
1220	65.00	0.790	10.69	530.91	0.70	10.27	561.35	0.65
1830	60.20	0.730	10.14	503.67	0.70	9.75	534.45	0.61
2440	55.90	0.678	9.66	479.46	0.63	9.28	508.76	0.58
3050	51.80	0.628	9.18	455.59	0.60	8.81	483.43	0.55
3660	48.00	0.582	8.72	433.06	0.57	8.38	459.51	0.52

m = 0.63								
mm	d	s	T = 55°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			Ga.	V _b	C.S.	Ga.	V _b	C.S.
0	76.00	0.908	14.17	215.11	0.93	13.45	264.91	0.91
610	70.10	0.837	13.42	203.74	0.88	12.74	250.92	0.86
1220	65.00	0.780	12.81	194.38	0.84	12.15	239.39	0.82
1830	60.20	0.719	12.13	184.11	0.79	11.51	226.74	0.78
2440	55.90	0.668	11.55	175.30	0.75	10.96	215.89	0.74
3050	51.80	0.619	10.98	166.62	0.72	10.41	205.20	0.71
3660	48.00	0.573	10.43	158.26	0.68	9.89	194.90	0.67

m = 0.63								
mm	d	s	T = 55°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			Ga.	V _b	C.S.	Ga.	V _b	C.S.
0	76.00	0.908	12.52	350.50	0.80	12.13	462.78	0.80
610	70.10	0.837	11.86	331.98	0.76	11.49	438.33	0.75
1220	65.00	0.780	11.31	316.72	0.73	10.96	418.19	0.72
1830	60.20	0.719	10.71	300.00	0.69	10.38	396.10	0.68
2440	55.90	0.668	10.20	285.64	0.65	9.88	377.14	0.65
3050	51.80	0.619	9.70	271.49	0.62	9.39	358.46	0.62
3660	48.00	0.573	9.21	257.87	0.59	8.92	340.47	0.58

m = 0.63								
mm	d	s	T = 55°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1593.0		
			Ga.	V _b	C.S.	Ga.	V _b	C.S.
0	76.00	0.908	11.73	502.54	0.77	11.27	618.14	0.71
610	70.10	0.837	11.11	551.76	0.73	10.68	585.40	0.67
1220	65.00	0.780	10.60	526.42	0.70	10.19	558.59	0.64
1830	60.20	0.719	10.04	498.60	0.66	9.65	529.07	0.61
2440	55.90	0.668	9.56	474.74	0.63	9.19	503.25	0.58
3050	51.80	0.619	9.09	451.23	0.60	8.73	478.40	0.55
3660	48.00	0.573	8.63	428.59	0.57	8.29	454.70	0.52

m = 0.63								
m.s.n.m	δ	δ'	T = 60°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1351.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	
0	76.00	0.894	14.03	212.89	0.92	13.31	262.18	0.90
610	70.10	0.825	13.30	201.79	0.87	12.61	248.51	0.86
1220	65.00	0.770	12.70	192.72	0.83	12.05	237.34	0.82
1830	60.20	0.708	12.01	182.23	0.78	11.39	224.42	0.77
2440	55.90	0.658	11.43	173.55	0.75	10.85	213.73	0.74
3050	51.80	0.609	10.86	164.82	0.71	10.30	202.98	0.70
3660	48.00	0.565	10.33	156.78	0.67	9.80	193.08	0.66

m = 0.63								
m.s.n.m	δ	δ'	T = 60°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	
0	76.00	0.894	12.39	346.89	0.80	12.00	458.01	0.79
610	70.10	0.825	11.74	328.80	0.75	11.38	434.13	0.75
1220	65.00	0.770	11.22	314.02	0.72	10.87	414.61	0.71
1830	60.20	0.708	10.60	296.93	0.68	10.27	392.05	0.67
2440	55.90	0.658	10.10	282.78	0.65	9.78	373.36	0.64
3050	51.80	0.609	9.59	268.56	0.62	9.29	354.59	0.61
3660	48.00	0.565	9.12	255.46	0.58	8.84	337.30	0.58

m = 0.63								
m.s.n.m	δ	δ'	T = 60°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.C		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	
0	76.00	0.894	11.61	576.53	0.76	11.16	611.26	0.70
610	70.10	0.825	11.01	546.47	0.72	10.57	579.87	0.66
1220	65.00	0.770	10.51	521.91	0.69	10.10	553.80	0.63
1830	60.20	0.708	9.94	493.50	0.65	9.55	523.66	0.60
2440	55.90	0.658	9.47	469.99	0.62	9.09	498.71	0.57
3050	51.80	0.609	8.99	446.35	0.59	8.64	473.63	0.54
3660	48.00	0.565	8.55	424.59	0.56	8.21	450.53	0.52

			m = 0.595					
M.E.R.M	b	c	T = -10°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.132	15.51	235.33	1.01	14.71	289.81	1.00
610	70.10	1.044	14.69	222.97	0.96	13.94	274.59	0.95
1220	65.00	0.970	13.99	212.30	0.91	13.27	261.46	0.90
1830	60.20	0.897	13.28	201.51	0.87	12.60	248.17	0.85
2440	55.90	0.833	12.64	191.81	0.83	11.99	236.22	0.81
3050	51.80	0.772	12.01	182.33	0.78	11.40	224.54	0.77
3660	48.00	0.715	11.41	173.24	0.75	10.83	213.35	0.73

			m = 0.595					
M.E.R.M	b	c	T = -10°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.132	13.70	383.45	0.88	13.27	506.28	0.87
610	70.10	1.044	12.98	363.31	0.83	12.57	479.69	0.83
1220	65.00	0.970	12.36	345.93	0.79	11.97	456.74	0.79
1830	60.20	0.897	11.73	328.35	0.75	11.36	433.53	0.75
2440	55.90	0.833	11.16	312.54	0.72	10.81	412.65	0.71
3050	51.80	0.772	10.61	297.09	0.68	10.28	392.25	0.67
3660	48.00	0.715	10.08	282.28	0.65	9.77	372.70	0.64

			m = 0.595					
M.E.R.M	b	c	T = -10°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	1.132	12.84	637.29	0.84	12.33	676.24	0.78
610	70.10	1.044	12.16	603.82	0.80	11.68	640.22	0.73
1220	65.00	0.970	11.58	574.94	0.76	11.13	610.08	0.70
1830	60.20	0.897	10.99	545.72	0.72	10.56	579.07	0.66
2440	55.90	0.833	10.46	519.44	0.69	10.05	551.19	0.63
3050	51.80	0.772	9.94	493.77	0.65	9.55	523.94	0.60
3660	48.00	0.715	9.45	469.15	0.62	9.08	497.82	0.57

m=0.595								
m.s.n.m	d	f	T = -5°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5			
			Ga.	V _o .	C.S.	Ga.	V _o	
0	76.00	1.111	15.31	232.41	1.00	14.53	286.22	0.99
610	70.10	1.025	14.51	220.25	0.95	13.77	271.25	0.93
1220	65.00	0.950	13.79	209.37	0.90	13.09	257.85	0.89
1830	60.20	0.880	13.11	198.96	0.86	12.44	245.02	0.84
2440	55.90	0.817	12.47	189.35	0.81	11.84	233.19	0.80
3050	51.80	0.757	11.86	179.96	0.77	11.25	221.63	0.76
3660	48.00	0.702	11.27	171.13	0.74	10.70	210.76	0.73

m=0.595								
m.s.n.m	d	f	T = -5°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0			
			Ga.	V _o .	C.S.	Ga.	V _o	
0	76.00	1.111	13.53	378.69	0.87	13.10	499.90	0.86
610	70.10	1.025	12.82	358.88	0.82	12.42	473.85	0.82
1220	65.00	0.950	12.18	341.16	0.78	11.81	450.44	0.78
1830	60.20	0.880	11.58	324.19	0.74	11.22	428.03	0.74
2440	55.90	0.817	11.02	308.52	0.71	10.68	407.35	0.70
3050	51.80	0.757	10.47	293.23	0.67	10.15	387.16	0.67
3660	48.00	0.702	9.96	278.85	0.64	9.65	368.17	0.63

m=0.595								
m.s.n.m	d	f	T = -5°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0			
			Ga.	V _o .	C.S.	Ga.	V _o	
0	76.00	1.111	12.68	629.39	0.83	12.18	667.85	0.77
610	70.10	1.025	12.01	596.47	0.79	11.54	632.92	0.73
1220	65.00	0.950	11.42	567.01	0.75	10.97	601.66	0.69
1830	60.20	0.880	10.85	538.80	0.71	10.43	571.73	0.66
2440	55.90	0.817	10.33	512.77	0.68	9.92	544.11	0.62
3050	51.80	0.757	9.82	487.35	0.64	9.43	517.13	0.59
3660	48.00	0.702	9.33	463.45	0.61	8.97	491.77	0.56

m= 0.595						
m.s.n.m	b	f	T = 0°C			
			400 KV. ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW I113.5	
			Ga.	Va.	C.S.	Ga
0	76.00	1.091	15.13	229.61	0.99	14.35
610	70.10	1.006	14.33	217.52	0.94	13.60
1220	55.00	0.930	13.60	206.42	0.89	12.90
1830	60.20	0.864	12.95	196.54	0.85	12.29
2440	55.90	0.802	12.32	187.02	0.80	11.69
3050	51.80	0.743	11.71	177.73	0.76	11.11
3660	48.00	0.689	11.13	169.01	0.73	10.56
						218.88
						208.15
						0.72

m= 0.595						
m.s.n.m	b	f	T = 0°C			
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0	
			Ga.	Va.	C.S.	Ga.
0	76.00	1.091	13.36	374.13	0.86	12.95
610	70.10	1.006	12.66	354.44	0.81	12.27
1220	55.00	0.930	12.01	336.35	0.77	11.64
1830	60.20	0.864	11.44	320.24	0.73	11.08
2440	55.90	0.802	10.88	304.74	0.70	10.54
3050	51.80	0.743	10.34	289.60	0.66	10.02
3660	48.00	0.689	9.84	275.39	0.63	9.53
						363.61
						0.62

m= 0.595						
m.s.n.m	b	f	T = 0°C			
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I590.0	
			Ga.	Va.	C.S.	Ga.
0	76.00	1.091	12.52	621.81	0.82	12.03
610	70.10	1.006	11.86	589.08	0.78	11.40
1220	55.00	0.930	11.26	559.02	0.74	10.82
1830	60.20	0.864	10.72	532.25	0.70	10.30
2440	55.90	0.802	10.20	506.48	0.67	9.80
3050	51.80	0.743	9.69	481.32	0.64	9.31
3660	48.00	0.689	9.22	457.71	0.60	8.86
						485.68
						0.56

m = 0.595								
M.S.R.M	b	c	T = 5°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.071	14.94	226.79	0.98	14.18	279.31	0.96
610	70.10	0.988	14.16	214.92	0.93	13.43	264.68	0.91
1220	65.00	0.920	13.50	204.94	0.88	12.81	252.39	0.87
1830	60.20	0.848	12.79	194.11	0.84	12.13	239.05	0.82
2440	55.90	0.788	12.18	184.84	0.80	11.55	227.64	0.78
3050	51.80	0.730	11.57	175.65	0.76	10.98	216.32	0.74
3660	48.00	0.676	10.99	166.88	0.72	10.43	205.52	0.71

m = 0.595								
M.S.R.M	b	c	T = 5°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.071	13.20	369.54	0.85	12.79	487.92	0.84
610	70.10	0.988	12.51	350.20	0.80	12.12	462.37	0.80
1220	65.00	0.920	11.93	333.94	0.77	11.56	440.91	0.76
1830	60.20	0.848	11.30	316.28	0.73	10.94	417.59	0.72
2440	55.90	0.788	10.76	301.18	0.69	10.42	397.66	0.68
3050	51.80	0.730	10.22	286.21	0.66	9.90	377.90	0.65
3660	48.00	0.676	9.71	271.92	0.62	9.41	359.02	0.62

m = 0.595								
M.S.R.M	b	c	T = 5°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.071	12.37	614.19	0.81	11.89	651.72	0.75
610	70.10	0.988	11.72	582.03	0.77	11.26	617.60	0.71
1220	65.00	0.920	11.18	555.01	0.73	10.74	588.93	0.68
1830	60.20	0.848	10.59	525.66	0.70	10.17	557.78	0.64
2440	55.90	0.788	10.08	500.57	0.66	9.69	531.15	0.61
3050	51.80	0.730	9.58	475.69	0.63	9.20	504.76	0.58
3660	48.00	0.676	9.10	451.93	0.60	8.74	479.55	0.55

m= 0.595							
m.s.m	b	δ	T = 10°C				
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV, ACSR/AW 1113.5		
			Go.	V _o	C.S.	Go.	V _o
0 76.00	1.052	14.77	224.10	0.97	14.01	275.99	0.95
610 70.10	0.970	13.99	212.30	0.91	13.27	261.46	0.90
1220 65.00	0.900	13.31	201.96	0.87	12.62	248.72	0.86
1830 60.20	0.833	12.64	191.81	0.83	11.99	236.22	0.81
2440 55.90	0.774	11.72	177.89	0.77	11.12	219.08	0.75
3050 51.80	0.717	11.43	173.56	0.75	10.85	213.75	0.74
3660 48.00	0.664	10.86	164.90	0.71	10.31	203.08	0.70

m= 0.595							
m.s.m	b	δ	T = 10°C				
			750 KV, ACSR/AW 1351.5		1000 KV, ACSR/AW 1272.0		
			Go.	V _o	C.S.	Go.	V _o
0 76.00	1.052	13.04	365.16	0.84	12.64	482.13	0.83
610 70.10	0.970	12.36	345.93	0.79	11.97	456.74	0.79
1220 65.00	0.900	11.75	329.08	0.75	11.39	434.49	0.75
1830 60.20	0.833	11.16	312.54	0.72	10.81	412.65	0.71
2440 55.90	0.774	10.35	289.86	0.66	10.03	382.71	0.66
3050 51.80	0.717	10.10	282.80	0.65	9.79	373.40	0.64
3660 48.00	0.664	9.60	268.69	0.62	9.30	354.76	0.61

m= 0.595							
m.s.m	b	δ	T = 10°C				
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5		1500 KV, ACSR/AW 1590.0		
			Go.	V _o	C.S.	Go.	V _o
0 76.00	1.052	12.22	606.90	0.80	11.74	643.99	0.74
610 70.10	0.970	11.58	574.94	0.76	11.13	610.08	0.70
1220 65.00	0.900	11.02	546.94	0.72	10.58	580.36	0.67
1830 60.20	0.833	10.46	519.44	0.69	10.05	551.19	0.63
2440 55.90	0.774	9.70	481.75	0.64	9.32	511.19	0.59
3050 51.80	0.717	9.47	470.03	0.62	9.09	498.75	0.57
3660 48.00	0.664	8.99	446.57	0.59	8.64	473.86	0.54

m= 0.595								
m.s.n.m	b	δ	T = 15°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0			50.0 KV. ACSR/AW III3.5		
			Ga.	V _b	C.S.	Ga.	V _b	C.S.
0	76.00	1.034	14.60	221.54	0.95	13.85	272.84	0.94
610	70.10	0.954	13.83	209.96	0.90	13.12	258.58	0.89
1220	65.00	0.880	13.11	198.96	0.86	12.44	245.02	0.84
1830	60.20	0.819	12.50	189.65	0.82	11.85	233.57	0.80
2440	55.90	0.760	11.89	180.43	0.78	11.28	222.21	0.76
3050	51.80	0.705	11.31	171.62	0.74	10.73	211.16	0.73
3660	48.00	0.653	10.74	163.07	0.70	10.19	200.83	0.69

m= 0.595								
m.s.n.m	b	δ	T = 15°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
			Ga.	V _b	C.S.	Ga.	V _b	C.S.
0	76.00	1.034	12.89	360.98	0.83	12.49	476.62	0.82
610	70.10	0.954	12.22	342.11	0.79	11.84	451.71	0.78
1220	65.00	0.880	11.58	324.19	0.74	11.22	428.03	0.74
1830	60.20	0.819	11.04	309.03	0.71	10.69	408.02	0.70
2440	55.90	0.760	10.50	294.00	0.67	10.17	388.18	0.67
3050	51.80	0.705	9.99	279.64	0.64	9.68	369.22	0.63
3660	48.00	0.653	9.49	265.71	0.61	9.19	350.83	0.60

m= 0.595								
m.s.n.m	b	δ	T = 15°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.0		
			Ga.	V _b	C.S.	Ga.	V _b	C.S.
0	76.00	1.034	12.08	599.96	0.79	11.61	636.62	0.73
610	70.10	0.954	11.45	568.60	0.75	11.00	603.35	0.69
1220	65.00	0.880	10.85	538.80	0.71	10.43	571.73	0.66
1830	60.20	0.819	10.34	513.61	0.68	9.94	544.99	0.62
2440	55.90	0.760	9.84	488.64	0.65	9.45	518.50	0.59
3050	51.80	0.705	9.36	464.77	0.61	8.99	493.17	0.56
3660	48.00	0.653	8.89	441.62	0.58	8.54	468.61	0.54

m= 0.595								
m.m.m	b	δ	T= 20°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5		G.	Vb
			G.	Vb	C.S.	G.		
0 7600	1.016	14.43	218.96	0.94	13.69	269.66	0.93	
610 70.10	0.937	13.67	207.46	0.89	12.97	255.49	0.88	
1220 65.00	0.870	13.01	197.45	0.85	12.34	243.17	0.84	
1830 60.20	0.805	12.35	187.49	0.81	11.72	230.90	0.79	
2440 55.90	0.747	11.75	178.37	0.77	11.15	219.67	0.76	
3050 51.80	0.693	11.18	169.67	0.73	10.60	208.95	0.72	
3660 48.00	0.642	10.62	161.24	0.69	10.08	198.57	0.68	

m= 0.595								
m.m.m	b	δ	T= 20°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G.	Vb
			G.	Vb	C.S.	G.		
0 7600	1.016	12.74	356.78	0.82	12.35	471.07	0.81	
610 70.10	0.937	12.07	338.04	0.78	11.70	446.32	0.77	
1220 65.00	0.870	11.49	321.73	0.74	11.13	424.79	0.73	
1830 60.20	0.805	10.91	305.49	0.70	10.57	403.35	0.69	
2440 55.90	0.747	10.38	290.64	0.67	10.06	383.74	0.66	
3050 51.80	0.693	9.87	276.46	0.63	9.57	365.02	0.63	
3660 48.00	0.642	9.38	262.72	0.60	9.09	346.88	0.60	

m= 0.595								
m.m.m	b	δ	T= 20°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		G.	Vb
			G.	Vb	C.S.	G.		
0 7600	1.016	11.94	592.98	0.79	11.47	629.21	0.72	
610 70.10	0.937	11.32	561.83	0.74	10.87	596.16	0.68	
1220 65.00	0.870	10.77	534.71	0.71	10.35	567.39	0.65	
1830 60.20	0.805	10.23	507.74	0.67	9.82	538.77	0.62	
2440 55.90	0.747	9.73	483.05	0.64	9.35	512.57	0.59	
3050 51.80	0.693	9.25	459.48	0.61	8.89	487.56	0.56	
3660 48.00	0.642	8.79	436.65	0.58	8.45	463.33	0.53	

m= 0.595								
m.s.m	b	f	T = 25°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5		G.	
			Vb.	C.S.	G.	Vb.	C.S.	
0	76.00	1.000	14.28	216.66	0.93	13.54	266.82	0.92
610	70.10	0.922	13.52	205.24	0.88	12.83	252.76	0.87
1220	65.00	0.860	12.91	195.93	0.84	12.25	241.30	0.83
1830	60.20	0.791	12.21	185.31	0.80	11.58	228.21	0.79
2440	55.90	0.735	11.63	176.45	0.76	11.03	217.31	0.75
3050	51.80	0.681	11.05	167.70	0.72	10.48	206.53	0.71
3660	48.00	0.631	10.50	159.39	0.69	9.96	196.29	0.67

m= 0.595								
m.s.m	b	f	T = 25°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G.	
			Vb.	C.S.	G.	Vb.	C.S.	
0	76.00	1.000	12.61	353.03	0.81	12.22	466.11	0.80
610	70.10	0.922	11.94	334.42	0.77	11.57	441.55	0.76
1220	65.00	0.860	11.40	319.26	0.73	11.05	421.52	0.73
1830	60.20	0.791	10.78	301.94	0.69	10.45	398.66	0.69
2440	55.90	0.735	10.27	287.52	0.66	9.95	379.62	0.65
3050	51.80	0.681	9.76	273.26	0.63	9.45	360.79	0.62
3660	48.00	0.631	9.27	259.71	0.59	8.99	342.91	0.59

m= 0.595								
m.s.m	b	f	T = 25°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		G.	
			Vb.	C.S.	G.	Vb.	C.S.	
0	76.00	1.000	11.82	586.74	0.78	11.35	622.59	0.71
610	70.10	0.922	11.19	555.81	0.74	10.75	589.79	0.68
1220	65.00	0.860	10.69	530.61	0.70	10.27	563.03	0.65
1830	60.20	0.791	10.11	501.83	0.66	9.71	532.50	0.61
2440	55.90	0.735	9.62	477.86	0.63	9.25	507.06	0.58
3050	51.80	0.681	9.15	454.16	0.60	8.79	481.91	0.55
3660	48.00	0.631	8.69	431.65	0.57	8.35	458.03	0.52

m= 0.595								
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV, ACSR/AW 1113.5		G.S.	
			G.S.	V _o	C.S.	G.S.		
0	76.00	0.983	14.11	214.19	0.92	13.39	263.79	0.91
610	70.10	0.906	13.37	202.86	0.87	12.68	249.83	0.86
1220	65.00	0.840	12.71	192.88	0.83	12.06	237.54	0.82
1830	60.20	0.778	12.07	183.27	0.79	11.46	225.71	0.78
2440	55.90	0.723	11.59	174.53	0.75	10.91	214.94	0.74
3050	51.80	0.670	10.93	165.89	0.71	10.37	204.30	0.70
3660	48.00	0.620	10.38	157.53	0.68	9.85	194.01	0.67

m= 0.595								
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C					
			750 KV, ACSR/AW 1351.5		1000 KV, ACSR/AW 1272.0		G.S.	
			G.S.	V _o	C.S.	G.S.		
0	76.00	0.983	12.47	349.01	0.80	12.08	460.81	0.79
610	70.10	0.906	11.81	330.54	0.76	11.44	436.42	0.75
1220	65.00	0.840	11.22	314.29	0.72	10.88	414.96	0.71
1830	60.20	0.778	10.67	298.63	0.68	10.33	394.28	0.68
2440	55.90	0.723	10.16	284.38	0.65	9.84	375.48	0.65
3050	51.80	0.670	9.65	270.31	0.62	9.35	356.90	0.61
3660	48.00	0.620	9.17	256.69	0.59	8.88	338.91	0.58

m= 0.595								
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C					
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5		1500 KV, ACSR/AW 1590.0		G.S.	
			G.S.	V _o	C.S.	G.S.		
0	76.00	0.983	11.68	580.07	0.77	11.22	615.51	0.71
610	70.10	0.906	11.06	549.37	0.73	10.63	582.94	0.67
1220	65.00	0.840	10.52	522.35	0.69	10.11	554.27	0.64
1830	60.20	0.778	10.00	496.32	0.66	9.60	526.65	0.60
2440	55.90	0.723	9.52	472.65	0.62	9.14	501.53	0.57
3050	51.80	0.670	9.05	449.26	0.59	8.69	476.71	0.55
3660	48.00	0.620	8.59	426.62	0.56	8.25	452.69	0.52

m = 0.595

m.s.m	b	δ	T = 35°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0			500 KV ACSR/AW III3.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.967	13.96	211.86	0.91	13.24	260.92	0.90
610	70.10	0.892	13.23	200.76	0.86	12.55	247.25	0.85
1220	65.00	0.830	12.61	191.35	0.82	11.96	235.65	0.81
1830	60.20	0.766	11.95	181.38	0.78	11.34	223.38	0.77
2440	55.90	0.711	11.37	172.59	0.74	10.79	212.55	0.73
3050	51.80	0.659	10.81	164.07	0.71	10.25	202.06	0.69
3660	48.00	0.610	10.27	155.83	0.67	9.74	191.92	0.66

m = 0.595

m.s.m	b	δ	T = 35°C					
			750 KV ACSR/AW I351.5			1000 KV ACSR/AW I272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.967	12.33	345.22	0.79	11.95	455.80	0.78
610	70.10	0.892	11.68	327.13	0.75	11.32	431.92	0.74
1220	65.00	0.830	11.14	311.79	0.72	10.79	411.66	0.71
1830	60.20	0.766	10.56	295.55	0.68	10.23	390.22	0.67
2440	55.90	0.711	10.04	281.22	0.64	9.73	371.31	0.64
3050	51.80	0.659	9.55	267.34	0.61	9.25	352.98	0.61
3660	48.00	0.610	9.07	253.92	0.58	8.79	335.26	0.58

m = 0.595

m.s.m	b	δ	T = 35°C					
			1300 KV ACSR/AW I351.5			1500 KV ACSR/AW I590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.967	11.56	573.76	0.76	11.10	608.82	0.70
610	70.10	0.892	10.95	543.69	0.72	10.52	576.92	0.66
1220	65.00	0.830	10.44	518.20	0.69	10.03	549.86	0.63
1830	60.20	0.766	9.89	491.20	0.65	9.50	521.22	0.60
2440	55.90	0.711	9.41	467.40	0.62	9.04	495.96	0.57
3050	51.80	0.659	8.95	444.32	0.59	8.60	471.48	0.54
3660	48.00	0.610	8.50	422.02	0.56	8.16	447.81	0.51

m= 0.595								
m.s.n.m	b	c	T = 40°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW III3.5		G.C.	
			G.C.	Vc	C.S.			
0	76.00	0.951	13.80	209.52	0.90	13.10	258.03	0.89
610	70.10	0.877	13.08	198.51	0.85	12.41	244.47	0.84
1220	65.00	0.810	12.40	188.26	0.81	11.77	231.85	0.80
1830	60.20	0.753	11.81	179.32	0.77	11.21	220.84	0.76
2440	55.90	0.700	11.25	170.81	0.73	10.68	210.36	0.72
3050	51.80	0.648	10.69	162.24	0.70	10.14	199.80	0.69
3660	48.00	0.601	10.16	154.30	0.66	9.64	190.02	0.65

m= 0.595								
m.s.n.m	b	c	T = 40°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0		G.C.	
			G.C.	Vc	C.S.			
0	76.00	0.951	12.19	341.40	0.78	11.81	450.76	0.78
610	70.10	0.877	11.55	323.45	0.74	11.19	427.06	0.73
1220	65.00	0.810	10.96	306.76	0.70	10.61	405.02	0.70
1830	60.20	0.753	10.44	292.19	0.67	10.11	385.79	0.66
2440	55.90	0.700	9.94	278.32	0.64	9.63	367.47	0.63
3050	51.80	0.648	9.44	264.36	0.61	9.15	349.04	0.60
3660	48.00	0.601	8.98	251.41	0.58	8.70	331.95	0.57

m= 0.595								
m.s.n.m	b	c	T = 40°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I530.0		G.C.	
			G.C.	Vc	C.S.			
0	76.00	0.951	11.43	567.41	0.75	10.98	602.08	0.69
610	70.10	0.877	10.83	537.58	0.71	10.40	570.43	0.65
1220	65.00	0.810	10.27	509.84	0.67	9.86	540.99	0.62
1830	60.20	0.753	9.78	485.63	0.64	9.40	515.31	0.59
2440	55.90	0.700	9.32	462.57	0.61	8.95	490.83	0.56
3050	51.80	0.648	8.85	439.37	0.58	8.50	466.22	0.53
3660	48.00	0.601	8.41	417.86	0.55	8.08	443.39	0.51

			m = 0.595					
m.s.n.m	b	δ	T = 45°C			T = 45°C		
			400 KV ACSR/AW 1272.0		C.S.	500 KV ACSR/AW 1113.5		C.S.
			Go.	Vo.		Go.	Vo.	
0	76.00	0.936	13.66	207.31	0.89	12.96	255.31	0.88
610	70.10	0.864	12.95	196.54	0.85	12.29	242.05	0.83
1220	65.00	0.800	12.30	186.71	0.80	11.67	229.94	0.79
1830	60.20	0.742	11.70	177.57	0.76	11.10	218.69	0.75
2440	55.90	0.689	11.13	169.01	0.73	10.56	208.15	0.72
3050	51.80	0.638	10.58	160.57	0.69	10.04	197.74	0.68
3660	48.00	0.591	10.05	152.58	0.66	9.54	187.91	0.65

			m = 0.595					
m.s.n.m	b	δ	T = 45°C			T = 45°C		
			750 KV ACSR/AW 1351.5		C.S.	1000 KV ACSR/AW 1272.0		C.S.
			Go.	Vo.		Go.	Vo.	
0	76.00	0.936	12.06	337.80	0.78	11.69	446.01	0.77
610	70.10	0.864	11.44	320.24	0.73	11.08	422.83	0.73
1220	65.00	0.800	10.87	304.23	0.70	10.53	401.68	0.69
1830	60.20	0.742	10.33	289.34	0.66	10.01	382.03	0.66
2440	55.90	0.689	9.84	275.39	0.63	9.53	363.61	0.62
3050	51.80	0.638	9.34	261.63	0.60	9.05	345.44	0.59
3660	48.00	0.591	8.88	248.62	0.57	8.60	328.26	0.56

			m = 0.595					
m.s.n.m	b	δ	T = 45°C			T = 45°C		
			1500 KV ACSR/AW 1351.5		C.S.	1500 KV ACSR/AW 1590.0		C.S.
			Go.	Vo.		Go.	Vo.	
0	76.00	0.936	11.31	561.43	0.74	10.86	595.73	0.68
610	70.10	0.864	10.72	532.25	0.70	10.30	564.78	0.65
1220	65.00	0.800	10.18	505.63	0.67	9.78	536.53	0.61
1830	60.20	0.742	9.68	480.89	0.64	9.30	510.28	0.58
2440	55.90	0.689	9.22	457.71	0.60	8.86	485.68	0.56
3050	51.80	0.638	8.76	434.83	0.57	8.41	461.41	0.53
3660	48.00	0.591	8.32	413.21	0.55	7.99	438.46	0.50

m = 0.595								
M.S.M	b	c	T = 50°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5		C.S.	
			Gd.	Vd.	Gd.	Vd.		
0	76.00	0.922	13.52	205.24	0.88	12.83	252.76	0.87
610	70.10	0.850	12.81	194.41	0.84	12.15	239.42	0.82
1220	65.00	0.790	12.20	185.15	0.80	11.57	228.02	0.78
1830	60.20	0.730	11.57	175.65	0.76	10.98	216.32	0.74
2440	55.90	0.678	11.02	167.21	0.72	10.45	205.92	0.71
3050	51.80	0.628	10.47	158.88	0.68	9.93	195.67	0.67
3660	48.00	0.582	9.95	151.03	0.65	9.44	186.00	0.64

m = 0.595								
M.S.M	b	c	T = 50°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		C.S.	
			Gd.	Vd.	Gd.	Vd.		
0	76.00	0.922	11.94	334.42	0.77	11.57	441.55	0.76
610	70.10	0.850	11.31	316.78	0.73	10.96	418.25	0.72
1220	65.00	0.790	10.77	301.69	0.69	10.44	398.33	0.68
1830	60.20	0.730	10.22	286.21	0.66	9.90	377.90	0.65
2440	55.90	0.678	9.73	272.45	0.62	9.43	359.73	0.62
3050	51.80	0.628	9.25	258.89	0.59	8.96	341.82	0.59
3660	48.00	0.582	8.79	246.09	0.56	8.51	324.92	0.56

m = 0.595								
M.S.M	b	c	T = 50					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		C.S.	
			Gd.	Vd.	Gd.	Vd.		
0	76.00	0.922	11.19	555.81	0.74	10.75	589.78	0.68
610	70.10	0.850	10.60	526.49	0.70	10.19	558.66	0.64
1220	65.00	0.790	10.10	501.41	0.66	9.70	532.05	0.61
1830	60.20	0.730	9.58	475.69	0.63	9.20	504.76	0.58
2440	55.90	0.678	9.12	452.82	0.60	8.76	480.50	0.55
3050	51.80	0.628	8.67	430.28	0.57	8.32	456.57	0.52
3660	48.00	0.582	8.24	409.00	0.54	7.91	434.00	0.50

m = 0.595								
m.s.n.m	b	δ	T = 55°C					
			400 KV. ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW III3.5		Go.	Vo.
			Go.	Vo.	C.S.	Go.		
0	76.00	0.908	13.39	203.16	0.87	12.70	250.20	0.86
610	70.10	0.837	12.68	192.42	0.83	12.03	236.98	0.82
1220	65.00	0.780	12.10	183.59	0.79	11.46	226.09	0.78
1830	60.20	0.719	11.46	173.88	0.75	10.87	214.15	0.74
2440	55.90	0.668	10.91	165.56	0.71	10.35	203.90	0.70
3050	51.80	0.619	10.37	157.36	0.68	9.84	193.80	0.67
3660	48.00	0.573	9.85	149.47	0.64	9.34	184.07	0.63

m = 0.595								
m.s.n.m	b	δ	T = 55°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0		Go.	Vo.
			Go.	Vo.	C.S.	Go.		
0	76.00	0.908	11.82	331.03	0.76	11.45	437.07	0.75
610	70.10	0.837	11.20	313.54	0.72	10.85	413.97	0.71
1220	65.00	0.780	10.68	299.14	0.69	10.35	394.96	0.68
1830	60.20	0.719	10.12	283.33	0.65	9.80	374.09	0.64
2440	55.90	0.668	9.63	269.77	0.62	9.33	356.18	0.61
3050	51.80	0.619	9.16	256.41	0.59	8.87	338.55	0.58
3660	48.00	0.573	8.70	243.54	0.56	8.43	321.56	0.55

m = 0.595								
m.s.n.m	b	δ	T = 55°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I590.0		Go.	Vo.
			Go.	Vo.	C.S.	Go.		
0	76.00	0.908	11.08	550.17	0.73	10.65	583.79	0.67
610	70.10	0.837	10.50	521.11	0.69	10.08	552.95	0.63
1220	65.00	0.780	10.01	497.17	0.66	9.62	527.55	0.60
1830	60.20	0.719	9.48	470.90	0.62	9.11	499.68	0.57
2440	55.90	0.668	9.03	448.36	0.59	8.67	475.76	0.54
3050	51.80	0.619	8.58	426.16	0.56	8.24	452.20	0.52
3660	48.00	0.573	8.15	404.78	0.53	7.83	429.51	0.49

m = 0.595							
m.s.n.m	b	S	T = 60°C				
			400 KV ACSR/AW I272.0			500 KV. ACSR/AW III3.5	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.894	13.25	201.06	0.87	12.57	247.62
610	70.10	0.825	12.56	190.58	0.82	11.91	234.71
1220	65.00	0.770	11.99	182.01	0.78	11.38	224.16
1830	60.20	0.708	11.34	172.11	0.74	10.76	211.96
2440	55.90	0.658	10.80	163.90	0.70	10.24	201.86
3050	51.80	0.609	10.25	155.66	0.67	9.73	191.71
3660	48.00	0.565	9.75	148.07	0.64	9.25	182.36
							0.63

m = 0.595							
m.s.n.m	b	S	T = 60°C				
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.894	11.70	327.62	0.75	11.34	432.56
610	70.10	0.825	11.09	310.53	0.71	10.75	410.01
1220	65.00	0.770	10.59	296.57	0.68	10.26	391.58
1830	60.20	0.708	10.02	280.43	0.64	9.70	370.26
2440	55.90	0.658	9.54	267.07	0.61	9.24	352.62
3050	51.80	0.609	9.06	253.64	0.58	8.78	334.89
3660	48.00	0.565	8.62	241.27	0.55	8.35	318.56
							0.55

m = 0.595							
m.s.n.m	b	S	T = 60°C				
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.C	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.894	10.97	544.50	0.72	10.54	577.78
610	70.10	0.825	10.39	516.11	0.68	9.99	547.65
1220	65.00	0.770	9.93	492.91	0.65	9.54	523.03
1830	60.20	0.708	9.39	466.09	0.62	9.02	494.57
2440	55.90	0.658	8.94	443.88	0.59	8.59	471.00
3050	51.80	0.609	8.49	421.56	0.56	8.16	447.32
3660	48.00	0.565	8.08	401.00	0.53	7.76	425.50
							0.49

m.m.m	b	c	m = 0.5					
			T = -10°C			T = +10°C		
			400 KV	ACSR/AW 1272.0	500 KV	ACSR/AW 1113.5	Go.	V _b
0	76.00	1.132	13.03	197.75	0.85	12.36	243.54	0.84
610	70.10	1.044	12.34	187.37	0.81	11.71	230.75	0.79
1220	65.00	0.970	11.75	178.41	0.77	11.15	219.71	0.76
1830	60.20	0.897	11.16	169.34	0.73	10.58	208.55	0.72
2440	55.90	0.833	10.62	161.18	0.69	10.07	198.51	0.68
3050	51.80	0.772	10.09	153.22	0.66	9.58	188.69	0.65
3660	48.00	0.715	9.59	145.58	0.63	9.10	179.20	0.62

m.m.m	b	c	m = 0.5					
			T = -10°C			T = +10°C		
			750 KV	ACSR/AW 1351.5	1000 KV	ACSR/AW 1272.0	Go.	V _b
0	76.00	1.132	11.51	322.22	0.74	11.15	425.44	0.73
610	70.10	1.044	10.90	305.30	0.70	10.56	403.10	0.69
1220	65.00	0.970	10.38	290.70	0.67	10.06	383.82	0.66
1830	60.20	0.897	9.85	275.92	0.63	9.55	364.31	0.63
2440	55.90	0.833	9.38	262.64	0.60	9.09	346.77	0.60
3050	51.80	0.772	8.92	249.65	0.57	8.64	329.63	0.57
3660	48.00	0.715	8.47	237.21	0.54	8.21	313.19	0.54

m.m.m	b	c	m = 0.5					
			T = -10°C			T = +10°C		
			1300 KV	ACSR/AW 1351.5	1500 KV	ACSR/AW 1590.0	Go.	V _b
0	76.00	1.132	10.79	535.54	0.71	10.36	568.27	0.65
610	70.10	1.044	10.22	507.41	0.67	9.82	538.42	0.62
1220	65.00	0.970	9.73	483.14	0.64	9.35	512.67	0.59
1830	60.20	0.897	9.24	458.59	0.61	8.87	486.61	0.56
2440	55.90	0.833	8.79	436.51	0.58	8.45	463.18	0.53
3050	51.80	0.772	8.36	414.93	0.55	8.03	440.29	0.50
3660	48.00	0.715	7.94	394.25	0.52	7.63	418.34	0.48

m = 0.5							
M.S.E.M.	d	f	T = -5°C				
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1351.5	
			Ga.	V _o .	C.S.	Ga.	V _o
0	76.00	1.111	12.87	195.30	0.84	12.21	240.51
610	70.10	1.025	12.19	185.09	0.80	11.57	227.94
1220	65.00	0.950	11.59	175.94	0.76	11.00	216.68
1830	60.20	0.880	11.01	167.19	0.72	10.45	205.90
2440	55.90	0.817	10.48	159.11	0.68	9.94	195.95
3050	51.80	0.757	9.96	151.23	0.65	9.45	186.24
3660	48.00	0.702	9.47	143.81	0.62	8.99	177.11
							0.61

m = 0.5							
M.S.E.M.	d	f	T = -5°C				
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0	
			Ga.	V _o .	C.S.	Ga.	V _o
0	76.00	1.111	11.37	318.23	0.73	11.01	420.16
610	70.10	1.025	10.77	301.58	0.69	10.44	398.19
1220	65.00	0.950	10.24	286.69	0.66	9.92	378.52
1830	60.20	0.880	9.73	272.43	0.62	9.43	359.69
2440	55.90	0.817	9.26	259.26	0.59	8.97	342.31
3050	51.80	0.757	8.80	246.41	0.56	8.53	325.34
3660	48.00	0.702	8.37	234.32	0.54	8.11	309.39
							0.53

m = 0.5							
M.S.E.M.	d	f	T = -5°C				
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0	
			Ga.	V _o .	C.S.	Ga.	V _o
0	76.00	1.111	10.65	528.90	0.70	10.23	561.22
610	70.10	1.025	10.09	501.24	0.66	9.70	531.87
1220	65.00	0.950	9.60	476.48	0.63	9.22	505.60
1830	60.20	0.880	9.12	452.78	0.60	8.76	480.45
2440	55.90	0.817	8.68	430.90	0.57	8.34	457.23
3050	51.80	0.757	8.25	409.54	0.54	7.92	434.56
3660	48.00	0.702	7.84	389.45	0.51	7.53	413.25
							0.47

m = 0.5								
m.s.n.m	b	δ	T = 0°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV, ACSR/AW 1113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.091	12.71	192.95	0.83	12.06	237.62	0.82
610	70.10	1.006	12.04	182.79	0.79	11.43	225.12	0.77
1220	65.00	0.930	11.43	173.47	0.75	10.84	213.63	0.74
1830	60.20	0.864	10.88	165.16	0.71	10.32	203.41	0.70
2440	55.90	0.802	10.35	157.16	0.68	9.82	193.55	0.67
3050	51.80	0.743	9.84	149.36	0.64	9.33	183.94	0.63
3660	48.00	0.689	9.36	142.03	0.61	8.88	174.91	0.60

m = 0.5								
m.s.n.m	b	δ	T = 0°C					
			750 KV, ACSR/AW 1351.5			1000 KV, ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.091	11.23	314.39	0.72	10.88	415.11	0.71
610	70.10	1.006	10.64	297.85	0.68	10.31	393.26	0.68
1220	65.00	0.930	10.09	282.65	0.65	9.78	373.19	0.64
1830	60.20	0.864	9.61	269.11	0.62	9.31	355.32	0.61
2440	55.90	0.802	9.15	256.08	0.59	8.86	338.11	0.58
3050	51.80	0.743	8.69	243.36	0.56	8.42	321.32	0.55
3660	48.00	0.689	8.26	231.42	0.53	8.01	305.56	0.52

m = 0.5								
m.s.n.m	b	δ	T = 0°C					
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5			1500 KV, ACSR/AW 1530.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.091	10.52	522.53	0.69	10.11	554.46	0.64
610	70.10	1.006	9.97	495.03	0.65	9.58	525.28	0.60
1220	65.00	0.930	9.46	469.77	0.62	9.09	498.48	0.57
1830	60.20	0.864	9.01	447.27	0.59	8.65	474.70	0.54
2440	55.90	0.802	8.57	425.61	0.56	8.23	451.62	0.52
3050	51.80	0.743	8.15	404.47	0.53	7.83	429.19	0.49
3660	48.00	0.689	7.75	384.63	0.51	7.44	408.13	0.47

m.s.n.m	b	c	m = 0.5					
			T = 5°C			T = 5°C		
			400 KV	ACSR/AW 1272.0	500 KV.	ACSR/AW 1113.5	G.C.	V.b.
0	76.00	1.071	12.56	190.58	0.82	11.91	234.71	0.81
610	70.10	0.988	11.90	180.61	0.78	11.29	222.42	0.77
1220	65.00	0.920	11.35	172.22	0.74	10.76	212.10	0.73
1830	60.20	0.848	10.75	163.11	0.70	10.19	200.88	0.69
2440	55.90	0.788	10.23	155.33	0.67	9.71	191.29	0.66
3050	51.80	0.730	9.72	147.61	0.63	9.23	181.78	0.62
3660	48.00	0.676	9.24	140.24	0.60	8.76	172.71	0.59

m.s.n.m	b	c	m = 0.5					
			T = 5°C			T = 5°C		
			750 KV.	ACSR/AW 1351.5	1000 KV.	ACSR/AW 1272.0	G.C.	V.b.
0	76.00	1.071	11.09	310.54	0.71	10.75	410.02	0.71
610	70.10	0.988	10.51	294.28	0.67	10.18	388.55	0.67
1220	65.00	0.920	10.02	280.62	0.64	9.71	370.51	0.64
1830	60.20	0.848	9.49	265.78	0.61	9.20	350.92	0.60
2440	55.90	0.788	9.04	253.09	0.58	8.76	334.16	0.57
3050	51.80	0.730	8.59	240.51	0.55	8.32	317.56	0.55
3660	48.00	0.676	8.16	228.50	0.52	7.91	301.70	0.52

m.s.n.m	b	c	m = 0.5					
			T = 5°C			T = 5°C		
			1300 KV.	ACSR/AW 1351.5	1500 KV.	ACSR/AW 1590.0	G.C.	V.b.
0	76.00	1.071	10.39	516.12	0.68	9.99	547.66	0.63
610	70.10	0.988	9.85	489.10	0.65	9.46	518.99	0.59
1220	65.00	0.920	9.39	466.40	0.62	9.02	494.90	0.57
1830	60.20	0.848	8.90	441.73	0.58	8.55	468.73	0.54
2440	55.90	0.788	8.47	420.64	0.56	8.14	446.35	0.51
3050	51.80	0.730	8.05	399.74	0.53	7.73	424.17	0.48
3660	48.00	0.676	7.65	379.78	0.50	7.35	402.98	0.46

m = 0.5

T = 10°C

mm	d	f	400 KV ACSR/AW I272.0			500 KV. ACSR/AW I113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.052	12.41	188.32	0.81	11.77	231.93	0.80
610	70.10	0.970	11.75	178.41	0.77	11.15	219.17	0.76
1220	65.00	0.900	11.18	169.72	0.73	10.61	209.01	0.72
1830	60.20	0.833	10.62	161.18	0.69	10.07	198.51	0.68
2440	55.90	0.774	9.85	149.49	0.64	9.34	184.10	0.63
3050	51.80	0.717	9.61	145.85	0.63	9.12	179.62	0.62
3660	48.00	0.664	9.13	138.57	0.60	8.66	170.66	0.59

m = 0.5

T = 10°C

mm	d	f	750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.052	10.96	306.86	0.70	10.62	405.15	0.70
610	70.10	0.970	10.38	290.70	0.67	10.06	383.82	0.66
1220	65.00	0.900	9.88	276.54	0.63	9.57	365.12	0.63
1830	60.20	0.833	9.38	262.64	0.60	9.09	346.77	0.60
2440	55.90	0.774	8.70	243.58	0.56	8.43	321.61	0.55
3050	51.80	0.717	8.49	237.65	0.54	8.22	313.78	0.54
3660	48.00	0.664	8.06	225.79	0.52	7.81	298.12	0.51

m = 0.5

T = 10°C

mm	d	f	1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.052	10.27	510.00	0.67	9.87	541.17	0.62
610	70.10	0.970	9.73	483.14	0.64	9.35	512.67	0.59
1220	65.00	0.900	9.26	459.61	0.61	8.89	487.70	0.56
1830	60.20	0.833	8.79	436.51	0.58	8.45	463.18	0.53
2440	55.90	0.774	8.15	404.84	0.53	7.83	429.57	0.49
3050	51.80	0.717	7.95	394.98	0.52	7.64	419.12	0.48
3660	48.00	0.664	7.56	375.27	0.49	7.26	398.20	0.45

			m = 0.5					
M.S.R.M	b	c	T = 15°C					
			400 KV.	ACSR/AW I272.0		500 KV.	ACSR/AW III3.5	
0	76.00	1.034	12.27	186.17	0.80	11.64	229.27	0.79
610	70.10	0.954	11.62	176.44	0.76	11.02	217.29	0.75
1220	65.00	0.880	11.01	167.19	0.72	10.45	205.90	0.71
1830	60.20	0.819	10.50	159.37	0.69	9.96	196.27	0.67
2440	55.90	0.760	9.99	151.62	0.65	9.48	186.73	0.64
3050	51.90	0.705	9.50	144.22	0.62	9.01	177.61	0.61
3660	48.00	0.653	9.03	137.04	0.59	8.56	168.77	0.58

			m = 0.5					
M.S.R.M	b	c	T = 15°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
0	76.00	1.034	10.83	303.35	0.70	10.50	400.52	0.69
610	70.10	0.954	10.27	287.49	0.66	9.95	379.58	0.65
1220	65.00	0.880	9.73	272.43	0.62	9.43	359.69	0.62
1830	60.20	0.819	9.27	259.69	0.59	8.99	342.87	0.59
2440	55.90	0.760	8.82	247.06	0.57	8.55	326.20	0.56
3050	51.90	0.705	8.39	234.99	0.54	8.13	310.27	0.53
3660	48.00	0.653	7.97	223.29	0.51	7.73	294.82	0.51

			m = 0.5					
M.S.R.M	b	c	T = 15°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.0		
0	76.00	1.034	10.15	504.17	0.67	9.76	534.98	0.61
610	70.10	0.954	9.62	477.82	0.63	9.24	507.02	0.58
1220	65.00	0.880	9.12	452.78	0.60	8.76	480.45	0.55
1830	60.20	0.819	8.69	431.60	0.57	8.35	457.98	0.52
2440	55.90	0.760	8.27	410.62	0.54	7.94	435.71	0.50
3050	51.90	0.705	7.86	390.56	0.52	7.56	414.43	0.47
3660	48.00	0.653	7.47	371.11	0.49	7.18	393.79	0.45

m.s.n.m	b	δ	m = 0.5					
			T = 20°C					
			400 KV	ACSR/AW 1272.0	C.S.	500 KV.	ACSR/AW 1351.5	C.S.
0	76.00	1.016	12.12	184.00	0.79	11.50	226.61	0.78
610	70.10	0.937	11.49	174.34	0.75	10.90	214.70	0.74
1220	65.00	0.870	10.93	165.92	0.71	10.37	204.34	0.70
1830	60.20	0.805	10.38	157.55	0.68	9.85	194.00	0.67
2440	55.90	0.747	9.87	149.89	0.64	9.37	184.65	0.63
3050	51.80	0.693	9.39	142.58	0.61	8.91	175.50	0.60
3660	48.00	0.642	8.93	135.49	0.58	8.47	166.87	0.57

m.s.n.m	b	δ	m = 0.5					
			T = 20°C					
			750 KV.	ACSR/AW 1351.5	C.S.	1000 KV.	ACSR/AW 1272.0	C.S.
0	76.00	1.016	10.71	299.82	0.69	10.37	395.86	0.68
610	70.10	0.937	10.14	284.07	0.65	9.83	375.06	0.64
1220	65.00	0.870	9.66	270.36	0.62	9.35	356.96	0.61
1830	60.20	0.805	9.17	256.72	0.59	8.88	338.95	0.58
2440	55.90	0.747	8.72	244.23	0.56	8.45	322.47	0.55
3050	51.80	0.693	8.30	232.32	0.53	8.04	306.74	0.53
3660	48.00	0.642	7.88	220.78	0.50	7.64	291.50	0.50

m.s.n.m	b	δ	m = 0.5					
			T = 20°C					
			1300 KV.	ACSR/AW 1351.5	C.S.	1500 KV.	ACSR/AW 1590.0	C.S.
0	76.00	1.016	10.04	498.30	0.66	9.64	528.75	0.61
610	70.10	0.937	9.51	472.12	0.62	9.13	500.97	0.57
1220	65.00	0.870	9.05	449.34	0.59	8.69	476.80	0.55
1830	60.20	0.805	8.59	426.67	0.56	8.25	452.74	0.52
2440	55.90	0.747	8.17	405.92	0.54	7.85	430.73	0.49
3050	51.80	0.693	7.78	386.12	0.51	7.47	409.71	0.47
3660	48.00	0.642	7.39	366.93	0.48	7.10	389.36	0.44

m=0.5								
m.s.n.m	b	c	T=25°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV, ACSR/AW 1113.5		
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.
0	76.00	1.000	12.00	182.07	0.78	11.38	224.23	0.77
610	70.10	0.922	11.36	172.47	0.74	10.78	212.40	0.73
1220	65.00	0.860	10.85	164.65	0.71	10.29	202.77	0.70
1830	60.20	0.791	10.26	155.72	0.67	9.73	191.78	0.66
2440	55.90	0.735	9.77	148.28	0.64	9.27	182.61	0.63
3050	51.80	0.681	9.28	140.93	0.61	8.81	173.56	0.60
3660	48.00	0.631	8.82	133.94	0.57	8.37	164.95	0.57

m=0.5								
m.s.n.m	b	c	T=25°C					
			750 KV, ACSR/AW 1351.5			1000 KV, ACSR/AW 1272.0		
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.
0	76.00	1.000	10.60	296.66	0.68	10.27	391.69	0.67
610	70.10	0.922	10.04	281.03	0.64	9.72	371.05	0.64
1220	65.00	0.860	9.58	268.28	0.61	9.28	354.22	0.61
1830	60.20	0.791	9.06	253.73	0.58	8.78	335.01	0.58
2440	55.90	0.735	8.63	241.61	0.55	8.36	319.01	0.55
3050	51.80	0.681	8.20	229.63	0.53	7.94	303.19	0.52
3660	48.00	0.631	7.79	218.25	0.50	7.55	288.16	0.49

m=0.5								
m.s.n.m	b	c	T=25°C					
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5			1500 KV, ACSR/AW 1593.0		
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	C.S.
0	76.00	1.000	9.93	493.06	0.65	9.54	523.19	0.60
610	70.10	0.922	9.41	467.07	0.62	9.04	495.61	0.57
1220	65.00	0.860	8.98	445.89	0.59	8.63	473.14	0.54
1830	60.20	0.791	8.49	421.71	0.56	8.16	447.48	0.51
2440	55.90	0.735	8.09	401.56	0.53	7.77	426.10	0.49
3050	51.80	0.681	7.69	381.65	0.50	7.38	404.97	0.46
3660	48.00	0.631	7.30	362.73	0.48	7.02	384.90	0.44

m = 0.5								
m.s.m	b	δ	T = 30°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			G.S.	V _o	C.S.	G.S.	V _o	C.S.
0	76.00	0.983	11.86	180.00	0.77	11.25	221.67	0.76
610	70.10	0.906	11.23	170.47	0.73	10.65	209.94	0.72
1220	65.00	0.840	10.68	162.09	0.70	10.13	199.62	0.69
1830	60.20	0.778	10.15	154.01	0.66	9.63	189.63	0.65
2440	55.90	0.723	9.66	146.66	0.63	9.17	180.62	0.62
3050	51.80	0.670	9.18	139.40	0.60	8.71	171.68	0.59
3660	48.00	0.620	8.72	132.38	0.57	8.27	163.03	0.56

m = 0.5								
m.s.m	b	δ	T = 30°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G.S.	V _o	C.S.	G.S.	V _o	C.S.
0	76.00	0.983	10.47	293.29	0.67	10.15	387.24	0.67
610	70.10	0.906	9.92	277.77	0.64	9.61	366.74	0.63
1220	65.00	0.840	9.43	264.11	0.60	9.14	348.71	0.60
1830	60.20	0.778	8.96	250.95	0.57	8.68	331.33	0.57
2440	55.90	0.723	8.53	238.97	0.55	8.27	315.53	0.54
3050	51.80	0.670	8.11	227.15	0.52	7.86	299.91	0.51
3660	48.00	0.620	7.70	215.70	0.49	7.46	284.80	0.49

m = 0.5								
m.s.m	b	δ	T = 30°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G.S.	V _o	C.S.	G.S.	V _o	C.S.
0	76.00	0.983	9.82	487.45	0.64	9.43	517.24	0.59
610	70.10	0.906	9.30	461.65	0.61	8.93	489.86	0.56
1220	65.00	0.840	8.84	438.95	0.58	8.49	465.77	0.53
1830	60.20	0.778	8.40	417.08	0.55	8.07	442.56	0.51
2440	55.90	0.723	8.00	397.18	0.52	7.68	421.45	0.48
3050	51.80	0.670	7.60	377.53	0.50	7.30	400.60	0.46
3660	48.00	0.620	7.22	358.50	0.47	6.94	380.41	0.43

m.s.m	b	δ	m=0.5					
			T=35°C					
			400 KV.	ACSR/AW I272.0		500 KV.	ACSR/AW III3.5	
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.967	11.73	178.04	0.77	11.13	219.16	0.75
610	70.10	0.892	11.11	168.71	0.73	10.54	207.77	0.71
1220	65.00	0.830	10.59	160.80	0.69	10.05	198.03	0.68
1830	60.20	0.766	10.04	152.42	0.66	9.53	187.71	0.65
2440	55.90	0.711	9.55	145.04	0.62	9.06	178.62	0.61
3050	51.80	0.659	9.08	137.87	0.59	8.62	169.80	0.58
3660	48.00	0.610	8.63	130.95	0.56	8.18	161.27	0.55

m.s.m	b	δ	m=0.5					
			T=35°C					
			750 KV.	ACSR/AW I351.5		1000 KV.	ACSR/AW I272.0	
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.967	10.36	290.10	0.66	10.04	383.02	0.66
610	70.10	0.892	9.82	274.90	0.63	9.51	362.95	0.62
1220	65.00	0.830	9.36	262.01	0.60	9.07	345.94	0.59
1830	60.20	0.766	8.87	248.32	0.57	8.59	327.92	0.56
2440	55.90	0.711	8.44	236.32	0.54	8.18	312.03	0.54
3050	51.80	0.659	8.02	224.66	0.51	7.77	296.62	0.51
3660	48.00	0.610	7.62	213.38	0.49	7.38	281.73	0.48

m.s.m	b	δ	m=0.5					
			T=35°C					
			1300 KV.	ACSR/AW I351.5		1500 KV.	ACSR/AW I590.0	
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.967	9.71	482.15	0.64	9.33	511.61	0.59
610	70.10	0.892	9.20	456.88	0.60	8.84	484.80	0.55
1220	65.00	0.830	8.77	435.46	0.58	8.43	462.07	0.53
1830	60.20	0.766	8.31	412.78	0.54	7.99	438.00	0.50
2440	55.90	0.711	7.91	392.77	0.52	7.60	416.78	0.48
3050	51.80	0.659	7.52	373.38	0.49	7.22	396.20	0.45
3660	48.00	0.610	7.14	354.64	0.47	6.86	376.31	0.43

			m = 0.5					
m.s.n.m	b	δ	T = 40°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0			500 KV, ACSR/AW III3.5		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.951	11.60	176.07	0.76	11.00	216.83	0.75
610	70.10	0.877	10.99	166.81	0.72	10.43	205.44	0.71
1220	65.00	0.810	10.42	158.20	0.68	9.89	194.83	0.67
1830	60.20	0.753	9.93	150.69	0.65	9.42	185.58	0.64
2440	55.90	0.700	9.46	143.54	0.62	8.97	176.77	0.61
3050	51.80	0.648	8.98	136.34	0.59	8.52	167.90	0.58
3660	48.00	0.601	" 8.54	129.66	0.56	8.10	159.68	0.55

			m = 0.5					
m.s.n.m	b	δ	T = 40°C					
			750 KV, ACSR/AW I351.5			1000 KV, ACSR/AW I272.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.951	10.25	286.89	0.66	9.93	378.79	0.65
610	70.10	0.877	9.71	271.81	0.62	9.40	358.87	0.62
1220	65.00	0.810	9.21	257.78	0.59	8.92	340.36	0.58
1830	60.20	0.753	8.77	245.54	0.56	8.50	324.20	0.56
2440	55.90	0.700	8.35	233.88	0.54	8.09	308.80	0.53
3050	51.80	0.648	7.93	222.15	0.51	7.69	293.31	0.50
3660	48.00	0.601	7.54	211.27	0.48	7.31	278.95	0.48

			m = 0.5					
m.s.n.m	b	δ	T = 40°C					
			1300 KV, ACSR/AW I351.5			1500 KV, ACSR/AW I590.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.951	9.60	476.81	0.63	9.23	505.95	0.58
610	70.10	0.877	9.10	451.75	0.60	8.74	479.35	0.55
1220	65.00	0.810	8.63	428.44	0.57	8.29	454.62	0.52
1830	60.20	0.753	8.22	408.09	0.54	7.90	433.03	0.50
2440	55.90	0.700	7.83	388.71	0.51	7.52	412.47	0.47
3050	51.80	0.648	7.43	369.22	0.49	7.14	391.78	0.45
3660	48.00	0.601	7.07	351.14	0.46	6.79	372.60	0.43

m = 0.5								
m.s.n.m	b	c	T = 45°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.936	11.48	174.21	0.75	10.89	214.55	0.74
610	70.10	0.864	10.88	165.16	0.71	10.32	203.40	0.70
1220	65.00	0.800	10.34	156.90	0.67	9.81	193.23	0.66
1830	60.20	0.742	9.83	149.22	0.64	9.33	183.77	0.63
2440	55.90	0.689	9.36	142.03	0.61	8.88	174.91	0.60
3050	51.80	0.638	8.89	134.93	0.58	8.43	166.17	0.57
3660	48.00	0.591	8.45	128.22	0.55	8.01	157.91	0.54

m = 0.5								
m.s.n.m	b	c	T = 45°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.936	10.14	283.86	0.65	9.82	374.79	0.64
610	70.10	0.864	9.61	269.11	0.62	9.31	355.32	0.61
1220	65.00	0.800	9.13	255.65	0.59	8.85	337.55	0.58
1830	60.20	0.742	8.68	243.14	0.56	8.41	321.03	0.55
2440	55.90	0.689	8.26	231.42	0.53	8.01	305.56	0.52
3050	51.80	0.638	7.85	219.86	0.50	7.61	290.28	0.50
3660	48.00	0.591	7.46	208.92	0.48	7.23	275.85	0.47

m = 0.5								
m.s.n.m	b	c	T = 45°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.936	9.50	471.79	0.62	9.13	500.62	0.57
610	70.10	0.864	9.01	447.27	0.59	8.65	474.60	0.54
1220	65.00	0.800	8.56	424.90	0.56	8.22	450.87	0.52
1830	60.20	0.742	8.14	404.11	0.53	7.82	428.80	0.49
2440	55.90	0.689	7.75	384.63	0.51	7.44	408.13	0.47
3050	51.80	0.638	7.36	365.41	0.48	7.07	387.74	0.44
3660	48.00	0.591	6.99	347.23	0.46	6.72	368.45	0.42

m = 0.5

T = 50°C

M.M.M	b	δ	T = 50°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV, ACSR/AW 1113.5		
			G.	V _b	C.S.	G.	V _b	C.S.
0	76.00	0.922	11.36	172.47	0.74	10.78	212.40	0.73
610	70.10	0.850	10.76	163.37	0.70	10.21	201.20	0.69
1220	65.00	0.790	10.25	155.59	0.67	9.72	191.61	0.66
1830	60.20	0.730	9.72	147.68	0.63	9.23	181.78	0.62
2440	55.90	0.678	9.26	140.51	0.60	8.78	173.05	0.59
3050	51.80	0.628	8.80	133.52	0.57	8.34	164.43	0.56
3660	48.00	0.582	8.36	126.91	0.54	7.93	156.30	0.54

m = 0.5

T = 50°C

M.M.M	b	δ	T = 50°C					
			750 KV, ACSR/AW 1351.5			1000 KV, ACSR/AW 1272.0		
			G.	V _b	C.S.	G.	V _b	C.S.
0	76.00	0.922	10.04	281.03	0.64	9.72	371.05	0.64
610	70.10	0.850	9.51	266.20	0.61	9.21	351.47	0.60
1220	65.00	0.790	9.05	253.52	0.58	8.77	334.73	0.57
1830	60.20	0.730	8.59	240.51	0.55	8.32	317.56	0.55
2440	55.90	0.678	8.18	228.95	0.52	7.92	302.29	0.52
3050	51.80	0.628	7.77	217.55	0.50	7.53	287.24	0.49
3660	48.00	0.582	7.38	206.80	0.47	7.15	273.04	0.47

m = 0.5

T = 50

M.M.M	b	δ	T = 50					
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5			1500 KV, ACSR/AW 1590.0		
			G.	V _b	C.S.	G.	V _b	C.S.
0	76.00	0.922	9.41	467.07	0.62	9.04	495.61	0.57
610	70.10	0.850	8.91	442.43	0.58	8.56	469.46	0.54
1220	65.00	0.790	8.49	421.35	0.56	8.15	447.10	0.51
1830	60.20	0.730	8.05	399.74	0.53	7.73	424.17	0.48
2440	55.90	0.678	7.66	380.52	0.50	7.36	403.78	0.46
3050	51.80	0.628	7.28	361.58	0.48	6.99	383.67	0.44
3660	48.00	0.582	6.92	343.70	0.45	6.65	364.70	0.42

m.s.n.m	b	δ	m = 0.5					
			T = 55°C					
			400 KV	ACSR/AW I272.0		500 KV.	ACSR/AW IIIA.5	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	7600	0.908	11.25	170.72	0.73	10.67	210.25	0.72
610	70.10	0.837	10.65	161.70	0.70	10.11	199.14	0.68
1220	65.00	0.780	10.16	154.27	0.66	9.64	189.99	0.65
1830	60.20	0.719	9.63	146.12	0.63	9.13	179.95	0.62
2440	55.90	0.668	9.16	139.13	0.60	8.69	171.34	0.59
3050	51.80	0.619	8.71	132.24	0.57	8.26	162.86	0.56
3660	48.00	0.573	8.27	125.60	0.54	7.85	154.68	0.53

m.s.n.m	b	δ	m = 0.5					
			T = 55°C					
			750 KV.	ACSR/AW I351.5		1000 KV.	ACSR/AW I272.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	0.908	9.93	278.17	0.64	9.63	367.28	0.63
610	70.10	0.837	9.41	263.48	0.60	9.12	347.88	0.60
1220	65.00	0.780	8.98	251.38	0.58	8.70	331.90	0.57
1830	60.20	0.719	8.50	238.09	0.54	8.24	314.36	0.54
2440	55.90	0.668	8.10	226.70	0.52	7.84	299.31	0.51
3050	51.80	0.619	7.69	215.47	0.49	7.45	284.49	0.49
3660	48.00	0.573	7.31	204.66	0.47	7.08	270.22	0.46

m.s.n.m	b	δ	m = 0.5					
			T = 55°C					
			1300 KV.	ACSR/AW I351.5		1500 KV.	ACSR/AW I593.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	76.00	0.908	9.31	462.33	0.61	8.95	490.58	0.56
610	70.10	0.837	8.82	437.90	0.58	8.47	464.66	0.53
1220	65.00	0.780	8.41	417.79	0.55	8.08	443.32	0.51
1830	60.20	0.719	7.97	395.71	0.52	7.66	419.90	0.48
2440	55.90	0.668	7.59	376.77	0.50	7.29	399.80	0.46
3050	51.80	0.619	7.21	358.12	0.47	6.93	380.00	0.43
3660	48.00	0.573	6.85	340.15	0.45	6.58	360.93	0.41

m = 0.5								
m.m.m	b	d	T = 60°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1133.5		G.S.	
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	0.894	11.13	168.96	0.73	10.56	208.08	0.72
610	70.10	0.825	10.55	160.15	0.69	10.01	197.23	0.68
1220	65.00	0.770	10.08	152.95	0.66	9.56	188.37	0.65
1830	60.20	0.708	9.53	144.63	0.62	9.04	178.11	0.61
2440	55.90	0.658	9.07	137.74	0.59	8.61	169.63	0.58
3050	51.90	0.609	8.62	130.81	0.56	8.17	161.10	0.55
3660	46.00	0.565	8.20	124.43	0.53	7.78	153.24	0.53

m = 0.5								
m.m.m	b	d	T = 60°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G.S.	
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	0.894	9.83	275.31	0.63	9.53	363.50	0.62
610	70.10	0.825	9.32	260.95	0.60	9.03	344.54	0.59
1220	65.00	0.770	8.90	249.22	0.57	8.62	329.06	0.56
1830	60.20	0.708	8.42	235.06	0.54	8.15	311.15	0.53
2440	55.90	0.658	8.01	224.43	0.51	7.76	296.32	0.51
3050	51.90	0.609	7.61	213.14	0.49	7.37	281.42	0.48
3660	46.00	0.565	7.24	202.75	0.46	7.01	267.70	0.46

m = 0.5								
m.m.m	b	d	T = 60°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		G.S.	
			G _o	V _o	C.S.	G _o		
0	76.00	0.894	9.21	457.57	0.60	8.85	485.53	0.56
610	70.10	0.825	8.73	433.71	0.57	8.39	460.21	0.53
1220	65.00	0.770	8.34	414.21	0.55	8.01	439.52	0.50
1830	60.20	0.708	7.89	391.67	0.52	7.58	415.60	0.47
2440	55.90	0.658	7.51	373.00	0.49	7.22	395.80	0.45
3050	51.90	0.609	7.13	354.25	0.47	6.85	375.90	0.43
3660	46.00	0.565	6.78	336.97	0.44	6.52	357.57	0.41

m = 0.45								
m.s.m.m	b	δ'	T = -10°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.132	11.73	177.98	0.77	11.12	219.19	0.75
610	70.10	1.044	11.11	168.63	0.73	10.54	207.67	0.71
1220	65.00	0.970	10.58	160.56	0.69	10.04	197.74	0.68
1830	60.20	0.897	10.04	152.40	0.65	9.53	187.69	0.65
2440	55.90	0.833	9.56	145.07	0.62	9.07	178.65	0.61
3050	51.80	0.772	9.08	137.89	0.59	8.62	169.82	0.58
3660	48.00	0.715	8.63	131.02	0.56	8.19	161.36	0.55

m = 0.45								
m.s.m.m	b	δ'	T = -10°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.132	10.36	290.00	0.66	10.03	382.90	0.65
610	70.10	1.044	9.81	274.77	0.63	9.51	362.79	0.62
1220	65.00	0.970	9.34	261.63	0.60	9.05	345.43	0.59
1830	60.20	0.897	8.87	248.33	0.57	8.59	327.88	0.56
2440	55.90	0.833	8.44	236.37	0.54	8.18	312.09	0.54
3050	51.80	0.772	8.02	224.69	0.51	7.77	296.66	0.51
3660	48.00	0.715	7.62	213.49	0.49	7.39	281.88	0.48

m = 0.45								
m.s.m.m	b	δ'	T = -10°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.132	9.71	481.99	0.64	9.33	511.44	0.59
610	70.10	1.044	9.20	456.67	0.60	8.84	484.58	0.55
1220	65.00	0.970	8.76	434.83	0.57	8.41	461.40	0.53
1830	60.20	0.897	8.31	412.73	0.54	7.99	437.95	0.50
2440	55.90	0.833	7.91	392.86	0.52	7.60	416.86	0.48
3050	51.80	0.772	7.52	373.44	0.49	7.22	396.26	0.45
3660	48.00	0.715	7.14	353.82	0.47	6.86	376.50	0.43

m = 0.45								
m.s.n.m	b	f	T = -5°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.111	11.58	175.77	0.76	10.99	216.47	0.74
610	70.10	1.025	10.97	166.58	0.72	10.41	205.15	0.71
1220	65.00	0.950	10.43	158.35	0.68	9.90	195.01	0.67
1830	60.20	0.880	9.91	150.47	0.65	9.40	185.31	0.64
2440	55.90	0.817	9.43	143.20	0.62	8.95	176.36	0.61
3050	51.80	0.757	8.97	136.10	0.58	8.51	167.62	0.58
3660	48.00	0.702	8.53	129.43	0.56	8.09	159.40	0.55

m = 0.45								
m.s.n.m	b	f	T = -5°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.111	10.23	286.40	0.66	9.91	378.15	0.65
610	70.10	1.025	9.69	271.43	0.62	9.39	358.37	0.62
1220	65.00	0.950	9.21	258.02	0.59	8.93	340.67	0.59
1830	60.20	0.880	8.76	245.18	0.56	8.48	323.72	0.56
2440	55.90	0.817	8.33	233.34	0.53	8.07	308.08	0.53
3050	51.80	0.757	7.92	221.77	0.51	7.67	292.81	0.50
3660	48.00	0.702	7.53	210.89	0.48	7.30	278.45	0.48

m = 0.45								
m.s.n.m	b	f	T = -5°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	75.00	1.111	9.59	476.01	0.63	9.21	505.10	0.58
610	70.10	1.025	9.08	451.11	0.60	8.73	478.68	0.55
1220	65.00	0.950	8.64	428.83	0.57	8.30	455.04	0.52
1830	60.20	0.880	8.21	407.50	0.54	7.88	432.40	0.49
2440	55.90	0.817	7.81	387.81	0.51	7.50	411.51	0.47
3050	51.80	0.757	7.42	368.58	0.49	7.13	391.11	0.45
3660	48.00	0.702	7.06	350.51	0.46	6.78	371.93	0.42

m = 0.45								
M.S.R.M	b	δ	T = 0°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV ACSR/AW 1351.5			
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	
0	76.00	1.091	11.44	173.35	0.75	10.85	213.86	0.74
610	70.10	1.006	10.84	164.51	0.71	10.28	202.60	0.70
1220	65.00	0.930	10.28	156.12	0.67	9.76	192.27	0.66
1830	60.20	0.864	9.79	148.64	0.64	9.29	183.06	0.63
2440	55.90	0.802	9.32	141.44	0.61	8.84	174.19	0.60
3050	51.80	0.743	8.85	134.42	0.58	8.40	165.54	0.57
3660	48.00	0.689	8.42	127.83	0.55	7.99	157.42	0.54

m = 0.45								
M.S.R.M	b	δ	T = 0°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5		1000 KV ACSR/AW 1272.0			
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	
0	76.00	1.091	10.11	282.96	0.65	9.79	373.60	0.64
610	70.10	1.006	9.57	268.06	0.61	9.27	353.93	0.61
1220	65.00	0.930	9.08	254.38	0.58	8.80	335.87	0.58
1830	60.20	0.864	8.65	242.20	0.55	8.38	319.79	0.55
2440	55.90	0.802	8.23	230.47	0.53	7.97	304.30	0.52
3050	51.80	0.743	7.82	219.03	0.50	7.58	289.19	0.50
3660	48.00	0.689	7.44	208.28	0.48	7.21	275.00	0.47

m = 0.45								
M.S.R.M	b	δ	T = 0°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		1500 KV ACSR/AW 1530.0			
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.	
0	76.00	1.091	9.47	470.28	0.62	9.10	499.02	0.57
610	70.10	1.006	8.97	445.52	0.59	8.62	472.75	0.54
1220	65.00	0.930	8.51	422.79	0.56	8.18	448.63	0.51
1830	60.20	0.864	8.11	402.54	0.53	7.79	427.14	0.49
2440	55.90	0.802	7.71	383.05	0.51	7.41	406.46	0.46
3050	51.80	0.743	7.33	364.03	0.48	7.04	386.27	0.44
3660	48.00	0.689	6.97	346.17	0.46	6.70	367.32	0.42

m= 0.45							
M.N.M	B	δ	T=5°C				
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1113.5	
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.
0	76.00	1.071	11.30	171.53	0.74	10.72	211.24
610	70.10	0.988	10.71	162.55	0.70	10.16	200.18
1220	65.00	0.920	10.21	155.00	0.67	9.69	190.89
1830	60.20	0.848	9.67	146.80	0.63	9.17	180.79
2440	55.90	0.788	9.21	139.79	0.60	8.74	172.16
3050	51.80	0.730	8.75	132.85	0.57	8.30	163.61
3660	48.00	0.676	8.31	126.21	0.54	7.89	155.44
							0.53

m= 0.45							
M.N.M	B	δ	T=5°C				
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000KV ACSR/AW 1272.0	
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.
0	76.00	1.071	9.98	279.49	0.64	9.67	369.02
610	70.10	0.988	9.46	264.85	0.61	9.16	349.70
1220	65.00	0.920	9.02	252.56	0.58	8.74	333.46
1830	60.20	0.848	8.54	239.20	0.55	8.28	315.83
2440	55.90	0.788	8.13	227.78	0.52	7.88	300.75
3050	51.80	0.730	7.73	216.46	0.49	7.49	285.80
3660	48.00	0.676	7.34	205.65	0.47	7.11	271.53
							0.47

m= 0.45							
M.N.M	B	δ	T=5°C				
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500KV ACSR/AW 1590.0	
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.
0	76.00	1.071	9.35	464.51	0.61	8.99	492.90
610	70.10	0.988	8.86	440.19	0.58	8.52	467.09
1220	65.00	0.920	8.45	419.76	0.55	8.12	445.41
1830	60.20	0.848	8.01	397.56	0.52	7.69	421.85
2440	55.90	0.788	7.62	378.58	0.50	7.32	407.71
3050	51.80	0.730	7.24	359.77	0.47	6.96	381.75
3660	48.00	0.676	6.88	341.80	0.45	6.61	362.69
							0.41

m = 0.45								
m.s.n.m	b.	δ	T = 10°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			Ga.	V _o .	C.S.	Ga.	V _o .	C.S.
0	76.00	1.052	11.17	169.49	0.73	10.59	208.73	0.72
610	70.10	0.970	10.58	160.56	0.69	10.04	197.74	0.68
1220	65.00	0.900	10.06	152.74	0.66	9.55	188.11	0.65
1830	60.20	0.833	9.56	145.07	0.62	9.07	178.65	0.61
2440	55.90	0.774	8.86	134.54	0.58	8.41	165.69	0.57
3050	51.80	0.717	8.65	131.27	0.56	8.20	161.66	0.56
3660	48.00	0.664	8.21	124.71	0.54	7.79	153.59	0.53

m = 0.45								
m.s.n.m	b	δ	T = 10°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			Ga.	V _o .	C.S.	Ga.	V _o .	C.S.
0	76.00	1.052	9.86	276.17	0.63	9.56	364.64	0.63
610	70.10	0.970	9.34	261.63	0.60	9.05	345.43	0.59
1220	65.00	0.900	8.89	248.88	0.57	8.61	328.61	0.56
1830	60.20	0.833	8.44	236.37	0.54	8.18	312.09	0.54
2440	55.90	0.774	7.83	219.22	0.50	7.58	289.45	0.50
3050	51.80	0.717	7.64	213.89	0.49	7.40	282.40	0.48
3660	48.00	0.664	7.26	203.21	0.46	7.03	268.31	0.46

m = 0.45								
m.s.n.m	b	δ	T = 10°C					
			1500 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			Ga.	V _o .	C.S.	Ga.	V _o .	C.S.
0	76.00	1.052	9.24	459.00	0.61	8.88	487.05	0.56
610	70.10	0.970	8.76	434.83	0.57	8.41	461.40	0.53
1220	65.00	0.900	8.33	413.65	0.55	8.00	438.93	0.50
1830	60.20	0.833	7.91	392.86	0.52	7.60	416.86	0.48
2440	55.90	0.774	7.34	364.35	0.48	7.05	386.62	0.44
3050	51.80	0.717	7.16	355.48	0.47	6.88	377.21	0.43
3660	48.00	0.664	6.80	337.74	0.44	6.53	358.38	0.41

m= 0.45								
m.s.n.m	t	δ	T=15°C					
			400 KV. ACSR/AW I272.0			500 KV. ACSR/AW I115.5		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	1.034	11.04	167.55	0.72	10.47	206.35	0.71
610	70.10	0.954	10.46	158.79	0.68	9.92	195.56	0.67
1220	65.00	0.880	9.91	150.47	0.65	9.40	185.31	0.64
1830	60.20	0.819	9.45	143.44	0.62	8.96	176.65	0.61
2440	55.90	0.760	8.99	136.46	0.59	8.53	168.06	0.58
3050	51.80	0.705	8.55	129.80	0.56	8.11	159.85	0.55
3660	48.00	0.653	8.12	123.33	0.53	7.71	151.89	0.52

m= 0.45								
m.s.n.m	t	δ	T=15°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5			1000 KV. ACSR/AW I272.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	1.034	9.75	273.01	0.63	9.45	360.47	0.62
610	70.10	0.954	9.24	258.74	0.59	8.95	341.63	0.59
1220	65.00	0.880	8.76	245.18	0.56	8.48	323.72	0.56
1830	60.20	0.819	8.35	233.72	0.53	8.09	308.59	0.53
2440	55.90	0.760	7.94	222.35	0.51	7.69	293.58	0.50
3050	51.80	0.705	7.55	211.49	0.48	7.32	279.24	0.48
3660	48.00	0.653	7.18	200.96	0.46	6.95	265.34	0.45

m= 0.45								
m.s.n.m	t	δ	T=15°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5			1500 KV. ACSR/AW I590.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	1.034	9.14	453.75	0.60	8.78	481.48	0.55
610	70.10	0.954	8.66	430.03	0.57	8.32	456.31	0.52
1220	65.00	0.880	8.21	407.50	0.54	7.88	432.40	0.49
1830	60.20	0.819	7.82	388.44	0.51	7.51	412.18	0.47
2440	55.90	0.760	7.44	369.56	0.49	7.15	392.14	0.45
3050	51.80	0.705	7.08	351.51	0.46	6.80	372.99	0.43
3660	48.00	0.653	6.73	334.00	0.44	6.46	354.41	0.40

M.E.M	b	d	m= 0.45					
			T = 20°C					
			400 KV	ACSR/AW 1272.0	G.O.	V.O.	C.S.	G.O.
0	76.00	1.016	10.91	165.60	0.71	10.35	203.94	0.70
610	70.10	0.937	10.34	156.90	0.67	9.81	193.23	0.66
1220	65.00	0.870	9.84	149.33	0.64	9.33	183.91	0.63
1830	60.20	0.805	9.34	141.80	0.61	8.86	174.63	0.60
2440	55.90	0.747	8.89	134.90	0.58	8.43	166.14	0.57
3050	51.80	0.693	8.45	128.32	0.55	8.02	158.03	0.54
3660	48.00	0.642	8.03	121.94	0.52	7.62	150.18	0.52

M.E.M	b	d	m= 0.45					
			T = 20°C					
			750 KV	ACSR/AW 1351.5	G.O.	V.O.	C.S.	G.O.
0	76.00	1.016	9.64	269.83	0.62	9.34	356.27	0.61
610	70.10	0.937	9.13	255.66	0.59	8.85	337.56	0.58
1220	65.00	0.870	8.69	243.32	0.56	8.42	321.27	0.55
1830	60.20	0.805	8.25	231.05	0.53	7.99	305.06	0.52
2440	55.90	0.747	7.85	219.81	0.50	7.60	290.22	0.50
3050	51.80	0.693	7.47	209.09	0.48	7.23	276.06	0.47
3660	48.00	0.642	7.09	198.70	0.45	6.87	262.35	0.45

M.E.M	b	d	m= 0.45					
			T = 20°C					
			1300 KV	ACSR/AW 1351.5	G.O.	V.O.	C.S.	1500 KV
0	76.00	1.016	9.03	448.47	0.59	8.68	475.88	0.54
610	70.10	0.937	8.56	424.91	0.56	8.22	450.88	0.52
1220	65.00	0.870	8.14	404.41	0.53	7.82	429.12	0.49
1830	60.20	0.805	7.73	384.00	0.51	7.43	407.47	0.47
2440	55.90	0.747	7.36	365.33	0.48	7.07	387.66	0.44
3050	51.80	0.693	7.00	347.51	0.46	6.72	368.74	0.42
3660	48.00	0.642	6.65	330.24	0.43	6.39	350.42	0.40

m = 0.45

T = 25°C

m.s.n.m	b	δ	T = 25°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1135.5		
			Go	Vo	C.S.	Go	Vo	C.S.
0	76.00	1.000	10.80	163.86	0.70	10.24	201.80	0.69
610	70.10	0.922	10.23	155.22	0.67	9.70	191.16	0.66
1220	65.00	0.860	9.76	148.18	0.64	9.26	182.49	0.63
1830	60.20	0.791	9.23	140.15	0.60	8.76	172.60	0.59
2440	55.90	0.735	8.79	133.45	0.57	8.34	164.35	0.56
3050	51.80	0.681	8.35	126.83	0.54	7.93	156.20	0.54
3660	49.00	0.631	7.94	120.55	0.52	7.53	148.46	0.51

m = 0.45

T = 25°C

m.s.n.m	b	δ	T = 25°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.C		
			Go	Vo	C.S.	Go	Vo	C.S.
0	76.00	1.000	9.54	266.99	0.61	9.24	352.52	0.61
610	70.10	0.922	9.03	252.92	0.58	8.75	333.94	0.57
1220	65.00	0.860	8.62	241.45	0.55	8.35	318.80	0.55
1830	60.20	0.791	8.15	228.36	0.52	7.90	301.51	0.52
2440	55.90	0.735	7.76	217.45	0.50	7.52	287.11	0.49
3050	51.80	0.681	7.38	206.67	0.47	7.15	272.87	0.47
3660	49.00	0.631	7.01	196.42	0.45	6.79	259.34	0.44

m = 0.45

T = 25°C

m.s.n.m	b	δ	T = 25°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			Go	Vo	C.S.	Go	Vo	C.S.
0	76.00	1.000	8.94	443.75	0.59	8.59	470.87	0.54
610	70.10	0.922	8.47	420.36	0.56	8.13	446.05	0.51
1220	65.00	0.860	8.08	401.30	0.53	7.76	425.82	0.49
1830	60.20	0.791	7.64	379.54	0.50	7.34	402.73	0.46
2440	55.90	0.735	7.28	361.41	0.48	6.99	383.49	0.44
3050	51.80	0.681	6.92	343.48	0.45	6.64	364.47	0.42
3660	49.00	0.631	6.57	326.46	0.43	6.31	346.41	0.40

m = 0.45							
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C				
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV, ACSR/AW 1113.5	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.983	10.67	162.00	0.70	10.13	199.50
610	70.10	0.906	10.11	153.42	0.66	9.59	188.95
1220	65.00	0.840	9.61	145.88	0.63	9.12	179.65
1830	60.20	0.778	9.13	138.61	0.60	8.66	170.70
2440	55.90	0.723	8.69	132.00	0.57	8.25	162.56
3050	51.80	0.670	8.26	125.46	0.54	7.84	154.51
3660	48.00	0.620	7.85	119.14	0.51	7.45	146.73
							0.50

m = 0.45							
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C				
			750 KV, ACSR/AW 1351.5			1000 KV, ACSR/AW 1272.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.983	9.43	263.96	0.60	9.13	348.51
610	70.10	0.906	8.93	249.99	0.57	8.65	330.07
1220	65.00	0.840	8.49	237.70	0.54	8.22	313.84
1830	60.20	0.778	8.06	225.85	0.52	7.81	298.20
2440	55.90	0.723	7.68	215.08	0.49	7.44	283.97
3050	51.80	0.670	7.30	204.43	0.47	7.07	269.92
3660	48.00	0.620	6.93	194.13	0.44	6.72	256.32
							0.44

m = 0.45							
m.s.n.m	b	δ	T = 30°C				
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5			1500 KV, ACSR/AW 1590.0	
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀
0	76.00	0.983	8.83	438.71	0.58	8.49	465.51
610	70.10	0.906	8.37	415.49	0.55	8.04	440.88
1220	65.00	0.840	7.96	395.06	0.52	7.64	419.20
1830	60.20	0.778	7.56	375.37	0.50	7.26	398.31
2440	55.90	0.723	7.20	357.46	0.47	6.92	379.31
3050	51.80	0.670	6.84	339.77	0.45	6.57	360.54
3660	48.00	0.620	6.50	322.65	0.42	6.24	342.37
							0.39

			m= 0.45					
m.s.n.m	b	δ'	400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			Ga.	V _b	C.S.	Ga.	V _b	C.S.
0	76.00	0.967	10.56	160.23	0.69	10.01	197.33	0.68
610	70.10	0.892	10.00	151.84	0.65	9.49	186.99	0.64
1220	65.00	0.830	9.53	144.72	0.62	9.04	178.23	0.61
1830	60.20	0.766	9.04	137.18	0.59	8.57	168.94	0.58
2440	55.90	0.711	8.60	130.53	0.56	8.16	160.75	0.55
3050	51.80	0.659	8.17	124.09	0.53	7.75	152.82	0.52
3660	48.00	0.610	7.76	117.86	0.51	7.36	145.15	0.50

			m= 0.45					
m.s.n.m	b	δ'	750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			Ga.	V _b	C.S.	Ga.	V _b	C.S.
0	76.00	0.967	9.32	261.09	0.60	9.03	344.72	0.59
610	70.10	0.892	8.84	247.41	0.57	8.56	326.66	0.56
1220	65.00	0.830	8.42	235.81	0.54	8.16	311.34	0.53
1830	60.20	0.766	7.98	223.52	0.51	7.73	295.12	0.51
2440	55.90	0.711	7.59	212.69	0.49	7.36	280.82	0.48
3050	51.80	0.659	7.22	202.19	0.46	6.99	266.96	0.46
3660	48.00	0.610	6.86	192.04	0.44	6.64	253.56	0.43

			m= 0.45					
m.s.n.m	b	δ'	1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			Ga.	V _b	C.S.	Ga.	V _b	C.S.
0	76.00	0.967	8.74	433.93	0.57	8.40	460.45	0.53
610	70.10	0.892	8.28	411.20	0.54	7.96	436.32	0.50
1220	65.00	0.830	7.89	391.91	0.52	7.58	415.86	0.48
1830	60.20	0.766	7.48	371.50	0.49	7.19	394.20	0.45
2440	55.90	0.711	7.12	353.50	0.47	6.84	375.10	0.43
3050	51.80	0.659	6.77	336.04	0.44	6.50	356.58	0.41
3660	48.00	0.610	6.43	319.17	0.42	6.17	338.68	0.39

m= 0.45								
m.s.m	b	δ	T = 40°C					
			400 KV ACSR/AW I272.0			500 KV, ACSR/AW III3.5		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	7600	0.951	10.44	158.46	0.68	9.90	195.15	0.67
610	7010	0.877	9.89	150.13	0.65	9.38	184.89	0.64
1220	6500	0.810	9.38	142.38	0.61	8.90	175.35	0.60
1830	6020	0.753	8.93	135.62	0.58	8.48	167.02	0.57
2440	5590	0.700	8.51	129.18	0.55	8.07	159.09	0.55
3050	5180	0.648	8.08	122.70	0.53	7.67	151.11	0.52
3660	4900	0.601	7.69	116.70	0.50	7.29	143.71	0.49

m= 0.45								
m.s.m	b	δ	T = 40°C					
			750 KV, ACSR/AW I351.5			1000 KV, ACSR/AW I272.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	7600	0.951	9.22	258.20	0.59	8.93	340.91	0.59
610	7010	0.877	8.74	244.63	0.56	8.46	322.99	0.55
1220	6500	0.810	8.28	232.00	0.53	8.03	306.32	0.53
1830	6020	0.753	7.89	220.99	0.51	7.65	291.78	0.50
2440	5590	0.700	7.52	210.49	0.48	7.28	277.92	0.48
3050	5180	0.648	7.14	199.93	0.46	6.92	263.98	0.45
3660	4800	0.601	6.79	190.15	0.43	6.58	251.06	0.43

m= 0.45								
m.s.m	b	δ	T = 40°C					
			1300 KV, ACSR/AW I351.5			1500 KV, ACSR/AW I590.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0	7600	0.951	8.64	429.13	0.57	8.30	455.36	0.52
610	7010	0.877	8.19	406.57	0.54	7.87	431.42	0.49
1220	6500	0.810	7.76	385.59	0.51	7.46	409.16	0.47
1830	6020	0.753	7.40	367.28	0.48	7.11	389.73	0.45
2440	5590	0.700	7.04	349.84	0.46	6.77	371.22	0.42
3050	5180	0.648	6.69	332.29	0.44	6.43	352.60	0.40
3660	4800	0.601	6.36	316.03	0.42	6.11	335.34	0.38

m = 0.45								
m.s.n.m	b	δ	T = 45°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1351.5		Go.	
			Go.	Vo.	Go.	Vo.	C.S.	
0	76.00	0.936	10.33	156.79	0.67	9.80	193.09	0.66
610	70.10	0.864	9.79	148.64	0.64	9.29	183.06	0.63
1220	65.00	0.800	9.30	141.21	0.61	8.83	173.90	0.60
1830	60.20	0.742	8.85	134.30	0.58	8.39	165.39	0.57
2440	55.90	0.689	8.42	127.83	0.55	7.99	157.42	0.54
3050	51.80	0.638	8.00	121.44	0.52	7.59	149.55	0.51
3660	48.00	0.591	7.60	115.40	0.49	7.21	142.12	0.49

m = 0.45								
m.s.n.m	b	δ	T = 45°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		Go.	
			Go.	Vo.	Go.	Vo.	C.S.	
0	76.00	0.936	9.12	255.48	0.59	8.84	337.32	0.58
610	70.10	0.864	8.65	242.20	0.55	8.38	319.79	0.55
1220	65.00	0.800	8.22	230.09	0.53	7.96	303.79	0.52
1830	60.20	0.742	7.81	218.93	0.50	7.57	288.93	0.50
2440	55.90	0.689	7.44	208.28	0.48	7.21	275.00	0.47
3050	51.80	0.638	7.07	197.87	0.45	6.85	261.26	0.45
3660	48.00	0.591	6.71	188.03	0.43	6.50	248.26	0.43

m = 0.45								
m.s.n.m	b	δ	T = 45°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		Go.	
			Go.	Vo.	Go.	Vo.	C.S.	
0	76.00	0.936	8.55	424.61	0.56	8.21	450.56	0.52
610	70.10	0.864	8.11	402.54	0.53	7.79	427.14	0.49
1220	65.00	0.800	7.70	382.41	0.50	7.40	405.78	0.46
1830	60.20	0.742	7.32	363.70	0.48	7.04	385.92	0.44
2440	55.90	0.689	6.97	346.17	0.46	6.70	367.32	0.42
3050	51.80	0.638	6.62	328.87	0.43	6.36	348.96	0.40
3660	48.00	0.591	6.29	312.51	0.41	6.04	331.61	0.38

m= 0.45								
M.S.R.M	δ	f	T = 50°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5		G.s.	
			G.s.	V.s.	C.S.			
0	76.00	0.922	10.23	155.22	0.67	9.70	191.16	0.66
610	70.10	0.850	9.69	147.03	0.63	9.19	181.08	0.62
1220	65.00	0.790	9.22	140.03	0.60	8.75	172.45	0.59
1830	60.20	0.730	8.75	132.85	0.57	8.30	163.61	0.56
2440	55.90	0.678	8.33	126.46	0.54	7.90	155.74	0.53
3050	51.80	0.628	7.92	120.16	0.52	7.51	147.99	0.51
3660	48.00	0.582	7.52	114.22	0.49	7.14	140.67	0.48

m= 0.45								
M.S.R.M	δ	f	T = 50°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G.s.	
			G.s.	V.s.	C.S.			
0	76.00	0.922	9.03	252.92	0.58	8.75	333.94	0.57
610	70.10	0.850	8.56	239.58	0.55	8.29	316.32	0.54
1220	65.00	0.790	8.15	228.17	0.52	7.89	301.26	0.52
1830	60.20	0.730	7.73	216.46	0.49	7.49	285.80	0.49
2440	55.90	0.678	7.36	206.06	0.47	7.13	272.06	0.47
3050	51.80	0.628	6.99	195.80	0.45	6.77	258.52	0.44
3660	48.00	0.582	6.65	186.12	0.42	6.44	245.74	0.42

m= 0.45								
M.S.R.M	δ	f	T = 50					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		G.s.	
			G.s.	V.s.	C.S.			
0	76.00	0.922	8.47	420.36	0.56	8.13	446.05	0.51
610	70.10	0.850	8.02	398.18	0.53	7.70	422.52	0.48
1220	65.00	0.790	7.64	379.22	0.50	7.34	402.39	0.46
1830	60.20	0.730	7.24	359.77	0.47	6.96	381.75	0.44
2440	55.90	0.678	6.90	342.47	0.45	6.62	363.40	0.41
3050	51.80	0.628	6.55	325.42	0.43	6.29	345.31	0.39
3660	49.00	0.582	6.23	309.33	0.41	5.98	328.23	0.37

m = 0.45

m.s.n.m	b	δ	T = 55°C					
			400 KV, ACSR/AW I272.0			500 KV, ACSR/AW III5.5		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.908	10.12	153.65	0.66	9.60	189.22	0.65
610	70.10	0.837	9.59	145.53	0.63	9.10	179.23	0.62
1220	65.00	0.780	9.15	138.85	0.60	8.68	170.99	0.59
1830	60.20	0.719	8.66	131.51	0.56	8.22	161.76	0.56
2440	55.90	0.668	8.25	125.21	0.54	7.82	154.21	0.53
3050	51.80	0.619	7.84	119.01	0.51	7.44	146.57	0.50
3660	48.00	0.573	7.45	113.04	0.48	7.06	139.22	0.48

m = 0.45

m.s.n.m	b	δ	T = 55°C					
			750 KV, ACSR/AW I351.5			1000 KV, ACSR/AW I272.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.908	8.94	250.36	0.57	8.66	330.55	0.57
610	70.10	0.837	8.47	237.13	0.54	8.20	313.09	0.54
1220	65.00	0.780	8.08	226.24	0.52	7.83	298.71	0.51
1830	60.20	0.719	7.65	214.28	0.49	7.41	282.93	0.49
2440	55.90	0.668	7.29	204.03	0.47	7.06	269.38	0.46
3050	51.80	0.619	6.92	193.92	0.44	6.71	256.04	0.44
3660	48.00	0.573	6.58	184.19	0.42	6.37	243.20	0.42

m = 0.45

m.s.n.m	b	δ	T = 55°C					
			1300 KV, ACSR/AW I351.5			1500 KV, ACSR/AW I590.0		
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.908	8.38	416.10	0.55	8.05	441.53	0.50
610	70.10	0.837	7.94	394.11	0.52	7.62	418.20	0.48
1220	65.00	0.780	7.57	376.01	0.50	7.27	398.99	0.46
1830	60.20	0.719	7.17	356.14	0.47	6.89	377.91	0.43
2440	55.90	0.668	6.83	339.10	0.45	6.56	359.82	0.41
3050	51.80	0.619	6.49	322.30	0.42	6.23	342.00	0.39
3660	48.00	0.573	6.16	306.13	0.40	5.92	324.84	0.37

m = 0.45

m.e.m	d	f	T = 60°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.894	10.02	152.06	0.65	9.50	187.27	0.64
610	70.10	0.825	9.50	144.14	0.62	9.01	177.51	0.61
1220	65.00	0.770	9.07	137.66	0.59	8.60	169.53	0.58
1830	60.20	0.708	8.57	130.16	0.56	8.13	160.30	0.55
2440	55.90	0.658	8.17	123.96	0.53	7.75	152.66	0.52
3050	51.80	0.609	7.75	117.73	0.50	7.36	144.99	0.50
3660	48.00	0.565	" 7.38	111.99	0.48	7.00	137.92	0.47

m = 0.45

m.e.m	d	f	T = 60°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.894	8.85	247.78	0.57	8.57	327.15	0.56
610	70.10	0.825	8.39	234.86	0.54	8.13	310.09	0.53
1220	65.00	0.770	8.01	224.30	0.51	7.76	296.15	0.51
1830	60.20	0.708	7.57	212.09	0.48	7.34	280.03	0.48
2440	55.90	0.658	7.21	201.99	0.46	6.99	266.69	0.46
3050	51.80	0.609	6.85	191.83	0.44	6.64	253.28	0.43
3660	48.00	0.565	6.52	182.47	0.42	6.31	240.93	0.41

m = 0.45

m.e.m	d	f	T = 60°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	0.894	8.29	411.81	0.54	7.97	436.97	0.50
610	70.10	0.825	7.86	390.34	0.52	7.55	414.19	0.47
1220	65.00	0.770	7.51	372.79	0.49	7.21	395.57	0.45
1830	60.20	0.708	7.10	352.50	0.46	6.82	374.04	0.43
2440	55.90	0.658	6.76	335.70	0.44	6.49	356.22	0.41
3050	51.80	0.609	6.42	318.82	0.42	6.17	338.31	0.39
3660	48.00	0.565	6.11	303.28	0.40	5.87	321.81	0.37

m = 0.425								
m.s.m	b	δ	T = -10°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1151.5		G _s	
			G _s	V _b	C.S.			
0	76.00	1.132	11.07	168.09	0.72	10.51	207.01	0.71
610	70.10	1.044	10.49	159.26	0.68	9.95	196.14	0.67
1220	65.00	0.970	9.99	151.64	0.65	9.48	186.76	0.64
1830	60.20	0.897	9.48	143.94	0.62	9.00	177.26	0.61
2440	55.90	0.833	9.03	137.01	0.59	8.56	168.73	0.58
3050	51.80	0.772	8.58	130.23	0.56	8.14	160.39	0.55
3660	48.00	0.715	8.15	123.74	0.53	7.73	152.39	0.52

m = 0.425								
m.s.m	b	δ	T = -10°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G _s	
			G _s	V _b	C.S.			
0	76.00	1.132	9.78	273.89	0.63	9.48	361.63	0.62
610	70.10	1.044	9.27	259.50	0.59	8.98	342.63	0.59
1220	65.00	0.970	8.82	247.09	0.57	8.55	326.24	0.56
1830	60.20	0.897	8.38	234.53	0.54	8.11	309.66	0.53
2440	55.90	0.833	7.97	223.24	0.51	7.72	294.75	0.51
3050	51.80	0.772	7.58	212.21	0.49	7.34	280.18	0.48
3660	48.00	0.715	7.20	201.63	0.46	6.98	266.22	0.46

m = 0.425								
m.s.m	b	δ	T = -10°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		G _s	
			G _s	V _b	C.S.			
0	76.00	1.132	9.17	455.21	0.60	8.81	483.03	0.55
610	70.10	1.044	8.69	431.30	0.57	8.34	457.66	0.52
1220	65.00	0.970	8.27	410.67	0.54	7.95	435.77	0.50
1830	60.20	0.897	7.85	389.80	0.51	7.54	413.62	0.47
2440	55.90	0.833	7.47	371.03	0.49	7.18	393.71	0.45
3050	51.80	0.772	7.10	352.69	0.46	6.82	374.24	0.43
3660	48.00	0.715	6.75	335.11	0.44	6.48	355.59	0.41

			m = 0.425					
m.s.n.m	b	δ	T = -5°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1113.5		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0 7 6.00	1.1 1 1	10.94	166.00	0.71	10.38	204.44	0.70	
6 1 0 7 0.10	1.0 2 5	10.36	157.32	0.68	9.83	193.75	0.67	
1 2 2 0 6 5.00	0.9 5 0	9.85	149.55	0.64	9.35	184.18	0.63	
1 8 3 0 6 0.20	0.8 8 0	9.36	142.11	0.61	8.83	175.02	0.60	
2 4 4 0 5 5.90	0.8 1 7	8.91	135.25	0.58	8.45	166.56	0.57	
3 0 5 0 5 1.80	0.7 5 7	8.47	128.54	0.55	8.03	158.30	0.54	
3 6 6 0 4 8.00	0.7 0 2	8.05	122.24	0.52	7.64	150.54	0.52	

			m = 0.425					
m.s.n.m	b	δ	T = -5°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0 7 6.00	1.1 1 1	9.66	270.49	0.62	9.36	357.14	0.61	
6 1 0 7 0.10	1.0 2 5	9.15	256.35	0.59	8.87	338.46	0.58	
1 2 2 0 6 5.00	0.9 5 0	8.70	243.68	0.56	8.43	321.74	0.55	
1 8 3 0 6 0.20	0.8 8 0	8.27	231.56	0.53	8.01	305.74	0.52	
2 4 4 0 5 5.90	0.8 1 7	7.87	220.37	0.50	7.62	290.97	0.50	
3 0 5 0 5 1.80	0.7 5 7	7.48	209.45	0.48	7.25	276.54	0.47	
3 6 6 0 4 8.00	0.7 0 2	7.11	199.18	0.45	6.89	262.98	0.45	

			m = 0.425					
m.s.n.m	b	δ	T = -5°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			G ₀	V ₀	C.S.	G ₀	V ₀	C.S.
0 7 6.00	1.1 1 1	9.05	449.56	0.59	8.70	477.03	0.55	
6 1 0 7 0.10	1.0 2 5	8.58	426.05	0.56	8.24	452.09	0.52	
1 2 2 0 6 5.00	0.9 5 0	8.16	405.01	0.53	7.84	429.76	0.49	
1 8 3 0 6 0.20	0.8 8 0	7.75	384.86	0.51	7.45	408.38	0.47	
2 4 4 0 5 5.90	0.8 1 7	7.38	366.27	0.48	7.09	388.65	0.44	
3 0 5 0 5 1.80	0.7 5 7	7.01	348.11	0.46	6.73	369.38	0.42	
3 6 6 0 4 8.00	0.7 0 2	6.67	331.03	0.44	6.40	351.26	0.40	

m = 0.425								
mm	b	δ	T = 0°C					
			400 KV. ACSR/AW I272.0		500 KV. ACSR/AW I113.5		G.	
			G.	V _b	C.S.			
0	76.00	1.091	10.80	164.01	0.71	10.25	201.98	0.69
610	70.10	1.006	10.24	155.37	0.67	9.71	191.35	0.66
1220	55.00	0.930	9.71	147.45	0.63	9.22	181.59	0.62
1830	50.20	0.864	9.25	140.39	0.60	8.77	172.89	0.59
2440	55.90	0.802	8.80	133.59	0.57	8.35	164.52	0.56
3050	51.80	0.743	8.36	126.95	0.54	7.93	156.35	0.54
3660	48.00	0.689	7.95	120.72	0.52	7.54	148.68	0.51

m = 0.425								
mm	b	δ	T = 0°C					
			750 KV. ACSR/AW I351.5		1000 KV. ACSR/AW I272.0		G.	
			G.	V _b	C.S.			
0	76.00	1.091	9.54	267.24	0.61	9.25	352.84	0.61
610	70.10	1.006	9.04	253.17	0.58	8.76	334.27	0.57
1220	55.00	0.930	8.58	240.25	0.55	8.31	317.21	0.54
1830	50.20	0.864	8.17	228.75	0.52	7.91	302.02	0.52
2440	55.90	0.802	7.77	217.67	0.50	7.53	287.39	0.49
3050	51.80	0.743	7.39	206.86	0.47	7.16	273.12	0.47
3660	48.00	0.689	7.02	196.71	0.45	6.80	259.72	0.44

m = 0.425								
mm	b	δ	T = 0°C					
			1300 KV. ACSR/AW I351.5		1500 KV. ACSR/AW I590.0		G.	
			G.	V _b	C.S.			
0	76.00	1.091	8.94	444.15	0.59	8.59	471.29	0.54
610	70.10	1.006	8.47	420.77	0.56	8.14	446.48	0.51
1220	55.00	0.930	8.04	399.30	0.53	7.73	423.70	0.48
1830	50.20	0.864	7.66	380.18	0.50	7.35	403.41	0.46
2440	55.90	0.802	7.28	361.77	0.48	7.00	383.88	0.44
3050	51.80	0.743	6.92	343.80	0.45	6.65	364.81	0.42
3660	48.00	0.689	6.58	326.94	0.43	6.32	346.91	0.40

m= 0.425								
m.s.n.m	b	f	T = 5°C				C.S.	
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5			
			Ga	V _o	C.S.	Ga		
0	76.00	1.071	10.67	162.00	0.70	10.13	199.50	0.69
610	70.10	0.988	10.11	153.51	0.66	9.59	189.06	0.65
1220	65.00	0.920	9.64	146.39	0.63	9.15	180.28	0.62
1830	60.20	0.848	9.13	138.69	0.60	8.66	170.75	0.59
2440	55.90	0.788	8.70	132.03	0.57	8.25	162.60	0.56
3050	51.80	0.730	8.26	125.47	0.54	7.84	154.52	0.53
3660	48.00	0.676	7.85	119.20	0.51	7.45	146.80	0.50

m= 0.425								
m.s.n.m	b	f	T = 5°C				C.S.	
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0			
			Ga	V _o	C.S.	Ga		
0	76.00	1.071	9.43	263.96	0.60	9.13	348.51	0.60
610	70.10	0.988	8.93	250.14	0.57	8.65	330.27	0.57
1220	65.00	0.920	8.52	238.53	0.55	8.25	314.93	0.54
1830	60.20	0.848	8.07	225.91	0.52	7.82	298.28	0.51
2440	55.90	0.788	7.68	215.13	0.49	7.44	284.04	0.49
3050	51.80	0.730	7.30	204.44	0.47	7.07	269.93	0.46
3660	48.00	0.676	6.93	194.23	0.44	6.72	256.44	0.44

m= 0.425								
m.s.n.m	b	f	T = 5°C				C.S.	
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0			
			Ga	V _o	C.S.	Ga		
0	76.00	1.071	8.83	438.71	0.58	8.49	465.51	0.53
610	70.10	0.988	8.37	415.74	0.55	8.04	441.14	0.50
1220	65.00	0.920	7.98	396.44	0.52	7.67	420.66	0.48
1830	60.20	0.848	7.56	375.47	0.50	7.26	398.42	0.46
2440	55.90	0.788	7.20	357.55	0.47	6.92	379.40	0.43
3050	51.80	0.730	6.84	339.78	0.45	6.57	360.54	0.41
3660	48.00	0.676	6.50	322.81	0.43	6.24	342.54	0.39

m = 0.425								
m.s.n.m	v	δ	T = 10°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1351.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	
0	7600	1.052	10.55	160.07	0.69	10.00	197.14	0.68
610	7010	0.970	9.99	151.64	0.65	9.48	186.76	0.64
1220	6500	0.900	9.50	144.26	0.62	9.02	177.66	0.61
1830	6020	0.833	9.03	137.01	0.59	8.56	168.73	0.58
2440	5590	0.774	8.37	127.07	0.55	7.94	156.49	0.54
3050	5180	0.717	8.17	123.97	0.53	7.75	152.68	0.52
3660	4800	0.664	" 7.76	117.79	0.51	7.36	145.06	0.50

m = 0.425								
m.s.n.m	v	δ	T = 10°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	
0	7600	1.052	9.31	260.83	0.60	9.02	344.38	0.59
610	7010	0.970	8.82	247.09	0.57	8.55	326.24	0.56
1220	6500	0.900	8.39	235.06	0.54	8.13	310.35	0.53
1830	6020	0.833	7.97	223.24	0.51	7.72	294.75	0.51
2440	5590	0.774	7.39	207.04	0.47	7.16	273.37	0.47
3050	5180	0.717	7.21	202.00	0.46	6.99	266.71	0.46
3660	4800	0.664	6.85	191.92	0.44	6.64	253.40	0.43

m = 0.425								
m.s.n.m	v	δ	T = 10°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	
0	7600	1.052	8.73	433.50	0.57	8.39	459.99	0.53
610	7010	0.970	8.27	410.67	0.54	7.95	435.77	0.50
1220	6500	0.900	7.87	390.67	0.52	7.56	414.54	0.47
1830	6020	0.833	7.47	371.03	0.49	7.18	393.71	0.45
2440	5590	0.774	6.93	344.11	0.45	6.66	365.14	0.42
3050	5180	0.717	6.76	335.73	0.44	6.49	356.25	0.41
3660	4800	0.664	6.42	318.98	0.42	6.17	338.47	0.39

m = 0.425

m.s.n.m	b	δ	T = 15°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0			500 KV ACSR/AW 1113.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.034	10.42	158.24	0.68	9.89	194.88	0.67
610	70.10	0.954	9.88	149.97	0.64	9.37	184.70	0.63
1220	65.00	0.880	9.36	142.11	0.61	8.88	175.02	0.60
1830	60.20	0.819	8.92	135.47	0.58	8.47	166.83	0.57
2440	55.90	0.760	8.49	128.88	0.55	8.05	158.72	0.54
3050	51.90	0.705	8.07	122.59	0.53	7.66	150.97	0.52
3660	48.00	0.653	7.67	116.48	0.50	7.28	143.45	0.49

m = 0.425

m.s.n.m	b	δ	T = 15°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.034	9.21	257.84	0.59	8.92	340.44	0.58
610	70.10	0.954	8.73	244.37	0.56	8.45	322.65	0.55
1220	65.00	0.880	8.27	231.56	0.53	8.01	305.74	0.52
1830	60.20	0.819	7.88	220.73	0.50	7.64	291.44	0.50
2440	55.90	0.760	7.50	210.00	0.48	7.26	277.27	0.48
3050	51.90	0.705	7.13	199.74	0.46	6.91	263.73	0.45
3660	48.00	0.653	6.78	189.80	0.43	6.57	250.59	0.43

m = 0.425

m.s.n.m	b	δ	T = 15°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.034	8.63	428.54	0.57	8.29	454.73	0.52
610	70.10	0.954	8.18	406.14	0.54	7.86	430.96	0.49
1220	65.00	0.880	7.75	384.86	0.51	7.45	408.38	0.47
1830	60.20	0.819	7.39	366.86	0.48	7.10	389.28	0.44
2440	55.90	0.760	7.03	349.03	0.46	6.75	370.35	0.42
3050	51.90	0.705	6.68	331.98	0.44	6.42	352.26	0.40
3660	48.00	0.653	6.35	315.45	0.42	6.10	334.72	0.38

m.s.n.m	b	δ	T = 20°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1351.5		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.016	10.30	156.40	0.67	9.78	192.61	0.66
610	70.10	0.937	9.76	148.19	0.64	9.26	182.50	0.63
1220	65.00	0.870	9.29	141.03	0.61	8.81	173.69	0.60
1830	60.20	0.805	8.82	133.92	0.57	8.37	164.93	0.57
2440	55.90	0.747	8.39	127.41	0.55	7.96	156.91	0.54
3050	51.80	0.693	7.98	121.19	0.52	7.57	149.25	0.51
3660	48.00	0.642	7.59	115.17	0.49	7.20	141.84	0.49

m.s.n.m	b	δ	T = 20°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.016	9.10	254.84	0.58	8.82	336.48	0.58
610	70.10	0.937	8.62	241.46	0.55	8.35	318.80	0.55
1220	65.00	0.870	8.21	229.80	0.53	7.95	303.42	0.52
1830	60.20	0.805	7.79	218.21	0.50	7.55	288.11	0.49
2440	55.90	0.747	7.41	207.60	0.47	7.18	274.10	0.47
3050	51.80	0.693	7.05	197.47	0.45	6.83	260.73	0.45
3660	48.00	0.642	6.70	187.66	0.43	6.49	247.77	0.42

m.s.n.m	b	δ	T = 20°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0		
			G.	V.	C.S.	G.	V.	C.S.
0	76.00	1.016	8.53	423.56	0.56	8.19	449.44	0.51
610	70.10	0.937	8.08	401.30	0.53	7.76	425.83	0.49
1220	65.00	0.870	7.69	381.94	0.50	7.39	405.28	0.46
1830	60.20	0.805	7.30	362.67	0.48	7.02	384.83	0.44
2440	55.90	0.747	6.95	345.03	0.45	6.67	366.12	0.42
3050	51.80	0.693	6.61	328.20	0.43	6.35	348.26	0.40
3660	48.00	0.642	6.28	311.89	0.41	6.03	330.95	0.38

m = 0.425

M.S.N.M	b	δ	T = 25°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.3		G ₀	V ₀
			G ₀	V ₀	G ₀	V ₀		
0	76.00	1.000	10.20	154.76	0.67	9.67	190.59	0.66
610	70.10	0.922	9.66	146.60	0.63	9.16	180.54	0.62
1220	65.00	0.860	9.22	139.95	0.60	8.75	172.36	0.59
1830	60.20	0.791	8.72	132.36	0.57	8.27	163.01	0.56
2440	55.90	0.735	8.30	126.04	0.54	7.88	155.22	0.53
3050	51.80	0.681	7.89	119.79	0.51	7.49	147.52	0.51
3660	48.00	0.631	7.50	113.85	0.49	7.11	140.21	0.48

m = 0.425

M.S.N.M	b	δ	T = 25°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G ₀	V ₀
			G ₀	V ₀	G ₀	V ₀		
0	76.00	1.000	9.01	252.16	0.58	8.72	332.94	0.57
610	70.10	0.922	8.53	238.87	0.55	8.26	315.39	0.54
1220	65.00	0.860	8.14	228.04	0.52	7.89	301.09	0.52
1830	60.20	0.791	7.70	215.67	0.49	7.46	284.76	0.49
2440	55.90	0.735	7.33	205.37	0.47	7.10	271.16	0.46
3050	51.80	0.681	6.97	195.18	0.45	6.75	257.71	0.44
3660	48.00	0.631	6.62	185.51	0.42	6.42	244.93	0.42

m = 0.425

M.S.N.M	b	δ	T = 25°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		G ₀	V ₀
			G ₀	V ₀	G ₀	V ₀		
0	76.00	1.000	8.44	419.10	0.55	6.11	444.71	0.51
610	70.10	0.922	7.99	397.01	0.52	7.68	421.27	0.48
1220	65.00	0.860	7.63	379.01	0.50	7.33	402.17	0.46
1830	60.20	0.791	7.22	358.45	0.47	6.93	380.36	0.43
2440	55.90	0.735	6.87	341.33	0.45	6.60	362.19	0.41
3050	51.80	0.681	6.52	324.40	0.43	6.28	344.22	0.39
3660	48.00	0.631	6.21	308.32	0.41	5.96	327.16	0.37

m.s.n.m	b	δ	m= 0.425					
			T= 30°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV, ACSR/AW 1113.5			
			G _a	V _b	C.S.	G _a	V _b	C.S.
0	76.00	0.983	10.08	153.00	0.66	9.56	188.42	0.65
610	70.10	0.906	9.55	144.90	0.62	9.06	178.45	0.61
1220	65.00	0.840	9.08	137.77	0.59	8.61	169.67	0.58
1830	60.20	0.778	8.62	130.91	0.56	8.18	161.22	0.55
2440	55.90	0.723	8.21	124.66	0.53	7.79	153.53	0.53
3050	51.80	0.670	7.81	118.49	0.51	7.40	145.93	0.50
3660	48.00	0.620	7.41	112.52	0.48	7.03	138.58	0.48

m.s.n.m	b	δ	m= 0.425					
			T= 30°C					
			750 KV, ACSR/AW 1351.5			1000 KV, ACSR/AW 1272.0		
			G _a	V _b	C.S.	G _a	V _b	C.S.
0	76.00	0.983	8.90	249.30	0.57	8.63	329.15	0.57
610	70.10	0.906	8.43	236.10	0.54	8.17	311.73	0.53
1220	65.00	0.840	8.02	224.49	0.51	7.77	296.40	0.51
1830	60.20	0.778	7.62	213.30	0.49	7.38	281.63	0.48
2440	55.90	0.723	7.25	203.13	0.46	7.03	268.20	0.46
3050	51.80	0.670	6.89	193.08	0.44	6.68	254.93	0.44
3660	48.00	0.620	6.55	183.35	0.42	6.34	242.08	0.41

m.s.n.m	b	δ	m= 0.425					
			T= 30°C					
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5			1500 KV, ACSR/AW 1590.0		
			G _a	V _b	C.S.	G _a	V _b	C.S.
0	76.00	0.983	8.34	414.33	0.55	8.02	439.65	0.50
610	70.10	0.906	7.90	392.40	0.52	7.59	416.38	0.48
1220	65.00	0.840	7.51	373.11	0.49	7.22	395.91	0.45
1830	60.20	0.778	7.14	354.52	0.47	6.86	376.18	0.43
2440	55.90	0.723	6.80	337.60	0.44	6.53	358.23	0.41
3050	51.80	0.670	6.46	320.90	0.42	6.21	340.51	0.39
3660	48.00	0.620	6.14	304.73	0.40	5.89	323.35	0.37

m= 0.425								
m,n,m	b	d	T=35°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV, ACSR/AW 1113.5		G. V. C.S.	
			G.	V.	C.S.			
0	76.00	0.967	9.97	151.33	0.65	9.46	186.37	0.64
610	70.10	0.892	9.45	143.40	0.62	8.96	176.61	0.61
1220	65.00	0.830	9.00	136.68	0.59	8.54	168.32	0.58
1830	60.20	0.766	8.53	129.56	0.56	8.10	159.56	0.55
2440	55.90	0.711	8.12	123.28	0.53	7.70	151.82	0.52
3050	51.80	0.659	7.72	117.19	0.50	7.32	144.33	0.49
3660	48.00	0.610	7.33	111.31	0.48	6.96	137.08	0.47

m= 0.425								
m,n,m	b	d	T=35°C					
			750 KV, ACSR/AW 1351.5		1000 KV, ACSR/AW 1272.0		G. V. C.S.	
			G.	V.	C.S.	G.	V.	
0	76.00	0.967	8.81	246.58	0.56	8.53	325.57	0.56
610	70.10	0.892	8.34	233.66	0.53	8.08	308.51	0.53
1220	65.00	0.830	7.95	222.71	0.51	7.70	294.05	0.50
1830	60.20	0.766	7.54	211.10	0.48	7.30	278.73	0.48
2440	55.90	0.711	7.17	200.87	0.46	6.95	265.22	0.45
3050	51.80	0.659	6.28	190.96	0.44	6.61	252.13	0.43
3660	48.00	0.610	6.48	181.37	0.41	6.27	239.47	0.41

m= 0.425								
m,n,m	b	d	T=35°C					
			1300 KV, ACSR/AW 1351.5		1500 KV, ACSR/AW 1590.0		G. V. C.S.	
			G.	V.	C.S.	G.	V.	
0	76.00	0.967	8.25	409.83	0.54	7.93	434.87	0.50
610	70.10	0.892	7.82	388.35	0.51	7.51	412.08	0.47
1220	65.00	0.830	7.45	370.14	0.49	7.16	392.76	0.45
1830	60.20	0.766	7.06	350.86	0.46	6.79	372.30	0.42
2440	55.90	0.711	6.72	333.86	0.44	6.46	354.26	0.40
3050	51.80	0.659	6.39	317.37	0.42	6.14	336.77	0.38
3660	48.00	0.610	6.07	301.44	0.40	5.83	319.86	0.36

m = 0.425

M.E.R.R.	b	f	T = 40°C					
			400 KV. ACSR/AW 12/2.0			500 KV. ACSR/AW 11/3.5		
			G _o	V _a	C.S.	G _o	V _a	C.S.
0	76.00	0.951	9.86	149.66	0.64	9.35	184.31	0.63
610	70.10	0.877	9.34	141.79	0.61	8.86	174.62	0.60
1220	65.00	0.810	8.86	134.47	0.58	8.40	165.61	0.57
1830	60.20	0.753	8.44	128.09	0.55	8.00	157.75	0.54
2440	55.90	0.700	8.04	122.01	0.52	7.62	150.25	0.52
3050	51.80	0.648	7.63	115.89	0.50	7.24	142.72	0.49
3660	48.00	0.601	7.26	110.21	0.47	6.89	135.73	0.47

m = 0.425

M.E.R.R.	b	f	T = 40°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0		
			G _o	V _a	C.S.	G _o	V _a	C.S.
0	76.00	0.951	8.71	243.86	0.56	8.44	321.97	0.55
610	70.10	0.877	8.25	231.04	0.53	7.99	305.04	0.52
1220	65.00	0.810	7.82	219.11	0.50	7.58	289.30	0.50
1830	60.20	0.753	7.45	208.71	0.48	7.22	275.57	0.47
2440	55.90	0.700	7.10	198.80	0.45	6.88	262.48	0.45
3050	51.80	0.648	6.74	188.83	0.43	6.53	249.31	0.43
3660	48.00	0.601	6.41	179.58	0.41	6.21	237.11	0.41

m = 0.425

M.E.R.R.	b	f	T = 40°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1390.0		
			G _o	V _a	C.S.	G _o	V _a	C.S.
0	76.00	0.951	8.16	405.29	0.53	7.84	430.06	0.49
610	70.10	0.877	7.73	383.99	0.51	7.43	407.45	0.47
1220	65.00	0.810	7.33	364.17	0.48	7.04	386.42	0.44
1830	60.20	0.753	6.98	346.88	0.46	6.71	368.08	0.42
2440	55.90	0.700	6.65	330.41	0.44	6.39	350.60	0.40
3050	51.80	0.648	6.32	313.83	0.41	6.07	333.01	0.38
3660	48.00	0.601	6.01	298.47	0.39	5.77	316.71	0.36

m = 0.425								
m.s.n.m	b	δ	T = 45°C					
			400 KV. ACSR/AW 1272.0		500 KV. ACSR/AW 1113.5		G.O.	
			V.O.	C.S.				
0	76.00	0.936	9.76	148.08	0.64	9.25	182.37	0.63
610	70.10	0.864	9.25	140.39	0.60	8.77	172.89	0.59
1220	65.00	0.800	8.79	133.36	0.57	8.33	164.24	0.56
1830	60.20	0.742	8.35	126.84	0.54	7.93	156.21	0.54
2440	55.90	0.689	7.95	120.72	0.52	7.54	148.68	0.51
3050	51.80	0.638	7.55	114.69	0.49	7.17	141.25	0.48
3660	48.00	0.591	7.18	108.99	0.47	6.81	134.22	0.46

m = 0.425								
m.s.n.m	b	δ	T = 45°C					
			750 KV. ACSR/AW 1351.5		1000 KV. ACSR/AW 1272.0		G.O.	
			V.O.	C.S.	G.O.	V.O.		
0	76.00	0.936	8.62	241.28	0.55	8.35	318.58	0.55
610	70.10	0.864	8.17	228.75	0.52	7.91	302.02	0.52
1220	65.00	0.800	7.76	217.31	0.50	7.52	286.92	0.49
1830	60.20	0.742	7.38	206.67	0.47	7.15	272.88	0.47
2440	55.90	0.689	7.02	196.71	0.45	6.80	259.72	0.44
3050	51.80	0.638	6.67	186.88	0.43	6.46	246.74	0.42
3660	48.00	0.591	6.34	177.58	0.41	6.14	234.47	0.40

m = 0.425								
m.s.n.m	b	δ	T = 45°C					
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5		1500 KV. ACSR/AW 1590.0		G.O.	
			V.O.	C.S.	G.O.	V.O.		
0	76.00	0.936	8.08	401.02	0.53	7.76	425.52	0.49
610	70.10	0.864	7.66	380.18	0.50	7.35	403.41	0.46
1220	65.00	0.800	7.27	361.17	0.48	6.99	383.24	0.44
1830	60.20	0.742	6.92	343.49	0.45	6.64	364.48	0.42
2440	55.90	0.689	6.58	326.94	0.43	6.32	346.91	0.40
3050	51.80	0.638	6.25	310.60	0.41	6.01	329.58	0.38
3660	48.00	0.591	5.94	295.15	0.39	5.71	313.18	0.36

m = 0.425

T = 50°C

m.s.n.m	b	δ	T = 50°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV ACSR/AW 1351.5		600 KV ACSR/AW 1590.0	
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.922	9.66	146.60	0.63	9.16	180.54	0.62
610	70.10	0.850	9.15	138.86	0.60	8.68	171.02	0.59
1220	65.00	0.790	8.71	132.25	0.57	8.26	162.87	0.56
1830	60.20	0.730	8.26	125.47	0.54	7.84	154.52	0.53
2440	55.90	0.678	7.87	119.44	0.51	7.46	147.09	0.50
3050	51.80	0.628	7.48	113.49	0.49	7.09	139.77	0.48
3660	48.00	0.582	7.11	107.88	0.46	6.74	132.85	0.46

m = 0.425

T = 50°C

m.s.n.m	b	δ	750 KV ACSR/AW 1351.5			1000 KV ACSR/AW 1272.0		
			750 KV ACSR/AW 1351.5		1000 KV ACSR/AW 1272.0		1500 KV ACSR/AW 1590.0	
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.922	8.53	238.87	0.55	8.26	315.39	0.54
610	70.10	0.850	8.08	226.27	0.52	7.83	298.75	0.51
1220	65.00	0.790	7.69	215.49	0.49	7.46	284.52	0.49
1830	60.20	0.730	7.30	204.44	0.47	7.07	269.93	0.46
2440	55.90	0.678	6.95	194.61	0.44	6.73	256.95	0.44
3050	51.80	0.628	6.60	184.92	0.42	6.40	244.16	0.42
3660	48.00	0.582	6.28	175.78	0.40	6.08	232.08	0.40

m = 0.425

T = 50

m.s.n.m	b	δ	1300 KV ACSR/AW 1351.5			1500 KV ACSR/AW 1590.0		
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		1500 KV ACSR/AW 1590.0		1750 KV ACSR/AW 1750.0	
			G _o	V _o	C.S.	G _o	V _o	C.S.
0	76.00	0.922	7.99	397.01	0.52	7.68	421.27	0.48
610	70.10	0.850	7.57	376.06	0.50	7.28	399.04	0.46
1220	65.00	0.790	7.21	358.15	0.47	6.93	380.04	0.43
1830	60.20	0.730	6.84	339.78	0.45	6.57	360.54	0.41
2440	55.90	0.678	6.51	323.45	0.43	6.26	343.21	0.39
3050	51.80	0.628	6.19	307.34	0.40	5.94	326.12	0.37
3660	48.00	0.582	5.88	292.14	0.38	5.65	310.00	0.35

m = 0.425							
m.s.m	b	δ	T = 55°C				
			400 KV. ACSR/AW 1272.0			500 KV. ACSR/AW 1113.5	
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.
0	76.00	0.908	9.56	145.11	0.62	9.07	178.71
610	70.10	0.837	9.05	137.45	0.59	8.59	169.07
1220	65.00	0.780	8.64	131.13	0.56	8.20	161.49
1830	60.20	0.719	8.18	124.20	0.53	7.76	152.96
2440	55.90	0.668	7.79	118.26	0.51	7.39	145.64
3050	51.80	0.619	7.40	112.40	0.48	7.02	138.43
3660	48.00	0.573	7.03	106.76	0.46	6.67	131.48
							0.45

m = 0.425							
m.s.m	b	δ	T = 55°C				
			750 KV. ACSR/AW 1351.5			1000 KV. ACSR/AW 1272.0	
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.
0	76.00	0.908	8.44	236.45	0.54	8.18	312.19
610	70.10	0.837	8.00	223.96	0.51	7.75	295.70
1220	65.00	0.780	7.63	213.67	0.49	7.39	282.11
1830	60.20	0.719	7.23	202.38	0.46	7.00	267.21
2440	55.90	0.668	6.88	192.69	0.44	6.67	254.42
3050	51.80	0.619	6.54	183.15	0.42	6.34	241.82
3660	48.00	0.573	6.21	173.96	0.40	6.02	229.69
							0.39

m = 0.425							
m.s.m	b	δ	T = 55°C				
			1300 KV. ACSR/AW 1351.5			1500 KV. ACSR/AW 1590.0	
			Go.	Vo.	C.S.	Go.	Vo.
0	76.00	0.908	7.91	392.98	0.52	7.60	417.00
610	70.10	0.837	7.50	372.22	0.49	7.20	394.96
1220	65.00	0.780	7.15	355.12	0.47	6.87	376.82
1830	60.20	0.719	6.77	336.36	0.44	6.51	356.91
2440	55.90	0.668	6.45	320.26	0.42	6.19	339.83
3050	51.80	0.619	6.13	304.40	0.40	5.89	323.00
3660	48.00	0.573	5.82	289.13	0.38	5.59	306.79
							0.35

m.s.n.m	d	δ	m = 0.425					
			T = 60°C					
			400 KV ACSR/AW 1272.0		500 KV ACSR/AW 1351.5		600 KV ACSR/AW 1590.0	
			G.	V.O.	C.S.	G.	V.O.	C.S.
0	76.00	0.894	9.46	143.62	0.62	8.98	176.87	0.61
610	70.10	0.825	8.97	136.13	0.58	8.51	167.65	0.58
1220	65.00	0.770	8.56	130.01	0.56	8.12	160.11	0.55
1830	60.20	0.708	8.10	122.93	0.53	7.68	151.40	0.52
2440	55.90	0.658	7.71	117.07	0.50	7.32	144.18	0.49
3050	51.80	0.609	7.32	111.19	0.48	6.95	136.93	0.47
3660	48.00	0.565	6.97	105.77	0.45	6.61	130.25	0.45

m.s.n.m	d	δ	m = 0.425					
			T = 60°C					
			750 KV ACSR/AW 1351.5		1000 KV ACSR/AW 1272.0		1300 KV ACSR/AW 1590.0	
			G.	V.O.	C.S.	G.	V.O.	C.S.
0	76.00	0.894	8.36	234.01	0.54	8.10	308.97	0.53
610	70.10	0.825	7.92	221.81	0.51	7.67	292.86	0.50
1220	65.00	0.770	7.56	211.84	0.48	7.33	279.70	0.48
1830	60.20	0.708	7.15	200.31	0.46	6.93	264.47	0.45
2440	55.90	0.658	6.81	190.76	0.44	6.60	251.87	0.43
3050	51.80	0.609	6.47	181.17	0.41	6.27	239.21	0.41
3660	48.00	0.565	6.15	172.34	0.39	5.96	227.54	0.39

m.s.n.m	d	δ	m = 0.425					
			T = 60°C					
			1300 KV ACSR/AW 1351.5		1500 KV ACSR/AW 1590.0		1700 KV ACSR/AW 1772.0	
			G.	V.O.	C.S.	G.	V.O.	C.S.
0	76.00	0.894	7.83	388.93	0.51	7.52	412.70	0.47
610	70.10	0.825	7.42	368.65	0.49	7.13	391.18	0.45
1220	65.00	0.770	7.09	352.08	0.46	6.81	373.60	0.43
1830	60.20	0.708	6.70	332.92	0.44	6.44	353.26	0.40
2440	55.90	0.658	6.38	317.05	0.42	6.13	336.43	0.38
3050	51.80	0.609	6.06	301.11	0.40	5.82	319.51	0.36
3660	48.00	0.565	5.77	286.43	0.38	5.54	303.93	0.35

<u>CONCEPTO</u>	<u>INDICE DE FIGURAS</u>	<u>PAGINA</u>
I-A	Esquema de la estructura de un átomo.	3
I-C	Campo Eléctrico constante originado por un potencial (V)-constante (Corriente Directa)	7
I-D	Potencial de C. A. que origina el Campo Eléctrico Variable.	7
I-E	Campo Eléctrico Variable originado por un potencial de C. A. (semiciclo positivo).	7
I-F	Campo Eléctrico Variable originado por un potencial de C. A. (semiciclo negativo).	8
I-G	Superficies equipotenciales.	9
2-D	Presión Barométrica de los puntos A, B, C, D, E, F, G. a distintas altitudes.	23
2-F	Círcuito trifásico con un conductor por fase.	30
2-G	Círcuito trifásico con dos conductores por fase.	31
2-H	Estructura de Línea de Transmisión de 400 Kv.	33
2-J	Perfil entre dos estructuras -- mostrando h_3 y F.	33
2-K	Línea de transmisión con dos -- hilos.	37
3-A	Curva de Peek.	43
3-C	Línea de transmisión trifásica de 500 Kv. entre fases.	46
4-A	Curva de atenuación lateral del ruido por Efecto Corona, en líneas de alta tensión.	50
4-B	Forma del espectro de frecuencias, generado en líneas de alta tensión.	51
4-C	Variación de los niveles de R. I. en una línea de transmisión.	54
4-D	Nivel de R. I. (Nivel de ruido audible) y Pérdidas por Efecto Corona en R. I.	55

<u>CONCEPTO</u>	<u>INDICE DE TABLAS</u>	<u>PAGINA</u>
1-B	Descripción de las características Eléctricas de los átomos de Hidrógeno, Helio-Litio, Berilio, Carbono.	4
2-A	Rigidez dieléctrica de algunas substancias.	12
2-B	Indica el factor de rugosidad del cable para diferentes formas y superficies del cable.	21
2-C	Algunas características de los cables seleccionados en este estudio, de cables ACSR y ACSR/AW.	22
2-E	Factor de densidad del aire- (δ) a diferentes presiones y diferentes temperaturas.	24
3-B	Valores de F en función de - Vn y Vo.	45
5-A	Consideraciones que deben tomarse en cuenta al diseñar Líneas de Transmisión a varios niveles de tensión.	59

BIBLIOGRAFIA

- | | |
|---|-----------------------------------|
| Fundamentos de Electrotecnia | M. Kusnetsov |
| Lectures on Physics | Feynman |
| Técnica de las Altas Tensiones | G. Enriquez Harper |
| Gaseous Conductors | James Dillon Cobine |
| Redes Electricas, Tomo I | Ing. Jacinto Viqueira Landa |
| Análisis de Sistemas Electricos de Potencia | William D. Stevenson |
| Gráficas para el cálculo de Lineas de Transmisión y Subestaciones | Ing. Daniel Barrios-Morales Frias |
| Transaction 43 del AIEE
pagina 1118 de 1924 | H. J. Ryan |
| Power Engineering Society
A 77560 - 6 de 1977 | S. Cristina y M. D' Amore. |
| The Future of UHV Transmission Lines (" Spectrum 44 1969) | IEEE |